

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3415 del 20/09/2016
Oggetto	HIGH PERFORMACE ENGINEERING S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE SITO IN VIA RAIMONDO DALLA COSTA, 620, NEL COMUNE DI MODENA (MO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3510 del 19/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ALBERTO PEDRAZZI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ALBERTO PEDRAZZI, determina quanto segue.

OGGETTO:

HIGH PERFORMACE ENGINEERING S.R.L. - AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEL DEPOSITO DI OLI MINERALI AD USO INDUSTRIALE SITO IN VIA RAIMONDO DALLA COSTA, 620, NEL COMUNE DI MODENA (MO).

La Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*, ha trasferito le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 23/02/1950, n. 170 *“Disciplina dell'impianto e dell'esercizio di alcune categorie di apparecchi di distribuzione automatica di carburante”*;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, *“Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”*;
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*;

Il DPR n. 420/1994 prevede che gli impianti di deposito di oli minerali non possano essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati (art. 11, co. 1) e, in combinato disposto con la Legge n. 460/1965 (artt. 2 e 3), definisce la composizione della Commissione di collaudo.

In data 27/5/2016 la ditta High Performace Engineering srl ha presentato la documentazione, assunta agli atti con prot. n. 9671, dalla quale è possibile evincere che:

- in data 14/4/2014 la ditta HPE ha presentato istanza di autorizzazione allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Modena (Rif. 48352/2014/292) per l'intervento di *“Realizzazione fabbricato da destinarsi a nuova centro prove motori HPE/COXA”* immobile ubicato in Modena, Via dalla Costa 600;
- gli elaborati prevedono altresì la realizzazione di un deposito di oli minerali di mc. 44 come meglio precisato in seguito;
- è stato rilasciato il permesso di costruire n. 918/2014 da parte del Comune di Modena in data 20/06/2014;
- è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale (AUA) della Provincia di Modena n. 213 del 16/06/2014;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ha rilasciato la positiva Valutazione del Progetto con prot. 9156 del 26/5/2014;
- l'AUSL ha rilasciato parere favorevole con prot. 40705 del 22/5/2014;

- i lavori oggetto dell'istanza sono iniziati il 26/08/2014 e completati in data 26/01/2016;
- in data 11/02/2016 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ha rilasciato il CPI;
- il deposito è costituito dai seguenti serbatoi:
 - S1, serbatoio metallico interrato, mc 20 (Gasolio Benzina)
 - S2, serbatoio metallico interrato, mc 20 (Gasolio Benzina)
 - S3, deposito combustibili/oli, Metallico/fusti, mc 2 (Gasolio/Benzina/Olio)
 - S4, Pompaggio combustibili/oli, Metallico/fusti, mc 2 (Gasolio/Benzina/Olio)per un totale di 44 mc.

Con nota prot. n. 13512 del 20/07/2016 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento e contestualmente è stata nominata la commissione di collaudo del deposito suddetto.

Con nota prot. n. 14565 del 2/8/2016 è stata convocata la suddetta commissione, composta da:

- il Responsabile del Procedimento o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- il Comandante dei Vigili del Fuoco di Modena, o suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia delle Dogane o suo delegato;
- il Dirigente Responsabile del Comune di Modena o suo delegato.

In data 7/9/2016 la Commissione di collaudo ha provveduto ad effettuare il sopralluogo dell'impianto in oggetto, al fine di verificarne la conformità agli elaborati progettuali depositati.

La Commissione ha giudicato collaudabile l'impianto costituito da:

- n°1 serbatoi metallici/interrati da m³ 20 per gasolio (identificato in planimetria con sigla S1, Est);
- n°1 serbatoi metallici/interrati da m³ 20 per benzina (identificato in planimetria con sigla S2, Ovest);
- n°1 deposito combustibili/oli in fusti da m³ 2 di cui mc. 1,6 di benzina ed mc 0,4 di olio lubrificante;
- n°1 deposito con pompaggio combustibili/oli in fusti da m³ 2 di cui mc. 1,6 di benzina ed mc 0,4 di olio lubrificante;

per una capacità complessiva di m³ 44, e pertanto l'impianto così costituito può essere gestito in via definitiva.

Copia del Verbale di collaudo è stata consegnata al rappresentante della ditta High Performace Engeneering srl e ed ai componenti della Commissione di collaudo.

In data 7/9/2016 la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri di collaudo di cui all'art. 16 del tariffario ARPAE approvato con deliberazione n. 66 del 25/5/2016.

Vista la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87 del Dlgs 6 settembre 2011, n. 159, in data 9/8/2016 prot. 54396_20160804 il Ministero dell'Interno, Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ha comunicato che a carico della suindicata High Performace Engeneering srl e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del Dlgs 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Dlgs 159/2011.

Alla luce di quanto sopra, il Responsabile del procedimento valuta che sussistano le condizioni per poter autorizzare l'esercizio definitivo dell'impianto.

Il responsabile del procedimento è l'ing. Alberto Pedrazzi, Funzionario della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po 5 e il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi, Direttore responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni (SAC) di MODENA

via Giardini, n° 474 | CAP 41124 MODENA | tel +39 059 209408 | fax +39 059 209409 | PEC aoomo@cert.arpae.emr.it

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Funzionario determina

- 1) di autorizzare la ditta High Performance Engineering s.r.l. con sede legale in Modena (MO), Via Raimondo dalla Costa n.620, a **gestire in via definitiva**, il deposito di oli minerali sito a Modena (MO), Via Raimondo dalla Costa n.620, costituito da:
 - n°1 serbatoi metallici/interrati da m³ 20 per gasolio (identificato in planimetria con sigla S1, Est);
 - n°1 serbatoi metallici/interrati da m³ 20 per benzina (identificato in planimetria con sigla S2, Ovest);
 - n°1 deposito combustibili/oli in fusti da m³ 2 di cui mc. 1,6 di benzina ed mc 0,4 di olio lubrificante;
 - n°1 deposito con pompaggio combustibili/oli in fusti da m³ 2 di cui mc. 1,6 di benzina ed mc 0,4 di olio lubrificante;per una capacità complessiva di m³ 44;
- 2) di trasmettere il presente atto ai componenti della Commissione di collaudo

Si informa che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'avviso dell'avvenuta autorizzazione.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.