

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3977 del 04/08/2022
Oggetto	D.Lgs. 115/2008 , Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 1,5 MWe e potenza termica pari a 3,6 MWt, sito presso l'Ospedale Civile di Baggiovara, in Comune di Modena (MO) - Proponente: Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4178 del 04/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattro AGOSTO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

D.Lgs. 115/2008 – Autorizzazione Unica alla realizzazione ed esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 1,5 MWe e potenza termica pari a 3,6 MWt, sito presso l'Ospedale Civile di Baggiovara, in Comune di Modena (MO) - Proponente: Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena

In data 26/04/2022, la Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena ha presentato domanda, acquisita agli atti di ARPAE SAC di Modena con prot. n.67985 del 26/04/2022 e prot. n.70309 del 28/04/2022, per ottenere l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 11 del Dlgs.115/2008, alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di trigenerazione alimentato a gas metano, di potenza elettrica pari a 1,5 MWe e potenza termica pari a 3,6 MWt, presso l'Ospedale Civile di Baggiovara, in Via Giardini 1355, località Baggiovara in Comune di Modena.

La Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ha assegnato le funzioni amministrative in materia di Autorizzazioni energetiche all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE), con decorrenza dal 01/01/2016.

Dato atto che:

- con la DDG 130/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- con la DGR n. 2291/2021 è stato approvato l'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- con la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – è stato approvato l'Assetto organizzativo analitico ed il documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna.

Ai fini del presente atto si fa riferimento alla seguente normativa:

- L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Dlgs 30 maggio 2008, n. 115 "Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/CE";
- L.R. 23/12/2004, n. 26 "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- D.Lgs 79/99 ("Decreto Bersani") "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- Delibera ARG/elt 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)";
- DPR 59/13, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale".

Il progetto consiste nell'installazione di un trigeneratore, con una potenza di 1,5 MWe e 3,6 MWt, che permetterà la produzione di energia elettrica e termica per soddisfare le esigenze legate alle

recenti e prossime attivazioni relative ai reparti ospedalieri dell'Ospedale Civile di Baggiovara localizzato in Via Giardini n. 1355, Comune di Modena (MO)

L'avvio del procedimento è coinciso con la presentazione dell'istanza, avvenuta il giorno 26/04/2022.

Il pagamento delle spese istruttorie è stato effettuato in conformità con quanto previsto dal tariffario ARPAE.

Ai sensi della L. 241/1990, l'avvio del procedimento unico è stato comunicato al proponente ed ai componenti della Conferenza di Servizi con nota prot. 75528 del 05/05/2022.

Con la medesima nota, la Conferenza di Servizi è stata indetta in forma semplificata e in modalità asincrona di cui all'art. 14 bis della Legge 241/90, al fine di acquisire le seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA	ENTE COMPETENTE
Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto di cogenerazione da fonte convenzionale (Dlgs.115/2008)	ARPAE SAC di Modena
Modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale	ARPAE SAC di Modena
Titolo edilizio	Comune di Modena
Parere preventivo in materia antincendio	Comando Vigili del Fuoco di Modena
Parere di competenza	ARPAE Unità Presidio territoriale di Modena AUSL Modena Comune di Modena
Parere di competenza	Agenzia delle Dogane Modena
Parere in merito all'allacciamento alla rete elettrica	INRETE Distribuzione Energia S.p.A.
Parere in merito allo scarico in pubblica fognatura	HERA Spa

La Conferenza di Servizi è formata dai seguenti Enti:

- Comune di Modena
- ARPAE
- AUSL Modena
- Agenzia delle Dogane Modena
- Comando Vigili del Fuoco Modena

Sono stati invitati a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi anche i gestori di servizi pubblici, INRETE Distribuzione Energia S.p.A. e HERA Spa.

Su indicazione dei componenti della Conferenza di Servizi, ARPAE SAC di Modena ha inviato alla società proponente la richiesta di integrazioni con prot. n. 85133 del 23/05/2022.

Non è stato necessario convocare una riunione della Conferenza in modalità sincrona ex art. 14 ter Legge 241/90.

Ai fini del procedimento unico di autorizzazione, sono stati presi in considerazione gli elaborati progettuali presentati ad aprile e giugno 2022, elencati al paragrafo 1.8 *Elaborati progettuali* del documento "*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*", allegato alla presente autorizzazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza dei Servizi, sono pervenute le seguenti determinazioni di competenza in merito al progetto:

- Agenzia delle Dogane Modena, Nulla Osta prot. prot. 12997/RU del 10/05/2022
- Comune di Modena, parere di conformità urbanistica, prot. 205822 del 08/06/2022 e prot.267890 del 20/07/2022
- HERA Spa - Inrete Distribuzione Energia Spa, parere di competenza inerente il progetto esecutivo per la realizzazione delle opere relative ai servizi idrico integrato, gas ed energia elettrica nelle aree interessate dai lavori, prot. 110109 del 04/07/2022
- ARPAE Unità Presidio territoriale di Modena, contributo istruttorio prot.119656 del 19/07/2022
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Modena, parere prot. 9544 del 13/05/2022
- Comune di Modena, parere in materia edilizia-sismica, prot. 269648 del 21/07/2022
- HERA Spa, parere in merito allo scarico in fognatura, prot. 0066113/22 del 20/07/2022

Le valutazioni della Conferenza di Servizi sono riportate nel documento istruttorio denominato *"Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi"* (Allegato A).

Non sono stati espressi dissensi, né in sede di Conferenza, né attraverso altre modalità.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90, è stato acquisito l'assenso senza condizioni degli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi che non hanno reso le proprie determinazioni relative alla decisione finale.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti tutti i pareri ed i nulla osta necessari all'approvazione dell'impianto in progetto, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 115/2008, e sono state individuate delle prescrizioni.

Le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi, permettono di esprimere le seguenti conclusioni in merito al progetto:

- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono la realizzazione delle opere;
- non sono emersi elementi di criticità, in relazione agli aspetti di tipo progettuale ed alle matrici ambientali analizzate, che precludono l'autorizzazione all'intervento.

Sulla base delle valutazioni emerse dai lavori della Conferenza di Servizi, in data 04/08/2022, ARPAE-SAC di Modena ha rilasciato l'atto di modifica dell'AUA all'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena per l'impianto in esame, con Determina n. DET-AMB-2022-3968 del 04/08/2022, allegata alla presente autorizzazione a costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B).

Si precisa inoltre quanto segue.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l'inizio dei lavori e per l'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di concordare con l'amministrazione competente un nuovo termine.

Si dovrà comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione.

La documentazione antimafia non deve essere acquisita in quanto l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena è un soggetto pubblico, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 159/2011.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Anna Maria Manzieri, Tecnico Esperto titolare di I.F. del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena (SAC) di ARPAE.

Come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 115/08, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, con sede legale in Via Del Pozzo 71, Comune di Modena (MO), alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di trigenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari 1,5 MWe e termica 3,6 MWt presso l'Ospedale Civile di Baggiovara, localizzato in Via Giardini n. 1355, Comune di Modena (MO), in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati depositati e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel documento *"Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi"*, Allegato A, di seguito elencate:
 - Pr.1. L'impianto deve essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici di cui al paragrafo 1.8 *Elaborati progettuali* del documento *"Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi"* (Allegato A). A tal fine, la ditta deve comunicare la fine dei lavori di realizzazione dell'impianto assieme ad una dichiarazione firmata dal direttore dei lavori o da un tecnico professionista iscritto al rispettivo Albo che attesti la rispondenza di quanto realizzato al progetto approvato e alle prescrizioni del presente atto e dei suoi allegati. In tale sede potranno essere evidenziate eventuali piccole differenze in un elaborato relativo all' "as built".
 - Pr.2. Ai sensi della L.R. 15/2013, i lavori dovranno essere iniziati entro un anno ed ultimati entro 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione (fatta salve eventuali proroghe previste dalla legge).
 - Pr.3. Si prescrive di comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione e quella di messa in esercizio.
 - Pr.4. Per quanto riguarda il progetto strutturale, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere depositato presso l'ufficio struttura sismica del comune di Modena il deposito strutturale ai sensi della LR 19/2008, completo di tutta la modulistica regionale debitamente compilata e il pagamento dei diritti di segreteria e rimborso forfettario, sempre che l'opera non ricada fra quelle indicate dalla DGR 1661 del 2009, così come modificata dalle recenti DGR 1343/2021 e 1190/2021 e 1255/2021 in tal caso la competenza istruttoria è in capo al servizio geologico dei suoli della Regione Emilia-Romagna come indicato dagli atti stessi richiamati.
 - Pr.5. Devono essere rispettate le prescrizioni presenti:

- nel parere di conformità alla normativa antincendio del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Modena espresso con prot. 9544 del 13/05/2022 e riportato al paragrafo 3.4 del documento “Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi” (Allegato A)
- nell’Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2022-3968 del 04/08/2022 (Allegato B).

Pr.6. Il titolare dell’Autorizzazione unica deve comunicare formalmente ad ARPAE SAC di Modena la cessazione dell’esercizio, l’inizio e la fine dei lavori di dismissione dell’impianto.

2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende tutti gli atti, i pareri ed i nulla osta, elencati in premessa;
3. di stabilire che il documento “*Esito dei Lavori della Conferenza di Servizi*” (Allegato A) e l’Autorizzazione Unica Ambientale Determina Arpae n. DET-AMB-2022-3968 del 04/08/2022 (Allegato B) sono allegati al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire che il titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare al Comune e ad ARPAE SAC di Modena sia la data di inizio lavori che la data di ultimazione; inoltre ha l’obbligo di segnalare e documentare eventuali ritardi per l’inizio dei lavori e per l’entrata in esercizio dell’impianto dovuti a cause di forza maggiore o non imputabili al titolare e di concordare con l’amministrazione competente un nuovo termine;
5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della L. 241/90, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, decorrono a far data dall’adozione del presente provvedimento;
6. di subordinare la validità dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto al perfezionamento, presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
7. di trasmettere copia del presente atto al proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi, INRETE Distribuzione Energia S.p.A., HERA Spa ed alla Regione Emilia Romagna, al fine di permettere lo svolgimento delle attività ed i controlli di rispettiva competenza;
8. di stabilire che il presente atto autorizzativo viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi;
9. di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
10. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
11. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di

cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae.

La Responsabile ad interim del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni
di ARPAE Modena
(Dott.ssa Marina Mengoli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.