

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-2705 del 25/05/2023
Oggetto	L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 - L. 241/90: e-distribuzione S.p.a. - Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di tratte MT POGGIO - TABIAN per richiudere la derivazione di Bargone in comune di Salsomaggiore Terme (PR).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-2790 del 25/05/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2023 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 3, 4, 5 della L. R. 22 febbraio 1993 n° 10;
- le disposizioni previste dal T. U. 11 dicembre 1933 n. 1775;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 1138/2008;
- la Delibera di Giunta Regionale n° 2088/2013;
- la Legge n. 36/2001 ed relativo D.P.C.M. applicativo del 08/07/2003;
- il DD.MM. 29/05/2008;
- la L.R. n. 37/2002;
- il D.P.R. 327/01;
- il D.Lgs. n. 330/2004;
- la L. 241/90.

VISTO:

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

La Società ***e-distribuzione SpA (avente sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma) - Unità Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (avente sede in via Darwin n. 4, 40131 Bologna)*** ha presentato ad Arpae Emilia-Romagna - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma l'istanza n. ***AUT_2474460*** corredata dalla documentazione alla stessa allegata (acquisita ai protocolli Arpae n. ***PG_2022_174852 e PG_2022_174848 del 24.10.2022***) per l'autorizzazione ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10 relativa a: ***Richiusura tratte MT POGGIO - TABIAN per richiudere la derivazione di Bargone. Comune di Salsomaggiore Terme (PR).***

Relativamente all'intervento oggetto delle suddetta istanza ***e-distribuzione SpA*** ha dichiarato:

- che in fase di redazione del progetto definitivo sono state osservate le prescrizioni e le condizioni stabilite dalle specifiche normative vigenti, in particolare:

- a) Legge 28/6/1986 n. 339 e D.M. LL.PP. 21/03/1988 N. 449 e s.m.i. per quanto riguarda l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne,
- b) Norma CEI n° 11-17, fascicolo 8402 (luglio 2006) per quanto riguarda l'esecuzione delle linee elettriche in cavo sotterraneo;
- c) Legge n. 36 del 22/02/2001, DPCM del 8/7/2003 e D.M. Ambiente e Tutela del territorio del 29/5/2008 per quanto riguarda l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- che le predette norme saranno rispettate anche in fase di redazione del progetto esecutivo, durante l'esecuzione dei lavori e nel successivo esercizio dell'impianto;
- che l'intervento è inserito nel "Programma annuale degli interventi" pubblicato nel BURERT n. **56 del 02/03/2022**;
- che l'intervento **non** è previsto negli strumenti urbanistici del Comune di **Salsomaggiore Terme (PR)**;
- che non avendo disponibilità delle aree oggetto di intervento richiede l'apposizione del **vincolo preordinato all'esproprio** ed inoltre la dichiarazione di **pubblica utilità** ed **inamovibilità** dell'opera, ai sensi dell'art. 4 bis della L.R.10/93, dell'art. 15 della L.R. 37/2002, del D.P.R. 327/2001 e dell'art. 122 del R.D. 1775/1933.

La documentazione tecnico-amministrativa trasmessa da **e-distribuzione SpA** comprende:

- Attestazione di conformità e dichiarazione in merito alla fase realizzativa, ai sensi dell'art.95, comma 2 bis, D. Lgs. 259/03 "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", inviata al Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna;
- Dichiarazione del progettista di aver esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso il WebGIS DGS-UNMIG e di non aver rilevato alcuna interferenza;

- relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'impianto oltre ad un chiaro ed esplicito inquadramento territoriale, anche rispetto alla vigente pianificazione urbanistico/territoriale e di settore;
- elaborati progettuali relativi all'impianto da realizzare, comprendenti relazione tecnica illustrativa, indicazione del tracciato dell'elettrodotto, tipologia e caratteristiche tecniche della linea elettrica, dettagli dei particolari costruttivi, indicazione delle interferenze con opere pubbliche e/o infrastrutture esistenti e delle altre opere elettriche costituenti l'impianto, indicazione della DPA (distanza di prima approssimazione) ai sensi del D.M. 29 maggio 2008, redatti su cartografia aggiornata (CTR in scala 1:25000 e 1:5000);
- elaborato catastale in scala 1:2000 riportante il tracciato della linea elettrica, con indicazione della fascia di servitù dell'impianto, e l'elenco delle particelle e dei proprietari, secondo le risultanze dei registri catastali, con i relativi indirizzi ai quali poter inviare le comunicazioni;
- elaborato ai fini dell'approvazione della variante agli strumenti urbanistici, riportante lo stato di fatto e lo stato di progetto con il tracciato della linea elettrica;

CONSIDERATO:

che, verificata la completezza dell'istanza dal punto di vista tecnico ed amministrativo, ARPAE - SAC di Parma ha comunicato mediante prot. n. **PG_2022_187771 del 15.11.2022** l'avvio del procedimento e l'indizione della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14 bis della medesima legge;

che, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della L.R. 10/1993, l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza è stato pubblicato su:

- B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n. **349 del 23.11.2022** ;
- Albo Pretorio del Comune di **Salsomaggiore Terme (PR)** dal **23.11.2022** al **12.12.2022** (n. **1506/2022**);
- Albo pretorio della Provincia di Parma dal **23.11.2022** al **12.12.2022** (n. **2235/2022**);
- Quotidiano "Gazzetta di Parma" in data **23.11.2022**;

che ai sensi del DPR 327/2001 e della L.R. 37/2002 è stato dato avviso, tramite raccomandata/PEC, dell'avvio della procedura per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai proprietari dei terreni interessati dall'intervento;

che, in data **02.12.2022** e pertanto nei tempi previsti dalla normativa, sono pervenute osservazioni da parte dei Sigg. **Chiusa Romano e Chiusa Paola** quali privati/soggetti interessati dal vincolo preordinato all'esproprio;

che tali osservazioni sono state trasmesse da ARPAE – SAC di Parma ad **e-distribuzione SpA** contestualmente alla nota di sospensione del procedimento (prot. n. **PG_2022_201386 del 07.12.2022**) al fine di acquisire la documentazione integrativa richiesta nei termini da: **Provincia di Parma** (mediante prot. n. **PG_2022_196376 del 29.11.2022**);

che al protocollo Arpae n. **PG_2023_5789 del 12.01.2023** è stata acquisita la documentazione integrativa trasmessa da **e-distribuzione SpA** nella quale si specifica altresì che le caratteristiche dell'impianto a progetto soddisfano le richieste espresse nell'osservazione pervenuta dai Sigg. **Chiusa Romano e Chiusa Paola**;

che ARPAE - SAC di Parma ha quindi trasmesso tali integrazioni e disposto mediante prot. n. **PG_2023_7945 del 17.01.2022** la riattivazione del procedimento;

che nel corso del procedimento, sono pervenuti in forma scritta i seguenti pareri/nulla osta espliciti, depositati agli atti presso gli uffici ARPAE SAC di Parma ed allegati in copia quali parti integranti del presente atto:

- 1) **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza** : Parere favorevole con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2022_189286 del 17.11.2022*);
- 2) **Marina Militare – Comando Marittimo Nord** : Nulla Osta con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2022_189798 del 17.11.2022*);
- 3) **Snam rete gas S.p.A.** : Valutazione di non interferenza con prescrizioni (acquisita al prot. Arpae n. *PG_2022_195608 del 28.11.2022*);
- 4) **Aeronautica Militare – Comando 1° Regione Aerea** : Nulla Osta per non interferenza (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2022_201268 del 07.12.2022*);

- 5) **Comune di Salsomaggiore Terme** : Assenso alla proposta di variante degli strumenti urbanistici mediante Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2022 (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2023_15089 del 27.01.2023*);
- 6) **EmiliAmbiente S.p.A.** : Parere favorevole con prescrizioni (acquisito al prot. Arpae n. *PG_2023_24521 del 10.02.2023*);
- 7) **ARPAE Servizio Sistemi Ambientali (SSA)** : Parere favorevole (prot. Arpae n. *PG_2023_91014 del 24.05.2023*);

che per gli Enti/Organismi i quali, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno fatto pervenire alcun parere o espressione di merito e non hanno partecipato ai lavori della Conferenza dei Servizi, trova applicazione il disposto dell'art. 14 ter, comma 7, della L.241/90;

che pertanto in assenza di diverse indicazione da parte degli Enti e degli altri soggetti coinvolti si dichiara la conclusione positiva della C.d.S. e si rilevano le condizioni per procedere all'emissione dell'autorizzazione finale.

Per tutto quanto sopra esposto e per le motivazioni sopra richiamate,

DETERMINA

la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi e conseguentemente di autorizzare ai sensi della L.R. 22 febbraio 1993 n° 10, la Società **e-distribuzione SpA (avente sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma) - Unità Progettazione Lavori e Autorizzazioni MT - Autorizzazioni e Patrimonio Industriale (avente sede in via Darwin n. 4, 40131 Bologna)** alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto n. **AUT_2474460 - Richiusura tratte MT POGGIO - TABIAN per richiudere la derivazione di Bargone. Comune di Salsomaggiore Terme (PR).**

di dare atto che il presente provvedimento di autorizzazione definitiva **ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera**, di **apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio** e di **inamovibilità** ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/93, dell'art.15 della L.R. 37/2002 e dell'art. 10 del T.U. Espropri (DPR 327/01).

di trasmettere, pertanto, il presente atto a **e-distribuzione S.p.A.** ed agli Enti convocati in Conferenza di Servizi per l'espletamento dei rispettivi adempimenti;

di provvedere alle pubblicazioni degli esiti della presente Autorizzazione sul B.U.R dell'Emilia Romagna;

di confermare che l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico acquisito agli atti del procedimento;

di precisare che l'impianto elettrico oggetto della presente autorizzazione dovrà comunque rispettare il limite di induzione magnetica previsto dalla Legge n° 36/2001 e dal relativo D.P.C.M. applicativo del 08/07/2003 ed in particolare rispettare le distanze di rispetto previste dal D.M. 29/05/2008;

di precisare che l'autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali **prescrizioni e condizioni** dettate dagli Enti interessati nei pareri richiamati in premessa, depositati presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, e allegati in copia la presente atto, per cui il Titolare del presente provvedimento viene ad assumere piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico, sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato;

di precisare che la mancata osservanza delle prescrizioni e condizioni disposte dagli Enti interessati provoca la decadenza della presente autorizzazione in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.R. 10/93;

di stabilire che le eventuali espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi entro 18 (diciotto) mesi e compiersi entro 48 (quarantotto) mesi dalla data della notifica del presente provvedimento.

Si informa inoltre che:

- contro il presente provvedimento si potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è ARPAE, Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;
- il Responsabile del procedimento è Massimiliano Miselli, incaricato di funzione presso ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

Il Dirigente

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.