

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1125 del 20/04/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BOATTINI ANGELA con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n. 32. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Predappio, Viale della Libertà n. 32
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1163 del 20/04/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti APRILE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa Individuale BOATTINI ANGELA con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n. 32. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Predappio, Viale della Libertà n. 32.**

## IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 18/01/2016, acquisita al Prot. Com.le 589 e da Arpa al PGFC n. 636/2016, dall'Impresa Individuale **BOATTINI ANGELA**, nella persona della Titolare, con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n. 32, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa **all'insediamento adibito a distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Predappio, Viale della Libertà n. 32**, comprensiva di:

- Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

**Dato atto** che in data 30/01/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Predappio documentazione integrativa volontaria acquisita al Prot. Com.le 1024 ed al PGFC 1226/2016;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda come successivamente integrata, depositata agli atti d'ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento del 16/02/2016 Prot. Com.le 1646, acquisita da Arpae al PGFC 2067/2016, formulata dal SUAP del Comune di Predappio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Dato atto** che in data 10/03/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Predappio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Com.le 2645 e da Arpae al PGFC 3423/2016;

**Atteso** che in merito all'impatto acustico, il Responsabile dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente del Comune di Predappio con nota Prot. Com.le 4196 del 14/04/2016, acquisita da Arpae al PGFC n. 5312/2016 ha comunicato quanto segue: *“in riferimento alla pratica in oggetto e specificatamente in merito alla valutazione di impatto acustico, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta Boattini Angela e si comunica che non necessita di alcun Nulla Osta”*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 4195 del 14/04/2016 dell'Area Edilizia Privata-Urbanistica-Ambiente del Comune di Predappio, ad oggetto *“Istanza per Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/13. Ditta Boattini Angela con sede in V.le della Libertà n. 32 - Predappio (FC). Nulla Osta per autorizzazione scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia di competenza comunale”*, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC 5314/2016;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell' *“ALLEGATO A e Relativa Planimetria”*, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- Autorizzazione allo Scarico n°37 Prot. n. 1058 del 13/09/2012 rilasciata dal Comune di Predappio;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **BOATTINI ANGELA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **BOATTINI ANGELA** (P.IVA 02414520409), con sede legale in Comune di Predappio, Viale della Libertà n. 32, **per l'insediamento adibito a distributore carburanti e autolavaggio sito in Comune di Predappio, Viale della Libertà n. 32.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - **Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;**

• **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' "ALLEGATO A e Relativa Planimetria", parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Predappio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **PREMESSA**

In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta al Comune di Predappio in data 18/01/16 e registrata al prot. 589 tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in fognatura dell'impianto adibito a Distributore carburante ed autolavaggio in Predappio V.le della Libertà n. 32, prevista ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e del vigente Regolamento del SII;

Richiamata la precedente autorizzazione allo scarico n. 37 prot. 1058 del 13/09/12;

Visto il parere favorevole di HERA S.p.A. prot. 45524 del 08/04/16;

### **CARATTERISTICHE**

<b>Responsabile dello scarico</b>	<b>Boattini Angela</b>
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	<b>V.le della Libertà n. 32 – Predappio</b>
Destinazione d'uso dell'insediamento	<b>distributore carburante ed autolavaggio</b>
Potenzialità dell'insediamento	<b>200 mc/anno</b>
Tipologia di scarico	<b>acque reflue industriali e di prima pioggia</b>
Ricettore di scarico	<b>fognatura nera tipo "B"</b>
Sistemi di trattamento prima dello scarico	<b>vasca prima pioggia/disoleatore</b>
Impianto finale di trattamento	<b>Impianto Dep. Forlì di Via Correcchio</b>

### **PRESCRIZIONI**

Lo scarico di acque reflue industriali convogliate nella fognatura nera tipo B di V.le della Libertà a Predappio con recapito all'impianto di trattamento di acque reflue urbane di Forlì, provenienti dall'insediamento di cui in premessa è autorizzato, come **da planimetria allegata**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni di cui al parere di Hera su citato:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio automezzi e acque di prima pioggia area 650 mq.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 all. C** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - **sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **pozzetto di consegna** subito a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura, all'interno della proprietà, in prossimità del confine e in zona costantemente accessibile;
  - **dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);

- **pozzetto deviatore** ((sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
- **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
- **misuratore di portata** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato da Hera;
- **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo;

4) i sigilli apposti alla strumentazione di misura di cui al punto 3) potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica di Hera. La gestione e manutenzione di tale apparecchiatura sarà cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento.

5) Qualora il misuratore di portata installato dovesse rivelarsi inadatto alla misura delle acque di prima pioggia o soggetto a malfunzionamenti e inesattezze di misura, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione con un misuratore di portata del tipo elettromagnetico dotato di registratore.

6) Il volume utile della vasca prima pioggia non deve essere maggiore del volume calcolato in base ai criteri della delibera di giunta regionale n. 286 del 14/02/05 e n. 1860 del 18/12/06 e pertanto solo i primi 5 mm ricadenti sulla superficie impermeabile scoperta dovranno confluire alla rete fognaria nera.

7) La vasca prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.

8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**

9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati del controllo.

10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.

11) Hera può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

13) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo ( in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di Hera nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a Hera la piombatura; annualmente entro il 31 Gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

16) La Ditta deve stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della regione E.R. n. 1480 del 11/10/10. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

17) Il titolare è tenuto a presentare ad Hera **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti dal contratto.

18) **A fine lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la**

**dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**

19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere soprariportate, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**