

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1342 del 06/05/2016
Oggetto	D.LGS. 115/2008, L.R. 26/2004, L.R. 13/2015 - Autorizzazione Unica rilasciata alla ditta CARTITALIA S.R.L. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza elettrica pari a 7,538 MWe e potenza termica pari a 22,38 MWt in Comune di Mesola, Via Motte n° 50.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1360 del 04/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno sei MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 10703/2016

Oggetto: D.LGS. 115/2008, L.R. 26/2004, L.R. 13/2015 - Autorizzazione Unica rilasciata alla ditta **CARTITALIA S.R.L.** per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza elettrica pari a 7,538 MWe e potenza termica pari a 22,38 MWt in Comune di Mesola, Via Motte n° 50.

IL RESPONSABILE

DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI ARPAE DI FERRARA

VISTI:

- Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 *“Efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici - Attuazione della direttiva 2006/32/CE”* in particolare l'articolo 11;
- Il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 *“Norme in materia ambientale”* - Parte Seconda;
- La Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- La Legge Regionale del 23 dicembre 2004 n. 26 *“Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”*, ed in particolare l'art. 3 comma 1 lettera b) che attribuisce alle Province le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;
- La legge regionale 30 Luglio 2015, n.13 *“Riforma del Sistema di Governo Regionale e Locale e Disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e Loro Unioni”* che ha disposto il trasferimento dal 1° Gennaio 2016 alla nuova Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica che erano di competenza delle Province nonché del personale già operante presso i Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56;

VISTA la domanda presentata in data 01/07/2015 e assunta al protocollo generale della Provincia di Ferrara il 02/07/2015 con Protocollo n. 46041 dall'impresa **CARTITALIA S.R.L.** per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione della potenza elettrica pari a 7,538 MWe e potenza termica pari a 22,38 MWt presso lo stabilimento ubicato in Comune di Mesola, Via Motte n° 50;

CONSIDERATO:

- Che il progetto rientra nel campo di applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto l'impresa, contestualmente all'istanza di Autorizzazione Unica, ha provveduto a presentare comunicazione di modifica non sostanziale dell'A.I.A attualmente in vigore (P.G. Provincia di Ferrara n. 58988 del 08/07/2010) ai sensi dell'Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e il relativo procedimento amministrativo è da considerarsi endo-procedimento del procedimento di Autorizzazione Unica;
- Che con nota P.G. Provincia n° 49218 del 15/07/2015 del Responsabile del Procedimento è stata convocata per il giorno 07/08/2015 la prima seduta della Conferenza di Servizi;
- Che ai lavori della Conferenza sono stati chiamati a partecipare, per quanto di propria competenza:
 - Arpa Ferrara - Servizio Territoriale - Unità operativa IPPC;
 - Ausl Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica;
 - Comune di Mesola - Settore Territorio ed Attività Produttive;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara - Ufficio Prevenzione Incendi;
 - Provincia di Ferrara - P.O. Urbanistica, UOS Distribuzione Energia e Attività Minerarie;
 - Provincia di Ferrara - Settore Ambiente ed Agricoltura, P.O. Sviluppo sostenibile, UOS V.I.A. ed A.I.A.;
 - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara;
 - Parco del Delta del Po;
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- Che sono stati, altresì, invitati quali enti gestori di servizi interferenti o comunque interessati al progetto indicato in epigrafe i seguenti soggetti:
 - Enel Distribuzione - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona di Ferrara;
 - Snam Rete Gas S.p.A.;

- Che sono stati trasmessi ai soggetti invitati, per quanto di interesse, gli elaborati progettuali relativi alle opere anzidette;
- Che il progetto in questione e le successive integrazioni sono stati depositati agli atti della Conferenza;
- Che ai fini della procedura unica di autorizzazione sono stati presi in considerazione il progetto definitivo dell'opera, costituito dai seguenti elaborati (elenco dei documenti allegati alla domanda P.G. Provincia n. 46041 del 02/07/2015) e le successive integrazioni e/o aggiornamenti richiesti dalla Conferenza di Servizi e dagli Enti interessati al progetto in oggetto, acquisiti al P.G. Provincia n° 67359 in data 12/10/2015, nonché i documenti trasmessi dalla ditta attraverso il Portale Regionale IPPC con note Prot. n. 7047 del 29/06/2015, Prot. n. 158810 del 12/10/2015, Prot. n. 563 del 11/02/2016 e Prot. n. 18408 del 24/03/2016, questi ultimi relativi alla modifica non sostanziale dell'A.I.A attualmente in vigore P.G. Provincia di Ferrara n. 58988 del 08/07/2010;

ELENCO DOCUMENTI DI PROGETTO ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA		
Codice documento	Revisione	Titolo /Descrizione documento
R15007EDG001	Rev. 00	Elenco Documenti di Progetto
	Rev. 00	D.Lgs 115/08 – Domanda di autorizzazione unica e per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione di potenza inferiore a 50MW termici alimentato da fonti convenzionali (Art.11, D.Lgs 115/08) - (Modello - Provincia di Ferrara)
	Rev. 00	Attestatazione pagamento spese di istruttoria - Autorizzazione unica
	Rev. 00	Domanda di autorizzazione integrata ambientale
	Rev. 00	Domanda di autorizzazione integrata ambientale - Sito AIA Emilia Romagna
	Rev. 00	Attestatazione pagamento spese di istruttoria – AIA
R15007RTA001	Rev. 00	D.Lgs 115/08 - Relazione Tecnica Illustrativa per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di cogenerazione ai sensi dell'art.11, comma 7, D.Lgs.115/08
R15007RTA002	Rev. 00	AIA - Relazione illustrativa modifiche non sostanziali
R15007RTA003	Rev. 00	AIA - Schede BREF-BATsull'efficienza energetica
R15007RTA004	Rev. 00	AIA - Schede E (Emissioni), , Schede L (BAT)
R15007RTA005	Rev. 00	Calcolo costo complessivo dell'investimento
R15007A001	Rev. 00	Allegati D.Lgs 115/08 - Planimetria generale con nuovo impianto
R15007A002	Rev. 00	Allegati D.Lgs 115/08 - Layout apparecchiature principali - Planimetria piano terra
R15007A003	Rev. 00	Allegati D.Lgs 115/08 - Layout apparecchiature principali - Copertura
R15007A004	Rev. 00	Allegati D.Lgs 115/08 - Layout apparecchiature principali - Prospetti
R15007A005	Rev. 00	Allegati D.Lgs 115/08 - Layout apparecchiature principali - Sezioni
R15007A006	Rev. 00	Allegati D.Lgs 115/08 - Planimetria rete idrica locali interni

R15007A007	Rev. 00	AIA - Allegato 3A - Planimetria dell'impianto (atmosfera)
R15007A008	Rev. 00	AIA - Allegato 3B - Planimetria dell'impianto (rete idrica)
R15007A009	Rev. 00	AIA - Allegato 3C - Planimetria delle sorgenti di rumore
R15007A010	Rev. 00	Allegati D.Lgs 115/08 - Schema funzionale
	Rev. 00	3 Modulo_SCIA_Variante al Prot. 7425_2015
	Rev. 00	4 Modulo ASSEVERAZIONE_SCIA_Variante al Prot. 7425_2015
	Rev. 00	MUR A1_D1_Asseverazione_sismica
	Rev. 00	Relazione paesaggistica
	Rev. 00	Richiesta autorizzazione paesaggistica
R15007TAV1	Rev. 00	Tav 1 Corografia
R15007TAV2	Rev. 00	Tav 2 Planimetria gen interventi
R15007TAV3	Rev. 00	Tav 3 Rilievo dendrometrico
R15007TAV4	Rev. 00	Tav 4 Stato attuale piante
R15007TAV5	Rev. 00	Tav 5 Stato attuale prospetti
R15007TAV6	Rev. 00	Tav 6 Stato futuro piante e sezioni
R15007TAV7	Rev. 00	Tav 7 Stato futuro prospetti
R15007TAV8	Rev. 00	Tav 8 Documentazione fotografica
R15007TAV9	Rev. 00	Tav 9 Simulazione impatto ambientale
R15007TAV10	Rev. 00	Tav 10 Fognatura
R15007TAV11	Rev. 00	Tav 11 Relazione tecnica
	Rev. 00	PIN 1 - Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 del DPR 01/08/2011 n.151
PIA Rif. 15 1232 VIA	Rev. 00	Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico ai sensi della Legge 26/10/95 n.447

INTEGRAZIONI ACQUISITE AL P.G. PROVINCIA N° 67359 IN DATA 12/10/2015		
Codice documento	Revisione	Titolo /Descrizione documento
R15007EDG001	Rev. 01	Elenco Documenti di Progetto
R15007RTA001	Rev. 01	D.Lgs 115/08 - Relazione Tecnica Illustrativa per autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di cogenerazione ai sensi dell'art.11, comma 7, D.Lgs.115/08
R15007RTA003	Rev. 01	AIA - Schede BREF-BATsull'efficienza energetica
R15007RTA004	Rev. 02	AIA - Schede E (Emissioni), , Schede L (BAT)
R15007TAV0	Rev. 00	Planimetria generale depositi di materiali e rifiuti
R15007RTA010	Rev. 00	Relazione di integrazione in risposta alle richieste pervenute in sede di Conferenza dei Servizi del 7 Agosto 2015
R15007RTA011	Rev. 00	AIA – Relazione di integrazione in risposta alle richieste pervenute in sede di Conferenza dei Servizi del 7 Agosto 2015
R15007RTA012	Rev. 00	AIA – Piano di Monitoraggio e controllo
	Rev. 00	MUR A7_D7_Modulo Trasmissione di integrazione documentali
	Rev. 00	Relazione di calcolo - Piano di manutenzione vita nominale e classe d'uso (2 copie)
	Rev. 00	Tavola 1/1 – Cementi armati – Sala quadri e sala trasformatore (2 copie)
TAV 1	Rev. 00	Tav 1 Planimetria generale degli interventi
TAV 2	Rev. 00	Tav 2 Rilievo dendrometrico
TAV 3	Rev. 00	Tav 3 Progetto esecutivo

R15007A015	Rev. 00	ARPA – Planimetria rete di media tensione – situazione ante variante
R15007A016	Rev. 00	ARPA – Planimetria rete di media tensione – situazione post variante
R15007A017	Rev. 00	ARPA – Planimetria e destinazione uso ambienti per valutazione C.E.M
R15007A970	Rev. 00	Schema elettrico unifilare MT
R15007A971	Rev. 00	TICA Estratto di mappa catastale
	Rev. 00	TICA Richiesta connessione Enel
	Rev. 00	TICA Dichiarazione sostitutiva CAR
	Rev. 00	TICA Mandato portale Enel

Rilevato che la Conferenza di Servizi era preordinata all’acquisizione delle seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA	ENTE COMPETENTE
Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di cogenerazione da fonte convenzionale (Dlgs.115/2008)	Provincia di Ferrara fino al 31/12/2015; ARPAE dal 01/01/2016;
Titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica	Comune di Mesola;
Parere di conformità del progetto alla normativa antincendio	Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara;
Pareri o Nulla Osta in merito alle materie di competenza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ARPA – Sezione Provinciale di Ferrara – Servizio Territoriale; ➤ AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Ferrara; ➤ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio; ➤ Parco del Delta del Po;
Nulla Osta alla connessione con la rete elettrica	Enel Distribuzione Spa – Ferrara;
Nulla Osta alla connessione con la rete gas	Snam Rete Gas;

EVIDENZIATO CHE la Conferenza di Servizi era pertanto formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti, così come indicato nel verbale della conferenza stessa:

- Arpa Ferrara - Servizio Territoriale - Unita operativa IPPC;
- Ausl Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Comune di Mesola - Settore Territorio ed Attività Produttive;
- Provincia di Ferrara - P.O. Urbanistica, UOS Distribuzione Energia e Attività Minerarie;
- Provincia di Ferrara - Settore Ambiente ed Agricoltura, P.O. Sviluppo sostenibile, UOS V.I.A.ed A.I.A.;

- Che a seguito della prima seduta della conferenza di servizi, le cui conclusioni sono riportate nel verbale Protocollo Generale Provincia n° 56209 del 17/08/2015 agli atti, i tempi del procedimento amministrativo sono stati sospesi nell'attesa delle integrazioni richieste in sede di conferenza;
- Che in data 09/10/2015, essendo pervenute dal richiedente l'autorizzazione unica le integrazioni richieste nella prima seduta della Conferenza di Servizi (acquisite al P.G. Provincia n° 67359 in data 12/10/2015), sono ripresi i tempi del procedimento amministrativo;
- Che con nota P.G. Provincia n. 69810 del 22/10/2015 del Responsabile del Procedimento, è stata convocata per il giorno 19/11/2015 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- Che a seguito della seconda seduta della conferenza di servizi il nuovo impianto di cogenerazione è stato dichiarato autorizzabile, subordinando il rilascio dell'autorizzazione unica all'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica e della modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, quest'ultima a sua volta condizionata dall'acquisizione della documentazione specificata nel verbale della conferenza di servizi Protocollo Generale Provincia n° 81880 del 10/12/2015 agli atti;
- Che i tempi del procedimento amministrativo sono stati sospesi nell'attesa della suddetta documentazione richiesta in sede di conferenza di servizi, documentazione pervenuta tramite il Portale regionale A.I.A. in data 11/02/2016 con nota Prot. n. 563 e assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2016/1138 del 11/02/2016;
- Che i tempi del procedimento amministrativo sono stati interrotti in quanto la precitata documentazione acquisita al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2016/1138 del 11/02/2016 è stata ritenuta insufficiente e con nota del 18/03/2016, PGFE/2016/2612 l'Unità A.U.A. e Energia da fonti rinnovabili di ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., ha comunicato con preavviso di diniego alla Società **Cartitalia S.r.l.** i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza congiunta di AU e di modifica non sostanziale di AIA;
- Che la Società **Cartitalia S.r.l.** con nota del 24/03/2016 ha inviato documentazione trasmessa attraverso il Portale Regionale IPPC con nota Prot. n. 18408 del 24/03/2016 e assunta al protocollo di ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2016/2906 del 29/03/2016 atta a superare i motivi ostativi per la positiva conclusione dell'istanza congiunta di AU e di modifica non sostanziale di AIA;
- Che i tempi del procedimento amministrativo sono ridecorsi acquisendo la precitata documentazione al protocollo di ARPAE Ferrara n. PGFE/2016/2906 del 29/03/2016;

DATO ATTO:

- Che le integrazioni documentali e progettuali richieste nell'ambito della prima e seconda seduta della Conferenza di Servizi sono state presentate e ne è stata verificata la congruità rispetto a quanto richiesto;
- Che ARPA Ferrara ha ritenuto il progetto dell'impianto di cogenerazione compatibile ambientalmente nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere Prot. PGFE/2015/7961 del 19/11/2015, acquisito al P.G. Provincia n. 78130 del 23/11/2015, comprensivo del parere di valutazione della conformità alla normativa vigente in materia di esposizione ai campi elettrici e magnetici rilasciato ai sensi della LR 10/93;
- Che il Comune di Mesola, Settore Territorio ed attività Produttive ha trasmesso con nota Prot. 1697 del 09/02/2016 acquisita al protocollo PGFE n. 1065 del 09/02/2016 il parere urbanistico e l'autorizzazione paesaggistica Prot. n. 1696 del 09/02/2016 con allegato Nulla Osta n. 323 del 23/11/2015 dell'Ente Parco del Delta del Po Prot. n. 7622 del 24/11/2015;
- Che L'Azienda U.S.L. di Ferrara, Unità Operativa di Igiene Pubblica con nota Protocollo Generale n. 54432 del 15/09/2015 ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del nuovo impianto di cogenerazione e del relativo fabbricato;
- Che l'Ente Parco del Delta del Po ha espresso i Nulla Osta con prescrizioni n. 131 del 19/06/2015, Prot. n. 3653 del 19/06/2015 e n. 323 del 23/11/2015, Prot. n. 7622 del 24/11/2015 al rilascio dell'Autorizzazione Unica;
- Che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara ha espresso il parere favorevole con prescrizioni Prot. n. 7815 del 04/08/2015, acquisito al P.G. Provincia n. 53920 del 04/08/2015, confermato, valutate le prescrizioni pervenute a seguito della prima seduta della conferenza di servizi, con successiva nota Prot. n. 10804 del 04/11/2015 acquisita al P.G. Provincia n. 73777 del 05/11/2015;

EVIDENZIATO che non essendo stati espressi dissensi, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, da parte dei componenti della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art 14-ter della vigente L. 241/1990 e s. m. e i., si considerano acquisiti i pareri favorevoli degli Enti che pur regolarmente convocati alla Conferenza di Servizi non si sono presentati e/o non hanno espresso in altro modo il proprio parere;

VISTO il parere favorevole in merito alla realizzazione dell'impianto espresso dai componenti della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che per dar seguito all'istanza di autorizzazione unica si è reso necessario provvedere ad effettuare con nota protocollo ARPAE - PGFE/2016/1073 del 09/02/2016 richiesta alla Prefettura di Treviso (provincia nella quale vi è la sede legale di **CARTITALIA S.R.L.**) di comunicazione antimafia ai sensi dell'articolo 87, comma 1 del D.Lgs. n. 159 del 06/11/2011 relativamente all'impresa **CARTITALIA S.R.L.** e all'impresa **Pro-Gest S.p.A.**, in qualità di socio di maggioranza di **Cartitalia s.r.l.** e che in data 16/03/2016 è stata acquisita dalla Prefettura di Treviso al protocollo ARPAE - PGFE/2016/2490 la comunicazione Prot. n. 2016000399 del 16/03/2016 dalla quale si evince che a carico delle società e dei soci non sussistono cause di decadenza, sospensione e di divieto previste dall'articolo 67 del citato decreto;

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Legislativo 115/2008, l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto di cogenerazione;

DATO ATTO

- che il responsabile del procedimento fino al 31/12/2015 è stato il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Mobilità, Energia della Provincia di Ferrara – Arch. Massimo Mastella;
- Che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- Che responsabile del presente procedimento amministrativo per l'adozione dell'Autorizzazione Unica di cui al Dlgs. 115/2008 è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Tutto ciò premesso

AUTORIZZA

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 7 del Dlgs. 115/2008 L'impresa **CARTITALIA S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Castellana n. 90, in Comune di Istrana (TV), alla costruzione e all'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di potenza elettrica pari a 7,538 MWe e potenza termica pari a 22,38 MWt presso lo stabilimento ubicato in Comune di Mesola (FE), Via Motte n° 50, in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati tecnici citati in premessa e nel rispetto delle prescrizioni di seguito individuate e nella Determinazione di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 891 del 01/04/2016 (Allegato A) e relativi allegati nonché nei seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta:
 - Parere Urbanistico del Comune di Mesola Protocollo 1697 del 09/02/2016 (Allegato B);
 - Autorizzazione paesaggistica del Comune di Mesola Protocollo n. 1696 del 09/02/2016 (Allegato C);
 - Nulla Osta dell'Ente Parco del Delta del Po n. 323 del 23/11/2015, Protocollo n. 7622 del 24/11/2015 e n. 131 del 19/06/2015, Prot. n. 3653 del 19/06/2015 (Allegato D);
 - Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara Protocollo. n. 7815 del 04/08/2015 e nota Prot. n. 10804 del 04/11/2015 (Allegato E);
 - Parere di ARPA – Servizio Territoriale Protocollo PGFE/2015/7961 del 19/11/2015 (Allegato F);
 - Parere dell'Azienda U.S.L. di Ferrara, Unità Operativa di Igiene Pubblica Protocollo Generale n. 54432 del 15/09/2015 (Allegato G);

2. Di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata con le seguenti prescrizioni:
 - a) L'inizio dei lavori deve essere effettuato **entro un anno** dal rilascio dell'autorizzazione e l'ultimazione degli stessi deve avvenire **entro tre anni** - Non sono ammesse varianti al progetto approvato con l'atto conclusivo di cui al punto precedente - Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda apportare varianti all'impianto approvato, anche in corso d'opera, deve presentare apposita domanda all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE);

 - b) È fatto obbligo al soggetto autorizzato di comunicare all'Agenzia Regionale per la

Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE) e al Comune di Mesola la data di inizio lavori (**con almeno quindici giorni di anticipo**) nonché quella di ultimazione (**entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori**);

- c) **Entro trenta giorni** dalla conclusione dei lavori il soggetto autorizzato deve altresì inviare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE), Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara e al Comune di Mesola il Certificato di Collaudo dell'intervento di realizzazione dell'impianto redatto dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'opera al progetto approvato e dal quale si evince il rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni acquisite nel corso del presente procedimento;
- d) **Quindici giorni prima** dell'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve darne comunicazione all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE) e al Comune di Mesola;
- e) Il Titolare dell'impianto ha l'obbligo di comunicare immediatamente all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE) e al Comune di Mesola eventuali fermi prolungati, interruzioni e/o malfunzionamenti degli impianti;
- f) Il soggetto autorizzato ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia – Romagna (ARPAE), Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA, eventuali modifiche della struttura societaria ed in particolare del nominativo del legale rappresentante;
- g) **Venti giorni prima** dell'avvio del cantiere dovrà essere inviata al competente ufficio del Comune di Mesola la richiesta di autorizzazione alla deroga dei limiti di rumore ai sensi della LR n. 15/2001 recepita con DGR n. 45/2002;
- h) Sia durante la fase di cantiere che durante la fase di esercizio e di dismissione dell'impianto, la ditta è tenuta a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m. e integrazioni in merito ai vari aspetti attinenti alla tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; eventuali situazioni di pericolo per l'ambiente che dovessero crearsi in qualsiasi fase

gestionale dell'impianto di cogenerazione dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Mesola, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - Sezione Provinciale di Ferrara e all'Azienda USL di Ferrara;

- i) È fatto divieto contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente;

- k) Di demandare, a norma dell'articolo 27 comma 1 del T.U. 380/2001, al Comune di Mesola **il controllo e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento**. Qualora gli Enti e le Amministrazioni che nell'esprimere il parere di rispettiva competenza sulla realizzazione e sull'esercizio dell'impianto oggetto della presente autorizzazione unica abbiano apposto prescrizioni alla realizzazione dell'opera **saranno, altresì, preposti al controllo della corretta esecuzione di quanto prescritto**. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) - Sezione Provinciale di Ferrara si riserva ogni eventuale successivo accertamento ulteriore;

Si specifica inoltre che ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.lgs. 115/08 il titolare dell'impianto è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi alla dismissione dell'impianto.

Gli allegati alla presente autorizzazione unica denominati rispettivamente "Allegato A", "Allegato B", "Allegato C", "Allegato D", "Allegato E", "Allegato F", "Allegato G" ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data di effettivo ritiro, o dell'avvenuta notifica al richiedente, e da essa, decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

La presente Autorizzazione s'intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi, con obbligo di osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e nel rispetto delle specifiche prescrizioni e condizioni contenute nei pareri resi dagli Enti interessati.

La responsabilità civile e penale nei confronti di terzi per gli eventuali danni suscettibili di derivare dalla realizzazione delle opere in oggetto è a totale ed esclusivo carico del titolare dell'autorizzazione.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Il presente atto viene rilasciato in bollo alla Ditta interessata ed in copia al Comune di Mesola, all'ARPA Sezione Provinciale di Ferrara - Servizio Territoriale, all'Azienda USL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, all'Ente Parco del Delta del Po, al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a Enel Distribuzione, Snam Rete Gas S.p.A. e alla Regione Emilia Romagna-Servizio Politiche Energetiche.

firmato digitalmente

Ing. Paola Magri

**Responsabile Struttura Autorizzazioni
e Concessioni-FERRARA - ARPAE Emilia Romagna**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.