

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1414 del 11/05/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla OR S CAVIAR S.R.L. per impianto ubicato in Via Lirone n. 42, Comune di Castel Maggiore (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1450 del 11/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla OR'S CAVIAR S.R.L. per impianto ubicato in Via Lirone n. 42, Comune di Castel Maggiore (BO).

### **Il Responsabile P.O.**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla OR'S CAVIAR S.R.L. per l'impianto sito a Castel Maggiore, in via Lirone n. 42, c.a.p. 40013 dove viene svolta l'attività di palestra e piscina. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:
2. Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura <sup>3</sup> di acque reflue industriali ed acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Castel Maggiore;
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi,

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

6. Obbliga la OR'S CAVIAR S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La OR'S CAVIAR S.R.L., C.F. 03702540372, P.IVA 04259330373, con sede legale a Bologna, in via Rizzoli n. 4, c.a.p. 40124, per l'impianto ubicato a Castel Maggiore, in via Lirone n. 42, c.a.p. 40013, ha presentato, nella persona di Graziella Romagnoli, in qualità di legale rappresentante di OR'S CAVIAR S.R.L., al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 22/10/2015 al Prot. n. 42501 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ed acque reflue domestiche.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota del 27/10/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna<sup>7</sup> in data 27/10/2015 al Prot. n. 124803, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 131341 del 12/11/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera Spa con propria nota del 27/11/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 27/11/2015 al Prot. n. 137432, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

<sup>5</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>7</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, acquisito il parere favorevole del Comune di Castel Maggiore, con propria nota del 16/12/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 18/12/2015 al Prot. n. 145267, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 11/5/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della Società OR'S CAVIAR S.R.L.  
Via Lirone n. 42, Comune di Castel Maggiore

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali ed acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Lirone classificato dall'Unione Reno Galliera / Comune di Castel Maggiore (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali ed acque reflue domestiche” formato dall'unione di acque reflue domestiche (docce, servizi igienici e simili) ed acque reflue industriali provenienti dallo scarico della piscina e dalle acque di lavaggio del sistema filtrante.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dall'Unione Reno Galliera, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 139525 del 27/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 50464 del 16/12/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc n. 15222/2016

Documento redatto in data 11/5/2016

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



Pratica 25504/39998/2015 SN

Prot. n. 50464

**Alla Città Metropolitana di Bologna  
Settore Ambiente  
Servizio Tutela Ambientale**

**Oggetto:** D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

**Ditta Or'S Caviar S.R.L. con sede legale in BOLOGNA (BO) Via Rizzoli n. 4 - P.I. 04259330373**

**Vista** la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 08/10/2015, con protocollo n. 39998 e perfezionata formalmente in data 27/10/2015 PG. n. 42501 per l'impianto della ditta Or'S Caviar S.R.L. sito nel Comune di Castel Maggiore in Via Lirone, 42 ove viene esercitata l'attività di centro sportivo polivalente con palestra e piscina.

**Considerato** che tale domanda risulta presentata per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali.

**Acquisiti** i pareri di:

- **Comune di Castel Maggiore:** "favorevole" espresso con nota prot. n. 26257 del 25/11/2015;
- **Hera S.P.A.:** che con nota prot. n. 139525 del 27/11/2015 si è espressa nel modo seguente.  
"parere favorevole condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
  - o *vengono ammesse nella pubblica fognatura di Via Lirone, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dallo scarico giornaliero del 5% del volume totale della vasca e dalle acque di lavaggio del sistema filtrante;*
  - o *le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 – colonna scarichi in rete fognaria;*
  - o *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;*
  - o *il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere*

- opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
- o comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore, della necessità di effettuare lo svuotamento totale della vasca nella pubblica fognatura;*
  - o lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne, con portata costante e dopo aver completamente dichiarato l'acqua;*
  - o contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentato un certificato analitico attestante la qualità delle acque da scaricare in pubblica fognatura;*
  - o le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di precipitazioni atmosferiche (pioggia o neve);*
  - o tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
  - o adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
  - o l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
  - o la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;*
  - o il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;*
  - o l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
  - o per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico."*

Argelato  
Bentivoglio  
Castello D'Argile  
Castel Maggiore  
Galliera  
Pieve di Cento  
S.Giorgio di Piano  
S.Pietro in Casale  
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE  
RENO GALLIERA**



▪ **Visti:**

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

si esprime, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

San Giorgio di Piano, 16/12/2015

**Il Responsabile SUAP  
Nara Berti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"  
D. Lgs. vo 82/2005



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

Originale PEC

**UNIONE RENO GALLIERA  
SUAP**

Via Fariselli n.4  
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

[unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it](mailto:unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it)

**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA  
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 27 novembre 2015  
Prot. gen. 139525

ns. rif. Hera spa Data prot.: 27-10-2015 Num. prot.: 0123453  
PA&S numero

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Or'S Caviar Srl"- Attività sportiva (palestra e piscina) ubicata in Comune di Castel Maggiore (BO), Via Lirone n.42.**

*Unione Reno Galliera SUAP Prot. n. 42992 del 27/10/2015*

*Pratica n. 25504/39998/2015 SN*

*Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali (Ex "Lc Rappresentanze Srl").*

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dalla Signora Romagnoli Graziella in qualità di legale rappresentante della Ditta "**OR'S CAVIAR SRL**" con sede legale in Bologna (BO) Via Rizzoli n.4 proprietaria dell'insediamento esercente attività di centro sportivo polivalente con palestra e piscina, sito in VIA LIRONE n.42 - Comune di Castel Maggiore (BO);

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto/stabilimento/attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto della dichiarazione che non sono intervenuti cambiamenti alla situazione autorizzata in precedenza dall'Unione Reno Galliera SUAP con Provvedimento Finale Unico Prot. N. 3756 del 06/03/2012, rilasciato alla Signora Romagnoli Graziella in qualità di legale rappresentante della ditta "Lc Rappresentanze Srl" con sede in Castel Maggiore Via Lirone,42;

preso atto della dichiarazione che la Ditta Lc Rappresentanze Srl, precedente proprietaria del fabbricato, è stata inglobata per fusione nell'attuale "Or'S Caviar Srl" in data 26/06/2014, avente medesimo legale rappresentante Signora Romagnoli Graziella;

verificato dalla documentazione agli atti che l'insediamento origina acque reflue domestiche e acque reflue industriali provenienti dallo scarico giornaliero del 5% del volume totale della vasca e dalle acque di lavaggio del sistema filtrante, immesse in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse nella pubblica fognatura di Via Lirone, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali come sopra identificate;**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore, della necessità di effettuare lo svuotamento totale della vasca nella pubblica fognatura;**
- **lo scarico di tali acque dovrà essere effettuato preferibilmente nelle ore notturne, con portata costante e dopo aver completamente dechlorato l'acqua;**
- **contestualmente alla comunicazione dovrà essere presentato un certificato analitico attestante la qualità delle acque da scaricare in pubblica fognatura;**
- **le operazioni di scarico non potranno essere effettuate in concomitanza di precipitazioni atmosferiche (pioggia o neve);**
- **tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);**

- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**