

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2017 del 27/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla HERA S.P.A. per impianto ubicato in Via Pertini n. 5, Comune di Castel del Rio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2073 del 27/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla HERA S.P.A. per impianto ubicato in Via Pertini n. 5, Comune di Castel del Rio (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla HERA S.P.A. per l'impianto sito a Castel del Rio, in via Pertini n. 5, ove viene svolta l'attività di stazione ecologica. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ³ di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Castel del Rio;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;

5. Obbliga la HERA S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La HERA S.P.A., C.F./P.IVA 04245520376, con sede legale a Bologna, in Viale Berti Pichat n. 2/4, c.a.p. 40127, per l'impianto ubicato a Castel del Rio, in via Pertini n. 5, ha presentato, nella persona di Tiziano Marroni, in qualità di procuratore speciale di HERA S.P.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Castel del Rio in data 11/8/2015 al Prot. n. 3141 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: rinnovo di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento.

Il S.U.A.P. del Comune di Castel del Rio, con propria nota del 19/8/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna⁷ in data 19/8/2015 al Prot. n. 101652, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

La Città metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 102018 del 20/8/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'AUA restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

Hera S.p.A. con propria nota del 8/9/2015, acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 8/9/2015 al Prot. n. 106816, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Castel del Rio il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il Comune di Castel del Rio con propria nota del 10/5/2016, acquisita agli atti di ArpaE in data 24/6/2016 al Prot. n. 11655, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

⁷ Ai sensi della L.R.13/2015 i procedimenti amministrativi avviati presso la Provincia di Bologna fino al 31/12/2014 e poi presso la Città metropolitana di Bologna fino al 31/12/2015 e non conclusi sono completati da ARPAE-SAC di Bologna che a decorrere dal 01/01/2016 ha acquisito le funzioni amministrative in materia di A.U.A.

dell'Autorizzazione Unica Ambientale il rinnovo dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 27/6/2016

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto di HERA S.P.A. ubicato in Via Pertini n. 5, Comune di Castel del Rio (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Pertini classificato dal Comune di Castel del Rio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento (prima pioggia)”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel del Rio, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 102351 del 8/9/2015, con il nulla osta al rinnovo allo scarico prot. n. 1688 del 10/5/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 11655/2016

Documento redatto in data 27/6/2016



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

P.U.T. 43/15

Bollo
€
16,00

AUTORIZZAZIONE n. 01 del 10/05/2016 per rinnovo autorizzazione di scarico alla pubblica fognatura prot. gen. 1688

Il Responsabile di Settore

Vista la domanda agli atti prot. gen. 3141 del 11/08/2015 prodotta dal procuratore Dott. Tiziano Mazzoni per conto di HERA Spa con sede in Bologna Via Carlo Pichat, C.F. 04245520376 inerente la richiesta di rinnovo autorizzazione allo scarico n. 02 del 30.07.2012 dell'immobile sito in Castel del rio Via Pertini,5 adibito a Stazione Ecologica;

Visto l'autorizzazione n. 02 del 22/07/2009;

Visto l'autorizzazione n. 02 del 30.07.2012 ;

Visto che l'istruttoria della relativa pratica si è conclusa con il parere favorevole :

- dell'ufficio Tecnico Comunale ;
- della società HERA Spa direzione acque prot. 3392 del 8 Settembre 2015;

Visto il vigente regolamento comunale per il servizio delle fognature;

Visto la Delibera di C.C. n. 31 del 23/09/2003,

Visto il D.lgs. 152/1999;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 267/00;

CONCEDE IL RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE N. 02 DEL 30/07/2012

Al richiedente Dott. Tiziano Mazzoni sopra anagraficamente descritto in riferimento alla domanda sopra esposta, per le acque reflue domestiche e di dilavamento provenienti dall'insediamento con destinazione a Stazione Ecologica con attività di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, indicato nella premessa, alle seguenti condizioni:

- 1) Di osservare le norme del regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate ;
- 2) Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, d'inquinamento;
- 3) Di notificare, al Comune, ogni diversa destinazione dell'insediamento nonchè qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;
- 4) Di osservare le seguenti speciali prescrizioni:
 - a) Viene accettata nella pubblica fognatura, di Via Pertini, 5 l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda, convoglianti acque meteoriche e acque domestiche;
 - b) Le acque meteoriche di prima pioggia prima dell'immissione in pubblica fognatura dovranno subire idoneo trattamento depurativo come descritto nella documentazione alla domanda allegata e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.lgs. 152/06 Tab. 3 allegato 5 (colonna scarichi in rete fognaria);
 - c) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata;
 - d) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura Hera effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010;
 - e) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingi menti da pubblico acquedotto e/o pozzo privato.
 - f) La ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.a., nel più breve tempo possibile, apposito

Comune di Castel del Rio - Via Montanara, 1 - 40022 Castel del Rio (BO) - tel. 054295906 - fax 054295313
E-mail: urp@casteldelrio.provincia.bologna.it



COMUNE DI CASTEL DEL RIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11.02.2010;

- g) La ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura;
- h) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- i) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione viene riservata la facoltà di richiedere la revoca della presente autorizzazione;

Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura ;
- b) la revoca della presente autorizzazione per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

Data, 10/05/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Bruzzi Maurizio



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it
heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBr
Modena 8 settembre 2015
Prot. 102351

Spettabile
COMUNE DI CASTEL DEL RIO
Sportello SUAP
Via Montanara 1
40022 Castel del Rio (BO)
comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: Ditta HERA S.p.A. - Centro di Raccolta – Castel del Rio - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 93733 del 11/08/2015
96830 del 21/08/2015*

Richiedente: HERA S.p.A.
Ubicazione: Via Pertini – Castel del Rio
Attività : centro di raccolta rifiuti urbani

In riferimento alla richiesta in oggetto si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Pertini l'immissione indicata nella planimetria allegata alla domanda, convogliante reflui domestici e reflui meteorici.
- 2) Le acque meteoriche di prima pioggia, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno subire idoneo trattamento depurativo, come descritto nella documentazione allegata alla domanda e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab 3 – allegato 5 (colonna scarichi in rete fognaria).
- 3) I materiali raccolti dal trattamento depurativo di cui al punto precedente dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 4) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.
- 5) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.

- 6) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 7) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura
- 8) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 9) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Restano salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.