

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2066 del 29/06/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BEYFIN S.P.A. per impianto ubicato in Via Persicetana Vecchia n. 25, Comune di Bologna (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2125 del 29/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove GIUGNO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## **ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>**

### **DETERMINA**

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla BEYFIN S.P.A. per impianto ubicato in Via Persicetana Vecchia n. 25, Comune di Bologna (BO).

### **Il Responsabile P.O.**

#### **Decisione**

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla BEYFIN S.P.A. per l'impianto sito a Bologna, in via Persicetana Vecchia n. 25, c.a.p. 40132 dove viene svolta l'attività di uffici e deposito GPL. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura <sup>3</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento. Soggetto competente Comune di Bologna;
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Bologna;
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la BEYFIN S.P.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;

6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La BEYFIN S.P.A., C.F. e P.IVA 03876950480, con sede legale a Campi Bisenzio (FI), via Vingone n. 94, per l'impianto ubicato a Bologna, in via Persicetana Vecchia n. 25, c.a.p. 40132, ha presentato, nella persona di Andrea Baldacchini, in qualità di procuratore speciale di BEYFIN S.P.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 23/2/2016 al Prot. n. 69728 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento; comunicazione/nulla osta in materia di acustica.

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 1/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 1/3/2016 al Prot. n. 3485, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 16/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 16/3/2016 al Prot. n. 4760, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Bologna il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota del 29/3/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 29/3/2016 al Prot. n. 5507, ha trasmesso il parere comunale favorevole prot. 96532/2016 ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, ed il nulla osta in materia acustica prot. 96286/2016.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ha

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>7</sup> pari a euro 26.

Bologna, data di redazione 29/6/2016

Il Responsabile P.O.  
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>7</sup>Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016.

## Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto BEYFIN S.P.A. ubicato in Via Persicetana Vecchia n. 25, Comune di Bologna

### ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

#### **Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Persicetana Vecchia classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche e meteoriche di dilavamento (acque di scarico)” formato dall'unione di acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla “zona stoccaggio ed imballaggio GPL con acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e dallo spogliatoio.

#### **Altre immissioni**

Dallo stesso stabilimento ha origine anche uno scarico di acque meteoriche non contaminate derivanti dalla raccolta delle coperture convogliate in fossetta stradale, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi del D.lgs.152/2006 Parte Terza.

#### **Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 35295 del 16/3/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 96532 del 22/3/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Sinadoc n. 10063/2016

Documento redatto in data 29/6/2016




**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia  
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10  
Torre A – piano 7°  
40129 Bologna  
tel. 051.2193840  
fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 96532  
DEL 22.03.2016

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**

- **Ditta "Beyfin S.p.A." – Via Persicetana Vecchia n. 25 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 69728/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 16.03.16, prot. Gen. 35295, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;  
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;  
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;  
Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;  
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

### **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Beyfin S.p.A.", relativamente all'attività di deposito e vendita GPL svolta presso l'insediamento sito in via Persicetana Vecchia n. 25 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*  
IL DIRETTORE  
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA  
Dr. Roberto Diolaiti

**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI BOLOGNA**

**Dipartimento Economia e Promozione della Città**

**Settore Attività Produttive e Commercio**

**U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO

Originale PEC

[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 16 marzo 2016  
Prot. gen. 35295

ns. rif. Hera spa Data prot.: 01-03-2016 Num. prot.: 0028510  
PA&S numero 44/2016

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Beyfin SpA Divisione Sungas"- Impianto Deposito GPL sito  
in Via Persicetana Vecchia n.25 - Comune di Bologna (BO).**

*Comune di Bologna - SUAP, PG N. 69728/2016 del 1 marzo 2016*

*Domanda di AUA per Rinnovo Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di  
acque meteoriche di dilavamento piazzale e acque reflue domestiche.*

In merito alla domanda di rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura (PG 274312 del 25/10/2013 rilasciata dal Comune di Bologna) di acque reflue presentata dal Signor Niccolai Luciano in qualità di rappresentante legale della Ditta "**BEYFIN SPA**" con sede legale in Campi Bisenzio (FI) Via Vingone, 94 relativa all'impianto denominato "**Beyfin SpA Divisione Sungas**" esercente l'attività di deposito e vendita GPL con annessi uffici e spogliatoi sito in VIA PERSICETANA VECCHIA n.25 - Comune di Bologna (BO);  
esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

preso atto dalla documentazione presentata che il deposito è costituito dalle seguenti apparecchiature:

- n.2 serbatoi di stoccaggio GPL da 50 mc cadauno, installati fuori terra;
- n.1 punto di travaso per autobotti e cisternette per il carico/scarico di GPL;
- n.1 locale pompe/compressore GPL;

- n.1 zona imbottigliamento per recipienti mobili;

preso atto dalla documentazione presentata che le acque reflue derivanti dall'insediamento di Via Persicetana Vecchia, 25 - Bologna, sono costituite da:

- ✓ acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla "zona stoccaggio ed imballaggio GPL";
- ✓ acque meteoriche non contaminate derivanti dalla raccolta delle coperture;
- ✓ acque reflue domestiche derivanti dai servizi igienici e dallo spogliatoio;

preso atto dalla documentazione presentata che le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla "zona stoccaggio ed imballaggio GPL", vengono convogliate ad un sistema di disoleazione e da qui al misuratore di portata, situato prima del pozzetto di raccolta e rilancio nella pubblica fognatura di Via Persicetana Vecchia / Via Due Portoni, afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

preso atto dalla documentazione presentata che le acque meteoriche non contaminate vengono raccolte separatamente e inviate alla fossetta stradale;

preso atto dalla documentazione presentata che le acque reflue domestiche vengono trattate in pozzetto degrassatore prima di venire convogliate al pozzetto di rilancio e successivamente alla pubblica fognatura di Via Persicetana Vecchia / Via Due Portoni;

preso atto dalla documentazione presentata che sono presenti una valvola di intercettazione dello scarico e una doppia pompa di sollevamento con sistema di allarme in caso di mal funzionamento;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di dilavamento ricadenti sul piazzale di vendita carburanti ("acque di scarico");**
- **le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**



- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- il sistema di chiusura dello scarico in caso di emergenza, e il sistema di misurazione delle acque scaricate dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto BEYFIN S.P.A. ubicato in Via Persicetana Vecchia n. 25, Comune di Bologna**

**ALLEGATO B**

**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6  
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Bologna prot. 96286 del 22/3/2016 per la matrice impatto acustico, si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 4255/2016

Documento redatto in data 23/3/2016




**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia  
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10  
Torre A – piano 7°  
40129 Bologna  
tel. 051.2194643  
fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

PG 96286  
del 22.03.2016

Dipartimento Economia e Promozione della Città  
Settore Attività produttive e Commercio  
U.O. Procedimenti ambientali

**Oggetto:** Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.  
Richiesta autorizzazione AUA attività Beyfin SpA sita in via Persicetana vecchia n. 25 –  
Riferimento procedimento AUA PG 69728/2016.

**Parere in merito alla componente acustica.**

In riferimento alla richiesta di AUA in oggetto, in data 01.03.2016 è stato richiesto da codesto Settore parere in merito alla documentazione di impatto acustico (Doima).

Valutata tale documentazione, per quanto di competenza si esprime quanto segue.

L'attività in oggetto – consistente in un deposito GPL – è ubicata in via Persicetana vecchia n. 25, in un'area zonizzata in V classe acustica e interna alla fascia di pertinenza acustica B dell'autostrada A14 Bologna-Rimini che, ai sensi del DPR 142/04, è caratterizzata da un'ampiezza di 150 m e limiti di 65/55 dBA (strada tipo A).

Poiché questi ultimi valori limite si riferiscono al solo rumore stradale, le verifiche di compatibilità acustica dell'attività devono essere riferite al rispetto dei seguenti valori limite:

- limiti assoluti della classe di appartenenza dei ricettori impattati (V classe: 70 dBA diurni);
- limiti differenziali di immissione sonora (5 dBA diurni).

Per la caratterizzazione acustica dell'area è stata eseguita, nel gennaio 2016, una campagna strumentale consistente in 6 misure spot (5÷15 min), 4 delle quali svolte lungo il confine del deposito GPL e 2 in corrispondenza della facciata del ricettore maggiormente esposto al rumore dell'attività



**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione  
Urbana

Settore Ambiente ed Energia  
Direzione

(edificio artigianale ubicato sul lato opposto della strada).

Con queste ultime 2 misure, in particolare, è stato rilevato sia il livello di rumore ambientale (ossia con gli impianti del deposito in funzione), sia il livello di rumore residuo (ossia in assenza dell'attività indagata).

In base agli esiti di tali misure è stato dimostrato il rispetto sia dei limiti assoluti di V classe in corrispondenza del confine dell'attività per effetto delle proprie sorgenti impiantistiche (valore massimo di 58,2 dBA diurni), sia di quelli differenziali per il ricettore potenzialmente più impattato (incremento di 0,3 dBA diurni).

**In considerazione di quanto sopra, appurato che la campagna strumentale ha dimostrato il rispetto dei limiti assoluti e differenziali di immissione sonora, per quanto di competenza nulla osta al rilascio dell'AUA in oggetto.**

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente ed Energia  
Dott. Roberto Diolaiti  
(documento firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**