

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3076 del 29/08/2016
Oggetto	AUA MA.ST. SRL via del Genio 3/3 Bologna
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3150 del 29/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta “MA.ST. Srl” per attività di distribuzione carburanti, sita in via Andrea Costa, 163/3 Bologna

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla Ditta “MA.ST. Srl” per attività di distribuzione carburanti, sita in via Andrea Costa, 163/3 Bologna che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Rinnovo Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura³ di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la Ditta “MA.ST. Srl” a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Ditta “MA.ST. Srl”, C.F. 02125781209 P.I. 02125781209 con sede legale a Bologna, in via del Genio 3/3 c.a.p. 40135, per l'impianto sito a Bologna in via A. Costa 163/3, ha presentato, nella persona di Marco Tosi, geometra in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 21/03/2016 al Prot.n. 103671 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia).
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota prot.n. 103960 del 30/03/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30/03/2016 al Prot. n. 5587/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- In data 22/04/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 13629/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 130673 del 20/04/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/04/2016 al Prot. n. 2016/7222, ha trasmesso il parere favorevole del SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto,
- HERA Spa, con propria nota Prot. Gen. 45751 del 11/04/2016 , pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 11/04/2016 al P.G. 2016/6400, ha espresso parere

⁵Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni in elenco allegate,

- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00. Il presente atto è sottoscritto dal titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni in virtù dell'atto di delega, PGBO 15040/16, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, Gianpaolo Soverini.

•

Bologna, data di redazione 29/08/2016

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE-SAC
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Ditta “MA.ST. Srl”
Via Andrea Costa 163/3 Bologna

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura prospiciente via Andrea Costa, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia)” provenienti dall'attività di distribuzione carburanti, sita in via Andrea Costa 163/3 a Bologna.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con propria nota Prot. 130673 del 20/04/2016 visto anche il parere di HERA Spa, con propria nota 45751 del 11/04/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 13629/2016

Documento redatto in data 29/08/2016



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 130673

DEL 20.04.2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:

➤ **Ditta “MA.ST s.r.l.” – Via Andrea Costa n. 163/3 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 103671/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota dell’11.04.16, prot. Gen. 45751, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “MA.ST s.r.l.”, relativamente all’impianto distribuzione carburanti sito in via Andrea Costa n. 163/3 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti



HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA

Dipartimento Economia e Promozione della Città

Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus, 10

40129 BOLOGNA BO

Originale PEC

suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia)

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 11 aprile 2016

Prot. gen. 45751

ns. rif. Hera spa Data prot.: 30-03-2016 Num. prot.: 0041263

PA&S numero 65/2016

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "MA.ST Srl"- Impianto stradale distributore carburanti sito in Via Andrea Costa n.163/3 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 103671/2016 del 30 marzo 2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia), e acque reflue domestiche.

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue nella pubblica fognatura di Via Andrea Costa presentata dal Signor Venturoli Massimo in qualità di rappresentante legale della Ditta "**MA. ST SRL**" con sede legale in Bologna Via del Genio n.3/3 inerente il distributore carburanti sito in VIA ANDREA COSTA n.163/3 - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice ambientale;

preso atto dalla documentazione allegata che parte dell'area in oggetto, di proprietà della Signora Falchi Graziella, è stata concessa in affitto alla Ditta "Autolavaggio Stadio" di Balsi Roberto e Balsi Yuri, gestore di un autolavaggio a spazzoloni e a piste, dotato di autonomo sistema di trattamento delle acque reflue originate dall'autolavaggio (vedi Parere Hera espresso in data 10/05/2012 prot. gen. n. 79451, confermato in data 16/07/2012 prot. gen. 119142);

preso atto dalla documentazione allegata che la Proprietà è interessata alla fedele ricostruzione di un impianto di distribuzione carburanti, utilizzando l'area esistente, composto da n. 2 distributori multiprodotto (gasolio/super senza Pb);

preso atto della precisazione che il precedente impianto, "Stazione di Servizio Stadio Sas", aveva ottenuto Autorizzazione allo scarico con PG 221580 del 25/09/2007, previo parere del gestore Hera (agosto 2007);

preso atto dalla documentazione allegata che gli impianti di scarico della stazione di rifornimento avranno la seguente rappresentazione:

- a) le acque meteoriche provenienti dalla copertura del fabbricato e della pensilina verranno raccolte in maniera separata e convogliate al pozzetto di miscelazione con le altre tipologie di acque di scarico dell'impianto, prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- b) le acque meteoriche provenienti dal dilavamento del piazzale di vendita carburanti saranno raccolte e convogliate in vasca di prima pioggia con trattamento di dissabbiatura / disoleatura con filtro a coalescenza e pozzetto di prelievo, prima di raggiungere il pozzetto di miscelazione e da questo il punto di immissione in pubblica fognatura;
- c) le acque reflue provenienti da servizi igienici e lavandini saranno raccolte e convogliate nel pozzetto di miscelazione con le altre tipologie di acque reflue provenienti dall'insediamento, prima dell'immissione in pubblica fognatura;

preso atto che le acque reflue di cui sopra saranno immesse nella pubblica fognatura di Via Andrea Costa afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia ricadenti sul piazzale di vendita carburanti ("acque di scarico");**
- **le acque meteoriche di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. Si rammenta che in caso di nuova immissione i lavori ricadenti in area pubblica saranno realizzati dal gestore Hera SpA previa richiesta al numero verde 800.999.500;**

- i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque di scarico prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate;
- documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra dovrà essere inviata a Hera SpA Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 – 40127 Bologna;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area confinata e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Al termine dei lavori la Ditta "MA.ST Srl" dovrà inviare a Hera SpA Impianti Fognario Depurativi Area Emilia Est, Via Cristina Campo n.15 – 40127 Bologna, idonea planimetria, in formato cartaceo e in scala 1:200 minima, con esatta indicazione della localizzazione del punto di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore terminale (pubblica fognatura di Via Andrea Costa), riportante anche il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento afferenti al pozzetto terminale, il progetto in pianta e sezione del pozzetto terminale, l'ubicazione dell'impianto di trattamento delle acque contaminate, del dispositivo di intercettazione dello scarico in fognatura in caso di emergenza e del misuratore delle acque scaricate.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.