

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3264 del 12/09/2016
Oggetto	AUA SINADOC25350/2016 G&P OIL completo
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3337 del 09/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Ditta “G&P OIL di Martulano Giuseppe e C Snc” per attività di distribuzione carburanti, sita in via G. Bentini, 2 Bologna

### Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla Ditta “G&P OIL di Martulano Giuseppe e C Snc” per attività di distribuzione carburanti, sita in via G. Bentini, 2 Bologna che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Rinnovo Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura<sup>3</sup> di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente <sup>4</sup>;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”.

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>5</sup>;

5. Obbliga la Ditta "G&P OIL di Martulano Giuseppe e C Snc" a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>6</sup>;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

- La Ditta "G&P OIL di Martulano Giuseppe e C Snc", C.F. 03237841204 P.I. 03237841204 con sede legale a Bologna, in via G. Bentini, 2 c.a.p. 40128, per l'impianto sito a Bologna in via G. Bentini, 2, ha presentato, nella persona di Saverio Ventre, professionista incaricato in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 24/06/2016 al Prot.n. 219742/2016 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia).
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota prot.n. 221522/2016 del 28/06/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 28/06/2016, al PGBO n. 12383/2016, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- In data 24/08/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 25350/2016.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna con propria nota Prot. 247459/2016 del 19/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 19/07/2016 al PGBO 2016/13486, ha trasmesso il parere favorevole del SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in

<sup>5</sup>Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

oggetto,

- HERA Spa, con propria nota Prot. Gen. 80082 del 04/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/07/2016 al PGB02016/12383, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni in elenco allegate,
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisito i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00. Il presente atto è sottoscritto dal titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni in virtù dell'atto di delega, PGB0 15040/16, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, Gianpaolo Soverini.

•

Bologna, data di redazione 09/09/2016

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale  
Impianto della Ditta “G&P OIL di Martulano Giuseppe e C Snc”  
Via G. Bentini, 2 Bologna

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

Scarico nella pubblica fognatura prospiciente via G. Bentini, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), “acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento piazzale (acque di prima pioggia)” provenienti dall'attività di distribuzione carburanti, sita in via G. Bentini, 2 a Bologna.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna con propria nota 247459/2016 del 19/07/2016 visto anche il parere di HERA Spa, con propria nota Prot. Gen. 80082 del 04/07/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sinadoc n. 25350/2016

Documento redatto in data 09/09/2016




**Comune di Bologna**

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia  
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10  
Torre A – piano 7°  
40129 Bologna  
tel. 051.2193840  
fax 051.2193175



Sostenibilità  
**è Bologna**

P.G. N. 245109  
DEL 18/07/2016

**OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:**  
➤ **Ditta “G e P Oil di Martulano Giuseppe & C. s.n.c.” – Via Bentini n. 2 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 219742/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l’Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 4.07.16, prot. Gen. 80082, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;  
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;  
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;  
Visto l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;  
Visto l’art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;  
Visto l’atto di delega P.G. n. 274182/11;  
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell’Ambiente;

**SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

allo scarico in pubblica fognatura della ditta “G e P Oil di Martulano Giuseppe & C. s.n.c.”, relativamente all’impianto di distribuzione carburanti Q8 sito in via Bentini n. 2 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

*Documento firmato digitalmente da*  
IL DIRETTORE  
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA  
Dr. Roberto Diolaiti



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI BOLOGNA**

**Dipartimento Economia e Promozione della Città  
Settore Attività Produttive e Commercio  
U.O. Procedimenti Ambientali**

Piazza Liber Paradisus, 10  
40129 BOLOGNA BO

Originale PEC

[suap@pec.comune.bologna.it](mailto:suap@pec.comune.bologna.it)

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la  
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 4 luglio 2016  
Prot. gen. 80082

ns. rif. Hera spa Data prot.: 28-06-2016 Num. prot.:0078013  
PA&S numero 114 /2016

**Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.**

**Ditta richiedente: "G e P Oil di Martulano Giuseppe & C. Snc"- Impianto di  
distribuzione carburanti sito in Via G. Bentini n. 2 - Comune di Bologna (BO).**

*Comune di Bologna - SUAP, PG N. 219742/2016 del 28 giugno 2016*

*Domanda di AUA per Rinnovo di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di  
acque di prima pioggia da dilavamento piazzale e acque reflue domestiche.*

In merito all'istanza di AUA - matrice rinnovo dell'attuale autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura presentata dal Signor Martulano Giuseppe in qualità di legale rappresentante della Ditta "**G e P OIL DI MARTULANO GIUSEPPE & C. SNC**" con sede legale nel Comune di Bologna (BO) in Via G. Bentini n°2 quale gestore dell'impianto di distribuzione carburanti a marchio Q8 (PV N. 3296) sito in VIA G. BENTINI n. 2 - Comune di Bologna (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;  
preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base della precedente autorizzazione rilasciata dal Comune di Bologna con PG 206891 del 21/08/2013;  
preso atto dalla documentazione agli atti che il suddetto insediamento origina acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici del locale gestore, e acque meteoriche, raccolte dalle coperture e di dilavamento piazzale;  
preso atto dalla documentazione agli atti che le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte e trattate per il volume della prima pioggia in sistema di trattamento costituito da vasca di accumulo / separatore fanghi / separatore oli coalescente;

preso atto dalla documentazione agli atti che le acque meteoriche di prima pioggia in uscita dal depuratore sono convogliate, previo passaggio in pozzetto di ispezione e prelievo dotato di misuratore di portata e valvola di intercettazione, alla pubblica fognatura di Via Bentini afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, tramite allaccio esistente;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque di dilavamento area rivendita carburanti per il volume della prima pioggia (“acque di scarico”);**
- **le acque di prima pioggia da dilavamento area rivendita carburanti dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue, parziale e terminale, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato – Allegato 2, consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **il pozzetto con valvola di intercettazione e il pozzetto con misuratore di portata dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza. Di tali strutture dovrà essere inviata documentazione fotografica ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**

- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

**Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.**

**La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.**

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

*GianNicola Scarcella*

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**