

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3481 del 23/09/2016
Oggetto	Dlgs 152/06 smi Titolo V della Parte Quarta "Bonifica di siti contaminati", Presa d'atto degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza attuati da e-distribuzione SpA presso sito Loc. Ceda, in Comune di Monchio delle Corti
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3587 del 22/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**Dlgs 152/06 smi Titolo V della Parte Quarta “Bonifica di siti contaminati”
Presca d'atto degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza attuati da e-distribuzione
SpA presso sito Loc. Ceda, in Comune di Monchio delle Corti**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- l'art. 249 del Dlgs 152/2006 smi;
- l'art. 5 “Funzioni in materia ambientale” della LR 5/2006;
- la LR 30 Luglio 2015 n. 13 secondo la quale le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- le DGR 1017/2015 e 2218/2015;
- l'incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

PREMESSO CHE:

- con nota acquisita agli atti in data 24/06/2016 con n° Prot. Arpae 10037, e-distribuzione SpA il pericolo di superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) nel sito in oggetto a seguito di guasto con fuoriuscita di fluido verificatosi a proprio trasformatore posto su palo;
- l'incidente ha provocato la fuoriuscita di circa 10 L di olio minerale dielettrico esente da PCB;
- la matrice interessata dalla contaminazione è il terreno, incolto, per una estensione di 4 m², sottostante il palo su cui è posto il trasformatore, di proprietà dei Sigg. Bacchieri Domenico e Bacchieri Silvano;
- con nota acquisita agli atti in data 19/07/2016, n° Prot. Arpae 11846, il proponente ha trasmesso l'elaborato “RELAZIONE TECNICA –Messa in sicurezza di emergenza-“, indicando le attività di Messa in Sicurezza di Emergenza (MISE) consistite in pulizia dell'area, scavo e smaltimento del terreno scavato e campionamento di fondo e pareti dello stesso;
- il proponente ha dichiarato che la matrice acqua non è stata coinvolta;

CONSIDERATO CHE:

- nella “RELAZIONE TECNICA –Messa in sicurezza di emergenza-“ si comunica che le analisi condotte sui campioni di fondo scavo e pareti dello scavo non mostrano superamenti delle CSC di cui alla Colonna A, Tab. 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/06 smi;
- sono stati analizzati i seguenti analiti: Idr.<12, Idr.>12 e PCB;
- in data 25/08/2016 si è tenuto apposito Incontro Tecnico (IT, il cui verbale è in allegato al presente atto quale parte integrante) relativamente a quanto verificatosi nel sito in oggetto;

- il Servizio Provinciale di Arpae con nota (in allegato al presente atto quale parte integrante) ha valutato positivamente le attività di MISE condotte dal proponente ed ha ritenuto raggiunte le CSC con riferimento alla destinazione d'uso del sito;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- non è mai stata rilevata la matrice acque sotterranee;
- le CSC di riferimento per la matrice suolo per l'area sono quelle di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/06 smi;

PRESO ATTO:

- dei contenuti della nota del Servizio provinciale Arpae in allegato;

Tutto ciò visto, premesso, considerato, preso atto

DETERMINA

- di prendere atto, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, del rispetto delle CSC di cui alla Colonna A, Tabella 1, Allegato V della Parte Quarta del Dlgs 152/06 smi per la matrice suolo nell'area interessata dagli interventi di messa in sicurezza d'emergenza attuati da e-distribuzione SpA presso sito Loc. Ceda, in Comune di Monchio delle Corti;

DISPONE:

- di inviare copia della presente determinazione a: e-distribuzione, Comune di Monchio delle Corti, Provincia di Parma, AUSL Distretto Sud Est, Bacchieri Domenico e Bacchieri Silvano;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.

La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla L 241/1990 smi.

L'autorità emanante è la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma (SAC) dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae).

La Responsabile del Procedimento è: Beatrice Anelli.

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la SAC (Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma) di Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna), con sede in P.zza della Pace, 1 43121 Parma.

Il Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di
Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Dlgs 152/06 Allegato 4 al Titolo V della Parte Quarta, LR 05/06
Sito Loc. Ceda, in Comune di Monchio delle Corti

Oggi 25 Agosto 2016, presso la Sala Riunioni della struttura, è stato convocato dalla medesima struttura un incontro tecnico alla luce della nota di e-distribuzione del 24/06/2016 e della Relazione Tecnica di MSE del 18/07/2016 (acquisite agli atti rispettivamente in data 24/06/2016 con n° Prot. Arpae 10037 ed in data 19/07/2016 con n° Prot. Arpae 11846).

Alla seduta sono presenti:

Ente/Ditta	Nome e Cognome
ARPAE di Parma	Alessandra Copelli Tiziana Bolzoni
Comune di Monchio delle Corti	Sara Sandei
AUSL	Lucia Reverberi
Proponente e-distribuzione SpA	Pierangelo Panini Matteo Guareschi

Funge da verbalizzante: Alessandra Copelli

Risultano assenti, pur se regolarmente convocati (mediante nota Prot. n° 13649 del 19/08/2016), i rappresentanti di: Provincia di Parma ed Ecocave.

La seduta ha inizio alle ore 11,35

A. Copelli

Riferisce che la presente seduta è stata convocata a seguito dell'invio della nota di e-distribuzione del 24/06/2016 e della Relazione Tecnica di MSE del 18/07/2016 (acquisite agli atti rispettivamente in data 24/06/2016 con n° Prot. Arpae 10037 ed in data 19/07/2016 con n° Prot. Arpae 11846). Lascia la parola al proponente.

P. Panini

A seguito dell'incidente del 22/06/2016 che ha provocato fuoriuscita da un trasformatore di e-distribuzione di fluido, sono state tempestivamente adottate misure di sicurezza e successivamente, in data 08/07/2016, intraprese da ECOCAVE, le attività di MISE consistite in pulizia dell'area, scavo e smaltimento del terreno scavato e campionamento di fondo e pareti dello stesso. La matrice acqua non è stata coinvolta.

Le CSC prese a riferimento sono quelle di cui Colonna A, Tab. 1 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del Dlgs 152/06 smi.

Sottolinea che gli esiti analitici dei campioni prelevati hanno mostrato l'assenza di contaminazione a seguito della messa in opera della MISE.

La CdS ne prende atto.

T. Bolzoni

Handwritten signatures and initials:
A large handwritten signature, possibly "P. Panini", is written vertically on the right side of the page.
Below it, the name "P. Panini" is printed vertically.
Other initials and marks are present in the right margin.

Comunica che valuta positivamente quanto prodotto e che invierà a breve apposita Relazione Tecnica, per la conclusione del procedimento.

Richiama l'importanza di avvertire sempre tempestivamente e con congruo anticipo Arpae Servizio Territoriale del calendario degli interventi per consentire lo svolgimento del contraddittorio.

P. Panini

Ne prende atto.

A Copelli

Chiede al Comune di Monchio delle Corti di fornire l'indirizzo dei proprietari del sito, Sigg. Domenico e Silvano Bacchieri (Comune di Monchio delle Corti, Fg. 11 Particella 492 Subalterno: 1-2-3-4) per poter inviare loro tutti gli atti del presente procedimento.

S. Sandei

Comunica che provvederà.

A. Copelli

Rammenta al proponente l'utilizzo dell'apposita modulistica reperibile al seguente link: http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3570 e la necessità di effettuare il pagamento delle spese istruttorie, **senza il quale non sarà possibile concludere il procedimento.**

La CdS rimane, quindi, in attesa dell'invio della Relazione Tecnica da parte di Arpae SP e del pagamento delle spese istruttorie per poter concludere positivamente il presente procedimento.

Preso atto che nessuno dei partecipanti chiede la parola, la seduta si chiude alle 12.15.

Nome e Cognome	Firma
Alessandra Copelli	
Sara Sandei	
Lucia Reverberi	
Pierangelo Panini	

Rif. Prot. 16.10037 del 24/06/2016

Inviato via PEC

Spett.le Arpae
Struttura Autorizzazioni Concessioni
Parma

Oggetto: D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Titolo V Parte Quarta – sversamento olio minerale ditta ENEL Distribuzione S.p.A., evento verificatosi in località Ceda, Comune di Monchio Delle Corti. Parere di competenza per presa d'atto Autocertificazione.

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione inviata dal proponente in data 19 luglio 2016 prot Pg Pr 16.11846 e della Vostra richiesta a seguito di incontro tecnico questo Servizio formula le seguenti osservazioni:

- si prende atto che l'evento riguarda la fuoriuscita accidentale di circa 10 litri di olio minerale dielettrico contenente PCB in quantità ridotte e considerato esente dalla normativa, interessando una superficie di terreno stimata di 4 m²;
- la matrice ambientale interessata dall'inquinamento è una porzione di suolo di terreno incolto con presenza di vegetazione;
- l'evento è stato notificato agli Enti competente nel rispetto dell'art 249 del D.L.gs 152/06 e s.m.i..

Valutata la correttezza delle attività di messa in sicurezza e ripristino del sito, l'asportazione del terreno inquinato ed il relativo smaltimento, il campionamento ed il set analitico appropriato, le metodiche utilizzate, come descritte nella relazione conclusiva trasmessa da ENEL, questo Servizio ritiene raggiunto l'obiettivo di bonifica per la destinazione del sito ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Distinti saluti

Il tecnico incaricato
Tiziana Bolzoni

Il Responsabile del Distretto di Parma
Sara Reverberi

documento firmato digitalmente

Pratica sinadoc: 25560/16

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.