

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3900 del 13/10/2016
Oggetto	RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 2504 DEL 22/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: LO STRADELLO SOCIETÀ COOPERTAIVA SOCIALE RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AGRICOLA IN COMUNE DI SCANDIANO (RE) LOCALITÀ PRATISSOLO (PRATICA N. 4866- 6968 - CODICE PROCEDIMENTO REPPA5302)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3992 del 12/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 2504 DEL 22/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: **LO STRADELLO SOCIETÀ COOPERTAIVA SOCIALE** RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **ZOOTECNICO E IRRIGAZIONE AGRICOLA** IN COMUNE DI **SCANDIANO (RE)** LOCALITA' **PRATISSOLO** (PRATICA N. **4866-6968** - CODICE PROCEDIMENTO **REPPA5302**)

LA DIRIGENTE

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 2504 del 22/07/2016 con la quale è stata assentita alla ditta **Lo Stradello Società Cooperativa Sociale** con sede in Scandiano (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Scandiano (RE) località Pratissolo da destinarsi ad uso zootecnico e irrigazione agricola;

CONSIDERATO che la ditta concessionaria con nota acquisita in data 26/09/2016 prot. N. PGRE/2016/0010010 ha rilevato che nella soprarichiamata Determinazione al punto i) del DETERMINA si dispone la chiusura del pozzo 4866 contraddistinto dal mappale 341 ex 74 del foglio 32 in quanto inattivo, mentre tale pozzo è invece attivo e quello inattivo è il pozzo 6968 contraddistinto dal mappale 346 ex 258 già 55. L'errore è riconducibile all'errata indicazione presente nella relazione tecnica redatta dal tecnico della Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Reggio Emilia in data 06/12/2007. Pertanto la stessa richiede la rettifica della Determinazione dirigenziale.

RILEVATA la necessità di provvedere a rettificare la sopracitata Determinazione e relativo disciplinare nei contenuti su esposti.

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa

- a) di rettificare la propria Determinazione n. 2504 del 22/07/2016, sostituendo:
- al **punto b)** del "DETERMINA" "**di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 4,00 ...**" in luogo di "di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,00 ..."
 - al **punto i)** del "DETERMINA" "**di disporre il tombamento del pozzo 6968 sito in Comune di Scandiano (RE) località Pratissolo su terreno contraddistinto dal mappale n. 346 (ex 258 già 55) del foglio n. 32 del NCT di detto Comune ...**" in luogo di " di disporre il tombamento del pozzo 4866 sito in Comune di Scandiano (RE) località Pratissolo su terreno contraddistinto dal mappale n. 341 ex 74 del foglio n. 32 del NCT di detto Comune ...";
 - all'**articolo 1** del disciplinare
 - "il prelievo avviene mediante un pozzo avente una profondità di mt. 58,00 circa con tubazioni in ferro del diametro interno di mm. 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5 avente una portata di esercizio di l/s 4,00;
 - le opere di prelievo sono site in località Pratissolo del Comune di Scandiano (RE) su terreno di proprietà della ditta richiedente censito al foglio n. 32 mappale n. 341 ex 74, coordinate UTM*32: X = 632.608 Y = 939.421";
- in luogo di

- “il prelievo avviene mediante un pozzo avente una profondità di mt. 90,00 circa con tubazioni in ferro del diametro interno di mm. 105,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 2,2 avente una portata di esercizio di l/s 1,00;
 - le opere di prelievo sono site in località Pratissolo del Comune di Scandiano (RE) su terreno di proprietà della ditta richiedente censito al foglio n. 32 mappale n. 346 (ex 268 già 55), coordinate UTM*32: X = 632.348 Y = 939.760;”
- b) di mantenere inalterate tutte le altre disposizioni contenute nella soprarichiamata Determinazione.

*LA DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.