

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4169 del 27/10/2016
Oggetto	DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA IRETI SPA DI REGGIO EMILIA (DEPURATORE DI RONCOCESI)
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4210 del 24/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2016 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.27674/2016

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"IRETI Spa" - Reggio Emilia.**

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Vista l'autorizzazione unica ambientale n.prot.56565/229/2014 del 15/10/2014 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta "IREN EMILIA Spa", volturata successivamente alla Ditta **"IRETI Spa"** con atto n.prot. PGRE/4231/2016 del 22/04/2016, concernente l'impianto di depurazione dei reflui urbani provenienti dall'agglomerato di RONCOCESI in Comune di **Reggio Emilia - Via D. Spaggiari - Loc. Cella** - Provincia di Reggio Emilia.

Vista la comunicazione di **modifica non sostanziale** presentata dalla **"IRETI Spa"** ed acquisita agli atti di ARPAE al prot.n.PGRE/8537 del 02/08/2016, con la quale la stessa comunica che sarà installato presso il depuratore di Roncocesi un impianto dimostrativo per la produzione di biometano da biogas derivante dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione. La Ditta infatti installerà a valle dell'impianto di produzione di biogas esistente un sistema di upgrading, che attraverso una tecnologia "a membrane" consentirà di convertire una parte del biogas prodotto, quello in esubero attualmente bruciato in torcia, in biometano. Poichè attualmente la normativa non consente l'immissione in rete del biometano così ottenuto, una volta verificate le sue caratteristiche qualitative, verrà reimpresso nel polmone del biogas. Il periodo di funzionamento della fase sperimentale del progetto terminerà a marzo del 2018 per un funzionamento complessivo di 1500 ore/anno.

L'installazione dell'impianto in oggetto non determinerà modifiche impiantistiche né variazioni alle emissioni in atmosfera attualmente autorizzate. L'impianto sarà provvisto di sfiato di emergenza che in caso di avaria o malfunzionamenti entrerà in funzione scaricando in atmosfera la pressione di impianto stesso portandolo all'arresto. Tale sistema di sicurezza si attiverà solo nel caso in cui si verifichino più malfunzionamenti contemporanei.

La modifica inoltre non produrrà emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed sarà conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento come risulta dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della Ditta allegata al progetto.

Considerato che l'intervento in oggetto, non determinando variazioni quali qualitative delle emissioni autorizzate né variazioni acustiche, si configura come **modifica non sostanziale** ai sensi dell'art.6 comma 1) del DPR 59/2013.

determina

di approvare la **modifica non sostanziale** dell' Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 presso l'impianto di depurazione dei reflui urbani provenienti dall'agglomerato di RONCOCESI della ditta **"IRETI Spa"** ubicato nel Comune di **Reggio Emilia - Via D. Spaggiari - Loc. Cella** - Provincia di Reggio Emilia come di seguito indicato:

a) Le caratteristiche delle emissioni riportate nell'All.n.2 a pag.5 e pag.6 dell'autorizzazione unica ambientale sono sostituite dalle seguenti caratteristiche:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
EC1	TORCIA	Funzionamento solo in caso di eccesso di produzione di biogas					
EC2-EC3	CALDAIA	1300 Cad.	10	21	Ossidi di azoto (NO ₂) Monossido di carbonio COV (come COT) Composti inorg. Cloro (HCl)	< 300 < 150 < 30 < 30	
EC4	CALDAIA	63	10	12	Ossidi di azoto (NO ₂) Monossido di carbonio COV (come COT) Composti inorg. Cloro (HCl)	< 300 < 150 < 30 < 30	
EC5	SILO CALCE	900	12	Saltuario 15 volte/anno	Materiale Particellare	< 10	(*)
EC6÷EC9	GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
ED1	LOCALE ISPESSITORE DINAMICO	Emissione diffusa					
ED2-ED3	PRE-ISPESSITORE	Emissione diffusa					
ED4	POST-ISPESSITORE	Emissione diffusa					

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
ED5	LOCALE CENTRIFUGA	Emissione diffusa					
ED6	LETTI DI ESSICCAMENTO	Attualmente non vengono utilizzati ed il loro impiego è previsto solo ed esclusivamente in caso di emergenza					
ES1÷ES3	SFIATO DIGESTORE A CALDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
ES4	SFIATO DIGESTORE A FREDDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
ES5	SFIATO GASOMETRO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
ES6	SFIATO SILOS STOCCAGGIO FANGHI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D. Lgs. 152/06.					
EE	SFIATO EMERGENZA IMPIANTO DI UPGRADING	Funzionamento solo in caso di emergenza, avaria e malfunzionamento dell'impianto					

(*) Visto il suo funzionamento saltuario, la Ditta è esonerata dagli autocontrolli periodici.

b) dopo l'All.n.2 viene inserito l'All.n.3:

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impatto acustico della Ditta si evince che la stessa non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot.n.56565/229/2014 del 15/10/2014 per la Ditta "IREN EMILIA Spa", volturata successivamente alla Ditta "IRETI Spa" con atto n.prot. PGRE/4231/2016 del 22/04/2016.

Resta valida la data di scadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, prot.n.56565/229/2014 del 15/10/2014 rilasciata alla Ditta "IREN EMILIA Spa", volturata successivamente alla Ditta "IRETI Spa" con atto n.prot. PGRE/4231/2016 del 22/04/2016. ed anche gli altri suoi contenuti, allegati e prescrizioni.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo: 01151751344995

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.