

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-441 del 02/03/2016
Oggetto	2^ Modifica AIA - Azienda BASF Italia S.p.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-435 del 01/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno due MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda BASF Italia S.p.A.- - Seconda Modifica del dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con atto al P.G. n° 121418 del 19/10/2015, per l'impianto IPPC di fabbricazione di prodotti chimici organici (punto 4.1 b) e 4.1 d) dell'allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti pericolosi (punto 5.1 dell'allegato VIII al D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.), sito in Comune di Sasso Marconi (BO), Localita' Pontecchio Marconi, in Via Pila 6/3.

IL DIRIGENTE DI ARPAE – STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA

Premesso che, con atto al P.G. n° 121418 del 19/10/2015³, l'Azienda BASF Italia S.p.A., con sede legale e impianto in Comune di Sasso Marconi (BO), Localita' Pontecchio Marconi, in Via Pila 6/3, è stata autorizzata, ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii., all'esercizio dell'attività di fabbricazione di prodotti chimici organici e di recupero di rifiuti pericolosi;

Vista la domanda⁴ dell'Azienda del 03/02/2016 presentata sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵, con la quale si comunica l'interruzione definitiva del coincenerimento nella centrale termica D3137, che avverrà nel periodo compreso tra il 23/05/2016 ed il 10/06/2016, e con la quale si propone di escludere lo SME relativo al punto di emissione E61 dal controllo periodico di QAL3, per il breve periodo che intercorre tra la data prevista nel paragrafo "Emissione E61: Sistema di Monitoraggio in continuo (SME)" lettera h e l'interruzione del coincenerimento nel impianto stesso;

Con la medesima nota, l'Azienda ha comunicato, inoltre, che, contestualmente all'interruzione definitiva del coincenerimento in D3137, verranno messi fuori servizio il sistema di trattamento emissioni DeNOx SCR e lo SME sul camino E61. L'apparecchiatura D3137 continuerà la produzione di vapore utilizzando esclusivamente gas naturale, fino alla fermata estiva, prevista indicativamente nel mese di agosto 2016. Successivamente la caldaia D3137 rimarrà come back-up al cogeneratore fino alla sua dismissione completa, prevista per la fine del 2016;

Con riferimento alla rimozione del DeNOx SCR, l'Azienda precisa che l'impianto D3137 alimentato esclusivamente a gas naturale non necessita più di questo sistema di abbattimento per il rispetto dei limiti di emissione. Nel mese di Giugno 2016 l'Azienda effettuerà l'autocontrollo delle emissioni di E61 con l'impianto alimentato esclusivamente a gas naturale;

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. 21/04;

³ Riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente modificata e integrata con atto al P.G. n° 137672/2015 del 30/11/2015;

⁴ PGB0/2016/1634 del 03/02/2016 – P.E.C.

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012.

valutato, quindi, necessario procedere alla modifica della citata autorizzazione concessa con P.G. n° 121418 del 19/10/2015 e s.m.i. per prendere atto degli interventi comunicati,

rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **prendere atto** dell'interruzione definitiva dell'attività prevista al punto 5.2 (b) dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. n° 152/06, come modificato dal D.Lgs. n° 46/14, di recupero rifiuti liquidi combustibili per coincenerimento nella centrale termica D3137 – punto di emissione E61 -, che avverrà nel periodo compreso tra il 23/05/2016 ed il 10/06/2016 e della proposta di esclusione dello SME relativo al punto di emissione E61 dal controllo periodico di QAL3, per il breve periodo che intercorre tra la data prevista nel paragrafo "Emissione E61: Sistema di Monitoraggio in continuo (SME)" lettera h, di inizio verifiche QAL3, e l'interruzione del coincenerimento nel impianto stesso.

Qualora la data di interruzione dell'attività non dovesse avvenire entro il periodo indicato, dovrà esserne data comunicazione ad ARPAE e al Comune di Sasso Marconi;

2. di **prendere atto** della rimozione del sistema di trattamento emissioni DeNOx-SCR e dello SME sul camino E61 contestualmente all'interruzione definitiva del coincenerimento in D3137 e di prendere atto che l'apparecchiatura D3137 continuerà la produzione di vapore utilizzando esclusivamente gas naturale, fino alla fermata estiva, prevista indicativamente nel mese di agosto 2016.

L'Azienda dovrà trasmettere ad ARPAE i risultati dell'autocontrollo dell'emissione E61 con l'impianto alimentato esclusivamente a gas naturale, previsto per il mese di giugno 2016.

3. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con la citata autorizzazione P.G. n° 121418 del 19/10/2015 come modificato con P.G. n° 137672 del 30/11/2015.

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.
20 del Codice di Amministrazione Digitale
dal Dirigente di ARPAE – SAC di Bologna*

Gianpaolo Soverini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.