

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-445 del 02/03/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società EUGAS SRL per l'impianto sito a Budrio (BO) in Via Falcone e Borsellino SNC dove viene svolta l'attività di Distributore carburanti.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-444 del 01/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno due MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società EUGAS SRL, per l'impianto, destinato ad attività di Distributore carburanti, ubicato in Via Falcone e Borsellino n.SNC, Comune di Budrio.

### Il Dirigente

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) relativa alla società EUGAS S.R.L. per l'impianto sito a Budrio (BO), in via Falcone e Borsellino n. SNC, c.a.p.40054 dove viene svolta l'attività di Distributore carburanti, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>3</sup> di acque reflue di dilavamento (Soggetto competente Arpae-SAC di Bologna);
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>4</sup> di acque reflue industriali (Soggetto competente Comune di Budrio);
  - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>5</sup> di acque reflue domestiche e meteoriche (Soggetto competente Comune di Budrio);
  - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune di Budrio);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste

<sup>1</sup>Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup>Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>4</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

<sup>5</sup>Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

- dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>6</sup>;
  4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>7</sup>;
  5. Obbliga la società EUGAS S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>8</sup>;
  6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
  7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

- La società EUGAS S.R.L., C.F. 01934900232 e P.IVA 01934900232, con sede legale a Verona (VR) in via Spaziani n. 41, c.a.p. 37138, per l'impianto ubicato a Budrio (BO) in via Falcone e Borsellino n. SNC, ha presentato, nella persona di Barbara Nanni, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Budrio in data 06/11/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, scarico in pubblica fognatura e comunicazione impatto acustico.
- Il S.U.A.P. del Comune di Budrio, con propria nota Prot. 21636 del 11/09/2015, pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna<sup>9</sup> in data 13/11/2015 al P.G.n. 132158, ha trasmesso alla Città metropolitana di Bologna ad Arpa<sup>10</sup>, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n. 144125 del 16/12/2015, ha confermato

<sup>6</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>7</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>8</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

<sup>9</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ARPAE-SAC (struttura autorizzazioni e concessioni) di Bologna ha acquisito le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna in materia ambientale

<sup>10</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 ridefinita ARPAE-ST (servizi territoriali) di Bologna

l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti.

- In data 19/01/2016 al PGB0/2016/530 è pervenuto ad ARPAE-SAC di Bologna il parere positivo con prescrizioni di HERA Spa, per la matrice scarichi in pubblica fognatura;
- In data 19/01/2016 al PGB0/2016/532 è pervenuto ad ARPAE-SAC di Bologna il parere positivo del Comune di Budrio per la matrici scarichi in pubblica fognatura, senza rilevare nulla di ostativo al rilascio dell'AUA per le matrici di carattere urbanistico edilizie e riguardo alla comunicazione in materia di acustica;
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta<sup>11</sup>, acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE.SAC per la matrice scarichi acque reflue in acque superficiali, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 01/03/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>11</sup> **Confluita nella pratica Sinadoc n. 2727/2016.**

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

### **impianto EUGAS SRL**

**via Falcone e Borsellino n° snc - Comune di Budrio**

#### **ALLEGATO A**

**matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

#### **Classificazione dello scarico**

Scarico nello scolo Corlo (Consorzio della Bonifica Renana) di acque meteoriche di dilavamento costituite dall'unione delle seconde piogge provenienti dal dilavamento delle aree esterne, e dalle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle pensiline.

Il sistema di gestione delle acque di prima pioggia è costituito da pozzetto scolmatore avente la funzione di separare le acque di prima pioggia che vengono inviate al trattamento con successivo rilancio alla pubblica fognatura. Il sistema di trattamento della prima pioggia è costituito da bacino di accumulo di 25 m<sup>3</sup>, desabbiatore e separatore di oli a coalescenza.

#### **Altre immissioni**

Dallo stabilimento hanno anche scarichi di acque reflue domestiche ed industriali derivanti dall'autolavaggio che confluiscono alla rete fognaria comunale, soggetti alle disposizioni ed alle prescrizioni regolamentari imposte dal Regolamento del Gestore del Servizio Idrico integrato, che non sono comprese nel presente atto in quanto non di competenza dell'amministrazione provinciale.

#### **Prescrizioni**

- 1) nel punto di controllo suddetto deve essere garantito il rispetto dei limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006-parte terza limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, COD ed Idrocarburi Totali;
- 2) il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
  - se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare il

pozzetto di controllo come da prescrizione n. 1), siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;

- le acque di prima pioggia separate siano sempre inviate alla pubblica fognatura entro le 48-72 ore successive ad ogni evento meteorico per rendere disponibile il sistema per l'evento piovoso successivo;
  - siano effettuati periodici interventi di manutenzione e pulizia del sistema di raccolta e gestione delle acque meteoriche (condotte, caditoie, disoleatori e vasca di prima pioggia) al fine di mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario e prevenire problematiche ambientali;
  - lo scarico delle acque meteoriche non sia causa di inconvenienti ambientali quali ristagni ed impaludamenti, nonché inquinamento del suolo e delle falde acquifere;
- 3) il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dall'ente proprietario o gestore dello Scolo Corlo (Consorzio della Bonifica Renana);
- 4) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 5) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Budrio:**

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n° 159073 del 14/10/2011 CL 11.4.5/129/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

-----  
Pratica Sina 2727/2016

Documento redatto in data 01/03/2016

**Autorizzazione Unica Ambientale  
impianto EUGAS SRL**

**via Falcone e Borsellino n° snc - Comune di Budrio**

**ALLEGATO B**

**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6  
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

**Esiti della valutazione**

Vista la dichiarazione di non sussistenza di variazioni rispetto a quanto precedentemente autorizzato in sede di presentazione al Comune di Budrio in base alla Documentazione di Previsione di Impatto Acustico Previsionale di impatto acustico redatta dalla Delta Consulting e firmata in data 03/03/2011 dal Dott.Ing. Piero Fardin;

Visto che il Comune di Budrio non ha rilevato nulla di ostativo alla conferma e proroga in AUA della vigente comunicazione di impatto acustico;

Si proroga in AUA la validità della vigente comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

**Prescrizioni**

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

**Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese:**

- Relazione Previsionale di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L.447/1995 in data 01/03/2011 dal Dott. Ing. Piero Fardin all'impianto sito a Budrio della Ditta EUGAS SRL

-----

Pratica Sina 2727/2016

Documento redatto in data 01/03/2016

**Autorizzazione Unica Ambientale  
impianto EUGAS SRL**

**via Falcone e Borsellino n° snc - Comune di Budrio**

**ALLEGATO C**

**Matrice scarico di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

**Scarico** nella pubblica fognatura di via Mauro classificato dal Comune di Budrio (visto il parere di Hera S.p.A.), di acque reflue domestiche (servizio bar-ristorante), acque reflue provenienti dalla piazzola camper, acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti e acque reflue industriali provenienti dall'impianto di autovaggio self-service.

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Budrio, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 4313 del 13/01/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----

Pratica Sina 2727/2016

Documento redatto in data 01/03/2016





Prot. n. 596 \_ SUAP 3026  
Risposta a nota  
Prot. n. 24047 del 16/12/2015

PROVINCIA DI BOLOGNA  
SETTORE AMBIENTE - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE  
VIA SAN FELICE, 25  
40122 BOLOGNA (BO)

OGGETTO: INVIO PARERE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE -  
MATRICE SCARICO DI ACQUE INDUSTRIALI ASSIMILATE PER LEGGE ALLE ACQUE  
DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA, MATRICE DI IMPATTO ACUSTICO, MATRICE  
SCARICO DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DA ATTIVITÀ PRODUTTIVE IN  
PUBBLICA FOGNATURA – Distributore sito in Budrio – Via Falcone e Borsellino.

\*\*\*\*\*

In riferimento alla richiesta di parere per quanto riguarda le matrici di competenza del nostro ufficio, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione di cui all'oggetto, vista la richiesta prot. 21293 del 06/11/2015 e gli elaborati tecnici allegati, con la presente si comunica che non vi sono motivazioni urbanistico-edilizie ostative al rilascio dell'Autorizzazione; si esprime inoltre parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione allo Scarico.

Distintamente

Budrio, li 13/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SVILUPPO DEL TERRITORIO

Arch. Tiziana Draghetti

*documento firmato digitalmente ai sensi di legge, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*

---

**Comune di Budrio**

Piazza Filopanti, 11 - 40054 Budrio (BO)

Tel. 051-6928258 Fax 051- 6928327 e-mail: ediliziaprivata@comune.budrio.bo.it  
C.F. 00469720379 – P.I.00510771207



**HERA S.p.A.**

**Direzione Acqua**

Via Razzaboni 80 41122 Modena  
tel. 059.407111 fax. 059.407040  
[www.gruppohera.it](http://www.gruppohera.it)

**COMUNE DI BUDRIO**

**Settore Sviluppo del Territorio**

Servizio Edilizia Privata  
Piazza Filopanti n.11  
0054 BUDRIO BO

Originale PEC

[comune.budrio@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.budrio@cert.provincia.bo.it)

**ARPAE (Agenzia regionale per la prevenzione,  
l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

[aobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aobo@cert.arpa.emr.it)

*Impianti Fognario Depurativi  
Area Emilia Est*

Bologna, 13 gennaio 2016  
Prot. gen. 4313

ns. rif. Hera spa Data prot.: 16-12-2015 Num. prot.: 0147460  
PA&S numero 253/2015

**Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

**Ditta richiedente: "Eugas Srl"- Distributore carburanti e attività annesse  
(autolavaggio self service, bar-ristorante) sito in Comune di Budrio (BO) in Via  
G. Falcone e P. Borsellino num. civ. Non Assegnato.**

*Comune di Budrio Prot. n. 24044 del 16/12/2015 – Pratica SUAP: 3026*

*Città Metropolitana di Bologna Fascicolo 11.19/846/2015*

*Domanda di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue  
industriali (autolavaggio e piazzola scarico camper), acque reflue domestiche e acque  
meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia).*

In merito alla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Zaghi Sergio in qualità di legale rappresentante della Ditta "**EUGAS SRL**" con sede legale in Verona (VR) Via Spaziani n.41 relativa all'impianto di distribuzione carburanti con annesse attività di autolavaggio self service e bar-ristorante sito in VIA G. FALCONE e P. BORSELLINO S.P. N. 3 "Trasversale di Pianura" - Comune di Budrio (BO);

vista la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'impresa appartiene alle categorie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (piccole e medie imprese PMI), e che l'impianto / stabilimento / attività di cui sopra non è soggetto alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

verificato dalla documentazione presentata che l'insediamento in oggetto origina acque reflue domestiche, da locale gestore e bar-ristorante; acque meteoriche di dilavamento piazzale (prima pioggia); acque reflue industriali da autolavaggio self service; acque reflue derivanti da piazzola camper;

verificato dalla documentazione presentata che:

- ✓ le acque reflue provenienti dal bar-ristorante (stimate in n°14 A.E.) sono pretrattate in degrassatore e fossa tipo Imhoff, prima dell'immissione in pubblica fognatura;

**Sede legale:** Viale Carlo Bertì Pichat 2/4 40127 Bologna  
C.F./Partita IVA Registro Imprese BO 04245520376  
Capitale Sociale int. vers. € 1.489.538.745, 00

- ✓ le acque reflue scaricate nella piazzola camper (stimate in n°49 A.E.) sono convogliate in fossa tipo Imhoff, prima dell'immissione in pubblica fognatura (vedi relazione allegata);
- ✓ le acque meteoriche di dilavamento piazzale carburanti sono accumulate in vasca di prima pioggia con trattamento di dissabbiatura e disoleazione coalescente, prima dell'immissione in pubblica fognatura;
- ✓ le acque reflue provenienti dall'autolavaggio self service sono pretrattate in impianto di depurazione costituito da separazione fanghi, separazione oli, bio-ossidazione, prima dell'immissione in pubblica fognatura;

preso atto che le acque reflue di cui sopra sono immesse nella pubblica fognatura di Via Mauro, afferente al depuratore comunale di Budrio (Scarico 1);

verificato dalla documentazione presentata che le acque meteoriche eccedenti, acque di seconda pioggia e acque raccolte dalle coperture, sono inviate nel fosso stradale che confluisce, come immissione indiretta, nel canale consorziale denominato "Scolo Corla" gestito dal Consorzio della Bonifica Renana (vedi Parere Idraulico, Allegato n.12 - P.G.159073 del 14/10/2011);

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio e dalla piazzola scarico camper, e le acque meteoriche di dilavamento (acque di prima pioggia da classificarsi "acque di scarico");**
- **le acque di scarico (industriali e di prima pioggia) dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo (terminale e parziali) delle acque di scarico dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue, industriali e meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta**

di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, industriali e meteoriche, quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque reflue, industriali e meteoriche, scaricate in fognatura;

- documentazione fotografica e ubicazione dei sistemi di cui sopra (valvole e misuratori) dovrà essere inviata ad Hera SpA;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

**Responsabile**

**Impianti Fognario Depurativi**

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**