

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-452 del 02/03/2016
Oggetto	AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 ad oggetto: "D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 - HERA S.P.A. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369_Lucchina scarico n. 14_ID205156, in Comune di Predappio"
Proposta	n. PDET-AMB-2016-466 del 02/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina scarico n. 14\_ID205156, in Comune di Predappio.”.**

## **IL DIRIGENTE**

**Vista** la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Vista** la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

**Vista** la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 “*Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015*”;

**Vista** la delibera del Direttore Generale di ARPA n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Richiamata** la Determinazione n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 ad oggetto: “*D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina scarico n. 14\_ID205156, in Comune di Predappio.*”, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le 12377 del 03/11/2015;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende, all'Allegato A “*SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE*”, l'autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di pubbliche fognature di cui all'articolo 124 del D.Lgs. 152/06;

**Considerato** che in data 05/11/2015, HERA S.p.A., nella persona del Sig. Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di Hera S.p.A., ha richiesto una modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata, acquisita al Prot. Prov.le 95114/2015;

**Dato atto** che con nota Prot. Prov.le 103217 del 03/12/2015 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

**Dato atto** che in data 28/01/2016 HERA S.p.A. ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita al PGFC 1107 del 29/01/2016;

**Atteso** che in data 16/02/2016 il Responsabile dell'endoprocedimento “*scarico in corpi idrici superficiali di pubbliche fognature*” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, come di seguito riportato:

“(…) **Vista** la richiesta di modifica non sostanziale della citata Autorizzazione Unica Ambientale, presentata da HERA SpA alla Provincia di Forlì-Cesena in data 05/11/2015, assunta al prot. Prov.le n. 95114/15 relativa alla rettifica di alcuni dati contenuti nella citata Autorizzazione Unica Ambientale e precisamente:

- *il corpo recettore è un fosso interpodereale, Bacino idrico Fiumi Uniti;*
- *l'inquadramento con il posizionamento dell'impianto non risulta aggiornato rispetto alla documentazione presentata con l'ultima istanza;*

**Vista** la comunicazione del 03/12/2015 prot.n. 103217/2015 della Provincia di Forlì-Cesena di avvio del procedimento e contestuale richiesta di integrazioni, rivolte essenzialmente alla verifica della effettiva collocazione della fossa Imhoff e relativo scarico;

*Viste le integrazioni prodotte da HERA SpA in data 29/01/2016 da cui si evince il posizionamento della fossa Imhoff a monte di via Lucchina e del relativo scarico in un fosso interpodereale;*

*Precisato che a seguito di sopralluogo effettuato in data 11/02/2016 è stato rilevato che il posizionamento dell'impianto a valle di via Lucchina è riferibile ad una fossa Imhoff a servizio di fabbricati privati;*

(...)

*Si trasmette all'Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale il seguente Allegato A, in sostituzione del precedente allegato A della Determinazione n. 3005 del 30/10/2015 prot.n. 93658/15 contenente la rettifica dei dati richiesti dal GSII, quale proposta per quanto di competenza di questo Ufficio ai fini della modifica non sostanziale dell'AUA.”;*

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina scarico n. 14\_ID205156, in Comune di Predappio.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le 12377 del 03/11/2015, **come segue**:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE”, con l'ALLEGATO A “SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE” parte integrante e sostanziale del presente atto;**

**Atteso** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

## **DETERMINA**

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015** ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – HERA S.P.A. con sede legale in Bologna, Via Berti Pichat 2/4 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina scarico n. 14\_ID205156, in Comune di Predappio.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio ad HERA S.p.A. con Atto Prot. Com.le 12377 del 03/11/2015, **come segue**:
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE”, con l'ALLEGATO A “SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE” parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione n. 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione 3005 del 30/10/2015, Prot. Prov.le 93658/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per la notifica ad HERA S.p.A. e per la trasmissione ad Arpae, Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ad ATERSIR e al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile  
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
(Arch. Roberto Cimatti)

## **SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE**

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

### **A. PREMESSE**

Con domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e relativa documentazione, HERA SpA ha richiesto il rinnovo della autorizzazione n. 464 del 14/11/2011 prot. n. 110706/11 “Autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature appartenenti all'agglomerato AFC0369\_via Lucchina, scarico n. 14, rilasciata ad HERA SpA ai sensi del D.Lgs 152/06 e della L.R. 3/99 e successive modifiche e integrazioni.”

L'agglomerato AFC0369\_Lucchina, in comune di Predappio, ha una consistenza pari a 49 AE nominali, come risulta da comunicazione del 18/06/2014 di ARPA - Direzione Tecnica di Bologna prot. Prov.le n. 63815/14.

Il GSII, nella documentazione allegata alla istanza, ha evidenziato che:

- sono stati verificati 85 AE effettivi;
- l'impianto nella conformazione attuale risulta di potenzialità pari a 36 AE;

Risultando l'impianto sottodimensionato, il GSII ha previsto l'adeguamento dello stesso, da eseguirsi entro marzo 2016; il tipo di trattamento previsto dall'adeguamento risulta conforme alla D.G.R. 1053/2003 per la classe  $50 < C < 200$ ;

Al fine di garantire il corretto funzionamento della Imhoff attuale, fino alla sua sostituzione, è necessario prevedere almeno quattro svuotamenti annui (almeno una volta ogni tre mesi);

L'impianto in oggetto non interferisce con i siti SIC e ZPS compresi in “Rete Natura 2000” di cui alle Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” e pertanto non è soggetto alla valutazione di incidenza prevista dal D.P.R. n. 357/97 e D.G.R. n. 1191/2007;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e sulla base della documentazione agli atti, sussistono i presupposti per autorizzare lo scarico n. 14\_ID250156 di pubblica fognatura appartenenti all'agglomerato AFC0369\_Lucchina in Comune di Predappio, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs e s.m.i., nel rispetto dei contenuti tecnici, delle condizioni e prescrizioni specifiche riportate nella scheda tecnica in appendice alla presente con il numero 1 e 2.

### **B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO**

La documentazione tecnica di riferimento alla presente autorizzazione è costituita da:


- documentazione allegata alla istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 04/08/2015 e registrata al prot.n. 8718/15 (pratica n. 8718).
- documentazione allegata alla istanza di modifica non sostanziale presentata in data 05/11/2015, assunta al prot. Prov.le n. 95114/15.

### Scheda tecnica scarico n. 14\_ID205156\_Lucchina

	Assetto attuale	Assetto futuro (dal 01/03/2016)
Scarico n°:	14_ID205156	14_ID205220
Indirizzo insediamento da cui origina lo scarico:	Via Lucchina – Fiumana di Predappio	
Agglomerato	AFC0369_Lucchina	
Coordinate impianto	X:739076	Y:891920
Coordinate scarico	X:739078	Y:891923
Tipo di rete:	F. nera	
Tipo di depurazione:	Fossa Imhoff	Fossa Imhoff
Volume :	lt 1.490 sedimentazione lt 3.600 digestione <b>lt 5.090 totali</b>	lt 4.750 sedimentazione lt 19.000 digestione <b>lt 23.750 totali</b>
Utenza effettiva servita in A.E.	85	
Potenzialità in A.E.:	36	95
Bacino idrico recettore	Fiumi Uniti	
Recettore dello scarico:	fosso interpodereale	

### C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Lo scarico N° **14\_ID205156\_Lucchina** in comune di Predappio di pubbliche fognature, autorizzato allo scarico in acque superficiali ai sensi dell'art. 124, del D.Lgs 152/2006 e smi, è di seguito individuato:



## D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni di seguito riportate:

1. Mantenimento i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga  $50 < C < 200$ ;
2. Entro il 01° marzo 2016 si dovrà provvedere ad adeguare l'impianto così come previsto dalla documentazione tecnica "allegato 14" istanza AUA (assetto futuro);
3. Entro il 31 marzo 2016 va prodotta la documentazione attestante l'adeguamento dell'impianto, unitamente alla documentazione attestante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dell'impianto dismesso;
4. Comunicazione tempestiva (non oltre le 48 ore dalla nomina) di ogni variazione inerente la rappresentanza legale dello scarico (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione ad Arpae, allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
5. Tenuta di un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento della fossa Imhoff; detti registri dovranno essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, copia degli stessi dovrà essere inoltrata ad Arpae in occasione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
6. Gestione della fossa Imhoff nel rispetto delle norme di cui all'allegato 5 della Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.
7. Svuotamento della fossa Imhoff con periodicità adeguata e comunque:
  1. Quattro volte all'anno (almeno una volta ogni tre mesi) per il periodo di vigenza dell'impianto previsto in assetto attuale;
  2. Almeno una volta all'anno a partire dal 01/03/2015 (assetto futuro).
8. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza, copia degli stessi dovrà essere inoltrata ad Arpae in occasione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione;
9. Adozione di misure necessarie ad evitare aumenti, anche temporanei, dell'inquinamento;
10. Adozione di accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
11. Mantenimento, del pozzetto d'ispezione terminale idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico, in posizione immediatamente a monte del punto di immissione in acque superficiali ed in condizione di costante accessibilità, a disposizione degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
12. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae. nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità;
13. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita nello stesso, nel qual caso l'Ente gestore dello scarico è tenuto a presentare nuova domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**