

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4740 del 28/11/2016
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA STUDIO CASA S.N.C. GESTIONE IMMOBILI DI MAURI CARLO & C. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CATTOLICA (RN), VIA SIGISMONDO N. 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA S.P. 17 "SALUDECESE" KM 4+705.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4887 del 28/11/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2016 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA **STUDIO CASA S.N.C. GESTIONE IMMOBILI DI MAURI CARLO & C.** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CATTOLICA (RN), VIA SIGISMONDO N. 2 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI AUTOLAVAGGIO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN), VIA S.P. 17 "SALUDECESE" KM 4+705.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata, e successivamente integrata, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di San Giovanni in Marignano in data 13/01/2016 - assunta al PGRN di Arpae-SAC Rimini n. 925 del 12/02/2016 (pratica ARPAE n. 7303/2016), dalla Ditta Studio Casa S.n.c. Gestione Immobili di Mauri Carlo & C. (C.F./P.IVA 00684730401), avente sede legale in Cattolica (RN), Via Sigismondo n. 2, e impianto in San Giovanni in Marignano (RN), Via S.P. 17 "Saludecese" km 4+705, intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, - di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 (inquinamento acustico) – di competenza comunale;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza ed in particolare dalla scrittura privata sottoscritta in data 13/01/2016, la ditta esercita esclusivamente l'attività di autolavaggio;

DATO ATTO che, come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, trattasi di rinnovo di autorizzazione per il solo scarico di acque reflue industriali già rilasciata dal Comune di San Giovanni in Marignano n. 08/12 del 04/10/2012;

ACQUISITA l'autorizzazione, con prescrizioni, allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (derivanti unicamente dal lavaggio automezzi) emessa dal Comune di San Giovanni in Marignano in data 30/04/2016 con prot. n. 5433, necessaria e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

ACQUISITA, inoltre, la comunicazione trasmessa dal Comune di San Giovanni in Marignano, prot. n. 13451 del 03/11/2016, con cui lo stesso prende atto del contenuto della Scheda E – Impatto Acustico e della relazione di valutazione di impatto acustico presentate dalla ditta in oggetto e attestanti le condizioni di non rumorosità derivanti dall'attività in oggetto;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Studio Casa S.n.c. Gestione Immobili di Mauri Carlo & C., in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al Legale Rappresentante della Ditta Studio Casa S.n.c. Gestione Immobili di Mauri Carlo & C., avente sede legale in comune di Cattolica, Via Sigismondo n. 2 (C.F./P.IVA 00684730401) per l'esercizio dell'**attività di autolavaggio** nell'impianto sito in Comune di San Giovanni in Marignano (RN), Via S.P. 177 "Saludecese" km 4+705, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura;
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4, comma 8, il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di San Giovanni in Marignano, Arpae Struttura autorizzazione e concessioni, HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati, in particolare la planimetria Tavola 01-Dic. 2015, a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato



ALLEGATO A)

Comune di San Giovanni in Marignano

Provincia di Rimini
AREA 3 – SERVIZI TECNICI - SUAP

Prot. n. 5433

San Giovanni in Marignano, li 30 aprile 2016

Pos. 04/16

\\DISKSTATION\Edilizia Privata\ccavalli\1 SUAP\Ambiente\2016\3 Q8\aut scarico parere.docx

OGGETTO: D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali prodotte dalla Ditta STUDIO CASA s.n.c. nell'insediamento di Via Saludecese S.P. 17 Km. 4+705 – San Giovanni in Marignano.

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale acquisita agli atti in data 13/01/2016 con Prot. n. 439, presentata dal Sig. Mauri carlo, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta STUDIO CASA s.n.c., per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali per l'insediamento sito in Via S.P. 17 Saludecese Km. 4+705 dove viene svolta l'attività di lavaggio automezzi;

Constatato che la Ditta richiedente l'Autorizzazione svolge l'attività di: LAVAGGIO AUTOMEZZI nello stabilimento sito in Via S.P. 17 Saludecese Km. 4+705 nel Comune di San Giovanni in Marignano;

Visto il parere favorevole per autorizzazione unica ambientale – scarico acque di prima pioggia in fognatura rilasciato da Hera Spa – Direzione acqua con Prot. n. 48586 del 15/04/2016, acquisito agli atti in data 30/04/2016 con Prot. n. 5411;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Norme in materia ambientale;

Vista la Delibera di G.R. n. 1053 del 09/06/03 e s.m.i. concernente gli indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/99 e s.m.i.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02/04/2007;

si esprime **PARERE FAVOREVOLE AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO** ai sensi dell'Art. 124 del D. Lgs 3 aprile 2006 n° 152 e ss.mm., fatte salve altre autorizzazioni di competenza di altri enti, in capo al Sig. Mauri Carlo, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta STUDIO CASA s.n.c. e, pertanto, a nome e per conto del titolare dello scarico, ad effettuare lo scarico di acque reflue industriali, derivanti dal suddetto fabbricato, nella fognatura nera urbana, posta lungo la Via Tempio Antico del Comune di San Giovanni in Marignano, con le prescrizioni riportate nei punti successivi:

1. È ammesso unicamente lo scarico derivante da: lavaggio automezzi;
2. Lo scarico dovrà rispettare i valori limite di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Comune di San Giovanni in Marignano

AREA 3 – SERVIZI TECNICI – SUAP

Tel. 0541 828188 - fax 0541 828186, Cap. 47842; Galleria Marignano n. 15
P. IVA 00608560405 C.F. 82005910409 e-mail: ccavalli@marignano.net

3. Al termine dei lavori, la ditta al fine di attivare il proprio scarico in fognatura, dovrà presentare apposita modulistica di "Domanda di attivazione degli scarichi industriali" di cui all'Appendice G del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
4. Entro tre mesi dall'attivazione del sistema di autolavaggio, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente;
5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera;
6. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori sulla linea di scarico delle acque reflue:
 - Sifone "Firenze" dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;;
 - Dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
 - Pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo;
7. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
8. L'Ente gestore, a mezzo di incaricati, può in qualunque momento effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione delle quantità scaricate;
9. È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. L'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura;
11. Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
12. La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione dei reflui industriali, come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
13. Il titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). L'Ente gestore provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi

Comune di San Giovanni in Marignano

AREA 3 – SERVIZI TECNICI – SUAP

Via Roma n. 62 , Cap. 47842 San Giovanni in Marignano - P. IVA 00608560405 C.F. 82005910409

Tel. 0541 828108 e-mail: ccavalli@marignano.net

delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto;

14. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere si applicano le disposizioni di Legge.

La planimetria della rete fognaria (Tav. 01 – Dic. 2015) dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Carlo Palmerini

Documento firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.