

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-554 del 09/03/2016
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RENO ENERGIA SRL per l'impianto, destinato ad attività di Vendita al dettaglio carburanti per autotrazione e autolavaggio, ubicato in Via S.P. n. 31 "Colunga" km 15+704 - 15+884, Comune di Castel San Pietro Terme.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-550 del 08/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di BOLOGNA
Dirigente adottante	GIANPAOLO SOVERINI

Questo giorno nove MARZO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di BOLOGNA, GIANPAOLO SOVERINI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società RENO ENERGIA SRL per l'impianto, destinato ad attività di Vendita al dettaglio carburanti per autotrazione e autolavaggio, ubicato in Via S.P. n. 31 "Colunga" km 15+704 - 15+884, Comune di Castel San Pietro Terme.

Il Dirigente

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta individuale/società RENO ENERGIA SRL per l'impianto sito ad Castel San Pietro Terme (BO), in Via S.P. n. 31 "Colunga" km 15+704 - 15+884 dove viene svolta l'attività di Vendita al dettaglio carburanti per autotrazione e autolavaggio che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale³, di acque meteoriche di dilavamento (seconde piogge) - (la precedente autorizzazione risulta scaduta in data 06/07/2014 ed intestata a BUCCARELLA CARBURANTI) - {Soggetto competente ARPAE -SAC di Bologna);
 - Rinnovo autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, dalle acque reflue di dilavamento piazzali (acque di prima pioggia) e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'edificio del gestore impianto di distribuzione carburanti – (l'autorizzazione vigente è stata rilasciata dal Comune di Castel San Pietro Terme in data 11/01/2013 con prot. n. 2032) - (Soggetto competente

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

²Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

Comune di Castel San Pietro Terme);

- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune di Castel San Pietro Terme).
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A, B e C** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
 3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
 4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
 5. Obbliga la RENO ENERGIA SRL a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
 6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
 7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
 8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La BUCCARELLA CARBURANTI SNC, C.F. 01947640759, P.IVA 01947640759, con sede legale a Veglie (LE), in via Bosco n. 140 c.a.p. 73010, per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO) in via S.P. 31 Colunga Km. 15+704 - 15+884, ha presentato, nella persona di Livio Ellena, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in data 05/10/2015 al Prot.n. 22621 domanda di rilascio

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e allo scarico in acque superficiali di acque reflue di dilavamento

- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme (BO), con propria nota prot.n. 23391 del 14/10/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 14/10/2015 al Prot. n. 120009, ha trasmesso della Città Metropolitana di Bologna e ad ARPA Distretto Imola, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota PG. 128788 del 05/11/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti, coinvolgendo nel procedimento anche HERA SPA per lo scarico in pubblica fognatura.
- Hera Spa con propria nota prot.n. 140452 del 30/11/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 01/12/2015 al Prot. n. 138352/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- ARPA -Distretto di Imola con propria nota prot.n. 17067 del 21/12/2015 prat. SINADOC 2053/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 21/12/2015 al Prot. n. 145930/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue di dilavamento in acque superficiali originate dall'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme con propria nota Prot. 29975 del 23/12/2015, pervenuta agli atti Città Metropolitana di Bologna in data 24/12/2015 al Prot. n. 147996, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura originate dall'impianto in oggetto e non ha evidenziato motivi ostativi alla valutazione di impatto acustico previsionale per l'attività.
- In data 01/01/2016 il procedimento è in carico ad ARPAE-SAC di Bologna alla Pratica SINADOC 2740/2016.
- La RENO ENERGIA SRL, C.F. 03503431201, P.IVA 03503431201, con sede legale a San Giorgio di Piano (BO), in via Panzacchi n. 2 c.a.p. 40016, per l'impianto sito a Castel San Pietro Terme (BO) in via S.P. 31 Colunga Km. 15+704 - 15+884, ha presentato, nella persona di Marco Manzoli, in qualità di Legale Rappresentante della Società, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in data 16/01/2016 al Prot.n. 906 domanda di voltura del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 precedentemente presentata dalla ditta BUCCARELLA CARBURANTI SNC a seguito dell'avvenuta Cessione del Ramo d'Azienda.

- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 08/03/2016

Il Dirigente

GIANPAOLO SOVERINI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ **Confluita nella pratica Sinadoc n. 2740/2016.**

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della **RENO ENERGIA SRL**
via S.P. 31 “Colunga” km. 15+704 - 15+884 - Comune di Castel San Pietro Terme

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura della S.P. 31 “Colunga” classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali e domestiche” provenienti dall'attività dell'impianto di Distribuzione carburanti e autolavaggio.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel San Pietro Terme, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 140452 del 30/11/2015, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 29975 del 23/12/2015. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in acque superficiali prot. 179315/2012 rilasciata dalla Provincia di Bologna.
- Copia della Documentazione relativa al Permesso a Costruire Pratica n. 332/GE/15 del 05/10/2015 al n. 22621

Pratica Sinadoc n. 2740/2016

Documento redatto in data 08/03/2016



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio
UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI
SPORTELLO UNICO EDILIZIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUE-SUAP

Richiesta presentata il 05/10/2015 al n. 22621 di protocollo

Pratica n. 332/GE/15

Protocollo n. 0029975
DC/an
All. 1

Addi 23 DIC, 2015

SPETT.LE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE -SERVIZIO TUTELE
AMBIENTALE - U.O. ACQUA
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Fascicolo 11.19./782/2015

OGGETTO: Pratica n. 332/GE/15 presentata in data 05/10/2015 al numero 0022621 di protocollo dal Signor BUCCARELLA GIUSEPPE in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BUCCARELLA CARBURANTI SNC DEI FRATELLI GIUSEPPE & VALERIO SNC con sede in Veglie (LE) VIA BOSCO n. 140 P.I. 01947640759.
Richiesta provvedimento unico ex D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e ss.mm. comprendente il seguente sub-procedimento:
Autorizzazione Unica Ambientale:
- Matrice di impatto acustico
- Matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico
Permesso di Costruire
INVIO PARERE DI COMPETENZA

In merito alla pratica in oggetto si trasmette parere di competenza espresso dal Responsabile servizio edilizia e territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme.

Distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela Cimatti)



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

Richiesta presentata il 05/10/2015 al n. 22621 di protocollo

Pratica n. 332/GE/15

OGGETTO: Pratica n. 332/GE/15 presentata in data 05/10/2015 al numero 0022621 di protocollo dal Signor BUCCARELLA GIUSEPPE in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BUCCARELLA CARBURANTI SNC DEI FRATELLI GIUSEPPE & VALERIO SNC con sede in Veglie (LE) VIA BOSCO n. 140 P.I. 01947640759.

Richiesta provvedimento unico ex D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e ss.mm. comprendente il seguente sub-procedimento:

Autorizzazione Unica Ambientale:

- Matrice di impatto acustico
 - Matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico
- Permesso di Costruire

Visto il parere di Hera prot.n. 140452 del 30/11/15 pervenuto al prot. n. 28065 il 01/12/2015, favorevole con prescrizioni, relativamente alle acque reflue domestiche, acque reflue di dilavamento (prima pioggia) e acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Visto il parere di ARPA Sinadoc 2053/15 pervenuto al prot. n. 29816 del 22/12/2015, relativamente allo scarico di acque reflue di seconda pioggia e di acque bianche (meteoriche non contaminate) in fosso tombato, con le prescrizioni già espresse e riportate nell'atto autorizzativo prot. n. 179315/2012 del 03/12/2012 rilasciato dalla Provincia di Bologna.

Vista la relazione di valutazione impatto acustico previsionale che assevera il rispetto dell'intervento in progetto alla vigente normativa in materia;

Si esprime, per quanto di competenza dal punto di vista ambientale, il parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri soprarichiamati;

Visto il parere favorevole con richiesta di documentazione integrativa del tecnico istruttore del procedimento unico in corso in data 22/12/2015, per la parte edilizia – urbanistica, **si esprime nel complesso parere favorevole.**

Castel S. Pietro Terme, li 23 DIC. 2015

IL RESPONSABILE SERVIZIO
EDILIZIA E TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE
Dott. Arch. Fausto Zanetti





HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Imola/MBR
Originale PEC
Modena 30 novembre 2015
Prot. 140452

Spettabile
COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO TERME
Sportello Unico Attività Produttive
40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Spettabile
Città Metropolitana di Bologna
Servizio Tutela Ambientale – U.O. Acqua
Via S. Felice 25
40122 Bologna
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Oggetto: Ditta BUCCARELLA CARBURANTI SNC – Via Strada Provinciale 31 Colunga Km 15+704 -15+884 – Castel San Pietro Terme - Parere per Autorizzazione Unica Ambientale

*ns.rif.: prot.prec 126608 del 4/11/2015
134714 del 18/11/2015*

Richiedente: BUCCARELLA CARBURANTI SNC

Ubicazione: S. P. 31 Colunga Km 15+704 -15+884 – Castel San Pietro Terme

Attività : distributore carburanti e autolavaggio

In merito alla richiesta in oggetto si esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- 1) Ai fini dell'autorizzazione medesima la Ditta è da classificarsi come insediamento che origina scarichi di acque reflue industriali.
- 2) Viene accettata nella pubblica fognatura della S.P.Colunga l'immissione indicata con la lettera Q nella planimetria generale di progetto impianto fognario allegata alla domanda, convogliante:
 - acque industriali derivanti dall' attività di autolavaggio
 - acque reflue domestiche del locale gestore
 - acque meteoriche di prima pioggia
- 3) I reflui industriali dell'autolavaggio e le acque meteoriche di prima pioggia subiranno idoneo trattamento depurativo, come descritto nella planimetria allegata alla domanda, e dovranno rispettare i limiti di emissione previsti dal DLgs 152/06 Tab 3 – allegato 5 colonna scarichi in rete fognaria.
- 4) I materiali raccolti dai trattamenti depurativi di cui sopra, dovranno essere smaltiti come rifiuti tramite ditta autorizzata.
- 5) I reflui industriali e le acque di prima pioggia dovranno essere campionabili separatamente rispetto ai reflui domestici.
- 6) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010.

- 7) Per la misura quantitativa delle acque scaricate saranno utilizzati gli strumenti contatori installati allo scarico ovvero quelli degli attingimenti da pubblico acquedotto e/o da pozzo privato.
- 8) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
- 9) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi di reflui scaricati in fognatura.
- 10) Le acque meteoriche di seconda pioggia e le acque meteoriche delle coperture vengono convogliate nel fosso tombato a lato della S.P.Cplunga.
- 11) Costituirà parte integrante dell'autorizzazione allo scarico una planimetria aggiornata dello stabilimento con indicate le reti fognarie fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
- 12) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.
Il presente parere non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura

Distinti saluti.

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

**Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della RENO ENERGIA SRL**

via S.P. 31 “Colunga” km. 15+704 - 15+884 - Comune di Castel San Pietro Terme

ALLEGATO B

**matrice scarico di acque reflue di dilavamento di cui al capo II del titolo IV della sezione II della
Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico nel fosso stradale connesso alla S.P. n. 3 “Colunga” (Provincia di Bologna – Settore Viabilità) di acque reflue di dilavamento delle aree esterne costituite dalle acque meteoriche eccedenti le acque di prima pioggia che vengono separate, trattate ed inviate alla pubblica fognatura.

Altri scarichi ed immissioni:

Dallo stabilimento hanno origine anche:

- uno scarico in pubblica fognatura costituito dall’unione di acque reflue domestiche, acque reflue di dilavamento (prime piogge) e dalle acque reflue industriali provenienti dall’autolavaggio di competenza amministrativa del Comune di Castel San Pietro;
- una immissione nello stesso fosso stradale di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e pensiline, raccolte e portate allo scarico da rete fognaria separata, non soggetta a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Prescrizioni

- 1) Lo scarico nel fosso stradale delle acque reflue di dilavamento eccedenti le prime piogge separate ed inviate alla pubblica fognatura, nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali con particolare riferimento ai parametri Solidi Sospesi Totali , COD ed Idrocarburi Totali;
- 2) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - Le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque meteoriche siano

- realizzati e mantenuti conformi agli elaborati tecnici di riferimento al presente atto;
- I pozzetti di ispezione e campionamento (generale e parziali) siano realizzati conformi allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tali da consentire il prelievo dell'acqua per caduta;
 - Se per eventuale esigenza tecnica e costruttiva non sia possibile realizzare pozzetti di controllo come da prescrizione precedente, siano concordate e condivise con il Distretto ARPA competente diverse soluzioni tecniche;
 - Tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - Sia reso disponibile al personale incaricato della gestione degli impianti il manuale di gestione di tutti gli impianti di trattamento delle acque redatti dai progettisti o dai fornitori, con particolare riferimento all'uso e manutenzione delle parti elettromeccaniche;
 - Lo smaltimento dei materiali separati dai sistemi di trattamento acque meteoriche sia effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - L'impianto di gestione e trattamento delle acque meteoriche sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica (almeno annuale), controllo e manutenzione da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - Gli scarichi in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
- 3) Il Titolare dello scarico è tenuto al rispetto delle prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dalla Provincia di Bologna – Settore Viabilità (Ente titolare della viabilità stradale alla quale è connesso il fosso stradale ricettore dello scarico). Presso lo stesso Ente il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica delle immissioni;
- 4) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 5) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di

accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°179315 del 03/12/2012 CL 11.4.5/130/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sina 2740/2016

Documento redatto in data 08/03/2016

**Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della RENO ENERGIA SRL**

via S.P. 31 "Colunga" km. 15+704 - 15+884 - Comune di Castel San Pietro Terme

ALLEGATO C

**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

Esiti della valutazione

Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società Titolare Ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011 che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica stabilita dalla normativa vigente

Visto che il Comune di Castel San Pietro Terme ha espresso, in data 23/12/2015 con prot.n. 29975, il proprio parere positivo sul contenuto della Valutazione di Impatto acustico previsionale allegata alla domanda di AUA.

Per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della "Valutazione di Impatto Acustico Previsionale" sottoscritta in data 14/09/2015 dall'Arch. HADDAD Wajdy, in qualità di progettista e tecnico acustico incaricato dalla ditta committente. Relativamente all'impianto sito a Castel San Pietro Terme in via S.P. 31 "Colunga" km. 15+704 - 15+884.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

- Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L.447/1995 in data 06/02/2008 dall'Arch HADDAD Wajdy, in qualità di tecnico competente in acustica relativamente all'impianto sito a Castel San Pietro Terme.

Pratica Sinadoc 2740/2016

Documento redatto in data 08/03/2016



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 - 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio
UNITÀ OPERATIVA SERVIZI AMMINISTRATIVI
SPORTELLO UNICO EDILIZIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE SUE-SUAP

Richiesta presentata il 05/10/2015 al n. 22621 di protocollo

Pratica n. 332/GE/15

Protocollo n. 0029975
DC/an
All. 1

Addi 23 DIC, 2015

SPETT.LE CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
SETTORE AMBIENTE -SERVIZIO TUTELE
AMBIENTALE - U.O. ACQUA
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA
cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it
Fascicolo 11.19./782/2015

OGGETTO: Pratica n. 332/GE/15 presentata in data 05/10/2015 al numero 0022621 di protocollo dal Signor BUCCARELLA GIUSEPPE in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BUCCARELLA CARBURANTI SNC DEI FRATELLI GIUSEPPE & VALERIO SNC con sede in Veglie (LE) VIA BOSCO n. 140 P.I. 01947640759.
Richiesta provvedimento unico ex D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e ss.mm. comprendente il seguente sub-procedimento:
Autorizzazione Unica Ambientale:
- Matrice di impatto acustico
- Matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico
Permesso di Costruire
INVIO PARERE DI COMPETENZA

In merito alla pratica in oggetto si trasmette parere di competenza espresso dal Responsabile servizio edilizia e territorio del Comune di Castel S. Pietro Terme.

Distinti saluti

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Daniela Cimatti)



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

Richiesta presentata il 05/10/2015 al n. 22621 di protocollo

Pratica n. 332/GE/15

OGGETTO: Pratica n. 332/GE/15 presentata in data 05/10/2015 al numero 0022621 di protocollo dal Signor BUCCARELLA GIUSEPPE in qualità di Legale Rappresentante della Ditta BUCCARELLA CARBURANTI SNC DEI FRATELLI GIUSEPPE & VALERIO SNC con sede in Veglie (LE) VIA BOSCO n. 140 P.I. 01947640759.

Richiesta provvedimento unico ex D.P.R. n. 447 del 20/10/1998 e ss.mm. comprendente il seguente sub-procedimento:

Autorizzazione Unica Ambientale:

- Matrice di impatto acustico
 - Matrice rinnovo di autorizzazione allo scarico
- Permesso di Costruire

Visto il parere di Hera prot.n. 140452 del 30/11/15 pervenuto al prot. n. 28065 il 01/12/2015, favorevole con prescrizioni, relativamente alle acque reflue domestiche, acque reflue di dilavamento (prima pioggia) e acque reflue industriali in pubblica fognatura;

Visto il parere di ARPA Sinadoc 2053/15 pervenuto al prot. n. 29816 del 22/12/2015, relativamente allo scarico di acque reflue di seconda pioggia e di acque bianche (meteoriche non contaminate) in fosso tombato, con le prescrizioni già espresse e riportate nell'atto autorizzativo prot. n. 179315/2012 del 03/12/2012 rilasciato dalla Provincia di Bologna.

Vista la relazione di valutazione impatto acustico previsionale che assevera il rispetto dell'intervento in progetto alla vigente normativa in materia;

Si esprime, per quanto di competenza dal punto di vista ambientale, il parere favorevole, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai pareri soprarichiamati;

Visto il parere favorevole con richiesta di documentazione integrativa del tecnico istruttore del procedimento unico in corso in data 22/12/2015, per la parte edilizia – urbanistica, **si esprime nel complesso parere favorevole.**

Castel S. Pietro Terme, li **23 DIC. 2015**

IL RESPONSABILE SERVIZIO
EDILIZIA E TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE
Dott. Arch. Fausto Zanetti



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.