

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1473 del 21/03/2017
Oggetto	Oggetto: Approvazione della Revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica basata sul monitoraggio dei soil gas e conclusione positiva del procedimento amministrativo. Sito P.V. carburanti AGIP n. 5559 (dismesso) ubicato in via Amendola n. 121/123 nel Comune di Imola (BO) e identificato catastalmente al Foglio 229 Mappale 302 del Comune di Imola. Proponente: Eni S.p.A. Refining & Marketing
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1510 del 20/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

Oggetto: Approvazione della Revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica basata sul monitoraggio dei soil gas e conclusione positiva del procedimento amministrativo.

Sito P.V. carburanti AGIP n. 5559 (dismesso) ubicato in via Amendola n. 121/123 nel Comune di Imola (BO) e identificato catastalmente al Foglio 229 Mappale 302 del Comune di Imola.

Proponente: Eni S.p.A. Refining & Marketing

IL RESPONSABILE S.A.C. DI BOLOGNA

Decisione:

1. approva¹ il documento² di Revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica elaborato in relazione al monitoraggio dei soil gas, presentato relativamente al sito in oggetto da Eni S.p.A. Refining & Marketing, in conformità alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi³ del 13/3/2017;
2. dichiara⁴ concluso positivamente il procedimento in quanto dall'elaborazione della Revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica, basata sugli esiti del monitoraggio dei soil gas, è emersa l'assenza di rischi sanitari per i percorsi e i bersagli attivi presso il sito;
3. dispone, considerando che nella simulazione dell'Analisi di Rischio è stato valutato come bersaglio on site il lavoratore adulto, che qualora la destinazione d'uso dell'area preveda che sul sito siano presenti bersagli diversi sia eseguita una nuova Analisi di Rischio sito specifica che prenda in considerazione anche le altre tipologie di bersagli;
4. dispone che venga trasmesso il presente atto alla società Eni S.p.A. Refining & Marketing, proprietaria del sito, agli Enti competenti (Arpae Servizio Territoriale Distretto di Imola, Comune di Imola, AUSL di Imola), alla Città Metropolitana di Bologna e alla Prefettura di Bologna.

Motivazione:

Con determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna n. 2106/2015 P.G. 99008 del 7/8/2015, è stato approvato a Eni S.p.A. Refining & Marketing il documento di Analisi di Rischio sito specifica relativo al sito in oggetto. Dalle conclusioni dell'Analisi di Rischio sito specifica è emersa una situazione di non accettabilità del rischio per la salute umana con riferimento ad alcuni parametri chimici⁵ per alcuni percorsi di esposizione

¹ ai sensi dell'art. 4 c. 5 del D.M. n. 31 del 12/2/2015 e della L.R. 13/2015

² agli atti con PGBO/2016/23725 del 14/12/2016, come regolarizzato con PGBO/2017/1082 del 19/01/2017

³ agli atti con PGBO/2017/5448 del 13/3/2017

⁴ in analogia all'art. 242 c. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

⁵ è emerso un rischio potenziale per la sorgente suolo profondo per i parametri Idrocarburi Leggeri, Benzene e Xileni in corrispondenza della sorgente identificata come SP_01

considerati⁶. In relazione alle intenzioni del Proponente di effettuare analisi dirette dei soil gas, contestualmente all'approvazione dell'Analisi di Rischio sito specifica è stato approvato il piano di installazione delle sonde per il monitoraggio dei soil gas, disponendo:

"a) entro il 30/11/2016: la presentazione dei risultati di tutte le n. 4 campagne di monitoraggio dei soil gas e dei documenti di revisione dell'Analisi di rischio, in base agli stessi risultati ed ai risultati dei controlli in contraddittorio effettuati da ARPA;

b) la conformità del piano di realizzazione delle sonde per il monitoraggio dei soil gas alla "Linea guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati, per il loro utilizzo e supporto per l'AdR", di cui alla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 484 del 4/5/2015;

c) la realizzazione delle attività di monitoraggio previo avviso con congruo anticipo ad ARPA, al fine di poter permettere la presenza in campo per il contraddittorio e la validazione dei risultati;

d) per ciascuna sessione di monitoraggio ed in corrispondenza di ogni sonda, la dotazione del raccordo a T, dotato su ciascun ramo di valvola di esclusione, per consentire il campionamento in contraddittorio;

e) il rispetto delle specifiche indicate al par. 6.3 del documento di linee guida indicato al punto b, da applicare in riferimento alle modalità di valutazione del rischio e calcolo delle CSR per le matrici acque sotterranee e terreni;

avverte:

f) in caso di mancato rispetto dei tempi indicati al punto a, per la presentazione della documentazione indicata nel medesimo punto, salvo eventuale richiesta di proroga motivata entro i suddetti termini, Eni S.p.A. Refining & Marketing and Chemicals dovrà presentare il progetto di bonifica/messa in sicurezza, ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D.M. 31/2015;"

Il Proponente ha presentato⁷ le risultanze dei monitoraggi soil gas del periodo giugno-settembre 2016, le analisi dei controlli in contraddittorio effettuati dal Servizio Territoriale e la richiesta di chiusura positiva del procedimento, in base alle suddette risultanze. In relazione a quanto indicato nell'atto approvativo dell'Analisi di Rischio della Città Metropolitana di Bologna, n. 2106/2015 P.G. 99008 del 7/8/2015, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha considerato la suddetta richiesta come un'istanza di Revisione dell'Analisi di rischio sito specifica basata sul

⁶ i percorsi di esposizione attivi nel sito, considerati nell'elaborazione dell'AdR sono l'inalazione di vapori on-site outdoor e indoor da suolo profondo insaturo per il bersaglio commerciale/industriale e l'inalazione di vapori off-site outdoor da suolo profondo insaturo per il bersaglio residenziale off-site; il percorso in relazione al quale è emerso il rischio è l'inalazione di vapori indoor per il bersaglio commerciale/industriale
⁷ agli atti con PGB0/2016/23725 del 14/12/2016

monitoraggio dei soil gas, chiedendo⁸ al Proponente di regolarizzare l'istanza tramite la trasmissione di documenti integrativi⁹.

Il Proponente ha regolarizzato¹⁰ l'istanza di approvazione della Revisione dell'Analisi di Rischio sito specifica, basata sul monitoraggio dei soil gas, che è stata valutata durante la Conferenza di Servizi del 13/3/2017, alla presenza dei rappresentanti di Arpae, SAC e ST Distretto di Imola e dell'AUSL di Imola, i quali hanno espresso parere favorevole all'approvazione del documento, dichiarando la conclusione positiva del procedimento nel rispetto della prescrizione riportata al punto 3 del presente atto.

Termine e autorità a cui si può ricorrere:

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; si veda, rispettivamente, il combinato disposto degli artt. 29 "azione di annullamento" e 41 "notificazione del ricorso e suoi destinatari" del D.Lgs. 104/2010 per l'impugnazione al TAR e l'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971 per il ricorso al Capo dello Stato.

Comunicazione:

La L.R. 13/2015 ha trasferito all'ARPAE le funzioni in materia ambientale di competenza regionale.

Con deliberazione n. 77 del 13 luglio 2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna è stato conferito al Dr. Valerio Marroni l'incarico di Direttore dell'ARPAE-S.A.C. di Bologna.

Con successiva deliberazione n. 88 del 28/07/2016 del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia-Romagna sono state date disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPA.

Il Responsabile S.A.C. di Bologna

(Dr. Valerio Marroni)

firmato digitalmente¹¹ ai sensi del codice di amministrazione digitale

8 agli atti con PGBO/2017/353 del 10/1/2017

9 modulistica di accompagnamento all'istanza, pagamento delle spese istruttorie, riepilogo di tutti i monitoraggi dei soil gas effettuati, di parte e di Arpae, file di lavoro dell'Analisi di Rischio sito specifica, relazione illustrativa dei risultati dell'Analisi di Rischio sito specifica

10 agli atti con PGBO/2017/1082 del 19/01/2017

11 documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12/12/93 e l'art. 3 bis – c. 4 bis – del "Codice dell'Amministrazione Digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.