

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1492 del 21/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società CARBERL S.a.s. di Nasci Fabio & C. con sede legale e stabilimento in comune di MONZUNO (BO) località Vado in via Val di Setta civico 100, dove si svolge l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1553 del 21/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società CARBERL S.a.s. di Nasci Fabio & C.** (C.F. **04222050371** e Partita I.V.A. **01725101206**) per l'impianto, destinato ad attività di **Distribuzione carburanti per autotrazione**, ubicato in Via **Val di Setta** civico **100** in località **Vado** in comune di **Monzuno**.

Il Responsabile della P.O.²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla **Società CARBERL S.a.s. di Nasci Fabio & C.** (C.F. **04222050371** e Partita I.V.A. **01725101206**) per l'impianto sito in comune di **Monzuno** (BO) in località **Vado** Via **Val di Setta** civico **100**, dove viene svolta l'attività di Distribuzione carburanti per autotrazione che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento coperture e meteoriche di dilavamento piazzale distribuzione carburanti (potenzialmente contaminate), convogliate alla pubblica fognatura nell'ambito dell'attività di distribuzione carburanti per autotrazione] – {Soggetto competente Comune di Monzuno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna;

²Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

³Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la **Società CARBERL S.a.s. di Nasci fabio & C.** (C.F. **04222050371** e Partita I.V.A. **01725101206**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società CARBERL S.a.s. di Nasci Fabio & C.** (C.F. **04222050371** e Partita I.V.A. **01725101206**) con sede legale in comune di Monzuno (BO) località Vado in Via Val di Setta civico 100, c.a.p. 40037, per l'impianto sito in comune di Monzuno (BO) località Vado in Via Val di Setta civico 100, c.a.p. 40037, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data **25/11/2016** al Prot. n. **16890** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento piazzale potenzialmente contaminate e acque meteoriche di dilavamento coperture, convogliate alla pubblica fognatura nell'ambito dell'attività di

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

distribuzione carburanti per autotrazione.

- Il S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, con propria nota del 25/11/2016 Prot. 2016/16894, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 25/11/2016 al PGB0/2016/22389, ha trasmesso la domanda con la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto, interessando anche la Società HERA S.p.A..
- La Società HERA S.p.A., con propria nota Prot. Gen. 134724 del 20/12/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 20/12/2016 al PGB0/2016/24197, ha trasmesso il parere favorevole per gli scarichi delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Monzuno – Area Tecnica con propria nota del 23/02/2016 Prot. 2538, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 01/03/2017 al PGB0/2017/4493, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'Autorizzazione Unica Ambientale gli scarichi delle acque reflue così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 26,00**.

Bologna, data di redazione 20/03/2017

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Confluita nella pratica Sinadoc n. **35911/2016**.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Società CARBERL S.a.s. di NASCI Fabio & C.

Via Val di Setta civico 100 – Località Vado

Comune di MONZUNO

ALLEGATO A

Matrice scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento piazzale (potenzialmente contaminate) e dilavamento coperture originate dall'attività di Distribuzione carburanti per autotrazione, di cui al capo III e IV del titolo III della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, D.G.R. n. 286/2005 e D.G.R. n. 1860/2006.

Classificazione dello scarico

Scarico, nella pubblica fognatura, **di acque reflue domestiche, acque meteoriche di dilavamento coperture e meteoriche di dilavamento piazzale distribuzione carburanti potenzialmente contaminate** (visto il parere di HERA S.p.A.), dove avviene l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione.

Si precisa quanto segue:

1. le acque meteoriche ricadenti sull'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione carburanti (circa mq. 100) sono raccolte ed inviate al sistema di trattamento in continuo costituito da disoleatore compatto, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Val di Setta, tramite allaccio esistente, afferente al Depuratore Terminale di Sasso Marconi;
2. le acque meteoriche ricadenti sulle coperture (pensilina) e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del locale gestore sono inviate direttamente alla pubblica fognatura di via Musolesi, tramite allaccio esistente, afferente al Depuratore Terminale di Sasso Marconi.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni riportate nel parere favorevole allo scarico, rilasciato da HERA S.p.A. con nota prot. n. 134724 del 20/12/2016, visto anche il parere rilasciato dal Comune di Monzuno – Area Tecnica, registrato al Prot. n. 2358 del 23/02/2017. Tali

pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante e sostanziale del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **35911/2016**

Documento redatto in data **20/03/2017**



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

**UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO
BOLOGNESE Sportello Unico Attività Produttive
SUAP**

Piazza della Pace, 4 - Via Berlinguer, 301
40038 VERGATO BO

Originale PEC

suap.unioneappennino@cert.provincia.bo.it

**ARPAE – SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

arbo@cert.arpa.emr.it

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 20 dicembre 2016
Prot. gen. 134724

ns. rif. Hera spa Data prot.: 25-11-2016 Num. prot.: 0127024
PA&S numero 219/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "Carbel Sas di Nasci Fabio & C." - Impianto di distribuzione
carburanti per autotrazione sito in Comune di Monzuno (BO) – Località Vado,
Via Val di Setta, 100 / angolo Via Musolesi, 2/A.**

**Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, SUAP, Prot. 2016/16894 del 25
novembre 2016 - Rif. Prot. 2016/16890**

**Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque
meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche.**

In merito all'istanza di AUA - matrice autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Nasci Fabio in qualità di rappresentante legale della Ditta **"CARBEL SAS DI NASCI FABIO & C"** con sede legale e impianto di distribuzione carburanti a marchio TotalErg, in Comune di Monzuno (BO) - Località Vado, VIA VAL DI SETTA, 100 / angolo VIA MUSOLESI, 2/A;

vista la documentazione allegata all'istanza;

considerato che il Comune di Monzuno ha in precedenza autorizzato lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue originate dall'insediamento di Via Val di Setta, 100 in data 30/12/2013 prot. n. 9476;

preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio della precedente autorizzazione;

considerato che l'insediamento origina acque reflue domestiche e acque meteoriche di copertura e di dilavamento piazzale carburanti, immesse nella pubblica fognatura afferente al depuratore terminale di Sasso Marconi;

preso atto della dichiarazione che l'attività di lavaggio auto è ormai sospesa da anni;

considerato che le acque meteoriche ricadenti sull'area di pertinenza dell'impianto di distribuzione carburanti (circa mq 100) sono raccolte e inviate al sistema di trattamento in continuo costituito da disoleatore compatto, prima dell'immissione nella pubblica fognatura di Via Val di Setta tramite allaccio esistente;

considerato che le acque meteoriche ricadenti sulle coperture (pensilina) e le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del locale gestore sono inviate direttamente alla pubblica fognatura di Via Musolesi, tramite allaccio esistente;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche ricadenti sul piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti ("acque di scarico");
- le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico provenienti dall'impianto di distribuzione carburanti, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti; e un idoneo sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura;
- documentazione fotografica e ubicazione della valvola di intercettazione e del sistema di misurazione delle acque scaricate, dovrà essere inviata ad Hera SpA

Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna
(heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);

- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



COMUNE DI MONZUNO

Città Metropolitana di Bologna

Medaglia d'Oro al Merito Civile

AREA TECNICA

Monzuno, 23-02-2017
PROT. 2538

PARERE RELATIVO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE MATRICE SCARICO DI ACQUE REFLUE

(D. Lgs. 59/2013)

RICHIEDENTE: Carbel sas di Nasci fabio & c.

UBICAZIONE: loc. Vado, Via Setta n. 100

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTI:

- il D.Lgs 152/03.04.2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la richiesta di parere di competenza trasmessa dall'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con prot. 16894/2016 e ns. nota prot. 14882/2016 con riferimento all'istanza allegata presentata dalla Geom. Nadia Giovannini tecnico delegato da Fabio Nasci C.F. NSCFBA55L17A944S residente a Monzuno Via Quirino di Marzio n. 62/C, 11 in qualità di rappresentante legale della Ditta Carbel sas di Nasci fabio & c. volta all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale relativa all'impianto sito in Monzuno loc. Vado Via Setta n. 100 per l'attività di distributore carburanti con matrice scarichi di acque reflue;
- la documentazione allegata alla suddetta richiesta di parere;
- il parere rilasciato da HERA e pervenuto al Comune di Monzuno con nota prot. 15938/2016;
- il provvedimento sindacale di nomina dei Responsabili di Area e dei Servizi - Registro Nomine n. 6 del 29/12/2016;

CONSIDERATO CHE:


- si tratta di scarico di acque reflue domestiche e acque meteoriche di copertura e di dilavamento piazzale carburanti, immesse nella pubblica fognatura (fg 14 mapp. 18);
- HERA ha rilasciato parere favorevole condizionato;

- l'impianto ricade interamente in Ambiti a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato, Aree dei terrazzi alluvionali, Fasce di pertinenza fluviale, Connettivo ecologico diffuso, M-Infrastrutture per la mobilità;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla base di quanto dichiarato, e concordando quanto prescritto da HERA a condizione che le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata e del rispetto delle prescrizioni di HERA..

Milani Ing. Massimo



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.