

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-156 del 16/01/2017
Oggetto	Proroga del termine di validità dell'Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane originate dal depuratore Malalbergo-Capoluogo Via Valle - Sistema Fognario BO35003 Malalbergo Capoluogo - per la gestione del depuratore durante le fasi di cantiere per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento impiantistico
Proposta	n. PDET-AMB-2017-160 del 12/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno sedici GENNAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Proroga del termine di validità dell'Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane originate dal depuratore Malalbergo-Capoluogo Via Valle - Sistema Fognario BO35003 Malalbergo Capoluogo - per la gestione del depuratore durante le fasi di cantiere per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento impiantistico²

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. **Fino alla data di definitivo completamento delle opere** e di messa in servizio a regime del depuratore nella sua nuova configurazione definitiva **e comunque non oltre il 30/06/2017**, lo scarico in acque superficiali **può rimanere attivo** nel rispetto dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna con atto IP n.891/2015 n.514/2015 P.G.n.29839/2015 del 06/03/2015 fasc.11.4.5/25/202015 il cui termine di validità, precedentemente fissato entro il 31/03/2016, è prorogato al 30/06/2017;
2. **Obbliga** il titolare dello scarico a comunicare tempestivamente ad ARPAE (SAC di Bologna e Distretto territoriale di Pianura) ed al Consorzio della Bonifica Renana la data di conclusione della fase 3 e la successiva data di attivazione a regime del depuratore nella sua configurazione definitiva;
3. **Stabilisce** che il presente atto è valido per il punto di scarico indicato nella documentazione tecnica ed amministrativa di riferimento del provvedimento di Autorizzazione Provvisoria allo scarico richiamato al punto 1.;
4. **Quantifica** le spese d'istruttoria complessivamente dovute³ pari a € 26,00⁴;
5. **Dispone** che il presente atto sia notificato, a cura della competente U.O. di ARPAE-SAC di Bologna, al Titolare dello scarico (Hera Spa) e segnalato alle altre strutture ARPAE interessate (Distretto territoriale competente), al competente Ufficio Tecnico del Comune di Malalbergo, al

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna con atto IP n.891/2015 n.514/2015 P.G.n.29839/2015 del 06/03/2015 fasc.11.4.5/25/202015

³ Come da deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Del-2016-66 del 25/05/2016

⁴ Ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 66 del 25/05/2016 "Approvazione della revisione del Tariffario delle prestazioni di Arpae"

Consorzio della Bonifica Renana ed all'ATERSIR;;

6. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Hera Spa, nella persona del Dott.ing. GianNicola Scarcella, con nota Prot. n°145926 del 14/12/2015, pervenuta in atti della Città metropolitana di Bologna in data 15/12/2015 al PG n.143558/2015 e con successiva nota Prot. n°128816 del 01/12/2016, pervenuta in atti di ARPAE SAC di Bologna in data 01/12/2016 al PGB0/2016/22793⁵, ha presentato motivata richiesta di proroga delle disposizioni transitorie vigenti;
- L'istruttore tecnico responsabile del procedimento in materia di scarichi di acque reflue urbane di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione pervenuta ed attivata la **Pratica Sinadoc 1972/2017**, preso atto della richiesta motivata e del cronoprogramma aggiornato presentato da Hera SPA, ha proposto il rilascio del provvedimento di proroga del termine di adeguamento fissato dalla vigente autorizzazione provvisoria allo scarico rilasciata ai sensi dell'art.126 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza.

Bologna, data di redazione 13/01/2017

Il Responsabile P.O.

Autorizzazioni e Valutazioni ARPAE-SAC

Stefano Stagni⁶

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁵ **documenti associati alla Pratica Sinadoc n.1972/2017 ed allegati al presente provvedimento**

⁶ Firma apportata ai sensi;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
 Via Razzaboni 80 41122 Modena
 tel. 059.407111fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

Bologna, 14 dicembre 2015
 prot. gen. 145926

Città Metropolitana di Bologna

Unità Operativa A.U.A e scarichi
 Via San Felice, 25
 40122 Bologna (BO)
 c.a. Siro Albertini

pec cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

e p.c. **ARPA**

**Sez. Provinciale di Bologna
 Distretto di Pianura**

Via Fariselli, 5
 40016 San Giorgio di Piano BO
 c.a. V. Gandolfi

pec aoo@cert.arpa.emr.it

**Oggetto: Interventi di ristrutturazione presso l'impianto di depurazione di Malalbergo –
 Richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria allo scarico (Determina
 Dirigenziale PG 29839 del 06/03/2015)**

Si fa riferimento all'oggetto e a quanto comunicato il 9/4/2015 con ns. PG 42235 relativamente alla sospensione dei lavori per informare in merito allo stato di avanzamento degli stessi. A causa dei ritardi accumulati, è tuttora in corso la FASE 1 di cantiere e quindi si ritiene necessario richiedere una proroga al 31/12/2016 dell'atto autorizzativo ora vigente.

Si conferma che sarà attuato tutto quanto prescritto in precedenza con particolare riferimento alla configurazione dell'impianto nel periodo irriguo così come descritto nella relazione di cantiere relativamente alla FASE 1 Bis.

Il cronoprogramma aggiornato è il seguente con le tempistiche presunte è il seguente:

	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17
FASE 1															
FASE 1 BIS															
FASE 2 e 3															
FASE 'AMMINISTRATIVA' E DI COLLAUDO															

Per informazioni e/o chiarimenti sulla pratica in oggetto si prega di fare riferimento all'ing. Elena Billi (Area Emilia Est, sede di Via Cristina Campo n.15, 40127 Bologna - tel.0512814278 - cell.3287511087 - elena.billi@gruppohera.it).

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

Dott. ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le **ARPAE SAC**

Spett.le **ARPAE**
Servizio Territoriale di Bologna
Distretto Pianura

pec aoobo@cert.arpa.emr.it

Originale PEC

Bologna, 1 dicembre 2016
prot. gen. 128816

**Oggetto: Intervento di ristrutturazione presso l'impianto di depurazione di Malalbergo –
Richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque
reflue urbane (Determina Dirigenziale PG 29839 del 06/03/2015 e successiva
proroga PG 29839 del 06/03/2015)**

In riferimento all'autorizzazione provvisoria in oggetto (Determina Dirigenziale PG 29839 del 06/03/2015) si richiede, con la presente, di concedere una proroga della relativa scadenza, fino al 30/06/2017, ad integrazione di quanto già presentato con PG 145926 del 14/12/2015.

La proroga temporale richiesta di ulteriori 6 mesi (di cui 3 per le sole attività operative e 3 per la fase di messa a regime) è dovuta alla necessità di impiegare l'impresa a cui sono stati affidati i lavori di adeguamento del depuratore, anche per affrontare l'improvvisa ed emergenziale rottura, avvenuta in data 06/07/2016, della tubazione che collega l'impianto di sollevamento al depuratore in corrispondenza del tratto di attraversamento del canale "Botte", dove la tubazione è supportata da una passerella metallica porta tubo.

Gli approfondimenti tecnici immediatamente eseguiti alla rottura della tubazione hanno permesso di individuare la sua causa nell'improvviso abbassamento di quota del piedritto verticale metallico (montante) che sorregge la passerella porta tubo, nel lato prossimo al depuratore.

Tale abbassamento/cedimento verticale è stato presumibilmente originato dalla erosione spondale del canale in prossimità del montante della passerella, erosione accelerata ed aggravata dalle forti precipitazioni meteoriche concomitanti all'evento, che hanno aumentato considerevolmente le portate del canale ed innalzato le quote di scorrimento idraulico. Il montante in questione risulta, infatti, posto all'esterno di un tratto curvilineo del canale, quindi maggiormente esposto agli effetti erosivi delle correnti.

A seguito di questo evento si è reso quindi necessario procedere ad una messa in sicurezza del complesso passerella/tubazioni, mediante un primo intervento, immediatamente successivo all'evento, comprendente la posa di sostegni metallici temporanei del telaio metallico della

passerella e delle tubazioni e un secondo intervento, comprendente la progettazione e realizzazione di due strutture metalliche provvisorie che dall'alto sorreggono i tratti di passerella interessati dal montante, che ha poi consentito di riparare la tubazione danneggiata e ripristinare il flusso idraulico originario. Questo intervento di messa in sicurezza è stato completato il 13/07/2016.

Attualmente si sta provvedendo alla progettazione, autorizzazione e realizzazione dei lavori di sistemazione definitiva della condotta danneggiata, che prevede la posa di una nuova condotta posta sotto alveo al canale "Botte", utilizzando la tecnologia No Dig e la successiva rimozione della vecchia tubazione e della relativa passerella metallica porta tubo esistente.

Come anticipato in premessa, sia i lavori già eseguiti, di messa in sicurezza della passerella, sia quelli che verranno eseguiti, di sostituzione definitiva della condotta, sono stati posti a carico dell'impresa affidataria dei lavori di adeguamento del depuratore, e verranno contrattualizzati mediante una apposita perizia di variante al contratto originario.

Per questi ulteriori lavori viene accordata all'impresa appaltatrice una proroga di mesi tre dei tempi contrattuali in essere, facendo in questo modo slittare temporalmente la fase autorizzativa 2-3 dell'intervento di adeguamento del depuratore, il cui nuovo cronoprogramma risulta quindi essere il seguente:

	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-16	nov-16	dic-16	gen-17	feb-17	mar-17	Apr 17	Mag 17	Giu 17
FASE 1																		
FASE 1 BIS																		
FASE 2 e 3																		
FASE 'AMMINISTRATIVA' E DI COLLAUDO																		

Per informazioni e/o chiarimenti sulla pratica in oggetto si prega di fare riferimento a Roberto Vibio (roberto.vibio@gruppohera.it, 0512814501).

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

Dott. ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.