

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1625 del 28/03/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Approvazione di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GAMS S.p.A. per impianto ubicato in Via Il Giugno n. 11A e 13, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1675 del 27/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventotto MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna**

**DETERMINA**

**Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Approvazione di Modifica Sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla GAMS S.p.A. per impianto ubicato in Via Il Giugno n. 11A e 13, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).**

**Il Responsabile P.O.**

**Decisione**

1. Approva la modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>1</sup>) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla GAMS S.p.A. per l'impianto sito a Anzola dell'Emilia, in via Il Giugno n. 11A e 13, c.a.p. 40011 dove viene svolta l'attività di cucina industriale. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:
  - scarico in pubblica fognatura<sup>2</sup> di acque reflue industriali. Soggetto competente Comune di Anzola dell'Emilia.
2. Revoca e sostituisce la precedente determina dirigenziale della Città Metropolitana di Bologna di adozione di Autorizzazione Unica Ambientale n.1887/2015, PG.90601 del 15/7/2015 con scadenza 26/7/2030;
3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>3</sup>;
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>4</sup>;
6. Obbliga la GAMS S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza<sup>5</sup>;
7. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La GAMS S.p.A., C.F. 03134030372, P.IVA 00598231207, con sede legale a Anzola dell'Emilia, in via Il Giugno n. 11A e 13, c.a.p. 40011, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Paola Lazzari, in qualità di procuratore speciale di GAMS S.p.A. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia in data 30/6/2016 al Prot. n. 15223 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta per modifica sostanziale di scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia, con propria nota del 1/7/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 4/7/2016 al Prot. n. 12223, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

---

<sup>3</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

<sup>4</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Hera S.p.A. con propria nota del 20/12/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 20/12/2016 al Prot. n. 24177, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia il parere favorevole per la modifica dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Anzola dell'Emilia con propria nota del 24/1/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 25/1/2017 al Prot. n. 1613, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale la modifica dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>6</sup> ammontano ad € 26 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura pari a € 26 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

Bologna, data di redazione 27/03/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI <sup>7</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

---

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

<sup>7</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.



**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della GAMS S.p.A. ubicato in Via Il Giugno n. 11/A e 13, Comune di Anzola dell'Emilia (BO).**

**ALLEGATO A**

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

**Classificazione dello scarico**

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Anzola dell'Emilia (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali" formato dall'unione di acque reflue industriali provenienti dalla attività, con acque reflue domestiche (sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato).

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Anzola dell'Emilia, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 134627 del 20/12/2016, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 1598 del 24/1/2017. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 26644/2016

Documento redatto in data 27/3/2017



## Comune di Anzola dell'Emilia

### Area Tecnica

#### Servizio Ambiente e Verde Urbano

Via Grimandi 1  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. 051/6502111  
Fax 051/731598  
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM  
[www.comune.anzoladellemilia.bo.it](http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it)  
PEC: [comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it)

*Allo*

***Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia***

***Sede***

### Alessandro Stanzani

Tel. 051/6502166  
[alessandro.stanzani@comune.anzoladellemilia.bo.it](mailto:alessandro.stanzani@comune.anzoladellemilia.bo.it)

protocollo: 2017/0001598

data: 24.01.2017

***oggetto: PARERE AL RILASCIO DELL'AUA RELATIVAMENTE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA D.Lgs. 152/99 – D.Lgs. 258/00 – D.Lgs. 152/2006 – D.P.R. 59/2013 e L.R. n. 22 del 24.03.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.***

### IL RESPONSABILE

Vista la richiesta pervenuta al Comune di Anzola dell'Emilia in data 30.06.2016 al prot. 15223, tendente ad ottenere l'A.U.A.:

per la Ditta: GAMS S.P.A. .

con sede legale in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via II Giugno n.11/A - 13

fabbricato sito in: Anzola dell'Emilia (BO) – Via II Giugno n. 11/A - 13

attività svolta: produzione pasti da asporto e gestione mensa aperta al pubblico

Visto il parere prot. n.134627 del 20/12/2016 di HERA spa gestore della rete fognaria e del depuratore e pervenuto al protocollo del Comune di Anzola dell'Emilia in data 21/12/2016 prot. n. 29030, favorevole condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni sotto riportate:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva;
- le acque reflue industriali provenienti dall'attività dovranno subire pre-trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con deroga per i



seguenti parametri: COD = 3500 mg/l; BOD<sub>5</sub> = 2000 mg/l; Oli e grassi animali e vegetali = 150 mg/l; Fosforo totale = 30 mg/l; Tensioattivi totali = 40 mg/l; Solidi sospesi totali = 700 mg/l;

- la deroga suddetta sarà confermata solo a seguito di un monitoraggio di 18 mesi sullo scarico in pubblica fognatura, a far data dal rilascio dell'AUA. Tale periodo consentirà al gestore di verificare puntualmente lo scarico in questione e allo stesso tempo la capacità residua dell'impianto di depurazione ricettore.
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali prima dell'immissione in pubblica fognatura dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- documentazione fotografica del sistema di intercettazione dello scarico e del sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (BO); PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- gli strumenti di misurazione atti a quantificare le acque prelevate e scaricate in pubblica fognatura dovranno essere mantenuti sempre in perfetta funzione e sottoposti a periodici controlli per garantirne l'efficienza;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;



- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da
- parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Visto il parere favorevole del Servizio Ambiente e Verde Urbano;

Visto il vigente Regolamento del Ciclo Idrico Integrato di ATO5 ora ATERSIR;

Visto il DGR n. 1053/2003;

Visti il D.Lgs. 152/1999, la L.R. 3/1999, il D.Lgs. 258/2000, il D. Lgs. 152/2006, e la L.R. 22/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. n. 59/2013;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

### **ESPRIME**

**parere favorevole con condizioni**, ai sensi del quadro normativo vigente alla Ditta GAMS S.P.A. per i fabbricati posti in Anzola dell'Emilia, Via II Giugno n. 11/A - 13 al rilascio dell'AUA per gli immobili come individuati nella richiesta di cui sopra:

- 1) stabilimento sito in: VIA II Giugno n. 11/A  
Punto di scarico in pubblica fognatura: Via II Giugno  
Tratto compreso tra il nodo 221 e il nodo 220  
Coordinate Gauss Boaga X 1.676.258,26 Y 4.933.672,06
- 2) stabilimento sito in: Via II Giugno n. 13  
Punto di scarico in pubblica fognatura. Via II Giugno  
Tratto compreso tra il nodo 220 e il nodo 219  
Coordinate Gauss Boaga X 1.676.268,05 Y 4.933.700,37

Tronco 1

Scarico finale: depuratore del Capoluogo

#### **SCARICO DI TIPO: Industriale**

con le seguenti prescrizioni di HERA spa espresse nel parere favorevole prot. n. 134627 del 20/12/2016 :

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, le acque reflue industriali originate dall'attività produttiva;
- le acque reflue industriali provenienti dall'attività dovranno subire pre-trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., con deroga per i



seguenti parametri: COD = 3500 mg/l; BOD<sub>5</sub> = 2000 mg/l; Oli e grassi animali e vegetali = 150 mg/l; Fosforo totale = 30 mg/l; Tensioattivi totali = 40 mg/l; Solidi sospesi totali = 700 mg/l;

- la deroga suddetta sarà confermata solo a seguito di un monitoraggio di 18 mesi sullo scarico in pubblica fognatura, a far data dal rilascio dell'AUA. Tale periodo consentirà al gestore di verificare puntualmente lo scarico in questione e allo stesso tempo la capacità residua dell'impianto di depurazione ricettore.
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali prima dell'immissione in pubblica fognatura dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque di scarico, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;
- documentazione fotografica del sistema di intercettazione dello scarico e del sistema di misurazione delle acque scaricate in fognatura dovrà essere inviata ad Hera SpA Area Emilia Est Via Cristina Campo, 15 - 40127 Bologna (BO); PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- gli strumenti di misurazione atti a quantificare le acque prelevate e scaricate in pubblica fognatura dovranno essere mantenuti sempre in perfetta funzione e sottoposti a periodici controlli per garantirne l'efficienza;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;



- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da
- parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento aziendale, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C – Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Ai sensi del vigente Regolamento di fognatura e depurazione, il richiedente è obbligato ad osservare tutte le prescrizioni e le indicazioni contenute nel Regolamento medesimo.

Il presente parere favorevole è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e non esonera gli interessati dal rispetto, sotto la propria completa responsabilità, di ogni norma di legge o regolamento vigente in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AMBIENTE E VERDE URBANO  
(Dr. Alessandro Stanzani)**

(Documento sottoscritto con firma digitale in base all'art. 20 del CAD – D.Lgs. 82/2005)  
Firma apposta sul documento originale (art. 3 comma 2, D.Lgs. 39/1993)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**