

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1856 del 07/04/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ENEL DISTRIBUZIONE SPA-INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA-MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST-ZONA DI RIMINI, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, VIA OMBRONE 2 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SITO IN COMUNE DI TALAMELLO, SP 258.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1913 del 07/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno sette APRILE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA ENEL DISTRIBUZIONE SPA-INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA-MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST-ZONA DI RIMINI, CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, VIA OMBRONE 2 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'IMPIANTO DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA SITO IN COMUNE DI TALAMELLO, SP 258.

### IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

#### RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione di Comuni Valmarecchia in data 01/06/2016, - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 4016 del 09/06/2016 (pratica ARPAE n. 22031/2016), dalla Ditta **ENEL DISTRIBUZIONE SPA-INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA-MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST-ZONA DI RIMINI** (C.F./P.IVA 05779711000), avente sede legale in Roma e sede della cabina di trasformazione e distribuzione energia elettrica in Talamello, intesa ad ottenere la l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico su suolo di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita nell'immobile di cui trattasi l'attività di trasformazione e distribuzione di energia elettrica;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- scarico su suolo di acque reflue domestiche provenienti da un bagno, per cui vengono dichiarati 2 a.e.;

ACQUISITA l'autorizzazione del Comune di Talamello prot. n. 917 del 18/03/2017, integrata con nota prot. n. 970 del 23/03/2017, che esprime parere favorevole con prescrizioni, necessario e vincolante ai fini dell'adozione dell'AUA;

DATO ATTO che il Comune di Talamello in qualità di ente competente ha espresso parere favorevole in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE-SAC di Rimini;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

## **DETERMINA**

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta **ENEL DISTRIBUZIONE SPA-INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA-MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST-ZONA DI RIMINI** avente sede legale in Comune di Roma (C.F./P.IVA 05779711000), per

**l'attività di cabina di trasformazione e distribuzione energia elettrica** ubicata in Comune di Talamello – SP 258 fatti salvi i diritti di terzi;

2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico su suolo, mediante subirrigazione, di acque reflue domestiche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
  - comunicazione ai sensi dell'art.8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici su suolo;
  - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
    - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
  - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. La Sezione Provinciale ARPAE di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Talamello, Arpaie SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a Arpaie Servizio Territoriale di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
11. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaie alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RIMINI

*Dott. Stefano Renato de Donato*



# COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di Rimini

Piazza Garibaldi, 2 - 47867 - Talamello

Tel. 0541 920036 fax 0541 920736 e-mail: [tecnico@comune.talamello.rn.it](mailto:tecnico@comune.talamello.rn.it)

**Prot. n. 917**

Protocollo in ingresso n. 2238 del 10/06/2016

Risposta a PEC del 09/06/2016

li, 18 marzo 2017

Spett.le

UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA

**Sportello Unico Attività Produttive**

*esclusivamente via PEC*

[suap.valmarecchia@legalmail.it](mailto:suap.valmarecchia@legalmail.it)

**SEDE**

OGGETTO : D.P.R. n. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta : "ENEL DISTRIBUZIONE

Impianto : Cabina primaria per la trasformazione Alta Tensione/Media Tensione (130.000/15.000 volt) posta in località Campiano di Talamello – Autorizzazione scarico acque reflue e verifica impatto acustico .

**PARERE DI COMPETENZA COMUNALE**

In riferimento alla nota PEC a margine indicata acquisita al protocollo generale del Comune in data 10/06/2016 con il n. 2238, riguardante la Domanda Unica di Impianto Produttivo di Beni e Servizi indicata in oggetto, si significa quanto segue .

La cabina primaria in esame è stato realizzato intorno la metà degli anni '70 del secolo scorso, sulla base della Licenza Edilizia n. 5/75 del 22/10/1975, che tra le altre opere, prevedeva la costruzione di un manufatto edilizio con sale quadri e comandi, contemplante anche un bagno di servizio per il personale .

In adiacenza dell'impianto esistono fabbricati artigianali insediati intorno la prima metà degli anni '80, con annesse abitazioni dei proprietari/custodi che interpellati direttamente dal sottoscritto hanno affermato di non percepire il rumore emesso dal gruppo trasformatori, ma solo il "botto" causato talvolta dallo sgancio del medesimo .

Esaminata la documentazione fatta pervenire e vista la specifica normativa di settore ed alla luce di quanto è emerso dall'indagine condotta, per quanto di competenza :

- esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue derivanti dall'insediamento sopra descritto ed assimilabili alle domestiche nel ricettore indicato in progetto, ritenendolo equiparabile a "corpo idrico superficiale" ai sensi punto 4 lett. e) della D.G.R. n. 1053 del 9/6/2003 ;
- in considerazione di quanto concluso nella valutazione di impatto acustico redatta dall'Ing. Andrea Galassi di Cervia (RN), si esprime parere favorevole circa la compatibilità con il vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Talamello .

Nonostante il calcolo teorico effettuato dal progettista non evidenzi il superamento di alcun limite, si fa obbligo ad "Enel Distribuzione" di mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione del rumore qualora in fase di esercizio saranno mutati i presupposti rispetto a quanto verificato con la valutazione di impatto acustico .

*Distinti saluti*

IL RESPONSABILE UFFICIO  
( Geom. Ivo Rossi )





# COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di Rimini

Piazza Garibaldi, 2 - 47867 - Talamello

Tel. 0541 920036 fax 0541 920736 e-mail: [tecnico@comune.talamello.rn.it](mailto:tecnico@comune.talamello.rn.it)

**Prot. n. 970**

Protocollo in ingresso n. 2238 del 10/06/2016

Risposta a PEC del 09/06/2016

li, 23 marzo 2017

Spett.le

UNIONE DEI COMUNI VALMARECCHIA

**Sportello Unico Attività Produttive**

*esclusivamente via PEC*

[suap.valmarecchia@legalmail.it](mailto:suap.valmarecchia@legalmail.it)

**SEDE**

OGGETTO : D.P.R. n. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta : "ENEL DISTRIBUZIONE

Impianto : Cabina primaria per la trasformazione Alta Tensione/Media Tensione (130.000/15.000 volt) posta in località Campiano di Talamello – Autorizzazione scarico acque reflue e verifica impatto acustico .

INTEGRAZIONE AL PARERE PROT. 917/2017

Ad integrazione del proprio nulla osta (prot. 917 del 18/3/2017) al rilascio dell'autorizzazione indicata in oggetto si ribadisce di avere visionato gli elaborati di progetto allegati all'istanza di AUA che rappresentano quanto di seguito sintetizzato :

- Il manufatto è situato in un ambito non servito da pubblica fognatura ;
- Le acque reflue sono generate da un bagno servito dal pubblico acquedotto, utilizzato saltuariamente dai manutentori della cabina elettrica (circa 10 volte l'anno), per cui sono stati stimati 2 abitanti equivalenti ;
- Le piogge raccolte dal tetto dell'edificio e dal piazzale di transito non danno origine ad acque di prima pioggia e di dilavamento contenenti sostanze pericolose ;
- Le acque saponate provenienti dal locale bagno vengono convogliate in un separatore statico con volumetria di litri 400 circa e successivamente convogliate nel filtro batterico anaerobico, previo passaggio in pozzetto di ingresso ;
- Le acque provenienti dal bagno sono immesse direttamente nella vasca Imhoff ;
- Dopo il trattamento primario dalla vasca Imhoff i reflui sono convogliati in un filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionato e con caratteristiche tecniche rispondenti ai dettami legislativi ;
- Le acque così depurate vengono immesse nella rete fognaria delle acque bianche (previo passaggio in pozzetto di campionamento/prelievo) e quindi recapitate in fosso tombinato posto nelle immediate vicinanze dell'impianto .

Per quanto sopra esposto e vista la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, questo Ufficio, per quanto di competenza, **conferma il proprio parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico** relativamente all'impianto di depurazione delle acque reflue, assimilate alle domestiche, della cabina primaria di trasformazione elettrica sita in località Campiano del Comune di Talamello, distinta in catasto di quel Comune al foglio 8 con il mappale n. 201 .

Si ritiene opportuno precisare e prescrivere quanto segue :

- Il separatore statico così come la vasca tipo Imhoff ed il filtro percolatore anaerobico dovranno avere caratteristiche rispondenti ai dettami dell'allegato 5 della delibera del comitato dei ministri 04702/1977 ed alla D.G.R. n. 1053 del 09/06/2003 ;

**E**

UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA  
UNIONE DI COMUNI VALMARECCHIA

Protocollo N. 0004512/2017 del 24/03/2017



# COMUNE DI TALAMELLO

Provincia di Rimini

Piazza Garibaldi, 2 - 47867 - Talamello

Tel. 0541 920036 fax 0541 920736 e-mail: [tecnico@comune.talamello.rn.it](mailto:tecnico@comune.talamello.rn.it)

- Lo scarico dovrà essere conforme ai valori limite di emissione per gli scarichi di tipo domestico che recapitano in corpo idrico superficiale, indicati nella tabella D della D.G.R, n. 1053/2003 ;
- E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione alle autorità competenti di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pregiudizio per l'ambiente e/o pericolo per la salute pubblica ;
- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico dovrà essere comunicata alle autorità competenti e comporterà il riesame dell'autorizzazione ;
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi derivanti dallo svuotamento delle vasche, dovranno essere effettuati da ditta specializzata ed autorizzata . La relativa documentazione dovrà essere conservata per almeno cinque anni presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza .

Si conferma infine quanto già prescritto nel parere/nulla osta prot. 917/2017 che testualmente recita "Nonostante il calcolo teorico effettuato dal progettista non evidenzi il superamento di alcun limite, si fa obbligo ad Enel Distribuzione di mettere in atto tutti i provvedimenti di riduzione del rumore qualora in fase di esercizio saranno mutati i presupposti rispetto a quanto verificato con la valutazione di impatto acustico".

Distinti saluti

IL RESPONSABILE U.T.C.  
(Geom. Ivo Rossi)



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**