

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2023 del 20/04/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società ENI RETE OIL&NONOIL per l'impianto destinato ad attività di ADS "SILLARO OVEST", sito in Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), Via AUTOSTRADA A 14 KM.37+500 DIR. BARI
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2095 del 20/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **ENI RETE OIL&NONOIL** per l'impianto destinato ad attività di **ADS "SILLARO OVEST"**, sito in Comune di **CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)**, Via **AUTOSTRADA A 14 KM.37+500 DIR. BARI**

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **ENI RETE OIL&NONOIL** per l'impianto destinato ad attività di **ADS "SILLARO OVEST"**, sito in Comune di **CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)**, Via **AUTOSTRADA A 14 KM.37+500 DIR. BARI** che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali⁴ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di XXXX}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B**, al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società **ENI RETE OIL&NONOIL** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **ENI RETE OIL&NONOIL** (C.F. e P.I. 02701740108) con sede legale in Comune di ROMA (RM), via Laurentina n. 449, per l'impianto sito in Comune di Castel San Pietro Terme (BO), via Autostrada A14 Km. 37+500 Dir. Bari, ha presentato, nella persona di Stefano De Bettin, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in data 09/05/2016 (Prot.n. 10095) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme (BO), con propria nota Prot. n. 10372 del 12/05/2016 (pratica. n. 7/AUA/16), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 13/05/2016 al PGB0/2016/8671 e confluito nella **Pratica SINADOC 15260/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Castel San Pietro Terme, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. del Comune di Castel San Pietro Terme (BO), con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 16/02/2017 al PGB0/2017/2943, ha trasmesso nulla osta con prescrizioni tecniche, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 221,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 221,00.
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 0,00

Bologna, data di redazione 18/04/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ENI RETE OIL&NONOIL – ADS “SILLARO OVEST”

Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), Via AUTOSTRADA A 14 KM.37+500

DIR. BARI

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico 1

Scarico nel fosso perimetrale della ADS “Sillaro Ovest” che confluisce nel Canale di Medicina (Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue di dilavamento originate dalla rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento delle porzioni di piazzale considerate sensibili rispetto alle attività svolte ed in particolare dalla piazzola “carico concentrato” serbatoi interrati, dalla zona erogazione carburanti e dalla zona piazzale officina.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche convoglia i reflui ad un impianto di trattamento in continuo composto da un separatore fanghi (mod. NEUTRAsed LT5000) e da un separatore oli con filtro a coalescenza (NEUTRAstar GN30).

L'impianto di trattamento è dimensionato per servire una superficie dilavabile di 1390 mq per un coefficiente di piovosità di 0,015 l/mq.

Scarico 3

Scarico nel fosso perimetrale della ADS “Sillaro Ovest” che confluisce nel Canale di Medicina (Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue di dilavamento originate dalla rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento dell'area scarico GPL.

Il sistema di raccolta delle acque meteoriche convoglia i reflui ad un impianto di trattamento in continuo (sedimentazione e disoleazione) con filtro a coalescenza (mod. NEUTRACOM gn-3-650).

L'impianto di trattamento è dimensionato per servire una superficie dilavabile di 130 mq per un coefficiente di piovosità di 0,015 l/mq.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stessa area a gestione ENI hanno origine altre sei immissioni nel fosso perimetrale della ADS:

- uno scarico (Scarico 2) di acque reflue domestiche di competenza amministrativa del Comune di Castel San Pietro Terme;
- cinque immissioni di acque meteoriche di dilavamento di coperti, pensiline non contaminate non soggette a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006.

Prescrizioni

1. Le acque reflue di dilavamento scaricate devono rispettare, nei punti a valle dei sistemi di trattamento individuati per il controllo, i limiti di accettabilità fissati dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D. Lgs. 152/2006 per gli scarichi in acque superficiali con particolare riferimento ai parametri solidi sospesi totali ed idrocarburi totali;
2. Il Titolare dello scarico dovrà garantire che:
 - I pozzetti di ispezione/campionamento siano resi ben riconoscibili, sempre accessibili agli organi di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia;
 - I sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue di dilavamento siano soggetti a periodici interventi di verifica funzionale e manutenzione comprensivi dell'asportazione del materiale separato (fanghi, oli, ecc..) e del loro smaltimento in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti;
 - Sia registrata, conservata e resa disponibile a richiesta degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati;
 - Siano eseguiti periodici interventi di manutenzione del fosso ricettore a valle dello scarico allo scopo di eliminare materiale sedimentato e/o vegetazione spontanea che fosse eventualmente d'intralcio al regolare deflusso delle acque evitando problematiche ambientali quali ristagno di acque, sviluppo di cattivi odori, ecc..;
 - Gli scarichi nel fosso ricettore non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosol;

3. Siano rispettate le prescrizioni idrauliche e le condizioni espresse dal Consorzio della Bonifica Renana per scarico indiretto nel Canale di Medicina con Prot. 1041 del 05/03/2007.
4. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
5. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°193246 del 20/12/2011 CL 11.4.5/168/2011 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 15260/2016

Documento redatto in data 14/04/2017



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto ENI RETE OIL&NONOIL – ADS “SILLARO OVEST”

Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), Via AUTOSTRADA A 14 KM.37+500

DIR. BARI

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque reflue domestiche e meteoriche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (Canale di Medicina) classificato dal Comune di Castel San Pietro Terme (BO) (visto il parere di ARPA Distretto di Imola del 09/03/2011 PG 2953), “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dai servizi igienici del personale del Fabbricato Oli e Fabbricato Officina.

Prescrizioni

Considerato che l’impianto era già in possesso di autorizzazione allo scarico rilasciata dallo stesso Comune di Castel San Pietro Terme con atto numero 1907 del 05/08/2011 successivamente modificato ed integrato con comunicazione dello stesso Comune del 13 ottobre 2011.

Verificato che l’impresa è già in possesso del parere favorevole del Consorzio della Bonifica Renana quale Ente gestore del Corso idrico ricettore dello scarico.

Considerato il parere favorevole al rilascio dell’AUA espresso dal Comune di Castel San Pietro Terme in data 09/02/2017 Pratica SUAP n. 07/AUA/16, che si allega e non evidenziando la necessità di ulteriori prescrizioni rispetto a quelle facenti parte la precedente autorizzazione settoriale

Si ritiene opportuno applicare le prescrizioni impartite dal Comune nel precedente atto e qui di seguito elencate:

1. Di osservare le norme del Regolamento per le fognature, che qui si intendono tutte richiamate;
2. Di osservare la normativa in vigore con particolare riferimento alle direttive della Regione Emilia Romagna approvate con deliberazione della Giunta Regionale in data 09/06/2003 n. 1053;
3. Di adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell’inquinamento;
4. Di notificare, al Comune, ogni diversa destinazione dell’insediamento nonchè qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

5. Di osservare le seguenti speciali prescrizioni:

- vengano periodicamente puliti la fossa imhoff e i pozzetti;
- sia controllato periodicamente se sussistono eventuali intasamenti del vespaio ed impaludamenti superficiali del terreno affinché non provochino intasamenti ambientali;
- qualora la zona venga servita da pubblica fognatura, l'edificio dovrà allacciarsi alla pubblica fognatura previa presentazione di domanda di autorizzazione;

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Castel San Pietro Terme:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico n. 1907 del 05/08/2011 rilasciata dal Comune di Castel San Pietro Terme (BO), così come successivamente modificata ed integrata.

Pratica Sinadoc 15260/2016

Documento redatto in data 18/04/2017



Comune di Castel San Pietro Terme

Piazza XX Settembre, 3 – 40024 Castel San Pietro Terme (BO)

Area Servizi al Territorio SERVIZIO AMBIENTE E PROGETTI STRATEGICI UNITÀ OPERATIVA AMBIENTE

richiesta presentata il 03/05/2016 al n. 09536 di protocollo

Pratica n. 7/AUA/16

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 03/05/2016 al numero 09536 di protocollo, dal Signor CIMARELLI MARCO legale rappresentante di ENI RETE OIL&NONOIL SPA per lo stabilimento sito a Castel S. Pietro Terme (BO) presso l' Area di servizio Autostrada A14 dir. Bari km 37.500 - **Pratica SUAP n. 7/AUA/16.**

Vista l'autorizzazione allo scarico n. 1907/2010 rilasciata il 05/08/2011 per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del "fabbricato oil" e dai servizi igienici del "fabbricato officina" a seguito dei lavori di ristrutturazione dell'impianto di distribuzione carburanti e successiva rettifica di intestazione dell' autorizzazione allo scarico con nota del 13/10/2011;

Vista l'Autorizzazione allo scarico prot. n. 193246 del 20/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Bologna (pratica n. 1964/11) per le acque reflue di dilavamento originata dall'attività svolta presso lo stabilimento "distributore carburanti dell'Area di servizio Sillaro Ovest" (scarico 1 e scarico 2);

Considerato che dalla planimetria allegata alla presente richiesta risulta che la rete di smaltimento reflui è in parte differente da quella autorizzata con gli atti sopra richiamati.

Con la presente **si esprime, per quanto di competenza parere favorevole**, al rilascio dell' AUA in oggetto, facendo presente che, qualora siano necessari interventi edili per l'adeguamento della rete alla presente autorizzazione, occorre presentare il titolo abilitativo dovuto ai sensi della normativa in materia edilizia.

Castel San Pietro Terme, lì 09/02/2017

Il Responsabile di Area
ARCH. ANGELO PREMI
(f.to digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.