

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2093 del 26/04/2017
Oggetto	AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121."
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2160 del 26/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisei APRILE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121.”.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la propria Determinazione n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ad HERA S.p.A. in data 23/02/2016 con Prot. Com.le 4446;

Visto che la stessa è stata successivamente modificata con i seguenti atti:

- DET-AMB-2016-1011 del 14/04/2016;
- DET-AMB-2016-4017 del 19/10/2016;
- DET-AMB-2016-4900 del 06/12/2016;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “*SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE*”, l'autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature in acque superficiali;
- all'Allegato B “*SCARICO DI ACQUE DERIVATE DALLO SCOLMATORE IN FOGNATURA BIANCA*”, l'autorizzazione allo scarico di acque derivate dallo scolmatore in fognatura bianca;
- all'Allegato C “*EMISSIONI IN ATMOSFERA*”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Savignano sul Rubicone in data 01/03/2017, acquisita al Prot. Com.le 5092 e da Arpae al PGFC/2017/3417 del 06/03/2017, da HERA S.p.A., nella persona di Scarcella Giannicola, in qualità di Responsabile Impianti Fognario Depurativi di Hera S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- Autorizzazione allo scarico di acque derivate dallo scolmatore in fognatura bianca;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 8742 del 07/04/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/5379, formulata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che la modifica di che trattasi riguarda l'autorizzazione allo scarico in fognatura bianca di nuovo scolmatore ID106122 sito in Via Antolina n. 45 in Comune di Savignano sul Rubicone;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoriportato endo procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque derivate dallo scolmatore in fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 8854 del 10/04/2017 a firma del Responsabile LL.PP – Servizi Manutentivi,

Patrimonio e Urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone, acquisito da Arpae al PGFC/2017/5700 del 14/04/2017;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ad HERA S.p.A. in data 23/02/2016 con Prot. Com.le 4446, integrando l'Allegato B con l'Allegato B_bis, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1. Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ad HERA S.p.A. in data 23/02/2016 con Prot. Com.le 4446, **integrando l'Allegato B con l'Allegato B_bis, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per il rilascio ad HERA S.p.A. e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, al Consorzio di Bonifica della Romagna, ad ATERSIR, alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici, al Comune di Cesena, al Comune di Gambettola, al Comune di Longiano, al Comune di Gatteo ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE DERIVATE DALLO SCOLMATORE IN FOGNATURA BIANCA**PREMESSA**

Visto:

- ✓ la richiesta di modifica sostanziale dell'AUA n. 232 del 16/02/2016, presentata dalla Ditta HERA SPA ed acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale in data 01/03/2017 n. 5092, posta al fine di autorizzare lo scarico di un nuovo scolmatore che verrà realizzato in via Antolina 45;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature;
- ✓ la L. 319/76 e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs. 152/06;
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;
- ✓ il contenuto tecnico e valutativo n. 5020 di ARPAE – P.O. Presidio Territoriale Distretto di Cesena, acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale in data 03/04/2017 n. 8284, di cui se ne riportano di seguito le valutazioni:

Preso atto dal progetto presentato che:

- *la richiesta di modifica sostanziale viene posta al fine di autorizzare lo scarico di un nuovo scolmatore che verrà realizzato in via Antolina 45 in Comune di Savignano sul Rubicone;*
- *il nuovo scolmatore verrà realizzato in corrispondenza della fognatura mista di via Antolina in prossimità del civ. 45, immediatamente a monte dell'attuale scolmatore ID 106079;*
- *l'intervento di realizzazione del nuovo scolmatore, una volta attivo, permetterà la dismissione di due scolmatori sc.45_ID 106079 e sc.14_ID 106018.*

Scolmatore (HERA 106122)

<i>- Identificazione del manufatto scolmatore</i>	(HERA 106122) SCOLMATORE VIA ANTOLINA 45
<i>- Localizzazione dello scolmatore</i>	VIA ANTOLINA SAVIGNANO SUL R.
<i>- Tipologia del manufatto</i>	SCOLMATORE DI RETE
<i>- Recettore dello scarico</i>	FOGNATURA BIANCA
<i>- Bacino Idrico</i>	RUBICONE
<i>- Classificazione manufatto</i>	SCOLMATORE A TROPPO PIENO

Dati tecnici

<i>- Abitanti equivalenti serviti</i>	216
<i>- Dotazione idrica per A.E.</i>	200 l/g
<i>- Portata nera media (Q_m)</i>	0,50 l/s
<i>- Portata nera diluita di scolmo</i>	3 Q_m = 1,50 l/s
<i>- Portata nera di punta (Q_{np})</i>	1,50 l/s
<i>- Portata nera di punta (Q_{np}) + 30% Q_{np}</i>	$Q_{np} + 30\% Q_{np} = 1,95 l/s$
<i>- Diametro del tubo derivatore (\varnothing)</i>	250 mm PVC
<i>- Altezza massima di riempimento del derivatore</i>	10 cm

Considerato che la portata derivata al depuratore deve essere superiore a 1,95 l/sec;

Calcolato che la portata massima derivabile al depuratore (Q_{dmax}) è 20,8 l/sec con un rapporto di diluizione pari a 41.

Pertanto è stato verificato che $Q_{dmax} > 3 Q_m$ e $Q_{dmax} > Q_{np} + 30\% Q_{np}$.

In relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, questo Servizio Territoriale Arpaè, per quanto di competenza, non rileva motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in oggetto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della Deliberazione Giunta Regionale n° 286/05, con le seguenti considerazioni :

- Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.*
- Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.*
- È fatto obbligo dare immediata comunicazione alla SAC di Arpaè di guasti, mal funzionamenti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.*
- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicata alla SAC di Arpaè e comporterà il riesame dell'autorizzazione.*
- Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, i mal funzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari, tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.”*

CARATTERISTICHE

Scolmatore (HERA 106122)

- Identificazione del manufatto scolmatore	(HERA 106122)
	SCOLMATORE VIA ANTOLINA 45
- Localizzazione dello scolmatore	VIA ANTOLINA SAVIGNANO SUL RUBICONE
- Tipologia del manufatto	SCOLMATORE DI RETE
- Recettore dello scarico	FOGNATURA BIANCA
- Bacino Idrico	RUBICONE
- Classificazione manufatto	SCOLMATORE A TROPPO PIENO

PRESCRIZIONI

Lo scarico di un nuovo scolmatore che verrà realizzato in corrispondenza della fognatura mista di via Antolina in prossimità del civ. 45 in Comune di Savignano sul Rubicone, immediatamente a monte dell'attuale scolmatore ID 106079 e che, una volta attivo, permetterà la dismissione di due scolmatori sc.45_ID 106079 e sc.14_ID 106018, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
2. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.
3. È fatto obbligo dare immediata comunicazione alla SAC di Arpaè di guasti, mal funzionamenti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

4. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicata alla SAC di Arpa e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
5. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, i mal funzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari, tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.