

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2138 del 28/04/2017
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta Lubro Metal alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via M. Serenari, n°28/a, Comune di CASTEL MAGGIORE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2198 del 27/04/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	VALERIO MARRONI

Questo giorno ventotto APRILE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, VALERIO MARRONI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Lubro Metal alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via M. Serenari, n°28/a, Comune di CASTEL MAGGIORE.**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

#### Decisione

1. **Autorizza** la Ditta Lubro Metal, avente sede legale in Via M. Serenari, n°28/a, Castelmaggiore, alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via M. Serenari, n°28/a, Comune di CASTEL MAGGIORE, per una capacità complessiva pari a mc 65 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria <sup>2</sup>;
3. **Precisa** che la Ditta Lubro Metal sarà autorizzata in via definitiva alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali solo successivamente al positivo esito del

---

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

collaudo definitivo del deposito stesso da parte di apposita commissione composta dai rappresentanti delegati di ARPAE-SAC, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Agenzia delle Dogane;

4. **Precisa**, altresì, che la richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata alla scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento;

5. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo, ad eccezione della prescrizione di cui al punto precedente, relativa al collaudo del deposito, il cui mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione;

6. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;

7. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati;

8. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## **Motivazione**

La Ditta Lubro Metal con sede legale in Via M. Serenari, n°28/a, castelmaggiore, ha presentato in data 3/10/2016 al Prot.n. PGBO/2016/18456, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via M. Serenari, n°28/a, Comune di CASTEL MAGGIORE (Pratica Sinadoc n. 29786 /2016).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

### **Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

E' stata richiesta documentazione integrativa da parte del responsabile del procedimento per procedere all'avvio dello stesso (Prot.n. PGBO/2016/19523 del 18/10/2016), documentazione inoltrata dal proponente in data 25-10-2016 (Prot.n. PGBO-2016-20113).

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PGBO-2016-21789 del 15/11/2016) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona. In base agli atti di assenso pervenuti da parte dei singoli Enti competenti, non si è ravvisata la necessità di tenere la Conferenza dei servizi in modalità sincrona.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PGBO-2017-6942 del 29/03/2017);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (Prot n. PGBO/2017/2873 del 09-02-2017);
- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di CASTEL MAGGIORE : parere favorevole acquisito in regime di silenzio assenso;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, si ritiene di procedere all'approvazione del progetto.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

La richiesta di collaudo da parte della Ditta Lubro Metal deve essere inoltrata alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento a pena del decadimento dell'autorizzazione stessa;

Bologna, data di redazione 27/04/2017

Il Dirigente Responsabile Struttura  
Autorizzazioni e Concessioni di Bologna  
Dott. Valerio Marroni<sup>3</sup>

**Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.**

### ***Allegati:***

***Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni***

---

<sup>3</sup> Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Pratica Sinadoc n. 29786 /2016

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

**Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Lubro Metal alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via M. Serenari, n°28/a, Comune di CASTEL MAGGIORE.**

### ALLEGATO A

#### Descrizione Deposito e Prescrizioni

- Il deposito oggetto della presente autorizzazione è composto e descritto come segue:  
Capacità Totale = 65 mc di oli minerali, contenuti in:
  - Fusti di metallo da 180/190 kg;
  - Cisternette di plastica con telaio in metallo da kg 900;
  - Recipienti di plastica da 20 kg.
  
- La Ditta Lubro Metal dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:
  1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al Certificato di Prevenzione Incendi n. 66283 del 26/05/2014 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, che si riporta come suballegato al presente;
  2. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
  3. la segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 deve essere sempre facilmente visibile;
  4. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 ( oli minerali) e successive modifiche e integrazioni;

---

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

5. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
6. prima dell'inizio dell'attività, la Ditta dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95), provvedendo all'aggiornamento della licenza fiscale in essere;
7. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
8. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
9. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;
10. Lubro Metal non potrà esercire il deposito di oli minerali in via definitiva prima del **collaudo** definitivo del deposito stesso;
11. La richiesta di collaudo deve essere inoltrata alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio dell'autorizzazione; Il mancato ottemperamento comporterà il **decadimento dell'autorizzazione stessa.**

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Pratica N. 66283

Prot. n.: 10410/5014



## MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI  
BOLOGNA

### CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI L'ART. 16 DEL D.LGS. 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.P.R. 1 AGOSTO N. 151 E IL D.M. 07.08.2012

SI RILASCI A:

DELTA ETHOS S.R.L.

Il presente CERTIFICATO, in data 01.04.2014, per le seguenti attività comprese nell'elenco allegato al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151:

11.2.C Impianti preparaz. oli lubrificanti, diatermici e simili, quantità > 100mc

Sita nel Comune di CASTEL MAGGIORE, VIA SERENARI MARINO 28/A

**Limitazioni e prescrizioni di esercizio:** -----

- Siano rispettate le condizioni di esercizio di cui al D.P.R. 01.08.11 n° 151 (art. 5) e D.M. 10.03.98 (art. 4).
- Gli interventi periodici di manutenzione sui seguenti sistemi e dispositivi antincendio presenti presso l'attività, dovranno essere eseguiti ogni 6 mesi da personale competente e qualificato:
  - impianti idrici antincendio a idranti
  - sistemi fissi automatici di rilevazione d'incendio
- La segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/2008 deve essere sempre facilmente visibile
- Durante l'esercizio dell'attività, ai sensi del D.P.R. 01.08.11 n° 151, del D.Lgs. n°81/2008 e D.M.10.03.98, i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività, tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile per i controlli di competenza di questo Comando.
- Il numero, la tipologia e la capacità estinguente degli estintori presenti nei vari ambienti in cui si articola l'attività non dovranno mai essere inferiori a quelli indicati nel CPI. Gli estintori dovranno essere sottoposti a interventi periodici di manutenzione ogni 6 mesi.
- Vietato fumare. Tale divieto deve essere indicato con opportuna cartellonistica (D.Lgs. n°81/2008).
- Le porte delle uscite di sicurezza non devono essere bloccate.
- Le vie di esodo e le uscite di sicurezza dovranno essere lasciate sempre sgombre da ostacoli che ne impediscano la regolare fruizione.

Il Funzionario Istruttore  
VANZINI DOT. ING. VASCO

Il Comandante  
DOT. ING. ANTONIO LA MALFA

**Dot. Ing. Prince Mario**

Bologna, 26 MAG. 2014



**Il Responsabile dell'attività e' tenuto** ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N. 151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato, nonché **a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio**, secondo le modalità riportate all'art. 5 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N. 151. Qualora vengano apportate modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica alle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate, il Responsabile dell'attività e' tenuto ad attuare quanto prescritto all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1 Agosto 2011, N. 151.



Pratica N. 66283

Prot. n.: 102101/1014



## MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

BOLOGNA

### CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

- Siano osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31.07.1934 (oli minerali) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Sia verificato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico con cadenza almeno biennale.
- deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, il rinnovo periodico di conformità antincendio, entro il 01.04.2019

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio: -----

MC.225 DI OLIO LUBRIFICANTE  
4000,00 KG BANCALI DI LEGNO  
1000,00 KG RECIPIENTI IN PLASTICA

Mezzi di estinzione: -----

- 1 IMPIANTO DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI
- 1 ATTACCO MOTOPOMPA UNI DA 70 PER AUTOMEZZI VF
- 2 CARRELLI MOBILI PER LIQUIDI SCHIUMOGENI CADAUNO CON SERBATOIO DA 200 LITRI
- 5 IDRANTI A MURO UNI 45.
- 7 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG.
- 2 ESTINTORI A POLVERE CARRELLATI 50 KG.

Il Funzionario Istruttore  
VANZINI DOT. ING. VASCO

Bologna, 25 MAG. 2014



Il Comandante  
DOT. ING. ANTONIO LA MALEA

*Dot. Ing. Prince Mario*

Il Responsabile dell'attività e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N. 151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato, nonché a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio, secondo le modalità riportate all'art. 5 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N. 151. Qualora vengano apportate modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica alle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate, il Responsabile dell'attività e' tenuto ad attuare quanto prescritto all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1 Agosto 2011, N. 151.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**