

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-2481 del 17/05/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PNEUS-AUTO s.n.c. per impianto ubicato in Via Persicetana, Comune di Crevalcore al foglio 96, mapp. 259-443 (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2017-2546 del 16/05/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla PNEUS-AUTO s.n.c. per impianto ubicato in Via Persicetana, Comune di Crevalcore al foglio 96, mapp. 259-443 (BO).

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla PNEUS-AUTO s.n.c. per l'impianto sito a Crevalcore, in via Persicetana, c.a.p. 40014 dove viene svolta l'attività di gommista. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Crevalcore;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Crevalcore.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la PNEUS-AUTO s.n.c. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La PNEUS-AUTO s.n.c., C.F. 03112740372, P.IVA 00596991208, con sede legale a Crevalcore, in via di Mezzo Ponente n. 73, per l'impianto ubicato a Crevalcore al foglio 96, mapp. 259-443 su via Persicetana, ha presentato, nella persona di Eva Pettazzoni, in qualità di procuratore speciale di PNEUS-AUTO s.n.c. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Crevalcore in data 22/9/2016 al Prot. n. 28256 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici: autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue domestiche; nulla osta in materia di acustica.

Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore, con propria nota del 29/9/2016, acquisita agli atti di Arpae in data 29/9/2016 al Prot. n. 18202, ha trasmesso ad Arpae la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Arpae - Distretto Territoriale di Pianura, su richiesta effettuata da Arpae - SAC in data 16/2/2017, con propria nota prot. n. 4462 del 1/3/2017 ha trasmesso ad Arpae - SAC il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Arpae - SAC con propria nota prot. n. 4727 del 2/3/2017, ha inoltrato detto parere al Suap del Comune di Crevalcore.

Il S.U.A.P. del Comune di Crevalcore con propria nota del 27/3/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 27/3/2017 al Prot. n. 6740, ha trasmesso:

- il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, prot. 7733 del 15/3/2017;
- il nulla osta comunale in materia acustica prot. 6846 del 8/3/2017.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146.

Bologna, data di redazione 16/5/2017

Il Responsabile P.O.

STEFANO STAGNI⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

⁷ Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che dà disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della PNEUS-AUTO s.n.c. ubicato in Via Persicetana,
Comune di Crevalcore (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di Crevalcore (visto il parere di Arpae - Distretto Territoriale di Pianura), "scarico di acque reflue domestiche" formato dall'unione di acque reflue domestiche (originate da 4 servizi igienici, spogliatoi e docce, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato).

Dallo stabilimento ha anche origine uno scarico di acque meteoriche di dilavamenti, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006, in parte riutilizzato tramite vasca di raccolta per l'irrigazione del verde di pertinenza.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Crevalcore, visto anche il parere di Arpae - Distretto Territoriale di Pianura prot. n. 4462 del 1/3/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 7733 del 15/3/2017. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 32215/2016

Documento redatto in data 16/5/2017



COMUNE DI CREVALCORE
Provincia di Bologna

U.O. AMBIENTE

PROT. N. 2017/0007733 del 15/03/2017 (da citare nell'eventuale futura corrispondenza)

CLASSIFICAZIONE: 06/11 FASCICOLO: 36/2016

Crevalcore, 15/03/2017

Al SUAP del Comune di Crevalcore
Sede Municipale

Oggetto: DPR n° 59/2013 Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Fabbricato artigianale della Ditta Pneus Auto di Panciroli Nicola e Lunghini Gilberto Snc
sito in Via Persicetana Crevalcore (BO)
Titolare: Panciroli Nicola
parere relativo al rilascio autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la domanda di A.U.A. presentata al SUAP del Comune di Crevalcore in data 22/09/2016 Prot. n. 28256, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo scarico del fabbricato della Pneus Auto di Panciroli Nicola e Lunghini Gilberto Snc sito in Via Persicetana, Crevalcore (BO), adibito ad attività di cambio e deposito pneumatici;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda sopracitata;

Visti il D.Lgs. 152/06, la D.G.R. n° 1053 del 09/06/2003 e la D.G.R. n. 286 del 08/11/2014;

Vista la classificazione dei reflui provenienti dal fabbricato sopracitato effettuata da A.R.P.A.E. Sezione di Bologna, Distretto di Pianura, con propria relazione Sinadoc. n° 32215 del 28/02/2017, acquisita agli atti dello scrivente Comune in data 04/03/2017, Prot. n. 6446;

Preso atto del parere favorevole con prescrizioni, espresso con la suddetta nota da A.R.P.A.E., al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura dell'insediamento sopracitato;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\Users\luca.magri\AppData\Roaming\ProtoNet\lucamagri\DocAperti\20170007733_01.doc

ad autorizzare in A.U.A. lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue provenienti dal fabbricato artigianale adibito ad attività di cambio e deposito pneumatici (identificato in planimetria catastale al Fg. 96 Mple 259-443), sito in Via Persicetana, Crevalcore (BO), gestito dalla Pneus Auto di Panciroli Nicola e Lunghini Gilberto Snc, sotto la generale osservanza del D.Lgs. 152/06, della D.G.R. n. 1053/03 e loro ss.mm. ed ii.

Si chiede infine di inserire nell'atto autorizzativo, ad integrazione di quanto richiesto da A.R.P.A.E. Sezione di Bologna, Distretto di Pianura, con propria nota Sinadoc. n° 32215 del 28/02/2017, le seguenti prescrizioni:

- a) Al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema di trattamento dei reflui, si dovrà procedere con periodicità almeno annuale alla rimozione della massa filtrante ed al controllavaggio del filtro batterico anaerobico. Le fosse Imhoff ed i pozzetti degrassatori/disoleatori dovranno essere vuotati con periodicità adeguata; i rifiuti raccolti dovranno essere smaltiti attraverso ditta autorizzata e la relativa documentazione dovrà essere conservata e tenuta a disposizione degli Organi di Controllo;
- b) Venga effettuata regolare pulizia e manutenzione del fosso recettore dello scarico al fine di garantire un regolare deflusso idrico ed evitare ristagni di refluo con conseguente sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti.

Infine è fatto obbligo di:

- 1) Richiedere nuova autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) Il fabbricato subisca un ampliamento od una ristrutturazione con variazione delle caratteristiche del refluo per aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto alla situazione autorizzata;
 - b) Si verifichi una variazione nella destinazione d'uso dell'insediamento;
 - c) Si verifichi una modifica sostanziale alla struttura della rete fognaria.

Distinti Saluti



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Lucia Ronsivalle)
*documento firmato digitalmente ai sensi
della normativa vigente*

Allegato:

- parere Sinadoc. n° 32215 del 28/02/2017 di A.R.P.A.E. Sezione di Bologna, Distretto di Pianura



Comune di Crevalcore, Via. G. Matteotti 191, 40014 Crevalcore (BO) – Codice Identificativo A00CREVA
Tel. Centralino 051 988311 - Fax generale 051 980938 – sito : www.comune.crevalcore.bo.it
e-mail: ambiente@comune.crevalcore.bo.it cod. fisc. 00316400373 - P.I. 00502381205
C:\Users\luca.magri\AppData\Roaming\ProtoNet\lucamagri\DocAperti\20170007733_01.doc



Pratica Sinadoc n° 32215/2016

San Giorgio di Piano, 28/02/2017

Alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni - SAC
Via San Felice 25
40122 BOLOGNA

OGGETTO: Trasmissione relazione istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D. Lgs. 59/2013.
PNEUS AUO DI PANCIOLO NICOLA E LUNGHINI GILBERTO SNC , via Persicetana a Crevalcore.

La richiesta di parere trasmessa dalla SV, risulta essere stata presentata per la matrice acqua, in particolare riguarda l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale.

L'esame della documentazione trasmessa ha evidenziato che:

1) trattasi di scarichi di acque reflue di esclusiva origine domestica provenienti dal fabbricato artigianale di nuova costruzione destinato a ospitare una attività di officina di gommista con annesso magazzino di deposito

pneumatici e revisioni auto;

2) i reflui domestici prodotti provengono da:

acque reflue domestiche provenienti da n° 4 servizi igienici e 1 spogliatoio con 2 docce che subiscono un primo trattamento in fossa biologica del tipo Imhoff;

raccolta di eventuali acque di sgrondo dei veicoli derivanti da caditoie poste all'interno della zona lavorazione di cambio di pneumatici, che subiscono un pre trattamento in un pozzetto disoliatore del diametro di cm. 60;

Una volta subito il primo processo depurativo all'interno dei dispositivi sopraindicati le acque reflue vengono convogliate all'interno di un Filtro Batterico Anaerobico;

3) sistemi di trattamento di depurazione sono correttamente dimensionati al carico presente;

4) Le acque meteoriche ricadenti sui fabbricati e sul piazzale sono convogliate, prima dell'immissione nel fosso di scolo, in una vasca di raccolta di capacità pari a circa 15 mc per essere riutilizzate per l'irrigazione del verde pertinenza.

Pertanto sulla base di quanto sopra esposto, valutati gli aspetti ambientali, si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta, a condizione che

1. non sia consentito, all'interno della zona lavorazione di cambio di pneumatici, il lavaggio anche parziale dei veicoli;
2. le opere siano realizzate in conformità a quanto indicato nella documentazione presentata, nonché delle prescrizioni tecniche dettate dalla Delibera del Comitato Interministeriale del

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Distretto di Pianura | Via Fariselli, n 5 | 40016 San Giorgio di Piano (BO) | Tel 051 897616 Fax 051 893997

4.2.1977 (allegato 5) relativamente all'esercizio della sub-irrigazione.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PIANURA

Dott. Vittorio Gandolfi

firmato digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della PNEUS-AUTO s.n.c. ubicato in Via Persicetana,
Comune di Crevalcore (BO).**

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. vista la valutazione previsionale di impatto acustico sottoscritta in data 2/2/2016 dall'ing. Fabrizio Gamberini, tecnico competente in acustica,
2. visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Crevalcore prot. 6846 del 8/3/2017 per la matrice impatto acustico.

si inserisce nella presente autorizzazione il nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
3. Le prescrizioni di cui all'allegato nulla osta comunale prot. 6846 del 8/3/2017.



COMUNE DI CREVALCORE

Provincia di Bologna

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - SUAP

via Persicetana, 226 40014 Crevalcore (BO)

Tel. 051/98.83.11 Fax 051/98.09.38

www.comune.crevalcore.bo.it

comune.crevalcore@cert.provincia.bo.it

Rif. Prot. n. 28256 del 22/09/2016 – Istanza AUA

Procedimento: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Pratica **SUAP 277/2016**

Pratica SUAP n. 31/2016

Prot. n. 2017/0006846 del 08/03/2017

TITOLO **06** CLASSE **11** FASCICOLO **36/2016**

Oggetto: **RICHIESTA RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE COMPRENDENTE:**
- **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA**
- **COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'IMPATTO ACUSTICO**
DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI CAMBIO E DEPOSITO PNEUMATICI IN VIA PERSICETANA. FOGLIO 96
MAPPALE 259-443.

Pneus Auto di Panciroli Nicola e Lunghini Gilberto S.n.c.

Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 e ss.mm.e ii.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

In merito alla richiesta di autorizzazione unica ambientale in oggetto, presentata a questa Amministrazione in data 22/09/2016, Prot. 28256, **Richiesta autorizzazione unica ambientale (AUA) comprendente rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue e comunicazione relativa all'impatto acustico**, nell'immobile posto in Crevalcore in Via Persicetana, distinto catastalmente al F. 96 M. 259, M. 443;

Visto l'Avvio del procedimento di cui al Ns Prot. n. 0029170/2016 del 29/09/2016 dal quale si evince che l'Amministrazione procedente è il Comune di Crevalcore e l'autorità competente è ARPAE;

Visti gli elaborati presentati e le dichiarazioni rese, a firma del tecnico Geom. Pettazzoni Eva (Geom/BO/3706);

Visti il Piano Strutturale Comunale e il Regolamento Urbanistico Edilizio vigenti al momento della presentazione della domanda, così come modificati dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012;

Visto il Piano di Classificazione Acustica Comunale vigente, così come modificata dal Piano della Ricostruzione post-sisma 2012, che inserisce l'area di intervento in Classe V "Aree prevalentemente industriali - Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni" (70-60 dBA);

Verificati i contenuti dell'art. 6 - Prescrizioni per le sorgenti sonore – del citato Piano di Classificazione Acustica, riguardo a Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione), Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97), tecniche di rilevamento e strumentazione e le modalità di misura del rumore;

Verificati altresì i contenuti dell'art. 19 - Piani urbanistici ed interventi edilizi – secondo cui al permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive deve essere allegata la documentazione di previsione di impatto acustico (DO.IM.A.);

Comune di Crevalcore

Servizio Urbanistica e Edilizia Privata - Via Persicetana, 226 40014 Crevalcore (BO) Tel. 051/98.84.31 Fax 051/98.84.90

1

Vista la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* redatta dall'Ing. Fabrizio Gamberini (Albo ingegneri provincia di Bologna n. 6415/A, Iscrizione albo provinciale di Bologna Tecnici competenti acustica ambientale) redatta ai sensi della D.G.R. n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico ai sensi L.R. 9 maggio 2001, n.15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico". da cui risulta che *"la disposizione del fabbricato, collocato in area sufficientemente distante da edifici residenziali, nonché la disposizione delle sorgenti sonore, consentono il rispetto dei limiti di immissione e di emissione di zona ed il rispetto dei limiti secondo il criterio differenziale per gli ambienti interni, altri recettori, posti a maggiore distanza rispetto a quelli esaminati, vedranno rispettati i limiti normativi con margini ancora più ampi"* ;

Rilevato che la *Valutazione Previsionale di Impatto Acustico* è stata redatta indicando la Classe III "Aree di tipo misto - Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici" e verificati i valori di progetto per i limiti di immissione 60-50 dBA, e ritenuto quindi ampiamente verificati i limiti della Classe V;

Ai sensi della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico, con la presente

RILASCIA

NULLA OSTA IN MATERIA DI ACUSTICA

alla realizzazione di opere e interventi oggetto, con l'obbligo di adempiere alle seguenti disposizioni:

- 1) ***la ditta dovrà rispettare i limiti di immissione assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa in materia di acustica;***
- 2) ***le opere, gli interventi e gli impianti dovranno comunque essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati;***
- 3) ***non potranno essere attivate sorgenti sonore senza che siano prima state adottate, installate e rese funzionanti le soluzioni per la mitigazione del rumore da esse prodotto previste nella documentazione presentata;***
- 4) ***l'installazione di nuove sorgenti sonore o l'incremento della potenzialità delle sorgenti esistenti sarà soggetta a nuova domanda.***

Alla violazione delle disposizioni citate si provvede con l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art.10, comma 3, della legge 447/95 e ss.mm. e ii.

Il Responsabile Area Tecnica
(Geom. Michele Bastia)
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.