

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3224 del 22/06/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI SANTA GIUSTINA IN COMUNE DI RIMINI VIA FIUMICINO N.6 E RELATIVA RETE FOGNARIA ; INTEGRAZIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3340 del 22/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventidue GIUGNO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA HERA SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA VIA C.B.PICHAT 2/4 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE URBANE DI SANTA GIUSTINA IN COMUNE DI RIMINI VIA FIUMICINO N.6 E RELATIVA RETE FOGNARIA – INTEGRAZIONE.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti, comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza trasmessa con prot.54471 del 7/05/2015, allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini assunta al PG della Provincia di RIMINI con il n.16044 del 12/05/2015, dalla Ditta HERA spa (C.F./P.IVA BO 04245520376), avente sede legale in Bologna via C.B.Pichat n.2/4 intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, per l'impianto di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane dell'agglomerato Rimini Val Marecchia, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue urbane ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- comunicazione di cui all'art.8 commi 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

Richiamato il comma 8 dell'art.124 del D.Lgs.152/06;

Richiamato il comma 1 dell'art.101 del D.Lgs.152/06 che prevede che l'autorizzazione può stabilire deroghe al rispetto dei limiti per gli scarichi in caso di guasti o malfunzionamenti;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

Visto il "Piano di Indirizzo per la gestione delle acque di prima pioggia" della Provincia di Rimini, approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 53 del 18/12/2012 Acquisito in data 13/10/15 con prot.n.33782;

Richiamata il Provvedimento n.1869 del 16/06/2016 di adozione dell'AUA per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Santa Giustina Rimini;

Dato atto che in data 27 luglio 2015 e 7 ottobre 2015 si sono svolte le sedute della conferenza di Servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 il cui verbale è stato inviato agli enti partecipanti rispettivamente in data 03/09/2015 con prot.29163/09.09 e in data 04/11/2015 con prot.36433/09.09;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.4176/RN/464 del 20/02/2014 riferito allo scarico 24 SFAM di Santarcangelo di Romagna;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.4182/RN/466 del 20/02/2014 riferito allo scarico 5 SFAM di Poggio Torriana;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.4184/RN/467 del 20/02/2014 riferito allo scarico 15 SFEM di Santarcangelo di Romagna;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.4189/RN/469 del 20/02/2014 riferito allo scarico 77AV SFAM di Rimini;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot 22446 /RN/2497 del 17/09/2014 riferito allo scarico 218V AP + SFEN di Rimini;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.6550/RN/658 del 11/03/2015 riferito allo scarico 211 SFEM di Rimini;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.7232 /RN/708 del 18/03/2015 riferito allo scarico 215V AP + SFEN di Rimini;

Richiamato il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.17268/RN/1895 del 29/06/2015 che precisa che lo scarico 11T Poggio Torriana recapita in un tratto di canale non in gestione al Consorzio;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.17426/RN/1888 del 29/06/2015 riferito allo scarico 68V SFEN di Santarcangelo di Romagna;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.20686/RN/2199 del 31/07/2015 riferito allo scarico 5 SFAM di Santarcangelo di Romagna;

Richiamato il parere favorevole del Consorzio di Bonifica della Romagna Prot.20692/RN/2200 del 31/07/2015 riferito allo scarico 4 SFAM di Santarcangelo di Romagna;

Acquisita con prot.32590 del 02/10/2015 l'integrazione di Hera spa riguardante lo scarico 54 del Comune di Santarcangelo di Romagna;

Acquisita con prot.35540 del 28/10/2015 l'integrazione di Hera spa riguardante lo scarico 30SF del Comune di Rimini;

Acquisito il parere dell'Azienda USL Dipartimento di Sanità Pubblica (prot.0229369/P del 12/10/2015);

Acquisito in Conferenza di Servizi il parere favorevole del Comune di Santarcangelo di Romagna del 07/10/2015 con la prescrizione che la manutenzione ordinaria e straordinaria del fosso stradale di via Valdazze, interessato dallo scarico n.17 venga effettuata da Hera spa;

Acquisito con Prot.7260 del 29/09/2016 il parere del Consorzio di Bonifica della Romagna riferito allo scarico 5V SFAM di Verucchio che precisa che lo scarico recapita in un fosso interpodereale non di propria competenza;

Acquisito il parere del Servizio lavori pubblici della Provincia di Rimini prot.32974/09 del 06/10/2015 che precisa che il fosso su cui scarica lo scolmatore 54 SFAM in Comune di Santarcangelo di Romagna non è un fosso stradale;

Acquisito con prot. n.7195 del 27/09/2016 il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna per lo scarico 2SF di Bellaria-Igea Marina recapitante in canale di bonifica;

Acquisito con prot. n.7196 del 27/09/2016 il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna per lo scarico 28 di Bellaria-Igea Marina recapitante in canale di bonifica;

Acquisito con prot. n.7259 del 29/09/2016 il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna per gli scarichi 18V, 19V, 20V di Verucchio recapitante in canale di bonifica;

Acquisito con prot. n.7262 del 29/09/2016 il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna per gli scarichi 21V di Verucchio recapitante in canale di bonifica;

Acquisito con prot.n.8048 del 28/10/2016 il Piano di gestione delle emergenze degli scarichi connessi ai sollevamenti della condotta adduttrice per liquami fognari "dorsale nord" in gestione ad Hera spa approvato dal comitato amministrativo del Consorzio di Bonifica della Romagna con delibera n.0171/2016/CA del 30/06/2016;

Acquisito con prot. n.1361 del 14/02/2017 il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna per gli scarichi 9, 12, 29, 30, 31, 35, 46, 47, 48, 49, 223, 224, 123V, 3A, 57V di Rimini e 28 di Bellaria-Igea Marina, 3V di Santarcangelo, 3V e 7 di Poggio Torriana recapitanti in canali di bonifica;

Acquisito con prot. n.1542 del 21/02/2017 il parere favorevole di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica della Romagna per gli scarichi 16 di Santarcangelo e 32 di Rimini recapitanti in canali di bonifica;

Acquisita la nota di Hera spa prot.103720 del 10/09/2015 riguardante l'aggiornamento delle schede degli scarichi 12T di Poggio Torriana, 16V di Verucchio, 26 di Coriano, 15b bis di Bellaria –Igea marina, 59V, 67AV di Rimini;

Acquisita con prot. n.1730 del 27/02/2017 la nota di Hera spa con la quale comunica che gli scarichi 2V e 214 di Rimini fanno parte della rete dell'agglomerato di Riccione e non Rimini-Valmarecchia;

Acquisita con prot. n.3583 del 21/04/2017 la nota di Hera spa con la quale comunica che lo scarico 3SF in Comune di Bellaria-Igea Marina è stato chiuso e la proposta di Piano di emergenza in caso di sversamenti dovuti a guasto degli impianti di sollevamento;

Acquisita con Prot.4991 in data 30/05/2017 la nota di Hera spa che comunica che nell'ambito dei lavori di separazione della rete di Rimini Nord lo scarico 33 di Rimini (Fossa Sacramora) è stato riconvertito in scarico di sole acque meteoriche e pertanto chiede lo stralcio di tale scarico dalla rete fognaria afferente all'impianto di Santa Giustina;

Acquisita con Prot.5367 in data 12/06/2017 la nota di Hera spa che comunica che nell'ambito dei lavori di separazione della rete di Rimini Nord lo scarico 35 di Rimini (Fossa Turchetta) è stato riconvertito in scarico di sole acque meteoriche e pertanto chiede lo stralcio di tale scarico dalla rete fognaria afferente all'impianto di Santa Giustina;

Dato atto che ANAS convocata in Conferenza di servizi non ha partecipato per cui si assume nulla osta in merito allo scarico 25 SFEM nel comune di Coriano in fosso stradale superstrada di San Marino;

Dato atto che relativamente agli aspetti di igiene e salute pubblica, la gestione dell'attività di balneazione nei tratti di mare interessati dagli scarichi di scolmatori, è disciplinata nell'ambito delle ordinanze adottate dal Sindaco in ottemperanza ai pareri del competente Dipartimento di Sanità Pubblica;

Ritenuto opportuno integrare la determinazione n.1869 del 16/06/2016 con le autorizzazioni allo scarico dei seguenti scolmatori lungo la rete fognaria dell'agglomerato;

Dato atto che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

Ritenuto che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'integrazione dell'AUA per l'impianto di depurazione di acque reflue urbane di Santa Giustina sito in Rimini via Fiumicino n.6 e relativa rete fognaria a favore della Ditta HERA spa con sede legale in via C.B.Pichat n.2/4, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing.Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI INTEGRARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** adottata con determinazione n.1869 del 16/06/2016 con l'autorizzazione allo scarico degli scolmatori posti lungo la rete fognaria dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia sotto richiamati, fatti salvi i diritti di terzi;
2. Le condizioni e prescrizioni relative agli scolmatori sono riportate nell'allegato C che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. L'integrazione adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
4. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
5. Per ARPAE, la Sezione Provinciale di Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
7. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP di Rimini per il rilascio ad Hera spa dell'integrazione del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Arpae Rimini, Azienda Usl della Romagna Dipartimento di Sanità pubblica di Rimini, Consorzio di Bonifica della Romagna, Comune di Rimini, Comune di Bellaria-Igea Marina, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Verucchio, Comune di Coriano, Comune di Poggio Torriana, Comune di San Leo) copia del Provvedimento conclusivo; in particolare la trasmissione ai Comuni della costa, Rimini e Bellaria-Igea Marina è finalizzata agli adempimenti di propria competenza relativi all'informazione al pubblico delle fonti di pressione e gestione dell'attività di balneazione nei tratti antistanti gli scarichi, compresi i divieti di balneazione in conformità a quanto indicato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL;

8. Il Gestore dovrà conservare presso la sede operativa il presente atto unitamente al Provvedimento n.1869 del 16/06/2016 ed a copia dell'istanza e relativi allegati, a disposizione degli organi competenti al controllo;
9. Gli atti autorizzativi già rilasciati dalla Provincia di Rimini o da Arpae SAC agli scarichi in oggetto, e ancora in corso di validità, sono revocati a partire dalla data di validità del presente atto;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione;

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

Allegato C

Condizioni:

La rete fognaria dell'agglomerato Rimini-Valmarecchia è in parte separata (rete per acque meteoriche e rete per acque nere, in particolare nel Comune di Bellaria-Igea Marina e in alcune zone del Comune di Rimini), ed in parte di tipo unitario (un'unica rete sia per le acque meteoriche che per le acque nere).

Lungo la rete unitaria sono presenti scolmatori di pioggia (SFAM) atti a scaricare la rete a valle in caso di eventi meteorici di portata superiore alla capacità di invaso della rete. Sono inoltre presenti impianti di sollevamento che possono scaricare in caso di pioggia (SFEM) quando la portata supera la capacità di sollevamento delle pompe o la capacità di invaso della rete, dopo l'esaurimento del volume di stoccaggio della vasca di alloggiamento delle pompe. L'attivazione degli scolmatori serve ad evitare l'allagamento a monte causa esaurimento del volume di invaso della rete.

Lungo la rete nera sono presenti impianti di sollevamento (SFEN). Questi ultimi essendo su rete nera non devono attivarsi in caso di pioggia.

Tutti gli impianti di sollevamento possono causare fuoriuscite in caso di avaria degli impianti. Tali sversamenti sono da considerare accidentali e non prevedibili. La maggior parte di essi è dotata di telecontrollo per la segnalazione dell'avaria.

Le caratteristiche degli scolmatori posizionati lungo la rete fognaria sono riportate in apposite schede consegnate da Hera spa unitamente alla domanda di AUA o con successive integrazioni; nelle relazioni Hera spa dichiara un rapporto di sfioro (inteso come rapporto fra la portata ad inizio sfioro e la portata nera media) > 3; la tabella seguente riporta l'elenco e l'ubicazione degli scarichi.

Alcuni fra gli scolmatori più significativi sono dotati di vasche di prima pioggia atte a trattenere le prime acque più inquinate che saranno poi inviate all'impianto di depurazione:

Rimini SFEM 45 Kennedy - vasca da 5000 m³ in aggiunta ad un trattamento costituito da 2 separatori idrodinamici.

Rimini SFEM 46 Colonnella - vasca da 3500 m³

Rimini SFEM 47 Colonnella II - vasca da 4600 m³

Rimini SFEM 48 Rodella - vasca da 4500 m³

Sono inoltre presente lungo la rete 2 vasche di laminazione che oltre a alla valenza idraulica costituiscono volumi di invaso atti a ritardare le aperture degli scolmatori: Vasca Ospedale a Rimini e vasca CAAR a Viserba di Rimini.

In seguito alla dismissione del depuratore di Bellaria-Igea Marina e contestuale collettamento dell'agglomerato di Bellaria al depuratore di Santa Giustina, tramite la condotta dorsale nord, il gestore si è impegnato al rispetto di un piano di emergenza concordato con il Consorzio di Bonifica che prevede della verrà mantenuta una vasca di 1.000 m³ presso l'impianto di Bellaria a servizio di eventuali emergenze.

Sono in corso lavori di separazione della rete di Rimini Nord che hanno portato alla separazione dei bacini del Sacramora e del Turchetta i cui scarichi sono stati dichiarati di sole acque meteoriche;

SFAM

N°identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico
05V	4872405	2325432	Coriano	Montescudo	fosso campestre	Marano
07V	4872769	2325301	Coriano	Pastore	Marano	Marano
30	4873323	2321032	Coriano	Rovereta	Ausella	Marecchia
37	4872622	2325060	Coriano	Borgata	Rio Roncone	Marano
39	4872714	2325167	Coriano	Montescudo	Marano	Marano
01V	4873338	2310468	Poggio Torriana	Roma	Fosso Toso	Marecchia
05	4877800	2313750	Poggio Torriana	Guado Marecchia	Canale sinistra marecchia	Marecchia
05VT	4875060	2310901	Poggio Torriana	Gemmiano	Fosso Gemmiano	Uso
06VT	4872047	2308625	Poggio Torriana	Sabbioni	Fosso Montebello	Uso
08VT	4873105	2311620	Poggio Torriana	Franzolini	Fosso Morgona	Marecchia
11T	4875493	2311863	Poggio Torriana	Strada Prov.le 14	Canale sinistra marecchia	Marecchia
16T	4872808	2310397	Poggio Torriana	Franzolini	Fosso Morgana	Marecchia
03A	4875633	2327599	Rimini	Coriano	Fossa Rodella	Fossa Rodella

09	4880499	2321628	Rimini	Pradese	Mavone piccolo	Ausa
12	4882666	2320466	Rimini	San Martino Riparotta	Fossa Sortie	Fossa Sortie
26	4881767	2323266	Rimini	Bagli	Marecchia	Marecchia
27	4881898	2323506	Rimini	Tonale	Marecchia	Marecchia
57V	4879278	2320940	Rimini	Mirandola/Case Pradese	Mavone Piccolo	Marecchia
59V	4884573	2320793	Rimini	Delle Cascine/Viserba	Fosso campestre	Viserbella
77AV	4880411	2319918	Rimini	Ex Nazzionale RSM/VCerbaiola	Fosso Budriale	Ausa
93	4881789	2325366	Rimini	Bastioni Settentrionali	Porto Canale	Marecchia
11	4870524	2309894	San Leo	Pista ciclabile Lungo Marecchia	Fosso Campestre	Marecchia
12	4870524	2309894	San Leo	Ex Dep Pietracuta	Fosso Campestre	Marecchia
15	4869737	2308430	San Leo	Imperiale	fosso campestre	Marecchia
16	4869737	2308429	San Leo	Imperiale	fosso campestre	Marecchia
03V	4880156	2314171	Santarcangelo	Celletta dell'olio	Fosso Gavine	Marecchia
04	4881115	2315591	Santarcangelo	Scalone	Fosso Budriolo	Marecchia
05	4881579	2316468	Santarcangelo	Patrignani	Fosso Budriolo	Marecchia
07	4882769	2315396	Santarcangelo	Montale	Uso	Uso
17	4879701	2318462	Santarcangelo	Valdazze	fosso stradale	Uso
24	4883429	2317030	Santarcangelo	Bargellona	Fossa Brancona	Fossa Brancona
25V	4882461	2314800	Santarcangelo	A.Costa	Uso	Uso
46	4883373	2315896	Santarcangelo	S. vito	Uso	Uso
54	4879440	2318844	Santarcangelo	Marecchiese/Case Gnoli	fosso interpoderale	Marecchia
1/2 V	4873279	2313090	Verucchio	Mura Fossato	Fosso degli Orti	Marecchia
04V	4873596	2313427	Verucchio	Brocchi	Fosso della Pieve	Marecchia
05V	4873422	2313549	Verucchio	Prov Nord	fosso interpoderale	Marecchia
16V	4875158	2315113	Verucchio	Farneto	fosso campestre	Marecchia
19V	4876398	2314946	Verucchio	Barbatorta	Fossa Gorgona	Marecchia
20V	4876797	2314311	Verucchio	Tenuta	Fosso Gorgona	Marecchia
21V	4876177	2313758	Verucchio	di mezzo/del Piano	Fosso Gorgona	Marecchia
45	4873059	2311972	Verucchio	Ponte	Marecchia	Marecchia
47	4874256	2312756	Verucchio	Ponte	Marecchia	Marecchia
48	4874745	2312701	Verucchio	Casetti	fosso campestre	Marecchia
49	4875367	2312908	Verucchio	Del tesoro	fosso campestre	Marecchia

SFEM

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome Sollevamento	Telecontrollo
09	4873946	2322043	Coriano	Cerasolo Ausa	Ausa	Marecchia	Cerasolo	si
23	4872963	2322518	Coriano	del Sole	Fosso Pirolo	Marano	8 Coriano	no
24	4872455	2321947	Coriano	Ausella	La Fossaccia	Ausa	9 Coriano	no
25	4874361	2322679	Coriano	S.S. Rimini S.Marino	Fosso stradale	Ausa	10 Coriano	no
26	4873290	2325090	Coriano	Moreta	Rio Zanzano	Marano	13 Coriano	no
03V	4881392	2312597	Poggio Torriana	Case Nuove	Rio Campetti	Uso	Case Nuove	si
08	4879854	2313373	Poggio Torriana	Guado Fornace	Uso	Uso	SG	si
09	4879219	2312339	Poggio Torriana	Dozza	Fosso campestre	Uso	Dozza	si
12T	4874288	2310910	Poggio Torriana	Polverella	Fosso Pedra	Marecchia	Polverella	no

14T	4872978	2310492	Poggio Torriana	Costa	Fosso Morgona	Marecchia	A.Costa	no
15T	4873514	2310675	Poggio Torriana	Migliarina	Fosso Pedra	Marecchia	Migliarina	si
SA	4881722	2323028	Rimini	Danimarca	Marecchia	Marecchia	ISA	si
SB	4881458	2320006	Rimini	Dei Mulini	Marecchia	Marecchia	ISB	si
16A	4884470	2316309	Rimini	Antica Emilia	Uso	Uso	San Vito	si
18	4881631	2323218	Rimini	Rossa	Marecchia	Marecchia	San Vito	Si
19SF	4881822	2323690	Rimini	Largo Bordoni	Deviatore Marecchia	Marecchia	Ina Casa	si
21SF	4883134	2324779	Rimini	ToscaneIII	Foce Marecchia	Marecchia	Rivabella	si
29SF	4887609	2320076	Rimini	San Salvador	Fossa Pedrera grande	Fossa Pedrera grande	Torre Pedrera	Si
30SF	4886248	2321492	Rimini	San Salvador	Proveniente da Fossa Brancona	Mare Adriatico	Brancona	Si
31SF	4885703	2321986	Rimini	Porto Palos	Proveniente da Fossa Viserbella	Mare Adriatico	Viserbella	Si
32SF	4884994	2322604	Rimini	Coletti	Proveniente da Fossa Sortie	Portocanal e Sortie	Sortie	si
39SF*	4881644	2324552	Rimini	Ceccarelli	Vecchio Alveo del Fiume Marecchia	Marecchia		
42SF	4882044	2325183	Rimini	Matteotti	Porto Canale	Marecchia	Matteotti	si
43SF	4882630	2325605	Rimini	Destra del porto	Porto Canale	Marecchia	Marinaio	si
45SF	4882268	2326430	Rimini	P.le Kennedy	Proveniente da Torrente Ausa	Mare Adriatico	Kennedy	Si
46SF	4881062	2327423	Rimini	Lungomare Murri	Proveniente da Fossa Colonnella	Mare Adriatico	4B	si
47SF	4880313	2327863	Rimini	Lungomare di Vittorio	Proveniente da Fossa Colonnella II	Mare Adriatico	Colonnella II	Si
48SF	4878671	2329161	Rimini	Principe di Piemonte	Fossa Rodella	Mare Adriatico	Rodella	Si
49SF	4877831	2329861	Rimini	Principe di Piemonte	Fossa Roncasso	Mare Adriatico	Roncasso	si
123 V	4877399	2327470	Rimini	Casalecchio	Fossa Rodella	Fossa Rodella	Casalecchio	si
206	4884471	2316306	Rimini	Santa Aquilina	fosso campestre	Marecchia	Cerbaola	si
210	4874613	2322346	Rimini	Zingarina	fosso campestre_Ausa	Marecchia	Zingarina	no
211	4883693	2317163	Rimini	Emilia Vecchia	Fossa Brancona	Fossa Brancona	Vecchia Emilia	no
221	4881953	2323946	Rimini	Predil	Deviatore Marecchia	Marecchia	Rimini Isola	si
06	4882620	2314768	Santarcangelo	del Cimitero	Uso	Uso	Cimitero	si
10	4884264	2316228	Santarcangelo	Bottone	Uso	Uso	Bottone	si
15	4878897	2317556	Santarcangelo	Tre Punte	Fosso Orale Sarzano	Marecchia	Tre Punte	si
16	4878843	2318590	Santarcangelo	Casale S. Ermete	Mavone grande	Marecchia	Via delle Margherite	si
50	4875646	2313255	Verucchio	Della Greppa	Fosso Campestre	Marecchia	Soll. 4 Verucchio	si
54	4873081	2312025	Verucchio	Ponte	Marecchia	Marecchia	Soll. 2 Verucchio	si

* Lo scarico 39 SF si trova a monte dello scarico 221 (Impianto di sollevamento Rimini Isola) e non è associato ad un proprio impianto di sollevamento. Si può attivare solamente nel caso in cui l'impianto Rimini Isola, causa guasto, non riesca a scaricare attraverso il 221 o in caso di eventi meteorici estremi.

AP + SFEM

La tipologia AP + SFEM identifica uno scarico di SFEM che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFEM.

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome Sollevamento	Telecontrollo
18V	4876557	2315071	Verucchio	Gorgona	Fossa Gorgona	Marecchia	Soll. 5 Verucchio	si

SFEN

N° identificativo	Coordinata N	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore	Bacino idrico	Nome sollevamento	Telecontrollo
01SF	4888833	2319070	Bellaria_Igea Marina	Dei Mille	Fosso ferroviario	Rio Pircio	5	si
02SF	4889427	2318268	Bellaria_Igea Marina	Ennio	Fossa Bordonchio	Uso	4	si
28	4889757	2317286	Bellaria_Igea Marina	Ravenna	Fossa Vene	Uso	Bellaria	si
67 A V	4875573	2326630	Rimini	San Lorenzo in Correggiano	Fosso interpodereale	Fossa Rodella	San Lorenzo in Correggiano	si
68 V	4874696	2325722	Rimini	Lagone	Zonara Masere	Ausa	Lagone	si
223	4884172	2321542	Rimini	Orsoletto	Fossa Sortie	Fossa Sortie	Orsoletto	si
224	4885361	2320285	Rimini	Popilia	Fossa Brancona	Fossa Brancona	San Giovenale	si
10	4869900	2308244	San Leo	Marecchia	Fiume Marecchia	Fiume Marecchia	Libiano	no
58	4884533	2316059	Santarcangelo	Covignano	Uso	Uso	Via Covignano	si

AP + SFEN

La tipologia AP + SFEN identifica uno scarico di SFEN che avviene in una rete bianca. Per cui lo scarico finale della rete bianca coincide con lo scarico dello SFEN.

N° identificativo	Coordinata E	Comune	Via/Località	Ricettore		Bacino idrico	Nome sollevamento	Telecontrollo
15Bbis	4890634	2317793	Bellaria_Igea Marina	Uso	Uso	Uso	2	si
02 V	4879572	2312575	Poggio Torriana	Del Fiume	Uso	Uso	Soll. S1	si
215V	4875607	2324746	Rimini	Masere	Fosso Zonara Masere	Marecchia	Ghetto Masere	si
218	4876593	2327172	Rimini	Cavallino	Fossa Rodella	Fossa Rodella	S.p. 31	si

- gli scarichi, contraddistinti dalla sigla SFAM si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera il capacità idraulica della rete di valle, e per il tempo necessario a consentire il deflusso delle acque in eccesso;
- gli scarichi contraddistinti dalla sigla SFEM, si potranno attivare solamente in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle o la portata delle pompe, ed una volta esaurita la capacità di invaso della vasca di contenimento delle pompe; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;

- c) gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP+SFEM, si attivano normalmente in caso di pioggia come scarico di acqua meteorica, e si potranno attivare per scaricare acqua reflua urbana (mista) in caso di eventi meteorici intensi quando la portata di pioggia supera la capacità idraulica della rete di valle o la portata delle pompe, ed una volta esaurita la capacità di invaso della vasca di contenimento delle pompe; in caso di avaria dell'impianto si potrà attivare lo scarico solamente per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- d) gli scarichi contraddistinti dalla sigla SFEN si potranno attivare solo in caso di avaria dell'impianto di sollevamento e per il tempo necessario al ripristino della funzionalità;
- e) gli scarichi contraddistinti dalla sigla AP+SFEN, si attivano normalmente in caso di pioggia come scarico di acqua meteorica, e si potranno attivare per scaricare acqua reflua urbana (nera) solamente in caso di avaria degli impianti di sollevamento;
- f) In caso di avaria degli impianti di sollevamento (SFEM e SFEN) il gestore dovrà attivare la procedura di emergenza proposta in modo da evitare la fuoriuscita di liquami, che prevede il pronto intervento di squadre operative e la tempestiva comunicazione agli enti di controllo; nel caso non sia possibile evitare la fuoriuscita di liquami, il gestore dovrà prontamente provvedere al contenimento degli stessi e successiva bonifica; al termine delle operazioni dovrà inviare ad Arpae, Comune di riferimento e Consorzio di Bonifica nel caso di recapito in canale di bonifica, verbale di intervento; nel caso la fuoriuscita interessi acque di balneazione la comunicazione dovrà essere immediatamente inviata anche ad azienda USL per la valutazione delle misure di gestione delle acque di balneazione;
- g) Il gestore dovrà rispettare il Piano di gestione delle emergenze degli scarichi connessi ai sollevamenti della condotta adduttrice per liquami fognari "dorsale nord" in gestione ad Hera spa approvato dal comitato amministrativo del Consorzio di Bonifica della Romagna con delibera n.0171/2016/CA del 30/06/2016;
- h) il gestore, in caso di apertura degli scolmatori (SFEM) dovuta a pioggia, recapitanti direttamente a mare o che possano influire sulla balneazione a giudizio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda USL, durante la stagione balneare, dovrà darne immediata comunicazione all'ARPAE di Rimini, ad Azienda USL dipartimento di Sanità Pubblica ed al Comune di riferimento, affinché vengano predisposti i conseguenti divieti di balneazione dagli enti preposti;

- i) Il gestore dovrà adottare tutte le misure gestionali atte a limitare le aperture degli scolmatori, compreso lo sfruttamento del volume di invaso della rete;
- j) Il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare il recapito a mare di materiali grossolani provenienti dalla rete fognaria;
- k) il gestore della fognatura deve predisporre un idoneo programma di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento. L'attuazione di tale programma deve risultare da specifiche annotazioni da riportarsi su apposito registro a disposizione degli organi di controllo;
- l) eventuali interventi straordinari di manutenzione degli impianti di sollevamento, dovranno essere programmati con particolare attenzione alle problematiche connesse alla qualità delle acque di balneazione;
- m) attraverso la corretta e periodica manutenzione dei sistemi complessivi di scarico si dovranno prevenire occlusioni con conseguenti attivazioni accidentali dello sfioro dovuto all'accumulo del materiale grossolano;
- n) gli scarichi dovranno essere in ogni momento accessibili in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico ricettore ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte delle Autorità di controllo;
- o) il gestore deve assicurare un adeguato servizio di controllo per gli scarichi di acque reflue industriali allacciati alla fognatura;
- p) la rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
- q) il gestore dovrà dare immediata comunicazione all'Arpae di Rimini e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L. di Rimini, e al comune di riferimento di fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;
- r) il gestore dovrà comunicare preventivamente ogni modifica significativa, che si intende realizzare sulla rete fognaria in particolare per l'introduzione di nuovi scolmatori lungo la rete fognaria; i nuovi scolmatori dovranno essere progettati con rapporto di sfioro maggiore o uguale a 5;
- s) il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'ingresso di acque meteoriche non inquinate nella rete fognaria di tipo misto in modo da non sovraccaricare il sistema e

ridurre le aperture degli scolmatori;

- t) Il gestore deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente in particolare l'Autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica per gli scarichi in canale di bonifica;
- u) Il gestore dovrà procedere con i lavori di separazione della rete al fine di ridurre l'apertura degli scolmatori e con la realizzazione di vasche di prima pioggia come previsto dalla programmazione e secondo le tempistiche del Piano d'ambito ATERSIR;
- v) Il gestore dovrà adottare il telecontrollo su tutti gli impianti di sollevamento a partire da quelli più vicini alla costa;
- w) Il gestore dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fosso stradale di via Valdazze in comune di Santarcangelo di Romagna, interessato dallo scarico n.17 in caso di sversamenti, come prescritto dal Comune;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.