

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3269 del 23/06/2017
Oggetto	DLGS 387/2003 E S.M.I. - LR 26/2004: AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETA' FVPAROLA SRL PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL CANALE DEL VESCOVO IN LOCALITA' MAGLIO IN COMUNE DI FELINO (PR) DI POTENZA NOMINALE PARI A 62,13kW - PRESA D'ATTO VARIANTE NON SOSTANZIALE IN PROGETTO ESECUTIVO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3384 del 23/06/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventitre GIUGNO 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

DLGS 387/2003 E S.M.I. - LR 26/2004: AUTORIZZAZIONE DELLA SOCIETA' FVPAROLA SRL PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO IDROELETTRICO SUL CANALE DEL VESCOVO IN LOCALITA' MAGLIO IN COMUNE DIFELINO (PR) DI POTENZA NOMINALE PARI A 62,13kW – PRESA D'ATTO DEL PROGETTO ESECUTIVO

=====

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito al Dr. Paolo Maroli con DDG n° 7/2016, successivamente prorogata;

la Determinazione Dirigenziale n° 268 del 31/03/2016 con la quale sono state delegate al funzionario PO Massimiliano Miselli le responsabilità relative ai procedimenti, successivamente prorogata;

VISTI:

- la L.241/1990 e smi;
- la L.R. 9/1999 e smi;
- il D.Lgs. 152/2006 e smi;
- il D.Lgs. 387/2003 e smi.;
- la L.R. 26/2004;
- il D.M. 10/09/2010;
- il D.Lgs 28/2011;
- la L.R. 13/2015

PREMESSO CHE:

ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma di seguito SAC Parma con determina 502/2017 del 3/02/2017 ha autorizzato la Soc. FVPAROLA S.r.l., con sede legale in via Livatino, 9 Reggio Emilia (RE)C.F./P.IVA/R.E.A.: 02486800358 ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e smi, alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico in località Maglio in Comune di Felino (PR), di potenza nominale 62,13 kW con derivazione da "canale del Vescovo/di Felino ;

CONSIDERATO CHE :

FVPAROLA srl. ha provveduto alla trasmissione del progetto esecutivo in variante non sostanziale dell'impianto al Comune di Felino e ad ARPAE SAC di Parma acquisito agli atti con prot. PGPR 7324 del 13/04/2017 dichiarando che :

- il progetto esecutivo ha necessitato di alcune messe a punto e variazioni rispetto al progetto definitivo già approvato ; le modifiche hanno riguardato esclusivamente le opere interrato e

1

non hanno comportato variazioni alle matrici ambientali rispetto al progetto autorizzato; i parametri di concessione e il layout generale di impianto non hanno subito ovviamente variazioni;

- la pianta dell'opera di presa è stata leggermente variata rispetto a quanto autorizzato al fine di ottimizzare il funzionamento non solo dell'impianto, ma anche del Canale del Vescovo stesso. La camera di carico dell'impianto subito a monte della condotta di adduzione rimane invariata rispetto alle geometrie del progetto autorizzato, così come le quote del profilo idraulico e degli sfiori di emergenza. La modifica è relativa invece al by-pass dell'impianto che, anziché sul lato Ovest della camera, verrà realizzato su quello Est e sul sedime attuale del Canale del vescovo nel suo tratto tombato (c.a. DN1000) parallelo a Via Venturini. La modifica, oltre alla riduzione di occupazione di aree esterne alla camera di carico, consente grazie alla rimozione del pancone di chiusura posizionato in asse al Canale del vescovo, di garantire un normale funzionamento dello stesso con profili idraulici inalterati in caso di chiusure anche prolungate dell'impianto idroelettrico. Aumenta inoltre la luce di sfioro sul Canale per l'allontanamento di eventuali ulteriori acque in eccesso rispetto a quelle massime turbinabili. La modifica è quindi in riduzione rispetto al progetto autorizzato e riguarda parti dell'opera esclusivamente interrata.

- per l'edificio di centrale le uniche modifiche apportate sono relative alla vasca interrata di scarico, le cui geometrie sono state ottimizzate in funzione del dimensionamento costruttivo del diffusore di scarico della turbina Francis installata.

- in conclusione le modifiche e le ottimizzazioni di impianto rispetto al progetto definitivo autorizzato riguardano esclusivamente parti interrate dell'opera. I parametri di concessione non sono stati modificati, così come il layout generale di impianto e l'opera di presa. Tutte le prescrizioni indicate in A.U. sono state recepite, e comunque le lievi modifiche apportate non sono in contrasto con esse. Si ritiene quindi che le modifiche introdotte in sede di progettazione esecutiva non rappresentino una variante sostanziale della Determinazione dirigenziale ARPAE n. DET_AMB- 2017-502 del 03.02.2017. Le modifiche inoltre sono compatibili da un punto di vista ambientale con le autorizzazioni ricevute;

il Comune di Felino richiamati :

- la determinazione dirigenziale di ARPAE n. 502 del 03/02/2017;

- il contenuto del progetto esecutivo in variante non sostanziale inviato dalla Ditta FVPAROLA S.r.l. ricevuto al protocollo n. 4554 del Comune;

ha Attestato l'idoneità del titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile in conformità alla Determinazione dirigenziale ARPAE n. 502 del 03/02/2017 per quanto riguarda il progetto in variante non sostanziale depositato con protocollo 45542017;

l'attestazione di cui sopra è stata acquisita agli atti da ARPAE SAC di Parma con prot. PGPR 11750/2017 del 19/06/2017;

tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di prendere atto del contenuto del progetto esecutivo in variante non sostanziale dell'impianto idroelettrico per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico in località Maglio in Comune di Felino (PR), di potenza nominale 62,13 kW con derivazione da "canale del Vescovo/di Felino" trasmesso ad ARPAE SAC di Parma dalla Soc. FVPAROLA srl già autorizzata all'attuazione dell'intervento con Determinazione dirigenziale n. 502 del 03/02/2017; così come indicato in parte narrativa;

di prendere atto dell'attestazione del Comune di Felino in ordine all'idoneità del titolo abilitativo alla realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile in conformità alla Determinazione dirigenziale ARPAE n. 502 del 03/02/2017; detta attestazione trasmessa ad ARPAE SAC di Parma è stata acquisita agli atti con prot. PGPR 11750/2017 del 19/06/2017.

Si informa inoltre che:

- la Società potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Società ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla Legge n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- l'Autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è la Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, P.le della Pace n. 1, 43121 Parma;

Il responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
Firmata digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.