

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3479 del 04/07/2017
Oggetto	Proroga del termine di validità dell'Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane originate dal depuratore Malalbergo-Capoluogo Via Valle - Sistema Fognario BO35003 Malalbergo Capoluogo - per la gestione del depuratore durante le fasi di cantiere per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento impiantistico
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3602 del 04/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno quattro LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Proroga del termine di validità dell’Autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque reflue urbane originate dal depuratore Malalbergo-Capoluogo Via Valle - Sistema Fognario BO35003 Malalbergo Capoluogo - per la gestione del depuratore durante le fasi di cantiere per la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento impiantistico²

Il Responsabile P.O.

Decisione

1. **Fino alla data di definitivo completamento delle opere** e di messa in servizio a regime del depuratore nella sua nuova configurazione definitiva **e comunque non oltre il 31/12/2017**, lo scarico in acque superficiali **può rimanere attivo** nel rispetto dell’autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna con atto IP n.891/2015 n.514/2015 P.G.n.29839/2015 del 06/03/2015 fasc.11.4.5/25/202015. Modificato ed integrato da Arpae Sac di Bologna con Det-Amb-2017-156 del 16/01/2017, il cui termine di validità, precedentemente fissato entro il 30/06/2017, è prorogato al 31/12/2017 al fine di consentire il completamento della fase operativa 4, l’attivazione a regime del depuratore nella sua nuova configurazione definitiva e la predisposizione di tutta la documentazione tecnica necessaria per la presentazione della richiesta di rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;
2. **Obbliga** il titolare dello scarico a comunicare tempestivamente ad ARPAE (SAC di Bologna e Distretto territoriale di Pianura) ed al Consorzio della Bonifica Renana la data di conclusione della fase 4 e la data di attivazione a regime del depuratore nella sua configurazione definitiva;
3. **Stabilisce** che il presente atto è valido per il punto di scarico indicato nella documentazione tecnica ed amministrativa di riferimento del provvedimento di Autorizzazione Provvisoria allo scarico richiamato al punto 1.;
4. **Dispone** che il presente atto sia notificato, a cura della competente U.O. di ARPAE-SAC di Bologna, al Titolare

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna con atto IP n.891/2015 n.514/2015 P.G.n.29839/2015 del 06/03/2015 fasc.11.4.5/25/202015, modificato ed integrato con Det-Amb-2017-156 del 16/01/2017 di Arpae Sac di Bologna

dello scarico (Hera Spa) e segnalato alle altre strutture ARPAE interessate (Distretto territoriale competente), al competente Ufficio Tecnico del Comune di Malalbergo, al Consorzio della Bonifica Renana ed all'ATERSIR;

5. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- Hera Spa, nella persona del Dott.ing. GianNicola Scarcella, con nota Prot. n°63573 del 27/06/2017, pervenuta in atti di ARPAE SAC di Bologna in data 27/06/2017 al PGB0/2017/14791³, ha presentato motivata richiesta di proroga delle disposizioni transitorie vigenti;
- L'istruttore tecnico responsabile del procedimento in materia di scarichi di acque reflue urbane di ARPAE-SAC di Bologna, vista la documentazione pervenuta ed associata alla **Pratica Sinadoc 1972/2017**, preso atto della richiesta motivata e del cronoprogramma aggiornato presentato da Hera SPA, ha proposto il rilascio del provvedimento di proroga del termine di adeguamento fissato dalla vigente autorizzazione provvisoria allo scarico rilasciata ai sensi dell'art.126 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza.ed ha quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁴. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Comunicazione modifica non sostanziale matrice scarico acque reflue urbane da impianto di depurazione pubbliche fognatura di secondo livello cod. tariffa 12.04.01.03 per un ammontare di complessivi € 26,00.

Bologna, data di redazione 04/07/2017

Il Responsabile P.O.

Autorizzazioni e Valutazioni ARPAE-SAC

Stefano Stagni⁵

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

³ **documento associato alla Pratica Sinadoc n.1972/2017 ed allegato al presente provvedimento**

⁴ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁵ Firma apportata ai sensi;

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le **ARPAE SAC Bologna**
Via San Felice, 25
40122 Bologna (BO)
c.a. Siro Albertini
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Spett.le **ARPAE Distretto di Pianura**
Via Fariselli, 5
40016 San Giorgio di Piano BO
c.a. V. Gandolfi
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Originale PEC

Bologna, 27 giugno 2017
prot. gen. 63573

**Oggetto: Intervento di ristrutturazione presso l'impianto di depurazione di Malalbergo-
Richiesta di proroga dell'autorizzazione provvisoria allo scarico delle acque
reflue urbane (PG 29839 del 06/03/2015 e successiva proroga intercorsa con
Determina Dirigenziale del 16/01/2017).**

In riferimento all'autorizzazione provvisoria in oggetto si richiede, con la presente, di concedere una proroga della relativa scadenza al 31/12/2017, al fine di completare la fase amministrativa e di collaudo (fase 4) di cantiere, della durata indicativa di tre mesi, avviata alla fine del mese di maggio u.s. come da comunicazione PG 53606 del 29/05/201 e di predisporre la documentazione tecnica necessaria all'avvio dell'istruttoria di AUA.

Sarà cura della Scrivente comunicare la data di attivazione a regime dell'impianto nella sua configurazione definitiva (fine fase 4) prevista per la fine del mese di agosto p.v..

Per informazioni e/o chiarimenti sulla pratica in oggetto si prega di fare riferimento all'ing. Elena Billi (Area Emilia Est, sede di Via Cristina Campo n.15, 40127 Bologna - tel.0512814278 - cell.3287511087 - elena.billi@gruppohera.it).

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
Dott. ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A. Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.