

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4053 del 28/07/2017
Oggetto	Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte impermeabili ai sensi del D.Lgs. 152/06 DGR 286/05 DGR 1860/2006 e della L.R. 3/99 e s.m.i., rilasciato alla ditta System Carpent Sas di Gurioli G & C avente sede legale ed insediamento in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Via Cesare Monari, n. 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4208 del 28/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto LUGLIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte impermeabili ai sensi del D.Lgs. 152/06 DGR 286/05 DGR 1860/2006 e della L.R. 3/99 e s.m.i., rilasciato alla ditta System Carpent Sas di Gurioli G & C avente sede legale ed insediamento in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Via Cesare Monari, n. 14.

IL DIRIGENTE

Viste le norme:

- D.Lgs. 152/06 *"Norme in materia ambientale"* – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 *"Riforma del sistema regionale e locale"* e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- Delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152)"*;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005"*;

Visto l'atto di approvazione del piano di gestione delle acque di prima pioggia delle aree scoperte impermeabili n. 213 del 13/06/2013 Prot. Prov. n. 93152 rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena alla ditta System Carpent Sas di Gurioli G & C per l'insediamento ubicato in Via Cesare Monari, n. 14 a Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC);

Vista la richiesta di rinnovo dell'atto di cui sopra presentata ad Arpae – SAC tramite pec dalla ditta System Carpent Sas di Gurioli G & C in data 15/05/2017 acquisita al PGFC/2017/7393;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e smi trasmessa con nota del 18/05/2017 PGFC/2017/7939;

Dato atto che la ditta dichiara che il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche non è stato oggetto di variazioni sostanziali rispetto alla situazione precedentemente approvata;

Preso atto che il piano di prevenzione e gestione presentato dalla ditta si articola nei seguenti punti:

1. le materie prime per la maggior parte vengono stoccate all'interno dello stabilimento, i prodotti finiti e le materie prime depositate sul piazzale sono mantenuti in condizioni adeguate, tali da evitare la contaminazione delle acque meteoriche;
2. il contenitore per il deposito di rifiuti non pericolosi (rottame ferroso) viene effettuato in un contenitore nuovo chiuso/chiudibile e a tenuta;
3. i pezzi di ferro di grandi dimensioni depositati nell'area esterna verranno coperti con appositi teloni.

Dato atto in particolare che il Piano di Gestione presentato individua interventi, dispositivi e modalità tali da impedire, nel corso dello svolgimento delle normali attività, contaminazione delle relative superfici scolanti tali da provocare l'inquinamento delle acque di prima pioggia;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dall'Arpa Servizio Territoriale acquisito dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. n. 75188 del 29/07/2008;

Rilevato che lo scarico finale delle acque meteoriche recapita in un fosso tombinato afferente al bacino idrico dei Fiumi Uniti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/2015 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Dato atto che il Responsabile del procedimento - Dr. Giovanni Fabbri ed il Dirigente Arch. Roberto Cimatti in riferimento al procedimento relativo al presente rapporto istruttorio, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/12;

Visto l'esito dell'istruttoria e su proposta del Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Di accogliere ai sensi della D.G.R. 286/05 punto I_A.2_3.c) e della DGR 1860/06 la richiesta di rinnovo del Piano di Gestione delle acque di prima pioggia e dilavamento delle aree scoperte n. 213 del 13/06/2013 Prot. Prov. n. 93152 presentata in data 15/05/2017 ad Arpa - SAC acquisita al PGFC/2017/7393 dalla ditta System Carpent Sas di Gurioli G & C per l'insediamento ubicato in Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC) Via Cesare Monari, n. 14, con le seguenti prescrizioni:

1. il Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili e relativa planimetria presentato dalla ditta dovrà essere conservato unitamente al presente atto;

2. dovrà essere effettuato un autocontrollo, entro 1 anno dalla data del presente atto, sulla qualità delle acque di dilavamento meteorico scaricate, al fine di verificare se la concentrazione di idrocarburi totali e solidi sospesi totali è inferiore ai limiti di emissione in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06. La data e il risultato degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae Struttura SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aooofc@cert.arpa.emr.it);
3. la ditta dovrà attenersi scrupolosamente alle modalità gestionali individuate nel Piano di Gestione delle aree scoperte impermeabili di cui al punto 1 al fine di evitare la contaminazione delle acque meteoriche che dilavano le superfici impermeabili individuate nel piano stesso;
4. i piazzali dovranno essere sottoposti a verifiche periodiche dello stato di pulizia;
5. dovranno essere evitati fenomeni di ristagni o impaludamenti delle zone limitrofe alle aree oggetto del Piano di Gestione.

Il presente atto viene rilasciato al titolare del Piano di Gestione; eventuali modifiche al Piano di Gestione di che trattasi dovranno essere valutate da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni Unità Infrastrutture Fognarie, previa istanza di modifica, al fine di verificare il permanere delle condizioni necessarie per l'esclusione dei piazzali dalle disposizioni della D.G.R 286/05.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale;

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi;

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.