

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4273 del 08/08/2017
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 4638/2015, Num. 2537/2015 P.G. n. 116464 del 05/10/2015, con scadenza di validità in data 05/10/2030, per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Porrettana n. 414, originariamente intestato alla società TOTALERG SPA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4413 del 07/08/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno otto AGOSTO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 4638/2015, Num. 2537/2015 P.G. n. 116464 del 05/10/2015, con scadenza di validità in data 05/10/2030, per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Porrettana n. 414, originariamente intestato alla società TOTALERG SPA.

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Dispone la voltura dell'intestazione alla società BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 4638/2015, Num. 2537/2015 P.G. n. 116464 del 05/10/2015 e rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 28875/2015 del 06/10/2015 con scadenza di validità in data 05/10/2030 per l'impianto destinato ad attività di Distributore carburanti e sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Porrettana n. 414, originariamente intestato alla società TOTALERG SPA.
2. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
4. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
5. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR (C.F. GJNKNR77C06Z100F e P.I. 02577971209) con sede legale in Comune di Budrio (BO), via Zenzalino Sud, per l'impianto sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), via Porrettana n. 414, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 11/05/2017 (Prot.n. 16165) il cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto e della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 dalla Città Metropolitana di Bologna con Determina dirigenziale IP 4638/2015, Num. 2537/2015 P.G. n. 116464 del 05/10/2015 e rilasciato dal SUAP del Comune di Casalecchio di Reno con provvedimento Prot. n. 28875/2015 del 06/10/2015 con scadenza di validità in data 05/10/2030.
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota Prot. n. 18507 del 01/06/2017 (pratica. n. 08/03/35/2017), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 05/06/2017 al PGBO/2017/12567 e confluito nella **Pratica SINADOC 17285/2017**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, Hera Spa, la comunicazione di Voltura del succitato provvedimento A.U.A.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, viste la documentazione pervenuta e la visura camerale relative alla società BUDRIO SERVICE DI GJONZENELI KRENAR e ritenute le stesse esaustive, ha proposto l'adozione del provvedimento di modifica, integrazione ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale vigente, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 05/10/2030** ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE³. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00, ai sensi dell'art. 9 del tariffario ARPAE.**

³ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

Bologna, data di redazione 07/08/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
U.O. PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società TOTALERG S.P.A. per l'impianto sito a Casalecchio di Reno (BO), in via Porrettana n. 414, dove viene svolta l'attività di distributore carburanti.

**II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL U.O. PROCEDIMENTI
AUTORIZZATIVI**

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) relativa alla società **TOTALERG S.P.A.** per l'impianto sito a Casalecchio di Reno (BO), in via Porrettana n. 414, dove viene svolta l'attività di distributore carburanti. La presente AUA ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ² di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (Soggetto competente Comune di Casalecchio di Reno);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e

¹ Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁴;

5. Obbliga la **TOTALERG S.P.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵,

6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;

7. Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio Telematico della Città Metropolitana di Bologna presso il sito web istituzionale;

8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **TOTALERG S.P.A.**, C.F. / P.IVA 00051570893, con sede legale Roma in via dell'Industria 92, c.a.p. 00144, per l'impianto sito a Casalecchio di Reno (BO), in via Porrettana n. 414, c.a.p. 40033, ha presentato, nella persona di Nadia Giovannini, in qualità di procuratore speciale di **TOTALERG S.P.A.** per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno in data 19/4/2015 al Prot. n. 2136/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice: autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento;
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno, con propria nota Prot. n. 8167 del 18/3/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 18/3/2015 al Prot. n. 35617/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna e ad Hera Spa, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto,
- La Città Metropolitana di Bologna con propria nota Prot. n. 39210 del 25/3/2015, ha confermato l'avvenuto avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'A.U.A. restando in attesa del parere dei Soggetti competenti;
- Il S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno con propria nota Prot. 24448 del 28/8/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 28/8/2015 al Prot. n. 103731/2015, ha trasmesso il proprio nulla osta all'autorizzazione in AUA dello scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto;
- Hera Spa con propria nota Prot. 104158 del 11/9/2015, pervenuta agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 11/9/2015 al Prot. n. 108207/2015, ha trasmesso alla Città Metropolitana di Bologna ed al S.U.A.P. del Comune di Casalecchio di Reno il parere favorevole per lo scarico delle

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

acque reflue originate dall'impianto in oggetto;

- Il referente AUA della Città Metropolitana di Bologna, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, ha proposto l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Bologna, data di redazione 05/10/2015

Il Dirigente/Il Responsabile
STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della società TOTALERG S.P.A.

sito a Casalecchio di Reno (BO), in via Porrettana n. 414

ALLEGATO A

matrice scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Casalecchio di Reno (visti i pareri di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue domestiche ed acque meteoriche di dilavamento (acque di scarico)” formato dall'unione di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici, acque di dilavamento di coperti e piazzali preventivamente convogliate al sistema di trattamento acque di prima pioggia, ed acque meteoriche non contaminate.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite da Hera S.p.A. con i pareri favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 104158 del 11/9/2015 e prot. 20167 del 12/2/2013. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Altra documentazione tecnica di riferimento in atti della Città Metropolitana di Bologna e del SUAP del Comune di Casalecchio di Reno:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura prot. 16752 del 31/5/2013 rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno.



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Servizi al Territorio
Servizio Attività Produttive - SUAP
Via dei Mille, 9
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
Settore Ambiente - Servizio Tutela Ambientale
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 11 settembre 2015
Prot. gen. 104158

ns. rif. Hera spa Data prot.: 18-03-2015 Num. prot.: 0033633
PA&S numero

Oggetto: Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Ditta richiedente: "TotalErg SpA"- Impianto distribuzione carburanti
TotalErg sito in Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via Porrettana n.414

Comune di Casalecchio di Reno Prot. n° 8167 del 18/03/2015

Domanda di AUA a seguito di Voltura di Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura relativa all'attività di distributore di carburante.

In merito alla domanda di voltura di autorizzazione allo scarico presentata dal Signor Bologna Luca in qualità di legale rappresentante della Ditta "**TOTALERG SPA.**" con sede legale in Roma in Via Dell'Industria, e impianto di distribuzione carburanti TotalErg in VIA PORRETTANA n°414 - Comune di Casalecchio di Reno, che subentra nell'attività preesistente "Erg Petroli SpA";

vista la documentazione allegata all'istanza;

preso atto della dichiarazione che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;

richiamata l'Autorizzazione rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno alla Ditta Berti Dario in qualità di gestore della stazione di servizio, distribuzione carburanti TotalErg, in data 31 MAG 2013 Prot. Gen. n. 16752 /2013/ap/VEB, per lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dal citato insediamento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di Hera SpA del 12 FEB 2013 P.G. 20167 PA&S 248/2012, parte integrante e sostanziale del presente atto autorizzativo;

considerato che trattasi di scarico di acque reflue domestiche originate dai servizi igienici; di scarico di acque di origine meteorica, di copertura chiosco e pensiline; di scarico di acque meteoriche di dilavamento del piazzale, raccolte e convogliate, prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, al sistema di trattamento acque di prima pioggia;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche e alle acque meteoriche non contaminate, le acque meteoriche di dilavamento provenienti dal piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti (da classificarsi "acque di scarico");**
- **le acque meteoriche di dilavamento dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presente agli atti e dovranno rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;**
- **il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera, qualora non già presente, un sistema di emergenza, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività (oli esausti, ecc.) dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La**

- documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico, e dovrà essere opportunamente quantificato;
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Servizi al Territorio
Il Dirigente

CONSEGNATO A MANI DEL

Luigi Bianchi

25-6-013



Prot. Gen. n. ¹⁶⁷⁵² /2013/ap/VEB
f. 06/09/2007/33

addi

31 MAG 2013

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

IL DIRIGENTE

Tenuti presenti:

- il Decreto Legislativo n.°152 del 03.04.2006;
- il Regolamento per il servizio di depurazione vigente;
- il Regolamento di fognatura;

Vista l'autorizzazione allo scarico n.°187 del 13.01.2005 rilasciata alla ditta **ERGPETROLI S.p.A.** di Via **Porrettana 414**.

Vista la richiesta di voltura autorizzazione allo scarico p.g. **28754** del **14.11.12** formalizzata da **Berti Dario** in qualità di gestore della stazione di servizio, distribuzione carburanti **TOTALERG**.

Vista la domanda di rinnovo autorizzazione in atti presentata il **28/08/2012**, p.g. **21327**.

Visto il parere tecnico espresso da Hera, in data **14/02/2013**, p.g. **5748**, facente parte integrante della presente autorizzazione.

Constatato che gli scarichi afferiscono al depuratore IDAR di Bologna.

Visto il regolamento per il servizio depurazione vigente.

Visto il D.Lgs 152/06.

Visto l'atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9.06.2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Visto l'atto deliberativo di Giunta Regione Emilia Romagna n.286 del 14.02.2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne. :

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, sotto l'osservanza di Leggi e Regolamenti vigenti.

Tutto ciò premesso si

AUTORIZZA

per le motivazioni indicate in premessa, la ditta **TOTALERG** di Via **Porrettana 414** allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dal citato stabilimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di Hera Bologna s.r.l. del **14/02/2013**, p.g. **5748**, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto autorizzativo.

- 1) L'inosservanza di tali prescrizioni determinerà anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto Legislativo n.°152 del 03.04.2006
- 2) E' fatta salva l'applicazione di limiti più restrittivi che fossero imposti dall' Autorità Sanitaria nonché l'applicazione della normativa statale o regionale che in prosieguo di tempo intervenisse a modificare e disciplinare diversamente la materia, con particolare riferimento alle acque meteoriche e di dilavamento piazzali.
- 3) La presente autorizzazione definitiva avrà validità di anni quattro a far data dal **04.08.2013** e cesserà di avere efficacia il **04.8.2017** ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Dec. Leg.vo n.°152 del 11.05.1999, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in materia diversa la presente materia; entro un anno da tale data, la ditta dovrà presentare regolare domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.
- 4) La presente autorizzazione a norma del Decreto Legislativo n.°152 del 03.04.2006, può essere revocata in qualsiasi momento in caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla Legge nonché in violazione delle prescrizioni previste nella presente autorizzazione.

Dalla Residenza Municipale

IL DIRIGENTE
(arch. Vittorio Emanuele Bianchi)

Vittorio Emanuele Bianchi





HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est
Distretto Bologna/MBr

Ravenna, 12 FEB. 2013
P.G. 20167

ns.rif.: prot.prec 0179432 del 13/11/2012
PA&S 248/2012

Oggetto: Parere tecnico di accettabilità ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, titolo 8 – disciplina degli scarichi nelle reti fognarie pubbliche. Vs PG 21327 del 28/08/2012

- vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue nella pubblica fognatura presentata dalla Ditta Berti Dario con sede legale in Casalecchio di Reno Via Porrettana 414, relativa all'insediamento industriale esercente l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione ubicato in Via Porrettana 414 - Comune di Casalecchio di Reno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - vista la documentazione prodotta;
 - considerato che la Ditta. è stata in precedenza autorizzata allo scarico nella pubblica fognatura dal Comune di Casalecchio di Reno con Atto PG 16722 del 19/06/2009;
 - preso atto della dichiarazione che lo scarico non è stato oggetto di variazioni quali-quantitative o infrastrutturali rispetto alla situazione precedentemente autorizzata;
 - constatato che trattasi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e acque meteoriche;;
 - preso atto che le acque meteoriche ricadenti sul piazzale vengono raccolte e convogliate al sistema di trattamento acque di prima pioggia, prima di essere immesse nella pubblica fognatura;
 - constatato che gli scarichi della Ditta afferiscono al depuratore IDAR di Bologna;
 - visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
 - visto il D.Lgs.152/2006;
 - visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- si esprime, per quanto di competenza, parere **FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle **acque reflue domestiche**, in quanto sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, e delle **acque meteoriche prima pioggia (acque reflue industriali)**, così come definite dalla normativa vigente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

Spettabile
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Servizio Ambiente e Sostenibilità
Via Dei Mille 9
40033 CASALECCHIO DI RENO (BO)



06/09-2007-33

- rispetto dei valori limite imposti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006;
- i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno essere conformi alla normativa vigente, tali cioè da consentire il prelievo delle acque reflue per caduta, opportunamente indicati con segnaletica e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia periodica;
- I fanghi derivanti dal sistema di trattamento delle acque reflue industriali e i rifiuti originati dall'attività produttiva dovranno essere opportunamente raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno, bloccando lo scarico in fognatura;
- nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata per il quale dovrà essere richiesta all'Ente gestore la piombatura; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA, nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal Titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) descrittiva di qualità e quantità delle acque scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopraindicate. Lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo ricettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata

Cordiali saluti.

Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
Dott. Ing. GianNicola Scarcella

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.