

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4965 del 18/09/2017
Oggetto	AIA RIFIUTI - MODIFICA NON SOSTANZIALE - DITTA IREN AMBIENTE SPA IMPIANTO GESTIONE RIFIUTI VIA RAFFAELLO, 40, REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5112 del 15/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 15812/2017

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot. n. 37839 del 06/07/2015 modificata e aggiornata con Determina ARPAE n. DET-AMB-2016-2718 del 04/08/2016, alla Ditta IREN AMBIENTE SPA per l'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia, Via Raffaello n. 40, con aggiornamento della stessa AIA.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall'art. 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) già esercitate dalle Province in base alla legge regionale;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;
- il D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 e la Circolare Regionale 1 Agosto 2008, n.187404;
- il DM 24/04/2008 e le successive DGR n°1913 del 17/11/2008 e DGR 155/2009, in merito alle spese istruttorie;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) emessa dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot. n. 37839 del 06/07/2015, per l'impianto ubicato nel Comune di Reggio Emilia – Via Raffaello n. 40, riguardante l'attività appartenente a: Allegato VIII parte seconda del D. Lgs 152/2006, cod. **5.3 b** Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza;
- la modifica non sostanziale di AIA rilasciata da ARPAE -SAC Reggio Emilia con atto n. DET-AMB-2016-2718 del 04/08/2016;
- la modifica d'ufficio di AIA rilasciata da ARPAE -SAC Reggio Emilia con atto n. DET-AMB-2016-4852 del 05/12/2016

Preso atto:

- della comunicazione di modifica non sostanziale di **IREN AMBIENTE** SpA, datata 24/05/2017 prot. n. IA002921-P, inoltrata tramite il portale AIA/IPPC della Regione Emilia Romagna e acquisita al protocollo n. PGRE n. 6086/2017 in data 25/05/2017;
- della trasmissione della stessa comunicazione, di cui sopra, da parte Servizio sportello attività produttive e edilizia del Comune di Reggio Emilia, acquisita al protocollo ARPAE al n. 6172 in data 26/05/2017;
- delle integrazioni volontarie fornite dalla Ditta con nota n. IA003413-P del 22/06/2017, acquisita al protocollo ARPAE al n.74710 in data 22/06/2017, con cui la Ditta invia le sotto indicate tavole di progetto:
 - Tav 4.1 Rev.1 – Planimetria sviluppo linee fognatura da realizzare, datata Giugno 2017 (che aggiorna e sostituisce la Tav. 4 trasmessa con la comunicazione di modifica non sostanziale di AIA datata 25/05/2017);
 - Tav 4.2.1 – Scarico compostaggio misura volume scarichi stato attuale, datata Giugno 2017;
 - Tav. 4.2.2 – Rilocazione pozzetto controllo e strumento misura volume scarichi stato futuro, datata Giugno 2017;

Dato atto che:

la sopra citata comunicazione, datata datata 24/05/2017 prot. n. IA002921-P, acquisita al protocollo n. PGRE n. 6086/2017 in data 25/05/2017 e la successiva integrazione inviata con nota n. IA003413-P del 22/06/2017, acquisita al protocollo ARPAE al n.74710 in data 22/06/2017, sono rivolte ad ottemperare a quanto disposto dall'atto di Modifica non Sostanziale di AIA n. DET-AMB-2016-2718 del 04/08/2016:, in particolare a quanto indicato alla prescrizione n. 16 riportata (pagg. 68 e 69 della vigente AIA) alla SEZIONE D - "PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO, LIMITI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO", capitolo D2 - "Limiti e Prescrizioni autorizzative", paragrafo D2.3- "Scarichi idrici e consumi".

Si modifica il sistema di scarico in modo da inviare gli effluenti provenienti dalla vasca sgrigliatore, tramite un sistema di pompaggio appositamente predisposto, al pozzetto di pubblica fognatura in ingresso all'impianto di depurazione di Mancasale, tramite la realizzazione di una cameretta di pompaggio delle acque reflue provenienti dall'impianto, con le caratteristiche di seguito descritte:

- a. Realizzazione di due linee fognatura in pressione di lunghezza 450 mt e percorso in Tavola 4.1- Rev1, datata Giugno 2017, una linea DN 225 per i periodi di "secca" ed una linea DN 355 per i periodi di pioggia intensa;
- b. Spostamento del pozzetto di controllo qualità degli scarichi dell'impianto di compostaggio, dalla posizione attuale a valle della vasca sgrigliatore, alla nuova posizione immediatamente a monte della camera di pompaggio sopra descritta (il pozzetto di controllo attuale, risulta essere di scomoda operabilità non essendo dotato di stramazzo che consente di captare i campioni in un flusso di acqua corrente). A tal proposito si ritiene più idoneo spostare detto pozzetto come indicato nelle tavole allegate al fine di garantire una migliore operabilità durante le operazioni di prelievo.
- c. Predisposizione di altri tre pozzetti di controllo qualità degli scarichi di impianti previsti in futuro ampliamento immediatamente a monte della medesima camera di pompaggio;
- d. Spostamento dello strumento di misura delle portate e dei volumi di scarico provenienti dalla platea di compostaggio (air velocity della E+H) dalla attuale posizione in pozzetto individuato in Tavola 4.2.2,

datata Giugno 2017, all'ingresso del nuovo pozzetto di controllo qualità degli scarichi in adiacenza alla nuova camera di pompaggio da realizzare.

- e. Realizzazione di un fossato di scolo delle acque meteoriche provenienti dalle aree verdi a sud della piattaforma di compostaggio (come da Tavola 4.1 Rev 1, datata Giugno 2017) che attualmente tendono a scaricare sul sistema di drenaggio della platea per farle convogliare sul fossato ad ovest che raccoglie le acque delle coperture destinate a confluire sul Cavo Pistarina.

Atteso che:

- la scrivente ARPAE, tenuto conto del rapporto istruttorio dal Servizio Territoriale di ARPAE, acquisito con protocollo interno n. 7322 del 20/06/2017, ritiene di accogliere le modifiche comunicate alla Ditta, procedendo altresì all'aggiornamento della Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) prot. n. 37839 del 06/07/2015, e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che:

- gli interventi previsti si configurano ai sensi dell'art. 29 nonies, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006, come modifica ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale già rilasciata;
- Il Gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie IPPC, sulla base delle disposizioni del D.M. 24/4/08, della D.G.R. n. 1913/08 e della D.G.R. 155/09;

DETERMINA

- a) di autorizzare la modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. **37839 del 06/07/2015** e successive modifiche e integrazioni, rilasciata alla Ditta **IREN AMBIENTE S.p.A.** per l'attività svolta nell'impianto sito in Via Raffaello n. 40, nel Comune di Reggio Emilia, e di aggiornare lo stato di fatto di cui alla sezione C della suddetta AIA, come da comunicazione della Ditta acquisita al protocollo al n. 6086/2017 in data 25/05/2017;
- b) di disporre che la planimetria di riferimento per la rete fognaria e scarico è quella allegata alla comunicazione della Ditta e denominata "Planimetria TAV. 4.1 Rev.1 – Planimetria sviluppo linee fognatura da realizzare", datata Giugno 2017;
- c) di aggiornare inoltre la predetta autorizzazione nel seguente modo:
 - 1) nell'AIA n. 37839 del 06/07/2015, alla **SEZIONE C - ANALISI, VALUTAZIONE AMBIENTALE, PUNTO C4 - SCARICHI E CONSUMO IDRICO** Caratterizzazione degli impatti, paragrafo "Scarichi idrici", dopo il secondo capoverso, riportato a **pag 19** della vigente AIA, viene inserito il seguente testo:
Con la modifica richiesta dalla Ditta in data 25/05/2017, oggetto del presente atto, viene modificato il sistema di confluenza dello scarico delle acque reflue provenienti dal centro in modo da inviare gli effluenti provenienti dalla vasca sgrigliatore dell'impianto di compostaggio, tramite un sistema di pompaggio appositamente predisposto, al pozzetto di pubblica fognatura in ingresso all'impianto di depurazione di Mancasale, mediante la realizzazione di una camera di pompaggio e rilancio delle acque

trattate con due linee in pressione, una per i periodi di secca e l'altra per i periodi di pioggia intensa. Inoltre prevede di spostare il pozzetto di controllo della qualità dello scarico, attualmente immediatamente a valle dello sgrigliatore, e la sua ricollocazione immediatamente a monte della camera di pompaggio e rilancio delle acque trattate con due linee in pressione, una per i periodi di secca e l'altra per i periodi di pioggia intensa.

La Ditta è tenuta ad aggiornare le garanzie finanziarie già prestate, mediante appendice che riporti gli estremi del presente atto, ai fini dell'accettazione delle medesime da parte della scrivente Agenzia.

Gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte della ARPAE-SAC Reggio Emilia.

Il presente atto va conservato in allegato all'autorizzazione n. 37839 del 06/07/2015, quale parte integrante, di cui è fatto salvo il disposto e le prescrizioni/condizioni per quanto non in contrasto con il presente atto, in particolare sono fatte salve le prescrizioni in materia di scarichi riportate nell'atto DET-AMB-2016-2718 del 04/08/2016 che ha aggiornato le precedenti autorizzazioni.

Ai fini della realizzazione dell'intervento, la Ditta è comunque tenuta ad acquisire le ulteriori autorizzazioni, pareri ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni per fattispecie particolari che non siano state ricomprese e sostituite dal provvedimento di AIA.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.