

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4978 del 19/09/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale Pomarium di Garofoli Filippo per impianto destinato ad attività agrituristica di ristorazione, in Comune di Bologna (BO), via di Casaglia n. 68/4.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5161 del 19/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno diciannove SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'impresa individuale **Pomarium di Garofoli Filippo** per l'impianto destinato ad attività agrituristica di ristorazione, in Comune di Bologna (BO), via di Casaglia n. 68/4.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa all'impresa individuale Pomarium di Garofoli Filippo (C.F. GRFFPP94E03A944N e P.I. 03632311209) per l'impianto destinato ad attività agrituristica di ristorazione, in Comune di Bologna (BO), via di Casaglia n. 68/4, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁴.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁵.

5. Obbliga l'impresa individuale **Pomarium di Garofoli Filippo** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁶.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'impresa individuale Pomarium di Garofoli Filippo (C.F. GRFFPP94E03A944N e P.I. 03632311209) con sede legale ed impianto in Comune di Bologna (BO), via di Casaglia n. 68/4, ha presentato, nella persona di Giuglio Bagarotto, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data 07/07/2017 con Prot. n. 248009 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 248400 del 10/07/2017 (pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 10/07/2017 al PGB0/2017/16018 e confluito nella **Pratica SINADOC 20697/2017**), ha trasmesso la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE - Servizio Territoriale di Bologna con nota PGB0/2017/20203 del 30/08/2017 ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota Prot. n. 324742 del 15/09/2017 pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/09/2017 al PGB0/2017/21458, ha trasmesso il parere favore del Comune di Bologna Prot. n. 320927 del 13/09/2017 ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 146,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - scarico acque reflue domestiche in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.04 pari a € 146,00.

Bologna, data di redazione 19/09/2017

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l'assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto impresa individuale Pomarium di Garofoli Filippo
Comune di Bologna (BO), via di Casaglia n. 68/4

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Classificazione dello Scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di scolo di campagna non di proprietà) classificato dal Comune di Bologna (BO) (visto il parere favorevole di ARPAE - ST di Bologna - Distretto di Pianura PGB0/2017/20203 del 30/08/2017) come “scarico di acque reflue domestiche” provenienti dall’attività agrituristica di ristorazione.

Le acque reflue domestiche nere (derivate dai servizi igienici) sono preventivamente trattate, assieme alle acque reflue domestiche grigie (derivate dalla cucina), mediante fossa Imhoff primaria da 16 A.E., poi sono trattate mediante impianto di depurazione (dato da un filtro aerobico da 15 A.E.) ed infine sono ulteriormente trattate mediante fossa Imhoff secondaria da 16 A.E. Dopo la fossa Imhoff secondaria e prima dello scarico in acque superficiali è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Le acque reflue domestiche grigie (derivate dalla cucina) sono preventivamente trattate mediante degrassatore da 18 A.E. prima di essere trattate, assieme alle acque reflue domestiche nere (derivate dai servizi igienici), mediante fossa Imhoff primaria da 16 A.E., poi sono trattate mediante impianto di depurazione (dato da un filtro aerobico da 15 A.E.) ed infine sono ulteriormente trattate mediante fossa Imhoff secondaria da 16 A.E. Dopo la fossa Imhoff secondaria e prima dello scarico in acque superficiali è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Le acque meteoriche di dilavamento dei coperti del fabbricato sono accumulate, assieme alle acque meteoriche di un’altra unità abitativa non di proprietà, in una vasca di accumulo presente. Tali acque meteoriche, essendo non contaminate, sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Bologna (visto il parere di ARPAE - ST di Bologna PGBO/2017/20203 del 30/08/2017) con il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 320927 del 13/09/2017, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 15/09/2017 al PGBO/2017/21458. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc 20697/2017

Documento redatto in data 19/09/2017

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali



Comune di Bologna

Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia

U.I. Qualità Ambientale


Piazza Liber Paradisus 10

Torre A – piano 7°

40129 Bologna

tel. 051.2193840

fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 320927

DEL 13.09.2017

OGGETTO: Parere scarico di acque reflue domestiche su suolo/corso d'acqua superficiale inerente il seguente insediamento:

- **Ditta “Pomarium di Garofoli Andrea” – Via di Casaglia n. 68/4 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 248009/2017).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico di acque reflue domestiche su suolo/corso d'acqua superficiale;

Preso atto del parere favorevole rilasciato da ARPAE con nota prot. 20203/2017, e delle prescrizioni in essa contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;

Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;

Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;

Visto l'atto di delega P.G. n. 360655/16;

Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico di acque reflue domestiche su suolo/corso d'acqua superficiale della ditta “Pomarium di Garofoli Andrea”, relativamente all'insediamento ad uso azienda agrituristica sito in via di Casaglia n. 68/4 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da ARPAE con nota prot. 20203/2017 ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da

IL DIRETTORE

SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA

Dr. Roberto Diolaiti

Spettabili

Comune di Bologna

Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio

U.O. Procedimenti Ambientali

Piazza Liber Paradisus n. 10

40129 Bologna

PEC: suap@pec.comune.bologna.it

e p.c.

Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna

Via San Felice n. 25

40122 Bologna

c.a. Dott. Lorenzo Farnè

trasmesso tramite posta interna

OGGETTO: Parere sulla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche proveniente da attività agrituristica sita in via Di Casaglia n. 68/4 a Bologna. Richiedente Az. Agr. **POMARIUM di Garofoli Filippo**.

In merito a quanto in oggetto, e valutata la documentazione tecnica presentata, si esprimono le seguenti considerazioni:

- trattasi di richiesta di autorizzazione allo scarico derivante da attività agrituristica di sola ristorazione potenzialità pari a quindici abitanti equivalenti; lo scarico depurato recapita in un fosso superficiale di confine per il cui utilizzo è stato allegato nulla osta della proprietà confinante;
- lo scarico in oggetto risulta quindi classificabile come scarico di **acque reflue domestiche** ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 152/06;
- il sistema di trattamento dello scarico delle acque reflue domestiche è costituito da degrassatore, fossa imhoff, filtro batterico aerobico e fossa imhoff di sedimentazione finale dei quali sono state fornite le relative schede tecniche dimensionali; a tal proposito si indica al progettista che la fossa imhoff prevista a monte del filtro aerobico può avere dimensioni minori di circa 1/3 rispetto alla fossa imhoff primaria(circa 10 a.e.);
- il sistema di trattamento progettato risulta conforme alle indicazioni della direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/2003.

In considerazione di quanto sopra esposto la scrivente Agenzia esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) considerata la classificazione e le caratteristiche dello scarico (consistenza 15 a.e.) lo stesso non è soggetto a limiti di accettabilità ai sensi del punto 4.7-IV della DGR 1053/2003 ma solo a prescrizioni impiantistiche e gestionali;
- 2) le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata al tetto del fabbricato, o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
- 3) il titolare dello scarico dovrà garantire almeno una volta l'anno l'esecuzione, da parte di una ditta autorizzata, delle seguenti operazioni di manutenzione:
 - spurgo ed asportazione dei fanghi dalle fosse tipo "imhoff" e dal degrassatore;
 - controlavaggio della massa filtrante contenuta nel filtro batterico aerobico;
- 4) tutti i pozzetti di ispezione e controllo siano resi sempre accessibili agli Enti di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia.

L'istruttoria tecnica è stata eseguita dal tecnico Nanetti Marcello al quale ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Cristina Regazzi)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.