

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5021 del 20/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121."
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5206 del 20/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO DETERMINAZIONE n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121.”.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la propria Determinazione n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ad HERA S.p.A. in data 23/02/2016 con Prot. Com.le 4446;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “*SCARICHI PUBBLICHE FOGNATURE*”, l'autorizzazione allo scarico di pubbliche fognature in acque superficiali;
- all'Allegato B “*SCARICO DI ACQUE DERIVATE DALLO SCOLMATORE IN FOGNATURA BIANCA*”, l'autorizzazione allo scarico di acque derivate dallo scolmatore in fognatura bianca;
- all'Allegato C “*EMISSIONI IN ATMOSFERA*”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è stata successivamente modificata con i seguenti atti:

- DET-AMB-2016-1011 del 14/04/2016;
- DET-AMB-2016-4017 del 19/10/2016;
- DET-AMB-2016-4900 del 06/12/2016;
- DET-AMB-2017-2093 del 26/04/2017;

Dato atto che con Determinazione DET-AMB-2017-2093 del 26/04/2017 sopraccitata è stata aggiornata la sopra richiamata Autorizzazione Unica Ambientale integrando l'Allegato B con l'Allegato B_bis riguardante l'autorizzazione allo scarico in fognatura bianca di nuovo scolmatore ID106122 sito in Via Antolina n. 45 in Comune di Savignano sul Rubicone;

Atteso che in data 19/07/2017 HERA S.p.A., nella persona del Sig. Scarcella Gian Nicola, ha trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone comunicazione di modifica non sostanziale relativamente al nuovo scolmatore ID106122, acquisita da Arpae al PGFC/2017/12014 del 07/08/2017;

Dato atto che con nota PGFC/2017/12382 del 17/08/2017 è stato comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., finalizzato alla valutazione della richiesta presentata da HERA S.p.A.;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoriportato endo procedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque derivate dallo scolmatore in fognatura bianca: Atto Prot. Com.le 20934 del 13/09/2017 a firma del Responsabile LL.PP – Servizi Manutentivi,

Patrimonio e Urbanistica del Comune di Savignano sul Rubicone, acquisito da Arpa e al PGFC/2017/13585 del 14/09/2017;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ad HERA S.p.A. in data 23/02/2016 con Prot. Com.le 4446, sostituendo l'Allegato B_bis della Determinazione medesima sopraccitata con l'Allegato B_bis, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa *“Autorizzazione Unica Ambientale”*, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016** avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A.. Impianto depuratore acque reflue e impianti fognari ad esso afferenti ubicato in loc. Bastia, Via Rubicone Destra n. 1950, Comune di Savignano sul Rubicone, agglomerato AFC0121.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone ad HERA S.p.A. in data 23/02/2016 con Prot. Com.le 4446, **sostituendo l'Allegato B_bis della Determinazione medesima sopraccitata con l'Allegato B_bis, parte integrante e sostanziale del presente atto;**
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nella proposta di provvedimento, acquisita in atti, Milena Lungherini attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. DET-AMB-2016-232 del 16/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone per la notifica ad HERA S.p.A. e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, al Consorzio di Bonifica della Romagna, ad

ATERSIR, alla Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici, al Comune di Cesena, al Comune di Gambettola, al Comune di Longiano, al Comune di Gatteo ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO DI ACQUE DERIVATE DALLO SCOLMATORE IN FOGNATURA BIANCA**PREMESSA**

Visto:

- ✓ la richiesta di modifica non sostanziale dell'AUA n. 232 del 16/02/2016 (aggiornamento n.2093 del 26/04/2017), presentata dalla Ditta HERA SPA ed acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale in data 19/07/2017 n. 17129;
- ✓ il vigente Regolamento Comunale per il servizio delle fognature;
- ✓ la L. 319/76 e s.m.i.;
- ✓ il D.Lgs. 152/06;
- ✓ la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;
- ✓ il contenuto tecnico e valutativo n. 5020 di ARPAE – P.O. Presidio Territoriale Distretto di Cesena, acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale in data 03/04/2017 n. 8284,;
- ✓ il nulla osta del Comune di Savignano sul Rubicone Prot. Com.le 8854 del 10/04/2017;
- ✓ il nulla osta n. 12929 di ARPAE – P.O. Presidio Territoriale Distretto di Cesena, acquisita dal Comune di Savignano sul Rubicone al Protocollo Generale in data 31/08/2017 n. 20016 di cui se ne riportano di seguito le valutazioni:

Preso atto che:

- *lo scolmatore ID 106122 è regolarmente autorizzato con Determina n. 2093 del 26/06/2017;*
- *la richiesta di modifica non sostanziale viene posta in quanto durante la posa in opera del manufatto sono emerse alcune difficoltà relative alle quote delle tubazioni, pertanto si è reso necessario realizzare una soglia fissa anziché un sistema di troppo pieno come autorizzato;*
- *la nuova configurazione dello scolmatore non modifica le caratteristiche idrauliche dello scolmatore autorizzato, in particolare: la portata massima derivabile al depuratore (Q_{dmax}) rimane invariata di 20,8 l/sec così come rimangono invariato il rapporto di diluizione pari a 41.*

Pertanto la nuova scheda tecnica sarà la seguente:

Scolmatore (HERA 106122)

- Identificazione del manufatto scolmatore	(HERA 106122)
- Localizzazione dello scolmatore	SCOLMATORE VIA ANTOLINA 45
- Tipologia del manufatto	VIA ANTOLINA SAVIGNANO SUL R.
- Recettore dello scarico	SCOLMATORE DI RETE
- Bacino Idrico	FOGNATURA BIANCA
- Classificazione manufatto	RUBICONE
	SCOLMATORE A SOGLIA FRONTALE

Dati tecnici

- Abitanti equivalenti serviti	216
- Dotazione idrica per A.E.	200 l/g
- Portata nera media (Q_m)	0,50 l/s
- Portata nera diluita di scolmo	3 Q_m = 1,50 l/s

- Portata nera di punta (Q_{np}) **1,50 l/s**
- Portata nera di punta (Q_{np}) + 30% Q_{np} **$Q_{np} + 30\% Q_{np} = 1,95 \text{ l/s}$**
- Diametro del tubo derivatore ($\varnothing$) **250 mm PVC**
- Altezza massima di riempimento del derivatore **10 cm**

In relazione all'oggetto e alle caratteristiche dello scarico, questo Servizio Territoriale Arpae, per quanto di competenza, non rileva motivi ostativi al rilascio della modifica non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della Deliberazione Giunta Regionale n° 286/05, ribadendo tutte le prescrizioni e considerazioni già formulate nel nostro parere PFGC 2017/5020 del 03/04/2017 inviato al Comune in indirizzo".

CARATTERISTICHE

Scolmatore (HERA 106122)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| - Identificazione del manufatto scolmatore | (HERA 106122) |
| | SCOLMATORE VIA ANTOLINA 45 |
| - Localizzazione dello scolmatore | VIA ANTOLINA SAVIGNANO SUL RUBICONE |
| - Tipologia del manufatto | SCOLMATORE DI RETE |
| - Recettore dello scarico | FOGNATURA BIANCA |
| - Bacino Idrico | RUBICONE |
| - Classificazione manufatto | SCOLMATORE A SOGLIA FRONTALE |

PRESCRIZIONI

Lo scarico di un nuovo scolmatore che verrà realizzato in corrispondenza della fognatura mista di via Antolina in prossimità del civ. 45 in Comune di Savignano sul Rubicone, immediatamente a monte dell'attuale scolmatore ID 106079 e che, una volta attivo, permetterà la dismissione di due scolmatori sc.45_ID 106079 e sc.14_ID 106018, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli scolmatori, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.
2. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.
3. È fatto obbligo dare immediata comunicazione alla SAC di Arpae di guasti, mal funzionamenti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
4. Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità degli scarichi, dovrà essere preventivamente comunicata alla SAC di Arpae e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
5. Dovrà essere tenuto un registro delle manutenzioni ove dovranno essere annotate tutte le operazioni di manutenzione, i mal funzionamenti e tutte le operazioni eseguite in condizioni di eventi particolari, tali registri dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.