

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5123 del 27/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.P.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n.12_ID5080 e n.24_ID6070 appartenenti all'agglomerato AFC0099_Cento_Roncofreddo del Comune di Roncofreddo.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5335 del 26/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventisette SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. HERA S.p.A. - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per gli Scarichi n.12_ID5080 e n.24_ID6070 appartenenti all'agglomerato AFC0099_Cento_Roncofreddo del Comune di Roncofreddo.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 – D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152);
- "Piano di Tutela della Acque" approvato con Delibera n. 40 della Assemblea Legislativa Regionale il 21/12/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286 del 14/02/2005;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 201 "Approvazione della Direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi idrici e rifiuti ed agli Enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo in data 06/06/2017, acquisita al Prot. Com.le 2892 e da Arpa al PGFC/2017/8676 del 07/06/2017, da **HERA S.p.A.** nella persona di Scarcella Gian Nicola, in qualità di Responsabile Impianti

Fognario Depurativi di HERA S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per gli **Scarichi n.12_ID5080 e n.24_ID6070 appartenenti all'agglomerato AFC0099_Cento_Roncofreddo del Comune di Roncofreddo**, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
2. valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 4462 del 04/09/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/13088, formulata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 4805 del 19/09/2017, acquisita da Arpa al PGFC/2017/13938 del 21/09/2017, il Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Roncofreddo ha comunicato quanto segue: “(...) *Vista la Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà di impatto acustico di cui all'art. 4 del D.P.R. 227/2011, sottoscritta dall'Ing. Mirco Fanti (...), in qualità di Tecnico competente in Acustica, incaricato dalla committente “Hera spa” attestante quanto di seguito “... premesso che l'impianto è costituito da una fossa imhoff, ovvero una vasca interrata in cemento armato priva di qualsiasi macchinario o componente elettromeccanico che possa generare rumore quindi non definibile come “sorgente sonora fissa” ai sensi dell'art.2 comma 1c) della legge 447 del 26/10/1995 dichiara che non sono presenti sorgenti di rumore e quindi, per quanto descritto sopra, l'attività è esclusa dalla presentazione della documentazione di impatto acustico in base all'art. 4 del DPR 227/2001, nonché in base all'art. 10 comma 4 della L.R. 15/2001 e all'art. 1 del DGR 673/2004”;* con la presente si comunica che si **PRENDE ATTO** della suddetta dichiarazione in merito all'Impatto Acustico prodotta dall'Ing. Mirco Fanti, in qualità di Tecnico Competente in Acustica, acquisita in data 06/06/2017, prot. n°2892.”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 18/09/2017 e depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;

Dato atto che le condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relative Appendici, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a faavore di **HERA S.p.A.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 142 del 08/04/2013 (Prot. Prov.le 66535/2013);

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Giovanni Fabbri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento:

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **HERA S.p.A.** (C.F./P.IVA 04245520376), nella persona del Responsabile pro-tempore Impianti Fognario Depurativi della Società HERA S.p.A., con sede legale in Bologna (BO), Viale Berti Pichat n. 2/4, per

gli **Scarichi n.12_ID5080 e n.24_ID6070** appartenenti all'agglomerato **AFC0099_Cento_Roncofreddo del Comune di Roncofreddo.**

2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell' **“ALLEGATO A e relative Appendici”**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Roncofreddo e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente elencato in premessa.
8. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
9. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nelle conclusioni istruttorie e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Giovanni Fabbri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ATERSIR ed al Comune di Roncofreddo per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICHI ACQUE REFLUE URBANE

(Art. 124 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con istanza AUA acquisita in data 07/06/2017 HERA Spa ha presentato istanza di rinnovo, della vigente autorizzazione settoriale di cui alla Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 142 del 08/04/2013 (Prot. Prov.le 66535/2013), per i seguenti scarichi:

- sc. 12_ID5080 (fossa Imhoff);
- sc. 24_ID6070 (scolmatore di rete);

Il GSII in istanza dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo relativamente agli scarichi di acque reflue, con le seguenti precisazioni:

- *“Da verifica più precisa è emerso che lo scolmatore deriva sul tratto di fognatura nera che alimenta la fossa Imhoff; di conseguenza lo stesso viene definito “di rete” e non “di testa impianto”. ”*
- *il corpo ricettore risulta essere un fosso di montagna “Diversamente da quanto riportato nella vigente autorizzazione che riporta invece “Rio Guidoni”, il quale dista, in linea d’aria, circa 400 m. dallo scarico dell’impianto. ”*

Gli scarichi in oggetto afferiscono all'agglomerato AFC0099_Cento_Roncofreddo, compreso nell'elenco degli agglomerati di consistenza inferiore a 200 AE di cui alla DGR 201/2016; considerato che la vigente autorizzazione fa riferimento alla classe di consistenza 50<C<200 di cui alla D.G.R. n. 1053/03, si confermano gli stessi limiti di emissione della classe.

Le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata e la documentazione agli atti consentono di autorizzare lo scarico di acque reflue urbane ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni e prescrizioni specifiche di seguito riportate.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della istanza di AUA al comune di Roncofreddo ed acquisita in data 07/06/2017 PGFC/2017/8676.

C. SCARICO OGGETTO DI AUTORIZZAZIONE

Gli scarichi autorizzati ai sensi dell'art. 124, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i, sono di seguito indicati:

1. 12_ID5080 fossa Imhoff (appendice n. 1);
2. 24_ID6070 scolmatore “di rete” (appendice n. 2);

D. PRESCRIZIONI

Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni e delle condizioni e prescrizioni delle appendici 1 e 2 al presente allegato:

1. Ogni variazione inerente la rappresentanza legale degli scarichi (sub-procuratore) oggetto della presente autorizzazione andrà comunicata tempestivamente (non oltre le 48 ore dalla nomina) all'Amministrazione Provinciale e ad ARPA allegando i relativi documenti comprovanti le deleghe;
2. Dovrà essere tenuto un apposito registro nel quale saranno annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento installato a monte dello scarico 12 e dello scolmatore 24. Il registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza e presentato all'atto di richiesta del rinnovo della presente autorizzazione;
3. I pozzetti di ispezione terminale, idonei al prelevamento di campioni di acque di scarico e posizionati subito a monte dei punti di immissione in acque superficiali dovranno essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/06;
4. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;
5. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nel corpo recettore onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
6. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.
7. Dare preventiva comunicazione di ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o che modifichi sostanzialmente l'infrastruttura fognaria che recapita negli stessi nel qual caso l'Ente gestore degli scarichi è tenuto a presentare preventiva domanda di autorizzazione, allegando relativa documentazione;

Scarico 12_5080 Roncofreddo

Identificativo del GSII	5080
da:	Fognatura unitaria (mista)
Località:	Via provinciale Musano – loc. Musano – frz. Cento (Roncofreddo)
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	766696 4883291
Agglomerato:	AFC0099_Cento_Roncofreddo
Ubicazione catastale	Foglio 22, mappale 214
Corpo idrico ricettore:	Fosso di Montagna.
Bacino idrico:	Rubicone

Parametri	Dati	Note
AE residenti trattati	45	
AE fluttuanti	0	
<i>AE totali trattati</i>	45	
Volume utile complessivo (l)	6600	Volume di circa 1.880 l per la fase di sedimentazione e 4.720 l per la fase di digestione.
<i>Potenzialità Impianto (AE)</i>	47	Considerando, come previsto dalla delibera del 4 Febbraio 1977, una capacità pari a 140 l/ab*die (40 l per il comparto di sedimentazione e 100 l per quello di digestione) con due svuotamenti all'anno.

Prescrizioni specifiche

1. Mantenere i parametri qualitativi dello scarico 12 entro i limiti di tabella 3 della DGR 1053/2003 riga $50 < C < 200$;
2. La fossa Imhoff dovrà essere gestita nel rispetto delle norme di cui all'all. 5 della delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;
3. La fossa imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque almeno due volte all'anno. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza e comunque consegnati all'atto di richiesta di rinnovo della presente autorizzazione;
4. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, al manufatto scolmatore, al fine di evitare depositi e ostruzioni di materiali vari; i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati a disposizione degli organi di vigilanza.

Scarico 24_ID6070

Identificativo del GSII	ID6070
da:	Scolmatore di rete
Trattamento:	nessuno
Località:	Via Musano – fraz. Cento - Roncofreddo
Coordinate Etrs UTM 32N scarico	766667 4883248
Agglomerato:	AFC0099_Cento Roncofreddo
Corpo idrico ricettore:	Fosso di montagna
Bacino idrico:	Rubicone

Dati tecnici:

AE serviti	35
dotazione idrica/AE	200
portata media (Qm) l/sec.	0,08
portata di punta (Qnp) l/sec	0,24
portata di punta (Qnp) +30% l/sec	0,32
portata di sfioro l/sec.	15
rapporto di diluizione	185,14

Prescrizioni specifiche

1. Lo scarico da scolmatore potrà essere attivato solo in caso di aumenti di portata per cause meteorologiche. In ogni caso lo scarico potrà avvenire solo ed esclusivamente nelle condizioni riportate nel dispositivo di autorizzazione al paragrafo relativo allo scolmatore. L'immissione in acque superficiali sarà ammessa solo per portate eccedenti 3 volte la portata Qm ovvero per portate eccedenti la 1,3 Qnp;
2. Lo scolmatore dovrà essere mantenuto costantemente libero da copertura in terreno e accessibile per la manutenzione ed eventuali controlli.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.