

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5288 del 04/10/2017
Oggetto	AUTORIZZAZIONE DEPOSITO OLI MINERALI Ditta MORATTI & CATELLANI Srl, sito in via G. De Chirico n. 43, loc. Cella & Reggio Emilia
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5458 del 02/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno quattro OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 7565 / 2017

AUTORIZZAZIONE DEPOSITO OLI MINERALI

Sito in: **via G. De Chirico n. 43, loc. Cella – Reggio Emilia**

Ditta richiedente: **MORATTI – CATELLANI Srl**

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali”;
- la Legge 23/08/2004, n. 239 sul “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
- la Legge Regionale 23/12/2004, n. 26 sulla “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”;
- l'art. 17, comma 1 lettera e), della Legge Regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) esercita le funzioni di autorizzazione nelle materie previste dall'art. 1, comma 56, della citata Legge n. 239/2004 già esercitate dalle Province in base alla LR 26/2004;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la richiesta pervenuta in data 25-02-2017 dal Sig. Zini Juri, Legale Rappresentante della MORATTI – CATELLANI Srl, con sede legale in Reggio Emilia, via U. Degola n.4, (prot. 2159 del 27-02-2017) e le integrazioni presentate il 27-06-2017 (prot. 7683 del 28-06-2017), riguardante la realizzazione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale, sito a Reggio Emilia, via G. De Chirico n. 43, all'interno di un'area di proprietà della ditta GAR Srl, socio unico della MORATTI – CATELLANI Srl;

Considerato che ai fini dell'istruttoria tecnica del progetto, sono stati acquisiti i seguenti pareri previsti all'art. 5 del D.P.R. 420/1994:

- COMUNE DI REGGIO EMILIA prot. 98951 del 28-09-2017, assunto agli atti di ARPAE con prot. n. 11298 del 28-09-2017: si attesta la coerenza della funzione da insediare: uso "c3", con i disposti normativi del RUE vigente (Regolamento Urbanistico ed Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale PG. n° 5167/70 del 05/04/2011 e successive modificazioni) così come segue: - per quanto riguarda la seguente istanza: PG. N° 24386 / 2017 – Moratti Catellani srl – via G. De Chirico 43, loc. Cella, Reggio E. essa, ricade all'interno degli ambiti Asp3 "Ambiti specializzati per attività commerciali o miste polifunzionali" normati dal capo 4.4 delle NA del RUE, ove sono previsti i seguenti tipi di uso: b1, b2, b3, b4, b5, b6, b8, b10 (ad esclusione dell'uso b 10.2), b11.1NA, b12, b13, b14, b15, b16, c1, c2, c3, c4, e1, e2, f1, f2, f3, f4, f5, f6; b11.1A, b11.2A, b11.2NA, b11.3: limitatamente alle unità edilizie ove siano legittimamente in essere o autorizzate all'entrata in vigore delle presenti norme;
- COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA, rilasciato con nota prot. 3334 del 13-03-2017 e assunto agli atti di ARPAE con prot. 2921 del 13-03-2017: parere favorevole, con prescrizioni, sulla conformità del progetto alle norme ed ai criteri generali di prevenzione incendi (ref. Prot. VVF 8011 del 15-07-2016);
- AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DI REGGIO EMILIA, rilasciato con nota prot. 7009/RU del 11-04-2017 e assunto agli atti di ARPAE con prot. 4317 del 12-04-2017: parere favorevole con prescrizioni.

Per quanto precede,

determina

di autorizzare la ditta MORATTI – CATELLANI Srl, con sede legale in Reggio Emilia, via U. Degola n.4 a detenere il deposito di oli minerali ad uso commerciale sito a Reggio Emilia, loc. Cella, in via G. De Chirico n. 43, in conformità con quanto previsto negli elaborati progettuali presentati.

Detto deposito è costituito da confezioni sigillate di oli lubrificanti con capacità variabili da 200 lt. a 1 lt., **per una capacità totale pari a 60 mc.**

Si subordina la validità della presente autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) alla ditta è fatto obbligo di tenere costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione il deposito autorizzato;
- b) la ditta dovrà, entro il termine di un anno dalla data della presente autorizzazione, ultimare i lavori relativi alla realizzazione del presente deposito;
- c) la gestione del deposito non potrà essere avviata prima del collaudo definitivo che sarà effettuato da parte di apposita Commissione. La richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata, unitamente alla richiesta di autorizzazione all'esercizio del deposito, alla ARPAE – SAC di Reggio Emilia, che provvederà alla convocazione della suddetta Commissione;
- d) ultimati i lavori di costruzione e in attesa del collaudo, a seguito di specifica istanza, potrà essere autorizzato un periodo di prova semestrale, finalizzato alla messa a punto dell'impianto;
- e) la realizzazione delle opere e degli impianti dovrà avvenire in piena conformità al progetto approvato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ed alle prescrizioni impartite; qualsiasi variante al medesimo dovrà essere sottoposta, in forma progettuale, ad approvazione ai fini della sicurezza prima della sua realizzazione;
- f) a protezione del deposito dovrà essere previsto un ulteriore estintore del tipo carrellato per classe di incendio cat. B a schiuma da lt. 50 e conforme alle norme UNI 9492;
- g) il deposito dei lubrificanti dovrà essere costituito da confezioni sigillate con la chiara esclusione di lavorazioni, travasi e manipolazioni;
- h) nei confronti della Società, soggetto esercente l'impianto di deposito, vige l'obbligo a termine dell'art. 25 del D.lgs. 26/10/1995, n. 504 (Testo Unico sulle accise) della presentazione di apposita denuncia agli effetti fiscali;
- i) tutti i prodotti energetici (ex oli minerali) dovranno essere classificati secondo la nomenclatura combinata delle merci (NC) di cui all'allegato I del regolamento CEE n. 2658/87 modificato da ultimo dal regolamento 2031/2001;
- j) l'autorizzazione s'intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e le normative in materia edilizia, nonché delle speciali condizioni e prescrizioni contenute nei nullaosta e consensi acquisiti ed in premessa elencati, per cui la ditta viene

ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio del deposito in questione sollevando questa Amministrazione da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato.

Devono inoltre essere rispettate:

1. le modalità di gestione del deposito secondo quanto indicato dalla ditta;
2. l'adozione di adeguate misure per contenere le emissioni diffuse;
3. le disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 in caso di sversamento degli oli minerali;
4. la preventiva richiesta di autorizzazione ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia, in caso di dismissione totale o parziale del deposito qui autorizzato (rimozione, inertizzazione ecc.).

Si stabilisce che la ditta MORATTI – CATELLANI Srl, dovrà comunicare ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia, ogni eventuale, futura, modifica, compreso la variazione di titolarità, che verrà apportata all'impianto in oggetto, ancorché non soggetta ad autorizzazione.

Si dispone, inoltre, che il presente atto venga trasmesso alla ditta MORATTI – CATELLANI Srl, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Emilia ed al Comune di Reggio Emilia.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dr.ssa Valentina Beltrame)

Bollo assolto con MARCA DA BOLLO identificativo: 01160386951303

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.