

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6056 del 13/11/2017
Oggetto	5^ modifica ns_Inver_acque policondensazione
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6280 del 13/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Pratica SINADOC n° 35898/2016

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Inver S.p.A. - quarta modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l'impianto IPPC di produzione di vernici (punto 4.1 h, dell'Allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), situato in Comune di Minerbio (BO), Via Marconi 10/A.

IL RESPONSABILE DELL' UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Premesso che, all'azienda Inver S.p.A. è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'attività di produzione di vernici (punto 4.1 h, dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii), presso l'impianto situato in Comune di Minerbio (BO), Via Marconi 10/A;

Vista la proposta⁴ dell'azienda di modificare il sistema di incenerimento delle acque di policondensazione, con particolare riferimento all'acquisizione dei dati del SMCE in modo che in corrispondenza dei dati acquisiti, sia specificato se l'impianto stia incenerendo le acque di policondensazione. Le contemporanee condizioni di:

- Temperatura camera di post-combustione $\geq 850^{\circ}\text{C}$
- Pompa acqua di policondensazione in marcia
- Valvola SOV-901 inserimento acque di policondensazione aperta

servono all'azienda a stabilire che le acque di policondensazione vengono incenerite in condizioni di temperatura corretta e quindi a regolare il funzionamento dell'impianto in modalità "Marcia con incenerimento acque di policondensazione". Qualora almeno una di queste condizioni non sia soddisfatta, l'impianto non consentirà l'iniezione del rifiuto nel post-combustore e lo SME attribuirà al dato medio orario lo stato di "Marcia normale" secondo le condizioni già attualmente previste per questo stato impianto.

La ditta comunica, inoltre, l'installazione di un misuratore di portata e di un contatore per totalizzare l'ammontare annuo della acque di policondensazione iniettate nel post-combustore, allo scopo di poter evidenziare il rispetto delle quantità di rifiuto iniettate rispetto a quanto già previsto nell'Autorizzazione (circa 26 kg/ora per un totale di circa 100.000 kg /anno). Tali dati potranno essere visualizzati su un visore installato presso la sala controllo del post-combustore, ma non verrebbero acquisiti dallo SME.

Vista la relazione tecnica di ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna⁵ nella quale si precisano le condizioni di registrazione dei dati del SMCE con l'indicazione "Marcia con incenerimento acque di policondensazione";

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Atto rilasciato dalla Provincia di Bologna con atto al P.G. n° 10105 del 24/01/2014; successivamente modificato e integrato con atto al P.G. n° 123042/2014 del 08/08/2014, P.G. n° 145639 del 10/10/2014, P.G. n° 104819 del 02/09/2015 e DET-AMB-2016-4140 del 26/10/2016;

⁴ PGB0/2017/23678 del 12/10/2017

⁵ PGB0/2017/25156 del 30/10/2017

Pratica SINADOC n° 35898/2016

Valutato necessario procedere alla modifica non sostanziale dell'atto P.G. n° 10105 del 24/01/2014;

Rilevato che il presente atto è di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **approvare** la proposta della ditta stabilendo quanto segue:
 - la registrazione dei dati del SMCE con l'indicazione "Marcia con incenerimento acque di policondensazione", in corrispondenza dei dati misurati, dovrà avvenire **se sono contemporaneamente verificate soltanto le seguenti condizioni:**
 - Pompa acqua di policondensazione in marcia
 - Valvola SOV-901 inserimento acque di policondensazione aperta

in quanto la pompa delle acque di policondensazione non potrà avviarsi se la temperatura della camera di combustione non raggiungerà almeno gli 850°C, temperatura che rimane, quindi, obbligatoria quando vengono incenerite le acque di policondensazione e non può essere una pre-condizione.

Viene inoltre stabilito un valore minimo della temperatura di funzionamento dell'impianto, senza incenerimento delle acque di policondensazione, pari a 750°C.

2. di **approvare** l'installazione di un misuratore di portata e di un contatore per totalizzare l'ammontare annuo della acque di policondensazione iniettate nel post-combustore;
3. la **modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** concessa all'azienda **Inver S.p.A.** per l'esercizio dell'attività di produzione di vernici (punto 4.1 h, dell'Allegato VIII alla Parte II, del D. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii), presso l'impianto situato in Comune di Minerbio (BO), Via Marconi 10/A,, stabilendo quanto segue:
 - al paragrafo **D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA , al punto 17** la parte si seguito riportata:
 - Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, all'interno del SMCE, devono essere inseriti i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento tra cui:
 - Temperatura (camera combustione);
 - Funzionamento del ventilatore RTO (Ossidatore Termico Rigenerativo) (spinge gli effluenti dello stabilimento nell'impianto di abbattimento);
 - Portata di "aria ambiente" immessa a monte del ventilatore di processo V-701 nel SMCE.

sia modificata come di seguito:

Pratica SINADOC n° 35898/2016

Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, all'interno del SMCE, devono essere inseriti i valori delle grandezze più significative dell'impianto, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento tra cui:

- **Temperatura (camera combustione)**
- **Funzionamento del ventilatore RTO (Ossidatore Termico Rigenerativo che spinge gli effluenti dello stabilimento nell'impianto di abbattimento)**
- **Portata di "aria ambiente" immessa a monte del ventilatore di processo V-701 nel SMCE**
- **Pompa acqua di policondensazione in marcia**
- **Valvola SOV-901 inserimento acque di policondensazione aperta**

- sia aggiunto il seguente punto 18:

18. Non dovrà essere immesso il rifiuto nella camera di combustione qualora la temperatura della camera sia minore di 850°C. In condizioni di funzionamento senza incenerimento di rifiuti, la temperatura della camera di combustione dovrà essere mantenuta almeno a 750°C.

- sia aggiunto il seguente punto 19:

19. Lo stato di "Marcia con incenerimento acque di policondensazione" verrà attribuito ai dati SMCE se sono contemporaneamente verificate le seguenti condizioni:

- **Pompa acqua di policondensazione in marcia**
- **Valvola SOV-901 inserimento acque di policondensazione aperta**

- sia aggiunto il seguente punto 20:

20. L'implementazione di quanto sopra prescritto per i dati del SMCE dovrà essere effettuata entro il 31/03/2018. Inoltre, entro il 31/03/2018 dovrà essere prodotta una nuova revisione del manuale SME in cui sia inserito il nuovo stato "Marcia con incenerimento acque di policondensazione".

4. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale, concessa con P.G. n° 10105 del 24/01/2014 e ss.mm.ii.;
5. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

Pratica SINADOC n° 35898/2016

IL FUNZIONARIO
P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
Stefano Stagni
(lettera firmata digitalmente)⁶

⁶ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale".

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.