

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-813 del 21/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Impresa Individuale ONGARO ADRIANO con sede legale in comune di BOLOGNA (BO) in Via Nuova Tangenziale Bazzanese civico 6/8 ed impianto sito in comune di BOLOGNA (BO) in Via Nuova Tangenziale Bazzanese civico 6/8, dove si svolge l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione con autolavaggio e bar.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-877 del 20/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa all'**Impresa Individuale ONGARO ADRIANO** (C.F. **NGRDRN62R14A944X** e Partita I.V.A. **01661331205**) per l'impianto, destinato ad attività di **Distribuzione carburanti per autotrazione con autolavaggio e bar**, ubicato in **Via Nuova Tangenziale Bazzanese civ. 6/8** in comune di **Bologna**.

Il Responsabile della P.O.²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa all'**Impresa Individuale ONGARO ADRIANO** (C.F. **NGRDRN62R14A944X** e Partita I.V.A. **01661331205**) per l'impianto sito in comune di **Bologna (BO)** in **Via Nuova Tangenziale Bazzanese civ. 6/8**, dove viene svolta l'attività di Distribuzione carburanti per autotrazione con autolavaggio e bar, che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di "acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, dalle acque meteoriche di dilavamento raccolte e trattate per il volume della prima pioggia e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dall'attività di ristorazione e convogliate alla pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna] – {Soggetto competente Comune di Bologna};
 - **Comunicazione in materia di acustica** di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della legge 26

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna;

²Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

³Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

ottobre 1995 n. 447 (Soggetto competente Comune di Bologna).

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga l'**Impresa Individuale ONGARO ADRIANO** (C.F. **NGRDRN62R14A944X** e Partita I.V.A. **01661331205**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza ⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- L'**Impresa Individuale ONGARO ADRIANO** (C.F. **NGRDRN62R14A944X** e Partita I.V.A. **01661331205**) con sede legale in comune di Bologna (BO) in Via Nuova Tangenziale Bazzanese civ. 6/8, c.a.p. 40132, per l'impianto sito in comune di Bologna (BO) in Via Nuova Tangenziale Bazzanese civ. 6/8, c.a.p. 40132, ha presentato, nella persona di Giuliano Rossini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data **16/06/2016** al Prot. n. **212680** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue industriali e la matrice comunicazione in materia di acustica nell'ambito dell'attività di distribuzione carburanti per autotrazione con autolavaggio e bar.

- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 21/06/2016 Prot. 213196/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 21/06/2016 al PGB0/2016/11311, ha trasmesso la domanda con la documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, interessando anche la Società HERA S.p.A. e il Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna.
- La Società HERA S.p.A., con propria nota Prot. Gen. 79901 del 04/07/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 04/07/2016 al PGB0/2016/12330, ha trasmesso il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Bologna – Settore Attività produttive e Commercio – U.I. Procedimenti Ambientali con propria nota dell'08/08/2016 PG N. 268977/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 08/08/2016 al PGB0/2016/14984, ha trasmesso il parere favorevole, ad autorizzare nell'Autorizzazione Unica Ambientale, lo scarico delle acque reflue ed il parere in merito alla componente acustica così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 26,00**.

Bologna, data di redazione 20/02/2017

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷ Confluita nella pratica Sinadoc n. **28509/2016**.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Impresa Individuale ONGARO ADRIANO

**Attività svolta: Impianto di distribuzione carburanti per autotrazione con
autolavaggio e bar**

Via Nuova Tangenziale Bazzanese civ. 6/8 - Comune di BOLOGNA

ALLEGATO A

Matrice scarico (n. 1 immissione), in pubblica fognatura, costituito dall'unione di acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, dalle acque meteoriche di dilavamento raccolte e trattate per il volume della prima pioggia e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dall'attività di ristorazione, originate nell'ambito dell'attività di distribuzione carburanti per autotrazione con autolavaggio e bar, di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

- **Scarico**, nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio, dalle acque meteoriche di dilavamento raccolte e trattate per il volume della prima pioggia e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dall'attività di ristorazione.

Si specifica che:

1. le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio sono raccolte e trattate in impianto aziendale costituito da dissabbiatura/disoleatura/ossidazione a biomassa adesa con recupero dell'acqua depurata, parziale riutilizzo nel ciclo di lavaggio e scarico, in pubblica fognatura, della sola quota parte in eccesso;
2. le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte per il volume della prima pioggia e trattate in impianto aziendale costituito da accumulo/dissabbiatura/disoleatura coalescente;
3. le acque reflue domestiche originate dall'attività di ristorazione (bar) confluiscono in vasca condensa grassi, prima di unirsi con le acque provenienti dai servizi igienici;

4. le acque meteoriche non contaminate (acque di 2^a pioggia, coperture, ovvero aree escluse dall'ambito di applicazione della direttiva in materia) confluiscono, in assenza di rete fognaria separata (rete bianca), nel reticolo idrografico superficiale.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 79901 del 04/07/2016, visto anche il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia – U.I. Qualità Ambientale PG N. 245095 del 18/07/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **28509/2016**

Documento redatto in data **20/02/2017**

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Impresa Individuale ONGARO ADRIANO

**Attività svolta: Impianto di distribuzione carburanti per autotrazione con
autolavaggio e bar**

Via Nuova Tangenziale Bazzanese civ. 6/8 - Comune di BOLOGNA

ALLEGATO B

**matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

Esiti della valutazione

Vista la Valutazione di Impatto Acustico presentata, a firma dell'ing. Giuliano Rossini, Tecnico Competente in Acustica Ambientale, datata 30/05/2012;

Visto il parere favorevole in merito alla componente acustica espresso dal Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia con PG N. 266894 del 05/08/2016, registrato agli atti di ARPAE – SAC di Bologna con PGBO/2016/14984 del 08/08/2016;

Considerato che il Comune di Bologna ha riscontrato che l'unica sorgente sonora potenzialmente impattante risulta essere l'impianto di autolavaggio e che il livello di rumore, presso la residenza più vicina, è pari a 30dBA, valore inferiore sia al limite della III classe acustica di appartenenza del ricettore sia alla soglia di applicabilità del criterio differenziale, dichiarando così la compatibilità acustica dell'impianto;

Si autorizza in AUA per la matrice impatto acustico, valutata nell'ambito dell'istruttoria per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, il riferimento è costituito dal contenuto della Relazione sulla Valutazione di Impatto Acustico sottoscritta dal Tecnico ing. Giuliano Rossini in data 30/05/2012 e dal parere favorevole in merito alla componente acustica, rilasciato dal Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia (PG N. 266894 del 05/08/2016).

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

3. Gli edifici in progetto, gli impianti e i macchinari installati conservino la stessa connotazione acustica e fisica ipotizzata e descritta nella relazione di impatto acustico esaminata.


Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP del Comune di Bologna:

Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L.447/1995 in data 30/05/2012 da ing. Giuliano Rossini, in qualità di Tecnico Competente in Acustica Ambientale relativamente all'impianto sito in comune di Bologna in via Nuova Tangenziale Bazzanese civ. 6/8;

Parere favorevole rilasciato dal Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia con PG N. 266894 del 05/08/2016.

Pratica Sinadoc **28509/2016**

Documento redatto in data **20/02/2017**



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

Originale PEC

suap@pec.comune.bologna.it

ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

agobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 4 luglio 2016
Prot. gen. 79901

ns. rif. Hera spa Data prot.: 21-06-2016 Num. prot.:0074786
PA&S numero 109/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Ongaro Adriano Ditta Individuale"- Impianto distribuzione carburanti con autolavaggio e bar sito in Via Nuova Tangenziale Bazzanese n.6/8 - Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna - SUAP, PG N. 212680/2016 del 21 giugno 2016

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali da autolavaggio, acque reflue domestiche da bar, acque meteoriche di dilavamento piazzale (prima pioggia).

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Ongaro Adriano in qualità di titolare/legale rappresentante della omonima Ditta Individuale "**ONGARO ADRIANO**", gestore dell'impianto distribuzione carburanti a marchio ENI PV 25554, con autolavaggio e bar, ubicato in VIA NUOVA TANGENZIALE BAZZANESE n.6/8 - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA;

preso atto della dichiarazione che l'attività non è assoggettata alla VIA ai sensi del Codice dell'ambiente;

preso atto che con la presente istanza, la "Ditta Individuale Ongaro Adriano" chiede annullamento dell'AUA in essere (Protocollo SUAP 207079 del 15/07/15), a seguito di collaudo impianto e su richiesta di ARPAE;

preso atto dalla documentazione presentata che lo scarico terminale è costituito dalle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio; dalle acque di dilavamento raccolte e trattate per il volume della prima pioggia; dalle acque reflue domestiche (servizi igienici, attività di ristorazione);

preso atto dalla documentazione presentata che:

- le acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio sono raccolte e trattate in impianto aziendale costituito da dissabbiatura/dissolatura/ossidazione a biomassa adesa con recupero dell'acqua depurata, parziale riutilizzo nel ciclo di lavaggio, e scarico in pubblica fognatura della sola quota parte in eccesso;
- le acque meteoriche di dilavamento sono raccolte per il volume della prima pioggia e trattate in impianto aziendale costituito da accumulo/dissabbiatura/dissolatura coalescente;
- le acque reflue domestiche originate dall'attività di ristorazione (bar) confluiscono in vasca condensa grassi, prima di unirsi con le acque reflue provenienti dai servizi igienici;

preso atto dalla documentazione presentata che il flusso delle acque di processo (autolavaggio e 1^a pioggia), prima dell'immissione nella pubblica fognatura, viene intercettato da un dispositivo di chiusura (valvola) attivabile manualmente in caso di versamenti accidentali di sostanze pericolose;

considerato il rispetto dei criteri di qualità per lo scarico industriale e meteorico in pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, come da rapporti di prova allegati; preso atto della domanda presentata dal Signor Lacchè Aldo in qualità di procuratore della Ditta "ENI SpA Divisione Refining & Marketing and Chemicals" con sede in Roma, P.le Mattei 1, di scaricare in fossato stradale posto sulla sinistra della S.P. Tangenziale Nuova Bazzanese le acque meteoriche di 2^a pioggia e le acque di troppo pieno vasca raccolta acque pluviali, richiesto da ARPAE in sede di collaudo quindicinale impianto con verbale PGBO/201/4628 E 4215 del 10/03/2016;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque di dilavamento area rivendita carburanti per il volume della 1^a pioggia ("acque di scarico") e le acque reflue industriali originate dall'attività di autolavaggio;
- le acque di prima pioggia e le acque reflue industriali dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno

- rispettare, nel punto di scarico, i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
- lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
 - lo scarico di acque meteoriche non contaminate (acque di 2^a pioggia, coperture, ovvero aree escluse dall'ambito di applicazione della direttiva in materia) dovrà convogliare, in assenza di rete fognaria separata (rete bianca), nel reticolo idrografico superficiale;
 - le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
 - i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue, parziali e terminale, prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
 - la Ditta dovrà mantenere sempre funzionante il dispositivo di intercettazione degli scarichi in pubblica fognatura;
 - la Ditta dovrà quantificare gli scarichi in pubblica fognatura (acque reflue da autolavaggio, acque di prima pioggia) con idoneo sistema di misurazione;
 - relazione tecnica, documentazione fotografica e ubicazione dei manufatti di cui sopra (dispositivo di intercettazione e strumenti di misurazione delle acque scaricate) dovrà essere inviata ad Hera SpA Impianti Fognario Depurativi - Area Emilia Est, Via Cristina Campo,15 - 40127 Bologna PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it;
 - i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
 - i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
 - adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
 - l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
 - l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
 - la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
 - il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"



PG	Bg/2016/14984
Rilascio	08/08/2016
ORA	14:27

ARPAE
Settore Ambiente ex CMB
AUA Autorità Competente
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedimento AUA PG N. 212680 / 2016
ONGARO ADRIANO
Impianto sito in VIA NUOVA BAZZANESE, 6.
Trasmissione pareri Hera e CO-BO Settore Ambiente ed Energia

Con riferimento al procedimento in oggetto, si trasmettono i pareri rilasciati da HERA Spa e dal Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna (matrici "scarico" e "rumore") e si resta in attesa dell'Autorizzazione AUA.

Cordialmente.

Documento firmato digitalmente dal
Funzionario delegato
Dott.ssa Patrizia Pizzirani



Comune di Bologna
Settore Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Dati generali

Numero / Anno PG :	268977/2016
Data protocollazione:	08/08/2016
Oggetto :	invio pareri a arpae
Numero file:	1

Dati anagrafici

Nominativo :	Ongaro Adriano		
Impresa :	ONGARO ADRIANO		
Via	Civico	Quartiere	
VIA NUOVA BAZZANESE	6	Borgo Panigale - Reno	

Dati tecnici e identificativi

Nome File : **pg 212680 2016 inoltro pareri.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : **a8c1605920ed71621d1e3f817a5ae878a42d8bff711639776bb16c6c9986e74a**

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : Patrizia Pizzirani


Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.



Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



Sostenibilità
è Bologna

P.G. N. 245095
DEL 18/07/2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:
➤ **Ditta "Ongaro Adriano" – Via Nuova Bazzanese n. 6/8 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 212680/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 4.07.16, prot. Gen. 79901, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Ongaro Adriano", relativamente all'impianto di distribuzione carburanti ENI con annesso autolavaggio e bar sito in via Nuova Bazzanese n. 6/8 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.


Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti



Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
Direzione

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2194643
fax 051.2193175



**Sostenibilità
è Bologna**

Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività produttive e Commercio
U.O. Procedimenti ambientali

PG 266894
del 05/08/2016

Oggetto: Procedimento ordinario ai sensi del DPR 160/2010 coordinato con DPR 59/2013.
Richiesta autorizzazione AUA per impianto di distribuzione carburanti in via Nuova Bazzanese n. 6/8 - Rif. procedimento AUA PG 212680/2016.
Parere in merito alla componente acustica.

In riferimento alla richiesta di AUA in oggetto, in data 19.07.2016 è stato richiesto da codesto Settore parere in merito alla documentazione di impatto acustico (Doima) relativa alle sorgenti impiantistiche a servizio dell'impianto di distribuzione carburanti sito in via Nuova Bazzanese n. 6/8.

La relazione acustica riporta gli esiti di alcune misure spot condotte in prossimità dell'impianto di autolavaggio che, in base a quanto dichiarato dal tecnico competente in acustica, risulta essere l'unica sorgente sonora potenzialmente impattante.

Tenendo conto dell'attenuazione associata alla divergenza geometrica delle onde sonore, presso la residenza più vicina all'impianto (distante 150 m) è stato calcolato un livello di rumore pari a circa 30 dBA.

Essendo tale valore inferiore sia al limite della III classe acustica di appartenenza del ricettore, sia alla soglia di applicabilità del criterio differenziale, viene dichiarata la compatibilità acustica dell'impianto.

In considerazione di quanto sopra, per quanto di competenza nulla osta al rilascio dell' AUA in oggetto.

Cordiali saluti,

il Direttore Settore Ambiente ed Energia
Dott. Roberto Diolaiti
(documento firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.