

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-874 del 22/02/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY S.p.A. con sede legale in comune di MILANO (MI) in via Valtorta civico 48 ed impianto in comune di BOLOGNA (BO) in via Crocione civico 11, dove si effettua l'attività di depurazione di acque reflue industriali provenienti dal ciclo produttivo di manutenzione e lavaggio convogli ferroviari.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-917 del 21/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventidue FEBBRAIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **Società WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **07954881004**) per l'impianto di depurazione acque reflue industriali dell'insediamento denominato "Officina Manutenzione Rotabili", destinato ad attività di **Manutenzione e lavaggio convogli ferroviari**, ubicato in Via **Crocione** civ. **11** in comune di **Bologna**.

Il Responsabile della P.O.²

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA³) relativa alla **Società WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **07954881004**) per l'impianto di depurazione acque reflue industriali dell'insediamento denominato "Officina Manutenzione Rotabili", sito in comune di **Bologna (BO)** in Via **Crocione** civ. **11**, dove viene svolta l'attività di Manutenzione e lavaggio convogli ferroviari, che ricomprende il seguente titolo ambientale:
 - **Autorizzazione allo scarico** [Scarico di "acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali provenienti dall'attività di manutenzione e lavaggio convogli ferroviari e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e convogliate alla pubblica fognatura di via Crocione afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna] – {Soggetto competente Comune di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna;

²Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Delega, PGBO 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

³Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la **Società WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **07954881004**) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza ⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **Società WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY S.p.A.** (C.F. e Partita I.V.A. **07954881004**) con sede legale in comune di Milano (MI) in Via Valtorta civ. 48, c.a.p. 20127, per l'impianto di depurazione acque reflue industriali dell'insediamento denominato "Officina Manutenzione Rotabili", sito in comune di Bologna (BO) in Via Crocione civ. 11, c.a.p. 40132, ha presentato, nella persona di Celestino Passaro, in qualità di direttore generale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Bologna in data **13/10/2016** al Prot. n. **349283** domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, di acque reflue

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

industriali nell'ambito dell'attività di manutenzione e lavaggio convogli ferroviari.

- Il S.U.A.P. del Comune di Bologna, con propria nota del 19/10/2016 Prot. 350125/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 19/10/2016 al PGB0/2016/19700, ha trasmesso la domanda con la documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, interessando anche la Società HERA S.p.A. e il Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna.
- La Società HERA S.p.A., con propria nota Prot. Gen. 131861 del 12/12/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 12/12/2016 al PGB0/2016/23576, ha trasmesso il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.
- Il Comune di Bologna – Settore Attività produttive e Commercio – U.I. Procedimenti Ambientali con propria nota del 21/12/2016 PG N. 424182/2016, pervenuta agli atti di ARPAE – SAC di Bologna in data 23/12/2016 al PGB0/2016/24532, ha trasmesso il parere favorevole, ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale, lo scarico delle acque reflue così come descritto al punto 1 della suddetta decisione, originato dall'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE - SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta⁷ ed acquisito la documentazione necessaria di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale e quantificato gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE in applicazione della Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-1 DELL'08/01/2016 e successiva Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-66 del 25/05/2016, che hanno approvato e revisionato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad **€ 26,00**.

Bologna, data di redazione 21/02/2017

Il Responsabile P.O.

U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

STEFANO STAGNI

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione

⁷ Confluita nella pratica Sinadoc n. **33987/2016**.

digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

Società WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY S.p.A.

**Attività svolta: gestione impianti di depurazione svolta presso l'insediamento
denominato "Officina Manutenzione Rotabili"**

Via Crocione civ. 11 - Comune di BOLOGNA

ALLEGATO A

**Matrice scarico (n. 1 immissione), in pubblica fognatura, costituito dall'unione di
acque reflue industriali provenienti dall'attività di manutenzione e lavaggio
convogli ferroviari e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici,
di cui al capo III del titolo III della sezione II della Parte Terza del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152**

Classificazione dello scarico

Scarico, nella pubblica fognatura di via Crocione afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna, classificato dal Comune di Bologna (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali provenienti dall'attività di manutenzione e lavaggio convogli ferroviari e dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici.

Si specifica che:

1. le acque reflue industriali subiscono un trattamento depurativo in impianto chimico fisico con filtrazione finale su sabbia e carbone attivo, prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della Città di Bologna;
2. le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici, sono **sempre** ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni e indicazioni riportate nel parere di Hera S.p.A. prot. n. 131861 del 12/12/2016, visto anche il parere favorevole all'autorizzazione allo scarico del Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia – U.I. Qualità Ambientale PG N. 424182 del 21/12/2016. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. **33987/2016**

Documento redatto in data **21/02/2017**



Comune di Bologna
Settore Attività Produttive e Commercio

FRONTESPIZIO DEL DOCUMENTO INFORMATICO

Numero / Anno PG : **427434/2016**
Data protocollazione: **23/12/2016**
Oggetto : **inoltrorICHIESTA AUA MATRICE RINNOVO SCARICO IN FOGNATURA PER ATTIVITÀ SITA IN VIA CROCIONE N. 11**
Numero file: **1**

Nominativo : **Passaro Celestino**
Impresa : **WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY SPA**
Via **VIA CROCIONE** Civico Quartiere

Nome File : **pg349283 2016 inoltror pareri.pdf.p7m**
Hash (SHA-256) : **d664a5862d5ee1cfa2cdc30e02a302df5a977d92381f61048d0c96fccb25a333**

Il documento elettronico è firmato digitalmente.
Da : **Patrizia Pizzirani**

Gli originali dei documenti, redatti in formato elettronico, sono conservati a cura del Comune di Bologna secondo normativa vigente.
Il frontespizio è associato alla stampa cartacea o all'invio del documento informatico originale.





COMUNE DI BOLOGNA

ARPAE
Settore Ambiente ex CMB
AUA Autorità Competente
aoobo@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Procedimento AUA PG N. 349283 / 2016
WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY SPA
Impianto sito in VIA CROCIONE.
Trasmissione pareri Hera e CO-BO Settore Ambiente ed Energia

Con riferimento al procedimento in oggetto, si trasmettono i pareri rilasciati da HERA Spa e dal Settore Ambiente ed Energia del Comune di Bologna e si resta in attesa dell'Autorizzazione AUA.

Cordialmente.


Documento firmato digitalmente dal
Funzionario delegato
Dott.ssa Patrizia Pizzirani



Comune di Bologna
Dipartimento Riqualificazione Urbana

Settore Ambiente ed Energia
U.I. Qualità Ambientale

Piazza Liber Paradisus 10
Torre A – piano 7°
40129 Bologna
tel. 051.2193840
fax 051.2193175



**Sostenibilità
è Bologna**

P.G. N. 424182
DEL 21/12/2016

OGGETTO: Parere scarico in fognatura inerente il seguente insediamento:
➤ **Ditta "Water & Industrial Services Company S.p.A." – Via Crocione n. 11 (Rif. Procedimento AUA P.G. n. 349283/2016).**

Vista la domanda in oggetto e gli allegati tecnici che della stessa fanno parte integrante, pervenuta a questa Amministrazione, intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale con specifico riferimento alla matrice scarico in pubblica fognatura;

Preso atto del parere favorevole espresso da Hera S.p.A. con nota del 12.12.16, prot. Gen. 131861, e delle prescrizioni in esso contenute;

Visto il D.Lgs. n. 152/06, così come integrato e modificato dal D.P.R. n. 227/11 e dal D.P.R. n. 59/13;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1053 del 9.06.03;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 286 del 14.02.05;
Vista la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1860 del 18.12.06;
Visto il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l'art. 44 dello Statuto del Comune di Bologna;
Visto l'atto di delega P.G. n. 274182/11;
Visti gli artt. 333, 334, 335, 336 del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

allo scarico in pubblica fognatura della ditta "Water & Industrial Services Company S.p.A.", relativamente all'impianto di depurazione presso l'insediamento denominato "Officina Manutenzione Rotabili" sito in via del Crocione n. 11 – Bologna.

Il presente parere è condizionato al rispetto delle prescrizioni indicate da Hera S.p.A. ed è riferito allo scarico oggetto del procedimento sopracitato; pertanto lo scarico di reflui di diversa origine o defluenti in altro corpo recettore dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente da
IL DIRETTORE
SETTORE AMBIENTE ED ENERGIA
Dr. Roberto Diolaiti

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Originale PEC

*Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est*

Bologna, 12 dicembre 2016
Prot. gen. 131861

ns. rif. Hera spa Data prot.: 19-10-2016 Num. prot.: 0113669
Hera spa Data prot.: 4 novembre 2016 Prot. gen. 119038 Richiesta integrazioni
Hera spa Data prot.: 09-11-2016 Num. prot.: 0120503 Documentazione Integrativa
PA&S numero 192/2016

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Water & Industrial Services Company SpA" - Impianto di depurazione di Bologna San Donato sito in Via Crocione n.11 In Comune di Bologna (BO).

Comune di Bologna PG N. 349283/2016 del 19 ottobre 2016

Domanda di AUA per Rinnovo dell'attuale Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali.

In merito all'istanza di AUA - matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Passaro Celestino in qualità di direttore generale della Ditta **"WATER & INDUSTRIAL SERVICES COMPANY SPA"** con sede legale in Milano (MI) Via Valtorta n.48 inerente l'impianto di depurazione acque reflue industriali di Bologna San Donato sito in VIA CROCIONE n°11 - Comune di Bologna (BO);

esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA e le successive integrazioni;
preso atto della dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue (industriali e domestiche) provenienti dall'attività di gestione impianti di depurazione svolta presso l'insediamento denominato "Officina Manutenzione Rotabili" sito in Via del Crocione, 11 - Bologna, rilasciata dal Comune di Bologna alla Ditta "Wisco Srl", nella persona del direttore generale Signor Passaro Celestino, con PG 282937 del 05/11/2013;
considerato che le acque reflue industriali subiscono un trattamento depurativo in impianto chimico fisico con filtrazione finale su sabbia e carbone attivo, prima dell'immissione nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;

COMUNE DI BOLOGNA
Dipartimento Economia e Promozione della Città
Settore Attività Produttive e Commercio
U.O. Procedimenti Ambientali
Piazza Liber Paradisus, 10
40129 BOLOGNA BO

suap@pec.comune.bologna.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

agobbo@cert.arpa.emr.it

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali provenienti dall'attività di manutenzione e lavaggio convogli ferroviari sita in Via del Crocione, 11 - Bologna;
- le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione presentata e dovranno rispettare, nel punto di scarico, prima della miscelazione con altre tipologie di acque reflue, i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, Innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico a valle dell'impianto di trattamento e il pozzetto terminale prima dell'immissione in pubblica fognatura, dovranno essere conformi allo schema tipo di cui all'Allegato 2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato; dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta dalle intemperie e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;

- l'Ente gestore, a mezzo di Incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010. Hera SpA provvederà ad inviare alla Ditta, specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o del legale rappresentante della Ditta, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa;
- Il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al sistema di trattamento, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti
Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.