

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-120 del 10/01/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA METANO FANO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FANO, VIALE PICENO 50 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO, VIA S.P. 35 RICCIONE-TAVOLETO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-119 del 09/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dieci GENNAIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA METANO FANO SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI FANO, VIALE PICENO 50 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITO IN COMUNE DI MISANO ADRIATICO, VIA S.P. 35 RICCIONE-TAVOLETO.

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Misano Adriatico in data 29/08/2017, successivamente integrata - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 8133 del 30/08/2017 (pratica ARPAE n. 24898/2017), dalla Ditta **METANO FANO SRL** (C.F./P.IVA 01108810415), avente sede legale in Fano e sede dell'impianto in Misano Adriatico, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di distribuzione carburanti per autotrazione (benzine, metano e GPL);

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di

- Impianto nuovo;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi di scarico di acque di prima pioggia e acque reflue domestiche (servizi igienici e bar) recapitante in pubblica fognatura;

ACQUISITI:

- in data 12/10/2017 al PGNR/2017/9682 il parere espresso da HERA S.p.A. prot. n. 97750 del 11/10/2017, con prescrizioni in merito allo scarico in pubblica fognatura;
- in data 27/12/2017 al PGRN/2017/11893 del 27/12/2017 il titolo abilitativo del Comune di Misano Adriatico che esprime parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta METANO FANO SRL, avente sede legale in Comune di Fano, Viale Piceno 50 (C.F./P.IVA 01108810415) per l'**impianto di distribuzione carburanti** sito in Comune di Misano Adriatico, S.P. 35 Riccione-Tavoletto fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;

- comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in pubblica fognatura e per l'impatto acustico, nonché la planimetria degli impianti denominata "Disegno 1 F" di Agosto 2017;

- 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:

- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;

La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Misano Adriatico, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a HERA S.p.A) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

**misano**
adriaticoSettore tecnico ambientale
ufficio ambientep.amaranti@comune.misano-adriatico.rn.it
tel. 0541 618445 – fax 0541 613496

Allegato A

Data: 22.12.2017.-

All' **UFFICIO SUAP (Sportello Unico Attività Produttive)**

Sede comunale

Via Platani, n. 22

47483 MISANO ADRIATICO (RN)**trasmessa via PEC:**suap.misanoadriatico@legalmail.itSpett.le **ARPAE Emilia Romagna - SAC Rimini**

Via Settembrini, n. 17/D

47923 RIMINI (RN)**trasmessa via PEC:**aoorn@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Istanza per il RILASCIO dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e ss.mm.ii. dalla Ditta **METANO FANO S.R.L.** per l'esercizio di attività produttiva relativa all'**IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (BENZINE, METANO E GPL) PER AUTOTRAZIONE** ubicato in Misano Adriatico, Via Tavoleto (S.P. n. 35 Riccione-Tavoleto), al fine:

- a) di ottenere l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (acque di prima pioggia) e di acque reflue assimilate alle domestiche (bagni, W.C. e bar-ristoro), di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif. recante "Norme in materia ambientale": artt. 113 e 124;
- b) di presentare la comunicazione ovvero di ottenere il nulla-osta per la previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della legge 26.10.1995, n. 447 e succ. modif. recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

EMISSIONE DEL PARERE TECNICO-AMBIENTALE di competenza del Settore Tecnico e Ambientale comunale (STA).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E AMBIENTALE (STA)

Vista l'istanza presentata (in formato elettronico) agli atti del SUAP comunale in data 30.08.2017 dal Sig. Giangaetano Micheli Gigotti residente in Roma (RM), Viale Cortina d'Ampezzo n. 164, in qualità di legale rappresentante della Ditta **METANO FANO S.R.L.** con sede in Fano (PU) Viale Piceno n. 50 al fine di ottenere l'**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e ss.mm.ii., per l'esercizio dell'attività produttiva relativa all'impianto di distribuzione carburanti (benzine, metano e GPL) per autotrazione ubicato in Misano Adriatico, Via Tavoleto (S.P. n. 35 Riccione-Tavoleto) e, in particolare:

- a) per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali (acque di prima pioggia) e di acque reflue assimilate alle domestiche (bagni, w.c. e bar-ristoro), di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif. (articoli 113 e 124) recante "Norme in materia ambientale";
- b) per la presentazione della comunicazione ovvero per il rilascio del nulla-osta per la previsione di impatto acustico di cui all'art. 8, comma 4 o 6, della legge 26.10.1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico".



Considerato che ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 13.03.2013, n. 59 e ss.mm.ii. e dalle restanti vigenti norme in materia ambientale (in particolare, dal Codice dell'ambiente approvato con D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale"), questo ufficio (Settore STA) deve emettere il prescritto **PARERE TECNICO-AMBIENTALE** di competenza.

Vista la richiesta di integrazione documentale **Prot. 0031003 del 01.12.2017** con la quale questo Settore STA Tecnico Ambientale ha richiesto agli interessati l'invio della documentazione integrativa al fine di poter emettere il presente parere tecnico-ambientale, a cui si rimanda.

Vista la documentazione integrativa fatta pervenire dagli interessati ed acquisita agli atti del Comune in data **13.12.2017**, Prot. n. **31913** e, in particolare:

- a) la **dichiarazione di conformità** (Allegato 1) delle opere fognarie e di scarico delle acque reflue realizzate alla documentazione approvata da HERA S.p.A. e dal Comune di Misano Adriatico, a firma del Geom. Mezzelani Andrea;
- b) la **dichiarazione** (Allegato 2) in materia di inquinamento acustico rilasciata dall'Ing. Alberto Montagna (tecnico competente in acustica) di San Giovanni in Marignano, con la quale si attesta che l'intervento edilizio in questione **non necessita** di un nuovo studio di Valutazione Previsionale d'Impatto Acustico e che con l'apertura dell'attività di distribuzione carburanti verrà eseguita una valutazione d'impatto acustico (post opera) per verificare al ricettore individuato i livelli differenziali e quelli di immissione imposti dalla Classificazione Acustica Comunale nonché dalla normativa vigente.

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e succ. modif., recante "Norme in materia ambientale".

Visto il D.P.R. 13.03.2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.".

Vista la legge regionale 30.07.2015, n. 13 e ss.mm.ii., recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni".

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale del Comune di Misano Adriatico, con la presente:

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al rilascio, da parte dell'autorità competente, a favore della Ditta METANO FANO S.R.L., dell'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (**AUA**) di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.R. 13.03.2013, n. 59 in premessa indicata, relativamente all'**IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI (BENZINE, METANO E GPL) PER AUTOTRAZIONE** ubicato in Misano Adriatico, Via Tavoleto (S.P. n. 35 Riccione-Tavoleto).

Si precisa che nell'atto di AUA si dovrà sottolineare agli interessati il rispetto delle restanti condizioni e prescrizioni indicate nella sopra richiamata richiesta di integrazione documentale **Prot. 0031003 del 01.12.2017** con la quale questo Settore STA Tecnico Ambientale ha richiesto agli stessi interessati l'invio della documentazione integrativa al fine di poter emettere il presente parere tecnico-ambientale, a cui si rimanda.

Tanto si doveva.

Il Responsabile del Settore Tecnico e Ambientale
(Geom. Alberto Gerini)

documento firmato digitalmente

HERA S.p.A.
Direzione acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
SUAP
Camerale, Rimini
47921 RIMINI RN
suap.m@cert.camcom.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
COMUNE di MISANO ADRIATICO
UFFICIO TECNICO/AMBIENTE
Via Litoranea Nord, 3
47843 MISANO ADRIATICO (RN)
suap.misanoadriatico@legalmail.it

Originale PEC

Modena, li 11/10/2017
GS/fs prot.gen. n. 97750

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque di prima pioggia in fognatura:**
 ▪ Rif. pratica Hera n° 48/2017 Richiesta di parere Prot. 84528 del 31/08/2017;
 ▪ Rif. pratica SUAP MCHGGT42T22H5017-120617-1917.

▪ Responsabile dello scarico	Metano Fano Srl
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	SP N 35 RICCIONE TAVOLETO, - MISANO ADRIATICO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
▪ Potenzialità dell'insediamento	
▪ Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	vasca di accumulo e disoleatore
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. MISANO, VIA ADRIATICA, 187 MISANO ADRIATICO

Vista l'istanza **Vs rif. pratica MCHGGT42T22H5017-120617-1917**

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) E' ammesso, oltre allo scarico di acque reflue domestiche (servizi igienici, bar), unicamente quello derivante da: **acque di prima pioggia.**
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella B** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) **Entro tre mesi** dall'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
pozzetto scolmatore per l'allontanamento delle acque di seconda pioggia
vasca prima pioggia;
disoleatore con filtro a coalescenza;
misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della

vasca prima pioggia) approvato e piombato da HERA;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

- 6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to sopra potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- 7) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 8) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec.**
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 11) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 12) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 13) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**
- 18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

La planimetria della rete fognaria **Disegno 1F del Agosto 2017** , dovrà essere allegata all'atto autorizzativo e farne parte integrante.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti fognario depurativi

Dott. Ing. GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene 'Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.