

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1281 del 13/03/2018
Oggetto	AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE IN VIA DEFINITIVA DEPOSITO OLI MINERALI - Ditta: ATAS Srl Sito in: via Nazionale n. 212, loc. Codisotto, comune di Luzzara (RE)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1316 del 13/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici MARZO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 3487 / 2016

AUTORIZZAZIONE ALLA CONDUZIONE IN VIA DEFINITIVA DEPOSITO OLI MINERALI

Ditta: **ATAS Srl**
Sito in: **via Nazionale n. 212, loc. Codisotto, comune di Luzzara (RE)**
Rif. Normativi: D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420; Legge 23 agosto 2004, n. 239;
L.R. 23 dicembre 2004, n. 26; L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
Deliberazione della Giunta Regionale del 28-12-2015, n. 2230

LA DIRIGENTE

Vista la richiesta di collaudo e di autorizzazione all'esercizio in via definitiva del deposito in oggetto (prot. n. 4701 del 05-05-2016) presentata dalla Ditta ATAS Srl a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot. n. 56356 del 04-11-2015;

Atteso che in data 20 luglio 2017 si è riunita la Commissione costituita dalla Direzione Tecnica di ARPAE con Determinazione dirigenziale n. 458 del 29-05-2017, al fine di effettuare il sopralluogo di collaudo del deposito di oli minerali presso l'impianto di cui sopra, secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. n. 420/94;

Visto il verbale di collaudo n. 01/2017 col quale la Commissione ha rilevato che la costituzione complessiva del deposito è conforme al progetto autorizzato, tuttavia sono state evidenziate delle difformità, per cui si subordina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio definitivo al rispetto di alcune prescrizioni;

Visto la documentazione trasmessa da ATAS Srl di cui al prot. 11322 del 29-09-2017, prot. 1743 del 12-02-2018 e prot. 2580 del 01-03-2018, con cui la ditta ha ottemperato alle prescrizioni di cui sopra;

Ritenuto che sussistano le condizioni per l'esercizio definitivo, per quanto precede,

determina

di autorizzare in via definitiva, secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.P.R. n. 420/94, la gestione del deposito di capacità totale pari a 204,25 mc costituito da:

- n. 5 cisterne interrate (Cs1, Cs2, Cs3, Cs21, Cs22), contenenti isoesano, volume 23,77 mc cad.;
- n. 1 cisterna interrata (Cs4), contenente eptano, volume 12 mc;
- n. 1 cisterna verticale (Cs5), contenente nafta da carbone, volume 12 mc;
- n. 1 cisterna verticale (Cs11), contenente ragia minerale, volume 6 mc;
- n. 2 cisterne orizzontali (Cg1, Cg3), contenenti GPL denaturato, volume 15 mc cad.;
- n. 1 cisterna verticale (Cs9), cont. distillati (petrolio), fraz. legg. hydrotreating, vol 12 mc;
- n. 1 cisterna verticale (Cs18), contenente distillati (petrolio), fraz. intermedia hydrotreating denaturato, volume 6 mc;
- n. 1 cisterna verticale (Cs14), nafta petrolio denaturato metossi propil acetato, volume 4 mc;
- fusti contenenti olio di vasellina e olio per lubrificazione volume 3,4 mc.

Si prescrive la seguente condizione di esercizio:

- entro il 31-12-2018 dovrà essere installata sulla cisterna Cg1 la seguente strumentazione per l'accertamento del GPL contenuto: indicatore di una misura di livello (non di volume), manometro e termometro. Tutta la strumentazione dovrà possedere la dichiarazione di conformità alle norme costruttive di riferimento, la certificazione di corretta posa in opera da parte dell'installatore e dovrà essere sottoposta a taratura periodica secondo le relative normative. La misura di livello resa dall'indicatore di livello deve essere messa in relazione con i volumi riportati nella tabella di taratura della cisterna, la quale deve essere firmata da tecnico abilitato e dal legale rappresentante.

Si stabilisce che la ditta ATAS Srl dovrà comunicare ad ARPAE – SAC di Reggio Emilia e per conoscenza al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Emilia e al Comune di Luzzara, ogni eventuale, futura, modifica,

compreso la variazione di titolarità, che verrà apportata all'impianto in oggetto, ancorché non soggetta ad autorizzazione.

Si dispone, inoltre, che il presente atto venga trasmesso alla ditta ATAS Srl, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Reggio Emilia, al Comune di Luzzara e alla Regione Emilia Romagna.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta (60) giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dr.ssa Valentina Beltrame)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.