

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-189 del 12/01/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - COMUNE DI RAVENNA - CORREZIONI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6949 DEL 29/12/2017 RELATIVA A: "AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA PUBBLICA DI TIPO BIANCA DELL'AGGLOMERATO DI MARINA DI RAVENNA - PUNTA MARINA TERME"
Proposta	n. PDET-AMB-2018-186 del 12/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dodici GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

**OGGETTO:** DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – **COMUNE DI RAVENNA** - CORREZIONI ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 6949 DEL 29/12/2017 RELATIVA A: “AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ATTIVITÀ INERENTE AL SERVIZIO DI FOGNATURA PUBBLICA DI TIPO BIANCA DELL'AGGLOMERATO DI MARINA DI RAVENNA – PUNTA MARINA TERME”

### IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

PREMESSO che:

- con determina dirigenziale n. 6949 del 29/12/2017 al COMUNE di RAVENNA (Codice Fiscale/P.IVA 00354730392), avente sede in Ravenna, piazza del Popolo n.1, veniva rilasciata, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** per l'esercizio dell'**attività di gestione di reti fognarie pubbliche di tipo bianche** a servizio dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme - codice agglomerato ARA0200, fino alla data del 29/12/2032;
- la determina sopracitata è comprensiva del seguente titolo abilitativo ambientale:
  - autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque meteoriche di dilavamento da rete fognaria pubblica di tipo bianca (ai sensi dell'art. 124 del DLgs. n. 152/2006 e smi);
- le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio della sopracitata attività ambientale sono esplicitate nell'allegato:
  - Allegato A per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie pubbliche di tipo bianche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);

CONSIDERATO che nella redazione della determina dirigenziale n. 6949 dell'29/12/2017, sopracitata, si è incorso in meri errori materiali e precisamente:

- nelle premesse ove si cita la documentazione tecnica di riferimento indicata dal Comune di Ravenna, si riporta che la cartografia dei bacini e dei punti di scarico delle reti bianche dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme è stata trasmessa in posta elettronica da HERA S.p.A. alla SAC di Arpae in data 22/03/2016, anziché riportare la data del 22/03/2017;

- nell'Allegato A, che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'esercizio dell'attività di gestione di reti fognarie pubbliche di tipo bianche a servizio dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme, nell'ELENCO SCARICHI non sono riportate le informazioni relative alla presenza/assenza di vasche di prima pioggia e inoltre sono riportate date errate nella DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla correzione della propria determina dirigenziale n. 6949 del 29/12/2017, sopracitata;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

SI INFORMA che, ai sensi del DLgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento, del Servizio Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali:

#### DETERMINA

1. **DI APPORTARE al provvedimento n. 6949 del 29/12/2017**, rilasciato ai sensi del DPR n.59/2013, al COMUNE di RAVENNA (Codice Fiscale/P.IVA 00354730392), avente sede in Ravenna, piazza del Popolo n.1, relativo all'**attività di gestione di reti fognarie pubbliche di tipo bianche** a servizio dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme - codice agglomerato ARA0200, **le seguenti correzioni**:
  - **nelle premesse** la data in cui è stata trasmessa in posta elettronica alla SAC di Arpae da HERA S.p.A. la cartografia dei bacini e dei punti di scarico delle reti bianche dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina è il 22/03/2017 anziché il 22/03/2016;
  - **l'Allegato A** che riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per lo scarico in corpo idrico superficiale di acque meteoriche di dilavamento da reti fognarie pubbliche di tipo bianche (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), è sostituito dall'Allegato A al presente provvedimento.
2. DI DARE ATTO che restano confermate tutte le restanti prescrizioni e limitazioni impartite con la determina dirigenziale n. 6949 del 29/12/2017 sopracitato;
3. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale Arpae di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
4. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, il presente provvedimento di correzione al Comune interessato;
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica della Romagna e al Servizio Territoriale di Arpae, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di Arpae - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini di trasparenza il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO DA RETI FOGNARIE PUBBLICHE BIANCHE

(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 - Parte III - Titolo IV - capo II - e s.m.i.)

### ELENCO SCARICHI

agglomerato	Codice agglomerato	Numero scarico	via	località	comune	recapito	bacino	Presenza vasca di prima pioggia
Marina di Ravenna-Punta Marina Terme	ARA0200	150/1	Rivaverde	Marina di Ravenna	Ravenna	Canale pinetale che recapita nello Scolo Piomboni di Levante	Piallassa Piombone	NO
Marina di Ravenna-Punta Marina Terme	ARA0200	151	Dei Mille	Marina di Ravenna	Ravenna	Canale Candiano	Canale Candiano	NO
Marina di Ravenna-Punta Marina Terme	ARA0200	190	Delle Zattere	Punta Marina	Ravenna	Scolo Marini di Levante	Piallassa Piombone	NO
Marina di Ravenna-Punta Marina Terme	ARA0200	191	Delle Americhe	Punta Marina	Ravenna	Scolo Centrale di Levante	Piallassa Piombone	NO
Marina di Ravenna-Punta Marina Terme	ARA0200	192	Del Remo	Punta Marina	Ravenna	Scolo Ferrari	Idovora Rasponi con immissione in mare tramite scolo Rasponi	NO

### DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Schede tecniche relative ai singoli scarichi trasmessi da HERA S.p.A. in data 22 dicembre 2016 prot.gen. HERA 135497, acquisite dalla SAC con PGRA 15951/2016 del 23/12/2016 e successive modifiche trasmesse dal Comune di Ravenna il 05/12/2017, acquisite dalla SAC con PGRA 16010/2017 del 06/12/2017.  
Le suddette schede costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Esse non vengono allegate ma sono conservate agli atti di Arpae.
- Elaborato grafico con l'indicazione dei bacini e dei punti di scarico delle reti bianche dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme, trasmesso da HERA S.p.A. in data 22 marzo 2017. Il suddetto elaborato deve essere aggiornato e reso coerente con le schede tecniche dei singoli scarichi. L'elaborato aggiornato diverrà parte integrante del presente provvedimento.

### CONDIZIONI E PRESCRIZIONI

- 1) nella rete fognaria possono essere convogliate esclusivamente le acque meteoriche di dilavamento drenate dalle aree descritte nella documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione;
- 2) gli scarichi si dovranno attivare solo a seguito di eventi meteorici e solamente per un tempo tale da consentire il deflusso nel corpo idrico ricettore delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dalle aree dei propri bacini scolanti;
- 3) i punti di scarico dovranno essere mantenuti costantemente accessibili in prossimità dei punti di immissione nei corpi idrici ricettori, a disposizione degli organi di vigilanza, ed attrezzati per consentire il controllo ed il campionamento da parte dell'Autorità competente;

- 4) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi ricettori onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
- 5) dovrà essere effettuata una periodica ed idonea manutenzione alla rete di fognatura bianca anche al fine di evitare fenomeni di rigurgito nel piano stradale;
- 6) dovranno essere effettuati periodici controlli sulle reti fognarie bianche al fine di verificare lo stato di manutenzione e di conservazione delle stesse;
- 7) dovranno essere effettuati periodici controlli delle reti al fine di accertare ed escludere allacci di acque reflue diverse dalle sole acque meteoriche alle reti fognarie bianche;
- 8) ogni eventuale variazione che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi o comunque che modifichi sostanzialmente le infrastrutture fognarie che recapitano negli scarichi stessi dovrà essere comunicata a questa SAC di Arpae, nel qual caso il titolare dello scarico è tenuto a presentare modifica all'autorizzazione, allegando la relativa documentazione;
- 9) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e/o la qualità degli scarichi, il gestore della rete dovrà darne immediatamente comunicazione (entro 24 ore) a questa SAC di Arpae e al Servizio territoriale Arpae indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della situazione preesistente;
- 10) per gli scarichi con recapito diretto in scoli consorziali, il Gestore dovrà rapportarsi con il Consorzio di Bonifica della Romagna per gli adempimenti amministrativi dallo stesso indicati nella nota prot. Consorzio 41219/RA/23615 del 15/12/2017;
- 11) **entro tre mesi dal rilascio del presente atto va trasmessa ad Arpae – SAC di Ravenna e Servizio territoriale di Ravenna e al Consorzio di Bonifica della Romagna l'elaborato grafico** con l'indicazione dei bacini e dei punti di scarico delle reti bianche dell'agglomerato di Marina di Ravenna – Punta Marina Terme, coerente con le schede tecniche dei singoli scarichi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**