

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1910 del 18/04/2018
Oggetto	D.Lgs. 387/2003; D.M. Svil. Econ. 10/09/2010. Rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 59 kW in Comune di Vergato presentata da Mezzini Lorenzo (rif. PGB0 22745/2017, 22947/2017, 25422/2017).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1993 del 18/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno diciotto APRILE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: D.Lgs. 387/2003; D.M. Svil. Econ. 10/09/2010. Rigetto dell'istanza di Autorizzazione Unica per la realizzazione di un impianto eolico di potenza pari a 59 kW in Comune di Vergato presentata da Mezzini Lorenzo (rif. PGB0 22745/2017, 22947/2017, 25422/2017).

Il Dirigente

Decisione

1. rigetta, per le motivazioni esposte in narrativa, l'istanza P.G. 22745/2017, 22947/2017, 25422/2017 presentata da Mezzini Lorenzo (C.F. MZZLNZ97P21A944H) ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 alla Unità Operativa Energia ed Emissioni in Atmosfera di Arpae, per il conseguimento dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio in località La Croce, foglio 7 (mappali 139, 140, 149, 191, 192, 193), foglio 9 (mappali 39, 41, 43, 44, 49, 51, 53), e foglio 11 (mappali 139, 146, 152, 207, 208, 209) del Comune di Vergato, di un impianto eolico con potenza pari a 59 kW, e opere connesse;
2. dispone la trasmissione del presente provvedimento al proponente, ai membri della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna;
3. dispone la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
4. ricorda che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti dalla data di notifica, di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

A seguito dell'istanza e relativa documentazione tecnica pervenuta via posta elettronica certificata da Lorenzo Mezzini, a mezzo del tecnico incaricato Alberto Mezzini², in data 2/11/2017 veniva dato avvio ad un procedimento unico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per il conseguimento dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio in

¹Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Documenti agli atti rif. PGB0 22745 del 2/10/2017, PGB0 22947 del 4/10/2017 e PGB0 25422 del 2/11/2017

località La Croce, Comune di Vergato, di un impianto eolico con potenza pari a 59 kW, ed opere connesse. A seguito di indizione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona³, in data 18/1/2018 aveva luogo la prima seduta convocata con nota PGB0 28596 del 12/12/2017. In seduta si segnalava al proponente la presenza richieste di integrazioni, comportante la sospensione del procedimento amministrativo per un massimo di 30 giorni. Si segnalava altresì la presenza di osservazioni da parte di alcuni espropriandi e la necessità di ulteriori approfondimenti sulla documentazione presentata in relazione ad aspetti di: progettazione, fase di cantiere, viabilità, interessamento delle aree boschive, stabilità dei terreni/sismica, impatto acustico ed elettromagnetico, valutazione di incidenza. Alla luce delle richieste di integrazioni pervenute, il procedimento amministrativo veniva sospeso in data 18/1.

In data 18/2/2018 il proponente il Proponente presentava documentazione integrativa⁴.

In data 27/2/2018 si svolgeva la seconda seduta della Conferenza dei Servizi⁵, in presenza di funzionari di Arpae - SAC e del Comune di Vergato, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna, dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, di Enel Distribuzione S.p.A. Viene data lettura dei pareri pervenuti:

- Comune di Vergato: PARERE NEGATIVO prot. 769/2018 agli atti PGB0 n. 4796 del 27/2/2018
- Città metropolitana di Bologna: PARERE CONDIZIONATO prot. 11246/2018 agli atti PGB0 n. 4871 del 27/2/2018
- ARPAE - Servizio Sistemi Ambientali: PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO per le componenti rumore ed elettromagnetismo agli atti PGB0 n. 4753 del 26/2/2018
- Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese: PARERE NEGATIVO espresso in seduta e formalizzato con nota prot. 3780/9.3 agli atti PGB0 n. 5191 del 1/3/2018
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna: PARERE NEGATIVO espresso in seduta.

Preso atto dei pareri sopra richiamati, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza, si riteneva conclusa la conferenza dei servizi con ESITO NEGATIVO.

Elemento determinante per la formulazione dei pareri è stato un sopralluogo organizzato dal comune di Vergato in data 30/1/2018 in presenza delle competenti Unione dei Comuni e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con il contributo tecnico di Enel Distribuzione S.p.A.. Detto sopralluogo ha permesso una precisa valutazione dello stato dei luoghi, che ha portato detti membri della Conferenza dei Servizi a considerare unanimemente poco attendibili le dichiarazioni contenute nella documentazione progettuale, tanto iniziale

³ nota agli atti PGB0 n. 28596 del 12/12/2017

⁴ agli atti PGB0 n. 4019, 4020 e 4021 del 19/2/2018

⁵ già convocata con nota agli atti PGB0 n. 2020 del 26/1/2018

quanto integrativa, volta a minimizzare gli impatti su ambiente e paesaggio connessi alla costruzione ed esercizio dell'impianto eolico in esame ed opere connesse.

Il verbale della seduta del 27/2, che teneva luogo sia alla determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, sia alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10 bis della Legge 241/1990, veniva trasmesso in data 1/3/2018 al proponente ed ai membri della Conferenza stessa.

Con nota del 10/3/2018⁶ il proponente trasmetteva osservazioni alla comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990; di conseguenza Arpae provvedeva ad inviare dette osservazioni ai membri della Conferenza⁷ ed a convocare una ulteriore seduta⁸ per l'esame delle stesse.

Tale 'ulteriore seduta aveva luogo in data 6/4/2018⁹, in presenza del tecnico incaricato dal proponente, di funzionari ARPAE e del Comune di Vergato, della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, della Città metropolitana di Bologna e di Enel Distribuzione S.p.A.

Nel corso della seduta tutti gli enti presenti, valutata tutta la documentazione presentata dal proponente¹⁰, hanno confermato i pareri già espressi, con orientamento prevalente negativo.

Pur ammettendo la pianificazione l'opera proposta (previa le opportune verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica), pur essendo stati valutati come ammissibili alcuni degli impatti generati (nello specifico per le componenti rumore ed elettromagnetismo), la Conferenza ha ritenuto non sostenibili gli impatti generati dall'opera nel suo complesso, anche in considerazione dell'estensione e ubicazione dell'impianto di connessione alla rete elettrica¹¹ e delle modalità di realizzazione delle opere principali e di quelle connesse.

Il responsabile del Procedimento ha pertanto provveduto a predisporre la presente determinazione di diniego dell'Autorizzazione Unica.

Bologna, data di redazione 11/4/2018

**Il Responsabile Struttura Autorizzazioni
e Concessioni di Bologna**

*Patrizia Vitali*¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁶ agli atti PGBO n. 6014 del 12/3/2018

⁷ nota agli atti PGBO n. 6185 del 13/3/2018

⁸ nota agli atti PGBO n. 6771 del 20/3/2018

⁹ verbale agli atti PGBO n. 8468 del 11/4/2018

¹⁰ ad eccezione di alcuni documenti non pervenuti all'autorità procedente ma solamente ad alcuni dei enti ed in ogni caso dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione di osservazioni da parte del proponente.

¹¹ un elettrodotto aereo a 15 kV il cui sviluppo complessivo era previsto di 692 metri, in parte in aree boscate.

¹² Firma apposta ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- dell'atto di conferimento incarico assunto della Direzione Generale Arpae con deliberazione n. DEL-2018-6 del 31 gennaio 2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.