

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2063 del 02/05/2018
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta CRIF SpA alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Privato, ubicato in Via Cà di Masino n. 611/B, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2131 del 27/04/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno due MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta CRIF SpA alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Privato, ubicato in Via Cà di Masino n. 611/B, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Decisione

1. **Autorizza** la Ditta CRIF SpA, avente sede legale in Via Fantini, 3, 40131 Bologna, alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Privato, ubicato in Via Cà di Masino n. 611/B, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME, per una capacità complessiva pari a mc 86 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ²;
3. **Precisa** che la Ditta CRIF SpA sarà autorizzata in via definitiva alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali solo successivamente al positivo esito del

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

collaudo definitivo del deposito stesso da parte di apposita commissione con la composizione e secondo le modalità indicate nella Determinazione Dirigenziale DET-2017-596 del 12/07/2017;

4. **Precisa**, altresì, che la richiesta di collaudo dovrà essere inoltrata alla scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento;

5. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo, ad eccezione della prescrizione di cui al punto precedente, relativa al collaudo del deposito, il cui mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione;

6. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;

7. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;

8. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;

9. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta CRIF SpA con sede legale in Via Fantini, 3, 40131 Bologna, ha presentato in data 28-02-2018 al Prot.n. PGB0_2018_5072, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Privato, ubicato in Via Cà di Masino n. 611/B, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (Pratica Sinadoc n. 7831 / 2018).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativo regolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PGBO-2018-5227 del 02/03/2018) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona. In base agli atti di assenso pervenuti da parte dei singoli Enti competenti, non si è ravvisata la necessità di tenere la Conferenza dei servizi in modalità sincrona.

Il Proponente ha trasmesso in forma volontaria ulteriori integrazioni progettuali (Prot.n. PGBO_2018_6816 del 20-03-2018).

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME (Prot n. PGBO_2018_7440 del 27-03-2018);
- Parere Ambientale - ARPA Servizio Territoriale - Distretto Imolese (Prot n. PGBO_2018_7912 del 03-04-2018);
- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PGBO_2018_6090 del 13-03-2018);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (Prot n. PGBO_2018_8014 del 04-04-2018);

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, la Conferenza di Servizi si è conclusa con esito positivo, come risulta dalla comunicazione trasmessa a tutti gli Enti coinvolti con nota PGBO-2018-8734 del 13_04_2018, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni atto di assenso comunque denominato di competenza

delle Amministrazioni interessate³.

In accordo al DPR n. 420/1994, gli impianti di deposito di oli minerali non possono essere condotti in via definitiva prima che gli stessi siano stati collaudati, mentre la composizione della Commissione di collaudo è definita dalla Legge n.460/1965.

La richiesta di collaudo da parte della Ditta CRIF SpA deve essere inoltrata alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio del presente provvedimento a pena del decadimento dell'autorizzazione stessa;

Bologna, data di redazione 26/04/2018

La Dirigente Responsabile Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dott.ssa Patrizia Vitali⁴

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

Allegati:

Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni

³ Ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 e s.m.i.

⁴ Firma apportata ai sensi:
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2018-6 del 31/01/2018

Pratica Sinadoc n. 7831 /2018

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta CRIF SpA alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Privato, ubicato in Via Cà di Masino n. 611/B, Comune di CASTEL SAN PIETRO TERME.

ALLEGATO A

Descrizione Deposito e Prescrizioni

- **Consistenza Iniziale** - Il deposito oggetto della presente autorizzazione presenta una capacità complessiva di **86,00 mc**, ed è composto e descritto come segue:

Num. progressivo del serbatoio corrispondente in planimetria	Tipo di serbatoio/ deposito	Caratteristiche serbatoio/lattine o fusti	Unità di misura (mc/kg)	Quantità autorizzata (mc)	Contenuto
N°01	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	mc	20	GASOLIO
N°02	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	mc	20	GASOLIO
N°03	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	mc	20	GASOLIO
N°04	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	mc	20	GASOLIO
N°05	SERBATOIO	METALLICO INTERRATO	mc	5	GASOLIO
N°06	SERBATOIO	MET. a bordo Gr. Elet. A	mc	0,40	GASOLIO
N°07	SERBATOIO	MET. a bordo Gr. Elet. B	mc	0,40	GASOLIO
N°08	SERBATOIO	MET. a bordo Gr. Elet. C	mc	0,20	GASOLIO
Capacità geometrica complessiva (mc): <u>86</u>					

- La Ditta CRIF SpA dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:

Prescrizioni in materia di Prevenzione Incendi e Sicurezza sul lavoro

1. dovranno essere osservate le prescrizioni contenute nei **pareri favorevoli condizionati** espressi dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con propri **prot. n. 8707/13 del 22/4/2013, n. 19335/14 del 01/10/2014 e n. 14321/15 del 30/7/2015**;
2. dovranno essere osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31 luglio 1934 e successive

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

- modifiche e integrazioni;
3. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, dal D.Lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;
 4. gli impianti elettrici e di messa a terra dovranno essere realizzati conformemente al DM 22.01.2008 n° 37.
 5. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. N° 81/08 e la stessa dovrà essere sempre facilmente visibile;
 6. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;
 7. in caso di modifiche sostanziali delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, dovranno essere attivate le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 151/2011;

Prescrizioni in materia Fiscale

1. prima dell'inizio dell'attività dovranno essere presentate all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95);
2. per l'esercizio degli stabilimenti dovrà essere acquisita la specifica licenza da parte dell'Ufficio delle dogane (D.Lgs. n. 504/95).

Prescrizioni in materia edilizia-urbanistica

3. gli interventi dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni indicate nel Permesso di costruire 267/GE/2004 Prot. 15381/2014 ed alle sue successive varianti rilasciati dal Comune di Castel San Pietro Terme, nonché conformemente alla SCEA prot. 3342/2018 — 12/CEA/18

Prescrizioni in materia Ambientale

4. Dovrà essere garantita l'efficienza del sistema di monitoraggio in continuo delle intercapedini della doppia parete dei serbatoi interrati a servizio del GE A/B/C.2. A tal fine **Il conduttore del serbatoio provvede annualmente ad una verifica di funzionalità dei dispositivi che assicurano il contenimento ed il rilevamento delle perdite.**
5. I serbatoi interrati esistenti, qualora non rispondenti come caratteristiche tecniche ai requisiti previsti dal **DM 29 novembre 2002** dovranno essere sottoposti a controlli di tenuta, la cui periodicità sarà determinata come segue, in base alla vetustà del serbatoio:

Età del serbatoio (dall'installazione o dal risanamento)	Frequenza delle Prove di Tenuta
A partire dal 5° anno	TRIENNALE
Compresa tra 15 e 30 anni	BIENNALE
Superiore a 30 anni o sconosciuta	ANNUALE

6. Le verifiche di funzionalità e le prove di tenuta devono essere effettuate da personale tecnico qualificato e dovrà essere rilasciata una certificazione dei risultati ottenuti che contenga altresì indicazioni relative alla metodologia utilizzata, alle condizioni esecutive e ai limiti di rilevabilità.
7. Nel caso Le verifiche di funzionalità e/o le prove di tenuta attestino la mancata tenuta del serbatoio deve essere data comunicazione scritta via Pec entro 8 ore a tutti gli Enti competenti ai sensi degli art. 242 e 245 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con l'indicazione delle contro misure adottare per risolvere la problematica ambientale; qualora poi fosse accertata l'eventuale dispersione di sostanze pericolose nella matrice ambientale si dovrà procedere secondo quanto previsto dal citato art. 242.

Prescrizioni Generali

1. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
2. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;
3. la Ditta CRIF SpA non potrà esercire il deposito di oli minerali in via definitiva prima del **collaudo** definitivo del deposito stesso;
4. la richiesta di collaudo deve essere inoltrata alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente di ARPAE entro 180 giorni a far data dal rilascio dell'autorizzazione; Il mancato ottemperamento comporterà il decadimento dell'autorizzazione stessa.
5. condizione necessaria per la richiesta di collaudo è il preventivo ottemperamento delle prescrizioni sopra elencate.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.