

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2141 del 04/05/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII ÷ COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA VALVERDE 10/B - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LA STRUTTURA DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA VALVERDE N. 10 ÷ 10/A ÷ 10/B ÷ 10/C ÷ 10/D ÷ 10/E.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2246 del 04/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno quattro MAGGIO 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini**

---

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII – COOP. SOCIALE A R.L. ONLUS CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RIMINI, VIA VALVERDE 10/B - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER LA STRUTTURA DI ASSISTENZA RESIDENZIALE PER PERSONE SITA IN COMUNE DI RIMINI, VIA VALVERDE N. 10 – 10/A – 10/B – 10/C – 10/D – 10/E.

**IL DIRIGENTE**

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

**RICHIAMATI:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Rimini in data 14/11/2017, - assunta al PGRN ARPAE di Rimini con il n. 10639 del 14/11/2017 (pratica ARPAE n. 31509/2017) - dalla Ditta **Comunità Papa Giovanni XXIII – Coop. Sociale a r.l. onlus** (C.F./P.IVA 01970680409), avente sede legale e sede della struttura destinata all'assistenza residenziale per persone in Rimini, intesa ad ottenere l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale mediante fitodepurazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza comunale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art.8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico), di competenza comunale;

Dato atto che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza trattasi scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale - affluente in sinistra idrografica del fosso consortile

denominato Budriale - mediante fitodepurazione, derivante dall'immobile destinato ad uso uffici e struttura per assistenza residenziale;

ACQUISITO il titolo abilitativo del Comune di Rimini prot. n. 112262 del 19/04/2018, che – vista la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura nella zona dell'immobile (Hera prot. 115670 del 30/11/2017) e visto il parere favorevole riferito alla sola compatibilità idraulica ex L.R. 4/2007 (Consorzio di Bonifica della Romagna prot. 7938/RA/5022) - condivide e fa proprio il parere favorevole in merito allo scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante fitodepurazione, espresso da ARPA S.T. – PGRN 2018/701 del 26/01/2018, con prescrizioni;

DATO ATTO che il Comune di Rimini, con medesima nota sopra citata, preso atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le condizioni di non rumorosità derivanti dall'immobile in oggetto, in qualità di ente competente non ha espresso motivi ostativi in materia di inquinamento acustico;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini;

**RICHIAMATE:**

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015”;
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: “Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90”;

VISTA la delega al Responsabile della SAC di Ravenna Dott. Alberto Rebucci ad esercitare le funzioni di Responsabile della SAC di Rimini, in sostituzione temporanea del Dott. Stefano Renato de Donato, comunicata con nota del Direttore Generale PGDG/2018/5476 del 12.04.2018;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta in oggetto, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

## DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta **Comunità Papa Giovanni XXIII - Coop. Sociale a r.l. onlus**, avente sede legale in Comune di Rimini, Via Valverde 10/B (C.F./P.IVA 01970680409) per **l'immobile destinato ad assistenza residenziale per persone** sito in Comune di Rimini, Via Valverde 10 – 10/A - 10/B – 10/C – 10/D – 10/E, fatti salvi i diritti di terzi;
  2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
    - autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale di acque reflue domestiche mediante fitodepurazione (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi) - di competenza comunale;
    - comunicazione ai sensi dell'art.8 comma 4 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
  3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
    - 3a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
      - l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici in corpo idrico superficiale;
    - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
      - ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
    - 3c) Qualora il gestore intenda modificare, potenziare le sorgenti sonore o introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
  5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
  6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
  7. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, possa prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;

8. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art.4 comma 8 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Rimini, Arpae SAC - Struttura autorizzazione e concessioni, a ARPAE S.T. ) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.
9. La ditta dovrà conservare presso la struttura la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
10. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2016 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
12. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli, quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
13. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, che il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE  
*Dott. Alberto Rebucci*



Allegato A

Comune di Rimini

Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana  
Settore Infrastrutture e Grande Viabilità  
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina,7 - 47923 Rimini  
tel. 0541 704907  
fax 0541 704715  
www.comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409AI SUAP  
SEDE

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 – A.U.A. - parere Ditta “COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII – COOP. SOCIALE ARL ONLUS”  
Pratica n.284952/2017**

**Vista la normativa vigente in materia:**

- il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte III;
- la Delibera G.R. n. 1053 del 09.06.2003 “ Indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.lgs 18 agosto 2000, n. 158 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento” e s.m.i.;
- la Delib. G.R. 14 febbraio 2005, n. 286 “Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)”;
- la Delib. G.R 18 dicembre 2006, n. 1860 “Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Delib.G.R. 14 febbraio 2005, n. 286”;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'assemblea ex ATO ora ATERSIR del 2 aprile 2007;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.”;
- la Legge 26 ottobre 1995, n.447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- la Delib. G.R. 14 aprile 2004, n.673 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122”.

**Preso atto** dell'istanza di A.U.A. acquisita al protocollo del SUAP del Comune di Rimini in data 14/11/2017 con prot.n.284952 e successive integrazioni, inoltrata dalla ditta “COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII – COOP. SOCIALE ARL ONLUS”, relativa ai seguenti argomenti di competenza comunale:

- rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante fitodepurazione per l'immobile destinato ad uso uffici e struttura per assistenza residenziale ubicato in via Valverde n.10-10A-10B-10C-10D-10E distinto catastalmente al Foglio 116 map.18;
- parere/presa d'atto in merito al possibile inquinamento acustico derivante dall'immobile destinato ad uso uffici e struttura per assistenza residenziale ubicato in via Valverde n.10-10A-10B-10C-10D-10E distinto catastalmente al Foglio 116 map.18;

**Visti**

- l'avvio di procedimento per l'istanza di AUA inoltrato dal SUAP con prot.n.9960 del 12/01/2018;
- la precedente autorizzazione alla scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante fitodepurazione prot.n.18895 del 13/02/2012;
- la richiesta di rinnovo di autorizzazione allo scarico già presentata dalla ditta ad HERA in data 18/01/2016 (vd. Appendice E modulo su carta intestata di HERA);
- il parere tecnico, rilasciato da ARPAE – Servizio Territoriale in data 26/01/2018 con prot.n.PGRN/2018/701 (prot. arrivo n.25125 del 26/01/2018);
- la certificazione di inesistenza della pubblica fognatura nella zona dall'immobile, rilasciata da Hera S.p.A, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, con prot.n.115670 del 30/11/2017 (prot. arrivo n.301906 del 30/11/2017);



**Comune di Rimini**Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana  
Settore Infrastrutture e Grande Viabilità  
U.O. Qualità AmbientaleVia Rosaspina,7 - 47923 Rimini  
tel. 0541 704907  
fax 0541 704715  
www.comune.rimini.it  
c.f.-p.iva 00304260409

- il parere favorevole riferito alla sola compatibilità idraulica ex L.R.4/2007 per lo scarico finale nel canale consortile "Budriale", rilasciato da Consorzio di Bonifica della Romagna con prot.n.7938/RA/5022 del 14/03/2018 (ns. prot.arrivo n.74187 del 14/03/2018);
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante le condizioni di non rumorosità derivante dall'immobile destinato ad uso uffici e struttura per assistenza residenziale ubicato in via Valverde n.10-10A-10B-10C-10D-10E distinto catastalmente al Foglio 116 map.18 (scheda E2\_titolare a firma del Sig. Giovanni Ramonda);

**1) si condivide e si fa proprio il parere favorevole per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante fitodepurazione per l'immobile destinato ad uso uffici e struttura per assistenza residenziale ubicato in via Valverde n.10-10A-10B-10C-10D-10E distinto catastalmente al Foglio 116 map.18 espresso da ARPAE – Servizio Territoriale con prot. arrivo n.25125 del 26/01/2018;**

**2) si prende atto della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata** (scheda E2\_titolare) attestante le condizioni di non rumorosità derivanti derivante dall'immobile destinato ad uso uffici e struttura per assistenza residenziale ubicato in via Valverde n.10-10A-10B-10C-10D-10E distinto catastalmente al Foglio 116 map.18.

U.O. Qualità Ambientale  
Il Responsabile  
Dott.ssa Elena Favi  
(Firmato digitalmente)Settore Infrastrutture e Grande Viabilità  
Il Dirigente  
Ing. Alberto Dellavalle  
(Firmato digitalmente)

- Allegati: - autorizzazione alla scarico di acque reflue domestiche su suolo mediante fitodepurazione prot.n.18895 del 13/02/2012  
- parere tecnico ARPAE – Servizio Territoriale prot. arrivo n.25125 del 26/01/2018  
- certificazione Hera S.p.A. prot. arrivo n.301906 del 30/11/2017  
- parere tecnico Consorzio di Bonifica della Romagna prot.arrivo n.74187 del 14/03/2018



SINADOC n° 2744/2018

(Da assumere a riferimento nell'eventuale nota di riscontro)

Spett. le Comune di Rimini  
 Settore Sportello Unico per le Attività  
 Produttive e Attività Economiche  
[sportello.unico@pec.comune.rimini.it](mailto:sportello.unico@pec.comune.rimini.it)

e, p.c. Direzione LL.PP  
 U.O. Qualità Ambientale  
 Ufficio Tutela del Territorio e Valutazioni  
 Ambientali  
*(trasmesso per pec)*

SAC – ARPAE  
 c.a. Ing. Giovanni Paganelli  
*(trasmesso per posta elettronica interna)*

**Oggetto: D.P.R. 59/2013 -AUA** Rif. Pratica n. 284952/2017 (Pratica SAC n. 31509/2017)

Parere ai sensi del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i. – *Parte Terza*; D.G.R. n. 1053/03.

Scarico mediante fitodepurazione, delle acque reflue domestiche originate dai fabbricati ubicati in Via Valverde, 10-10/A-10/B-10/C-10/D-10/E (Fg. 116 part. n.18) San Leo – Rimini. Di proprietà della COOP. Sociale ARL ONLUS Comunità Papa Giovanni XXIII.

Con riferimento alla Vs. richiesta trasmessa con prot. n.0009960/2018 del 12/01/2018 relativa agli immobili di cui in oggetto, acquisita agli atti di questo Servizio Territoriale ARPAE con prot. n. 299 del 12/01/2018; esaminata la documentazione presentata e vista la normativa vigente in materia di smaltimento di acque reflue domestiche, si evince che:

- viene dichiarato che l'area è sprovvista di pubblica fognatura;
- l'impianto di smaltimento già in essere e più volte modificato era stato progettato per servire 100 utenti. Attualmente ne vengono dichiarati 70 suddivisi nei seguenti fabbricati:
  - 2 fabbricati denominati "Presidio Socio Sanitario" aventi N. civico 10 e 10/A dimensionati per 40 a.e.;
  - 1 fabbricato denominato "uffici e sala conferenze" N. civico 10/B e 10/C dimensionato per 16 a.e.
  - 1 fabbricato denominato "uffici e sala polivalente" N. civico 10/E dimensionato per 12 a.e.
 vengono dichiarati altri 2 a.e. (uffici capannone).
- I trattamenti previsti sono, un degrassatore da 1000 litri in uscita dalla cucina del fabbricato denominato "uffici e sala polivalente" e un degrassatore da 12.000 litri in uscita dalla cucina del fabbricato "presidio socio sanitario" (civico n.10). Le acque nere provenienti dai bagni di tutti i fabbricati e quelle in uscita dai due degrassatori, vengono convogliate in una vasca imhoff di 20.500 litri, successivamente in una vasca di equalizzazione che regolerà il flusso del liquame in ingresso al bacino di fitodepurazione. L'impianto di fitodepurazione a flusso verticale sub-superficiale di 301 mq è costituito da due letti posti in serie di 119 mq e 182 mq e copre ampiamente il fabbisogno

agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel. 051/6223811 | [arpaer@arpa.emr.it](mailto:arpaer@arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) |

posta Elettronica Certificata [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it)

Divisione Provinciale di Rimini - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel. 0541/319202 | [urprn@arpa.emr.it](mailto:urprn@arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | PEC [aoomr@cert.arpae.emr.it](mailto:aoomr@cert.arpae.emr.it)

previsto di 3 mq per a.e.

- Le acque chiarificate in uscita andranno a scaricare nel fosso, affluente in SX idrografica del fosso consortile denominato “Budriale”, previo pozzetto di campionamento.
- le acque bianche dei pluviali vengono canalizzate e convogliate anch’esse nel fosso.

Pertanto, vista la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall’inquinamento, *fatto salvo il consenso dell’ente gestore del fosso*, questo Servizio Territoriale ARPAE, per quanto di competenza, esprime

### **parere positivo al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.**

Tale parere è relativo all’impianto di smaltimento delle sole acque reflue domestiche con recapito in fosso derivanti dai fabbricati ubicati nel comune di Rimini in via Valverde, aventi civico n. 10-10/A-10/B-10/C-10/D-10/E ; di proprietà della COOP. Sociale ARL ONLUS Comunità Papa Giovanni XXIII.

Al fine di tutelare l’ambiente circostante e prevenire l’insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall’inquinamento, si ritiene opportuno proporre l’adozione delle seguenti prescrizioni:

- la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- la coltivazione della vegetazione utilizzata nei letti assorbenti dovrà avvenire secondo la buona pratica agricola;
- *in considerazione della fattispecie di “corpo idrico non significativo (punto 9 art. 124 Dlgs 152/06), nell’ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati nella tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;*
- il pozzetto di campionamento che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, dovrà avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm piu’ in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell’art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- dovranno essere adottati accorgimenti necessari al fine di impedire che eventuali scorrimenti delle acque superficiali, introducendosi nel letto assorbente, ne possano pregiudicare l’efficienza;
- almeno una volta l’anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia della vasca tipo Imhoff e dei degrassatori;
- tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati da relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l’impianto, a disposizione degli organi di vigilanza;
- lo smaltimento delle acque bianche è soggetto ai regolamenti locali;
- è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all’autorità competente ed all’Agenzia ARPAE di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel .051/6223811 | arpaer@arpa.emr.it | www.arpae.it |

Posta Elettronica Certificata dirgen@cert.arpa.emr.it

Sezione Provinciale di Rimini - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel . 0541/319202 | urprn@arpa.emr.it | www.arpae.it | PEC aoom@cert.arpa.emr.it



salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

- ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Pratica trattata da: Pellegrino Cinzia

**IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO TERRITORIALE**  
Dott.ssa Gianna Sallese

Firmata elettronicamente secondo le norme vigenti

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.IVA e C.F. 04290860370 / tel. 051/6223811 | [arpaer@arpa.emr.it](mailto:arpaer@arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) |

Posta Elettronica Certificata [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it)

**Sezione Provinciale di Rimini** - Servizio territoriale

Via Settembrini, 17/D - 47923 Rimini | tel. 0541/319202 | [urprn@arpa.emr.it](mailto:urprn@arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | PEC [aoorn@cert.arpae.emr.it](mailto:aoorn@cert.arpae.emr.it)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**