

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3622 del 13/07/2018
Oggetto	D.Lgs 387/2003, D.Lgs 152/2006 e s.m.i - Ditta MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. Sistemi Ecologici con impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), localita' Crispa, Via Gran Linea n. 1/a. AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 64011/2011, a seguito di richiesta dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente all'impianto di combustione di biogas prodotto dalla discarica sita nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), localita' Crispa.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3784 del 13/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tredici LUGLIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc 35032/2017/MB/TC

OGGETTO: D.Lgs 387/2003, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., L.R. 21/2004, L.R. 26/2004, L.R. 13/2015 - Ditta **MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. Sistemi Ecologici** con sede legale nel Comune di Borgo San Dalmazzo (CN), Via XI Settembre n. 37 e impianto nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Crispa, Via Gran Linea n. 1/a. **AGGIORNAMENTO** dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 64011/2011, a seguito di richiesta dell' Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente all'impianto di combustione di biogas prodotto dalla discarica sita nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Crispa.

LA RESPONSABILE

VISTI:

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 e s.m.i.;

il D.lgs 152/06 e s.m.i.

il D.M. Sviluppo Economico 10 Settembre 2010;

il D.Lgs 3 Marzo 2011, n. 28;

la L.R. del 23 Dicembre 2004, n. 26;

la DAL n. 51/2011;

la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1495 del 24.10.2011;

la Delibera di G.R. dell'Emilia Romagna, n. 1496 del 24.10.2011;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | posta cert. dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aoofe@cert.arpa.emr.it

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2016-55 del 15/04/2016, "Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

PREMESSO:

- che l'impianto di recupero biogas della ditta Marcopolo Engineering S.p.A. Sistemi Ecologici è tecnicamente connesso con la discarica per rifiuti non pericolosi gestiti dalla Società Area Impianti S.p.A., ubicata all'interno del "Polo Crispa", soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
- che con nota Prot. n. PGFE/2017/11818 del 17.10.2017, questa Struttura ha richiesto alla Ditta Marcopolo Engineering S.p.A. di presentare la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.I.A.) per l'attività di gestione del biogas della discarica di AREA Impianti S.p.A., a seguito di richiesta di modifica sostanziale di A.I.A. da parte della Ditta AREA Impianti S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 9/2015, art. 22, comma 2;
- che in data 13.12.2017 la Ditta Marcopolo Engineering S.p.A., ha presentato domanda di A.I.A., tramite il portale IPPC della Regione Emilia Romagna, acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/14060 del 15.12.2017;

VISTA la richiesta in data 19.12.2017 (Prot. Arpae n. PGFE/2017/14250 del 19.12.2017) da parte della Ditta MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. Sistemi Ecologici, che l'emananda A.I.A. di cui all'istanza di MPE del 13.12.2017, relativa all'attività di recupero energetico del biogas presso la discarica sita nel Comune di Jolanda di Savoia, loc. Crispa, gestita da AREA impianti S.p.A., sia adeguatamente raccordata all'Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs 387/03, di cui l'impianto in oggetto è dotato;

RICHIAMATI gli atti della Provincia di Ferrara, rilasciati ai sensi del D.Lgs 387/03: Autorizzazione Unica P.G. n. 64011 del 02.08.2011 e l'atto di modifica P.G. n. 702 del 23.12.2011;

VISTA la nota Arpae Prot. n. PGFE/2018/708 del 19.01.2018 e successiva rettifica prot. n. 1403 del 05.02.2018, con cui:

- è stato comunicato l'avvio del procedimento di modifica non sostanziale dell'A.U., che ricomprende come "endoprocedimento" l'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale (ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.), ed è stata inviata la relativa documentazione tecnica;
- è stata indetta e convocata per il giorno 15.02.2018, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, la riunione della Conferenza di Servizi (CdS), in modalità sincrona, per l'istruttoria finalizzata all'ottenimento della modifica "non sostanziale" dell'Autorizzazione Unica P.G.

n. 64011/2011, ex D.Lgs n. 387/2003 e per l'ottenimento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai lavori della Conferenza sono stati chiamati a partecipare, per quanto di propria competenza:

- il Comune di Jolanda di Savoia
- l'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica

provvedendo ad informare la Ditta AREA IMPIANTI S.p.A.;

RILEVATO che la Conferenza di Servizi era preordinata all'acquisizione delle seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI/PARERI/NULLA OSTA	ENTE COMPETENTE
Autorizzazione Integrata Ambientale (D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)	Arpae Ferrara
Pareri o Nulla Osta in merito alle materie di competenza	Azienda USL - Dipartimento Sanità Pubblica di Ferrara Comune di Jolanda di Savoia

VISTO il verbale della CdS tenutasi in data 15.02.2018, trasmesso con nota Prot. n. PGFE/2018/2227 del 22.02.2018, da cui si rileva che sono state chieste integrazioni, sono stati sospesi i termini dell'endo-procedimento dell'AIA, ai sensi del D.Lgs 152/06, con ripresa dalla data di presentazione delle integrazioni richieste, sono stato sospesi i termini del procedimento dell'A.U., ai sensi del D.Lgs 387/03, con ripresa a conclusione dell'istruttoria dell'AIA e si è stabilito di convocare in data 10.04.2018, la successiva CdS;

VISTO che nella nota succitata PGFE/2018/2227 si è provveduto contestualmente a trasmettere la documentazione pervenuta a questa Struttura in data 08.02.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/1552 del 08.02.2018) da parte della Ditta MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. Sistemi Ecologici, e riguardante la richiesta di aggiornamento del Piano di Dismissione (approvato dalla Conferenza di Servizi durante l'istruttoria che ha portato al rilascio dell'A.U. P.G. n. 64011/2011, per l'impianto a biogas in oggetto), avendo ritenuto opportuno che il nuovo Piano di Dismissione proposto venisse valutato nell'ambito della Conferenza di Servizi, con eventuale approvazione dello stesso nella seduta del 10.04.2018;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, tramite il portale IPPC, a seguito della CdS del 15.02.2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/3844 del 29.03.2018);

VISTO il verbale della CdS tenutasi in data 10.04.2018, trasmesso con nota Prot. n. PGFE/2018/4494 del 13.04.2018, da cui si rileva che è stata approvata l'istanza presentata dalla Ditta MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. Sistemi Ecologici, finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione integrata Ambientale, ex D.Lgs 152/06, quale endo-procedimento del procedimento di "modifica non sostanziale" dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 64011/2011, ex D.Lgs 387/03, per l'impianto di combustione di biogas prodotto dalla discarica sita nel Comune di Jolanda di Savoia (FE), località Crispa n. 12, numero civico corrispondente a quello di AREA Impianti S.p.A.-Polo Crispa, in quanto sostanzialmente allineato alle BAT applicabili e si è precisato che i termini del procedimento dell'A.U., ai sensi del D.Lgs 387/03, restano sospesi e che riprenderanno a conclusione dell'endoprocedimento dell'AIA;

VISTO il parere del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 2485/2018 (Prot. Arpae n. PGFE/2018/4263, allegato al succitato verbale), con cui ha espresso il proprio Nulla Osta alla chiusura del procedimento di adeguamento dell'Autorizzazione Unica;

VISTO che nella nota precedentemente citata, Prot. n. PGFE/2018/4494, si chiede al Comune di Jolanda di Savoia di integrare il parere già inviato, sopra citato, esprimendo le proprie valutazioni in merito al nuovo Piano di dismissione proposto dalla Ditta;

VISTA la nota del SUAP del Comune di Jolanda di Savoia, Prot. n. 4620/2018, acquisita al Prot. Arpae n. PGFE/2018/8283 del 09.07.2018, in cui precisa che il Nulla Osta del Comune Prot. n. 2485/2018 precedentemente citato, indicava il proprio consenso alla chiusura dell'adeguamento dell'A.U., precisamente in riferimento alla nota di Arpae PGFE/2018/2227, includendo pertanto la presa d'atto del nuovo Piano di dismissione;

VISTA l'Autorizzazione Integrata Ambientale, atto n. DET-AMB-2018-2828 del 05.06.2018 e i relativi allegati, ovvero: **Allegato "1"** - SCHEMA A BLOCCHI, **Allegato "2"**-PLANIMETRIA GENERALE E EMISSIONI IN ATMOSFERA e **Allegato Tecnico** - LE CONDIZIONI DELL'AIA;

DATO ATTO

- che con nota inviata dalla Ditta e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2017/13129 del 20.11.2017 è stata trasmessa la nuova polizza fideiussoria n. 2017/50/2445578;
- che con nota prot. n. PGFE/2017/14160 del 18.12.2017, Arpae ha inviato alla Ditta una comunicazione, con richieste, riguardanti la suddetta polizza;
- che in data 15.02.2018, la ditta ha provveduto a depositare l'Appendice 1 alla suddetta polizza (Prot. Arpae n. PGFE/2018/1973 del 16.02.2018);

CONSIDERATO che ai sensi del Decreto Legislativo 387/2003, l'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto di cogenerazione;

DATO ATTO

- che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo per l'adozione dell'Autorizzazione Unica di cui al D.Lgs. 115/2008 è la Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

DATO ATTO che la Ditta MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. Sistemi Ecologici, con nota inviata via PEC e acquisita al Prot. di Arpae n. PGFE/2018/8366 del 11.07.2018, ha dichiarato di aver assolto all'imposto di bollo, conservando la marca da bollo numero identificativo 01170861802494 del 09.07.2018, assieme al presente atto;

RITENUTO, tutto ciò premesso, che si debba dar luogo al rilascio dell'AGGIORNAMENTO, dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 64011/2011 e ss.mm., ai sensi del D.Lgs 387/03

DISPONE

L'AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica P.G. n. 64011/2011 e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Ferrara alla Ditta MARCOPOLO ENGINEERING S.p.A. Sistemi Ecologici con sede legale nel Comune di Borgo San Dalmazzo (CN), in Via XI Settembre, 37, P.I. e C.F. n. 02090330040, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i., per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, mediante produzione e combustione di biogas, con potenza elettrica nominale pari a 836 kWe, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso, ubicato nel Comune di Jolanda di Savoia, località Crispa, in Via Gran Linea n.1/a.

Si precisa che il progetto autorizzato con l'atto succitato, che non viene modificato, riguarda un impianto di produzione di energia elettrica, integralmente ceduta all'Enel al netto dei consumi dei servizi ausiliari, mediante la captazione e l'utilizzo di biogas che si sviluppa spontaneamente nel corpo della discarica di AREA S.p.A., ubicata nel Comune di Jolanda di Savoia, località Crispa e successiva combustione dello stesso biogas per mezzo di un cogeneratore con potenza elettrica nominale pari a 836 kWe e potenza termica introdotta pari a 2154 kWt.

PRESCRIZIONI GENERALI CHE INTEGRANO/SOSTITUISCONO QUELLE RIPORTATE NELL'AUTORIZZAZIONE UNICA P.G. N. 64011/2011 E NEI SUCCESSIVI ATTI DI MODIFICA.

- a) L'Allegato "A" al presente atto, costituito dall'**Autorizzazione Integrata Ambientale**, atto n. **DET - AMB-2018-2828 del 05.06.2018** e i relativi allegati ovvero: Allegato "1" - SCHEMA A BLOCCHI, Allegato "2"- PLANIMETRIA GENERALE E EMISSIONI IN ATMOSFERA e Allegato Tecnico - LE CONDIZIONI DELL'AIA, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Autorizzazione Unica;
- b) Le prescrizioni dell'A.U. P.G. n. 64011/2011 e s.m., di cui al punto A) PRESCRIZIONI GENERALI e al punto B) IMPIANTO DI RECUPERO ENERGETICO DEL BIOGAS , vengono sostituite dalle prescrizioni indicate nell'Allegato Tecnico dell'AIA sopra citata;
- c) La Ditta è tenuta a rispettare quanto previsto nella Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 55 del 15.04.2016. In particolare, i costi del piano di smaltimento e il valore della fidejussione a garanzia dell'obbligo di ripristino devono essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

Restano valide tutte le prescrizioni di carattere generale contenute nell'Autorizzazione Unica P.G. n. 64011 del 02.08.2011 e nell'atto di modifica citato in premessa, che non sono state modificate dal presente atto.

Il presente atto va unito all'Autorizzazione Unica P.G. n. 64011/2011 e ss.mm., quale parte integrante.

Il presente provvedimento è efficace a decorrere dalla data di effettivo ritiro, o dell'avvenuta notifica al richiedente, e da essa, decorrono i termini per le prescrizioni in essa riportate.

Il presente atto, firmato digitalmente, viene trasmesso via PEC alla Ditta interessata, al Comune di Jolanda di Savoia, all'Azienda USL di Ferrara e alla Regione Emilia Romagna-Servizio Politiche Energetiche.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90 e s.m.i., il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.

firmato digitalmente

Ing. Paola Magri

Responsabile Struttura Autorizzazioni
e Concessioni-FERRARA - ARPAE Emilia Romagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.