

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3631 del 16/07/2018
Oggetto	Autorizzazione alla Ditta Lubro Metal alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via M. Serenari, n°28/a, Comune di CASTEL MAGGIORE
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3736 del 11/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici LUGLIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Autorizzazione alla Ditta Lubro Metal alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via M. Serenari, n°28/a, Comune di CASTEL MAGGIORE.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

Decisione

1. **Autorizza** la Ditta Lubro Metal, avente sede legale in Via M. Serenari, n°28/a, Castelmaggiore, alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via M. Serenari, n°28/a, Comune di CASTEL MAGGIORE, per una capacità complessiva pari a mc 65,00 e con le caratteristiche indicate nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Subordina** la validità della presente Autorizzazione al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale nell'Allegato A alla presente autorizzazione, facendo salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, fiscali, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ²;

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

3. **Dà atto** che il mancato rispetto di uno o più obblighi/prescrizioni previsti dalla presente autorizzazione o dall'allegato alla stessa, potrà comportare l'adozione di provvedimenti di diffida, di sospensione, fino alla eventuale revoca del titolo autorizzativo;
4. **Dà atto**, altresì, che eventuali cambi di titolarità dell'impianto e/o modifiche del deposito autorizzato, ivi compresi interventi di dismissione di serbatoi, dovranno essere preventivamente autorizzate da ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna;
5. **Dà atto** dell'assolvimento degli obblighi relativi di cui al D.Lgs n. 159/2011 inerenti la documentazione antimafia con l'acquisizione del Nulla Osta dall'apposita Banca Dati Nazionale Antimafia ;
6. **Demanda** la trasmissione telematica del presente provvedimento agli Enti interessati per gli adempimenti di competenza;
7. **Dispone** che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. **Rammenta** che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta Lubro Metal con sede legale in Via M. Serenari, n°28/a, castelmaggiore, ha presentato in data 3/10/2016 al Prot.n. PGB0/2016/18456, domanda di rilascio dell'Autorizzazione alla Costruzione ed all'Esercizio di un nuovo deposito di oli minerali ad uso Commerciale, ubicato in Via M. Serenari, n°28/a, Comune di CASTEL MAGGIORE (Pratica Sinadoc n. 29786 /2016).

Ai fini del presente atto si fa riferimento alle seguenti norme:

- Regio Decreto Legge 02/01/1933, n. 1741, convertito in Legge 08/02/1934, n. 367 ed il relativoregolamento esecutivo approvato con Regio Decreto 20/07/1934, n. 1303;
- Legge 07/05/1965, n. 460;
- Decreto del Presidente della Repubblica 18/04/1994, n. 420, "Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali";
- Legge 23/08/2004, n. 239 sul "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per l'riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";

E' stata richiesta documentazione integrativa da parte del responsabile del procedimento per procedere all'avvio dello stesso (Prot.n. PGB0/2016/19523 del 18/10/2016), documentazione inoltrata dal proponente in data 25-10-2016 (Prot.n. PGB0-2016-20113).

Alla luce della documentazione pervenuta e degli atti di assenso singolarmente acquisiti in via preventiva dal proponente presso i singoli Enti competenti, comunque necessari ai fini del rilascio dell'Autorizzazione in oggetto, ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ha comunicato (Prot.n. PGB0-2016-21789 del 15/11/2016) agli Enti interessati l'indizione della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona, indicando preliminarmente la data dell'eventuale Conferenza dei Servizi in modalità sincrona. In base agli atti di assenso pervenuti da parte dei singoli Enti competenti, non si è ravvisata la necessità di tenere la Conferenza dei servizi in modalità sincrona.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere Prevenzione Incendi - Comando Provinciale Vigili del Fuoco (Prot n. PGB0-2017-6942 del 29/03/2017);
- Parere Fiscale/Accise - Agenzia delle Dogane (Prot n. PGB0/2017/2873 del 09-02-2017);
- Parere Urbanistico Edilizio - Comune di CASTEL MAGGIORE : parere favorevole acquisito in regime di silenzio assenso;

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri favorevoli resi in Conferenza dei Servizi, stante l'assenza di dissensi su posizioni rilevanti di cui all'art. 14 ter, commi 4 e 7, della L.241/1990, si è proceduto all'approvazione del progetto ed il conseguente rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del deposito in oggetto, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2138 del 28/04/2017.

In data 30/06/2017 con PG n. PGB0_2017_15241, la Ditta Lubro Metal, ha inoltrato richiesta di collaudo relativamente al deposito oggetto di autorizzazione.

Il Proponente ha successivamente completato la Documentazione necessaria per la richiesta di collaudo (Prot.n. PGB0_2017_28213 del 06-12-2017).

Con *Determinazione del Direttore tecnico di ARPAE n. DET-2017-596 del 12/07/2017*, è stata nominata la Commissione di Collaudo per impianti di lavorazione e stoccaggio di olii minerali e approvato il Regolamento della Commissione della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna.

Con PGB0-2018-5027 del 27-02-2018, è stata convocata la Commissione di Collaudo per il giorno 22/03/2018.

In data 22/03/2018 è stata effettuata la visita di collaudo da parte della commissione, con le risultanze di cui al resoconto verbale PG. n. PGB0_2018_7070 del 22-03-2018 .

Il deposito è stato dichiarato collaudabile subordinatamente all'attuazione delle prescrizioni

indicate nel verbale stesso.

In seguito a richiesta di proroga (PGBO_2018_10516 del 07/05/2018) per la consegna della documentazione, la stessa è stata concessa per un periodo di ulteriori 45 giorni.

In data 20-06-2018 con pg. PGBO_2018_14454 la Ditta Lubro Metal ha trasmesso le integrazioni documentali richieste nelle quali si attestava l'ottemperamento delle prescrizioni stabilite dalla Commissione di Collaudo.

Le ulteriori prescrizioni in fase di esercizio stabilite in sede di collaudo, sono confluite nell'Allegato A alla presente autorizzazione, parte integrante e sostanziale del presente atto.

In base all'esito del collaudo si ritiene di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione relativa al deposito in oggetto.

Bologna, data di redazione 10/07/2018

La Dirigente Responsabile Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dott.ssa Patrizia Vitali³

Allegati:

Allegato A – Composizione deposito e Prescrizioni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

3 Firma apportata ai sensi:
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;

Pratica Sinadoc n. 29786 /2016

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

ALLEGATO A

Descrizione Deposito e Prescrizioni

- Il deposito oggetto della presente autorizzazione è composto e descritto come segue:
Capacità Totale = 65 mc di oli minerali, contenuti in:
 - Fusti di metallo da 180/190 kg;
 - Cisternette di plastica con telaio in metallo da kg 900;
 - Recipienti di plastica da 20 kg.

- La Ditta Lubro Metal dovrà ottemperare alle **seguenti prescrizioni**:
 1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al Certificato di Prevenzione Incendi n. 66283 del 10/02/2017, prot. 26602 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, come integrato con l'attività 12.3.C con SCIA prot. 15997 del 20/06/2018, entrambi riportati come suballegati al presente ;
 2. **per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. 246/93, D.Lgs. 81/2008, D.M. 10/3/98 e specificatamente dal D.M. 31 luglio 1934 e s.m.i.;**
 3. dovranno essere ottemperati gli adempimenti della sicurezza relativi al D.Lgs.81/2008;
 4. la segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008 deve essere sempre facilmente visibile;
 5. a lavori ultimati, in conformità all'art.4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07/08/2012, dovrà

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

essere presentata la SCIA, in carta legale ed a firma del titolare dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.;

6. prima dell'inizio dell'attività, la Ditta dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane le denunce di attività previste dalle normative fiscali (D.M. 557/96 e D.M. 322/95), provvedendo all'aggiornamento della licenza fiscale in essere (D.Lgs. n. 504/95).;
7. Per l'effettuazione delle misure legali di cui all'art. 2 c. 1 lett. a) del DM 93/2017 dovranno essere utilizzati esclusivamente strumenti conformi alle normative di settore in materia di metrologia legale;
8. Dovrà essere trasmesso alla Camera di Commercio della Provincia di Bologna il Contratto di Servizio dei servizi prestati dalla società consorella Delta Ethos S.r.l..
9. dovranno essere fatti salvi i diritti dei terzi;
10. il deposito dovrà essere tenuto costantemente in efficienza ed in perfetto stato di conservazione;

Pratica N. 66283

Prot. n.: _____ / _____



FIRMATO
DIGITALMENTE

MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

BOLOGNA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI L'ART. 16 DEL D.LGS. 8 MARZO 2006 N. 139, IL D.P.R. 1 AGOSTO N. 151 E IL D.M. 07.08.2012

SI RILASCIATA:

DELTA ETHOS S.R.L.

Il presente CERTIFICATO, in data 10.02.2017, per le seguenti attività comprese nell'elenco allegato al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151:

11.2.C Impianti preparaz. oli lubrificanti, diatermici e simili, quantità > 100mc

Sita nel Comune di CASTEL MAGGIORE, VIA SERENARI MARINO 28/A

Limitazioni e prescrizioni di esercizio: -----

- Siano rispettate le condizioni di esercizio di cui al D.P.R. 01.08.11 n° 151 (art. 5) e D.M. 10.03.98 (art. 4).
- Gli interventi periodici di manutenzione sui seguenti sistemi e dispositivi antincendio presenti presso l'attività, dovranno essere eseguiti ogni 6 mesi da personale competente e qualificato:
 - impianti idrici antincendio a idranti
 - sistemi fissi automatici di rilevazione d'incendio
- La segnaletica di sicurezza di cui al D.Lgs. n°81/2008 deve essere sempre facilmente visibile
- Durante l'esercizio dell'attività, ai sensi del D.P.R. 01.08.11 n° 151, del D.Lgs. n°81/2008 e D.M.10.03.98 i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attività, tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile per i controlli di competenza di questo Comando.
- Il numero, la tipologia e la capacità estinguente degli estintori presenti nei vari ambienti in cui si articola l'attività non dovranno mai essere inferiori a quelli indicati nel CPI. Gli estintori dovranno essere sottoposti a interventi periodici di manutenzione ogni 6 mesi.
- Vietato fumare. Tale divieto deve essere indicato con opportuna cartellonistica (D.Lgs. n°81/2008).
- Le porte delle uscite di sicurezza non devono essere bloccate.
- Le vie di esodo e le uscite di sicurezza dovranno essere lasciate sempre sgombre da ostacoli che ne impediscano la regolare fruizione.

Il Funzionario Istruttore
VANZINI DOTTA. ING. VASCO



Il Comandante
DOTTA. ING. CARLO DALL'OPPIO

Dott. Ing. Pruce Mark

Bologna, 17 OTT. 2017

Il Responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e verificare, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N. 151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato, nonché a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio, secondo le modalità riportate all'art. 5 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N. 151. Qualora vengano apportate modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica alle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate, il Responsabile dell'attività è tenuto ad attuare quanto prescritto all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1 Agosto 2011, N. 151.

Pratica N. 66283

Prot. n.: _____/_____



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

BOLOGNA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

- Siano osservate le norme di esercizio di cui al D.M. 31.07.1934 (oli minerali) e successive modificazioni ed integrazioni.
- Sia verificato il corretto funzionamento dell'impianto elettrico con cadenza almeno biennale.
- deve essere richiesto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151, il rinnovo periodico di conformità antincendio, entro il 10.02.2022

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio: -----

→ MC.225 DI OLIO LUBRIFICANTE
4000,00 KG BANCALI DI LEGNO
1000,00 KG RECIPIENTI IN PLASTICA

Mezzi di estinzione: -----

- 1 IMPIANTO DI RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI
- 1 ATTACCO MOTOPOMPA UNI DA 70 PER AUTOMEZZI VF
- 2 CARRELLI MOBILI PER LIQUIDI SCHIUMOGENI CADAUNO CON SERBATOIO DA 200 LITRI
- 5 IDRANTI A MURO UNI 45.
- 7 ESTINTORI A POLVERE DA 6 KG.
- 2 ESTINTORI A POLVERE CARRELLATI 50 KG.

Il Funzionario Istruttore
VANZINI DOT. ING. VASCO

Bologna,

17 OTT. 2017.



Il Comandante
DOT. ING. CARLO DALL'OPPIO

Dot. Ing. Prince Maca

Il Responsabile dell'attività è tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art. 6 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N. 151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato, nonché a richiedere il rinnovo periodico di conformità antincendio, secondo le modalità riportate all'art. 5 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N. 151. Qualora vengano apportate modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica alle condizioni di sicurezza antincendio precedentemente accertate, il Responsabile dell'attività è tenuto ad attuare quanto prescritto all'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1 Agosto 2011, N. 151.

Rif. Pratica VV.F. n.
66283

Spazio per protocollo

Prot. N. 15997
Il. 20 GIU. 2018AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
BOLOGNA

provincia

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto MANDRIOLI LUCIANO
Cognome Nomedomiciliato in Per la carica c/o Via M. SERENARI 28/A 40013 CASTEL MAGGIORE
indirizzo n. civico c.a.p. comuneBO Uff. 051-714068 C.F. M N D L C N 4 5 M 2 2 1 2 0 9 K
provincia Telefono codice fiscale della persona fisicanella sua qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)della DELTA ETHOS s.r.l.
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.con sede in Via M. SERENARI 28/A 40013
indirizzo n. civico c.a.p.CASTEL MAGGIORE BO 051-714068
comune provincia telefonolmandrioli@deltaethos.it deltaethos@messaggipec.it
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento: **INTEGRAZIONE Prot. 10483 del 17-04-2018**

<input checked="" type="checkbox"/>	ai progetti approvati dal Comando VV.F. (C.P.L. Scadenza al 10/02/2022) (solo per attività di cat B e C)	in data <u>23/10/2017</u> prot. n. <u>26602</u>
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)	
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)	
(barrare con <input checked="" type="checkbox"/> il riquadro di interesse)		

S E G N A L A

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

DEPOSITO DI OLI LUBRIFICANTI CON QUANTITATIVO MAGGIORE DI 50mctipo di attività (albergo, scuola, etc.) - in caso di SCIA parziale indicare i riferimenti pertinenti¹sita in Via M. SERENARI 28/A 40013
indirizzo n. civico c.a.p.CASTEL MAGGIORE BO 051-714068
Comune provincia telefonoLa/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate² ai n./sotto classe/ cat.:

<u>12/3-C</u>		

¹ Oltre alla tipologia di attività inserire ulteriori specificazioni, qualora trattasi di SCIA parziale per uno dei casi seguenti (alternativi l'uno all'altro):

Indicazione del lotto nel caso di esecuzione per stralci successivi già indicati in fase di valutazione del progetto;

Indicazione dello stralcio e normativa di riferimento nel caso in cui la SCIA sia presentata in applicazione di una specifica disposizione che prevede la presentazione di SCIA di adeguamento parziale (p.e. strutture sanitarie, campeggi, macchine elettriche, asili nido).

² Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

Eventuale altro indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

DELTA ETHOS s.r.l.			
Via M. SERENARI		28/A	40013
051-714068		CASTEL MAGGIORE BO	
indirizzo		n. civico	c.a.p.
051-714068		mandrioli@deltaethos.it	
telefono		indirizzo di posta elettronica	
		deltaethos@messaggipec.it	
		indirizzo di posta elettronica certificata	

18 GIUGNO 2018

Delta Ethos s.r.l.
Via M. Serenari, 28/A
40013 Castel Maggiore (BO)

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig.

Per. Ind.	MANFerdINI		STEFANO
Titolo professionale	cognome		nome
domiciliato in			
c/o STUDIO BERNI ASSOCIATO in Via SANTE VINCENZI			
44	40138	BOLOGNA	
n. civico	BO	c.a.p.	051-390820 oppure 3338996522
provincia		telefono	
18 GIUGNO 2018		Data	

Delta Ethos s.r.l.
Via M. Serenari, 28/A
40013 Castel Maggiore (BO)

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
 addetto incaricato con qualifica di _____, in data ____/____/____ a mezzo documento _____
 n. _____ rilasciato in data ____/____/____ da _____
 ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
 che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.
 Data ____/____/____ Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale

RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n. 151, io sottoscritto _____ **ANDREA MIMBILE**
 addetto incaricato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
 Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.
 Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il
 rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
 Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini
 della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.
 Data **20 GIU. 2018** Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.