

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4389 del 29/08/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società HERA SPA - BU Energia - Direzione Teleriscaldamento impianti Emilia Est per l'impianto Sottocentrale di comparto Frabaccia destinato ad attività di distribuzione calore e produzione raffrescamento, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 9 c.a.p. 40013.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4577 del 29/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventinove AGOSTO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **HERA SPA** (BU Energia - Direzione Teleriscaldamento impianti Emilia Est) per l'impianto "Sottocentrale di comparto Frabaccia" destinato ad attività di distribuzione calore e produzione raffrescamento, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 9 c.a.p. 40013.

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società HERA (C.F. e P.IVA 04245520376) per l'impianto "Sottocentrale di comparto Frabaccia" destinato ad attività di distribuzione calore e produzione raffrescamento, sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 9 c.a.p. 40013, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura separata acque nere³ di acque reflue industriali** (Soggetto competente Comune di Castel Maggiore).
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura⁴ separata acque meteoriche⁵ di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree esterne (piazze)** (Soggetti competenti ditta

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna, che a sua volta le aveva acquisite dalla Provincia di Bologna a decorrere dal 01/01/2015, sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e della D.G.R. 1053/2003.

⁵ Rete separata acque meteoriche a provvisoria gestione a carico del soggetto realizzatore delle opere di urbanizzazione in attesa della formalizzazione di passaggio in carico al Comune di Castel Maggiore e/o al Gestore del Servizio Idrico Integrato. Rif. Autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna alla società Lexus Srl con provvedimento P.G.n.79191/2011 del 06/05/2011e successivamente rinnovata dalla Città metropolitana di Bologna con determina n.1022/2015 del 27/04/2015 con scadenza di validità fissata al 05/05/2019

Lexus Srl/Comune di Castel Maggiore/Arpae Sac di Bologna⁶).

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A e B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
5. Obbliga la società **Hera Spa** (BU Energia – Direzione Teleriscaldamento impianti Emilia Est) a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

⁶ Trattandosi di rete fognaria pubblica di tipo separato acque meteoriche a provvisoria gestione privata, l'autorizzazione all'immissione di singoli scarichi in tale rete fognaria di comparto è parte integrante dei permessi alla realizzazione ottenuti dalla società titolare della realizzazione delle opere di urbanizzazione (**Lexus srl**) come approvati dal **Comune di Castel Maggiore** in materia urbanistico-edilizia nel rispetto delle prescrizioni derivanti dai contenuti e dalle indicazioni di cui alla vigente autorizzazione allo scarico finale della rete fognaria di comparto rilasciata a suo tempo dalla **Provincia di Bologna** alla società Lexus srl, fino alla sua naturale scadenza. Entro tale scadenza di validità la proprietà e la gestione di tale rete devono essere presa in carico dalla pubblica amministrazione (Comune di Castel Maggiore) e/o dal Servizio Idrico Integrato (Hera Spa) fatte salve eventuali proroghe concesse da normativa regionale per la regolarizzazione delle reti separate acque meteoriche per raccolta ed allontanamento di acque reflue urbane costituite da acque meteoriche di dilavamento originate da Agglomerato Urbano (vedi DGR 286/2005, DGR 1860/2006; DGR 201/2016 e ss.mm.ii).

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

- La società Hera Spa (BU Energia – Direzione Teleriscaldamento impianti Emilia Est) (C.F. e P.IVA 04245520376) con sede legale in Comune di Bologna (BO), via Cristina Campo n. 15 c.a.p. 40127, per l'impianto “Sottocentrale di comparto Frabaccia” sito in Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 9 c.a.p. 40013, ha presentato, nella persona di Fausto Ferraresi, in qualità di legale rappresentante e direttore teleriscaldamento di Hera Spa, al S.U.A.P. dell’Unione Reno Galliera in data 14/01/2015 al Prot. n. 1267/2015 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per le matrici autorizzazione agli scarichi in pubbliche fognature di tipo separato.
- Il S.U.A.P. dell’Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 1925 del 19/01/2015 (pratica SUAP n. 23700/38999/2014 SN), pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna¹¹ in data 19/01/2015 al P.G. n°5159/2015 del 19/01/2015 fascicolo 11.19/105/2015, ha trasmesso la domanda necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n°15245/2015 del 09/02/2015 ha comunicato la presa d’atto dell’avvio del procedimento specificando i pareri attesi dai soggetti competenti.
- Il S.U.A.P. dell’Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 7537 del 02/03/2015 (pratica SUAP n. 23700/38999/2014 SN), pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 02/03/2015 al P.G. n°26689/2015 fascicolo 11.19/105/2015, ha trasmesso il parere sospensivo del Comune di Castel Maggiore Prot.n.3663 del 20/02/2015 ed ha sospeso il procedimento per chiarimenti ed integrazioni a carico del richiedente.
- Il S.U.A.P. dell’Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 12615 del 07/04/2015 (pratica SUAP n. 23700/38999/2014 SN), pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 07/04/2015 al P.G. n°45343/2015 fascicolo 11.19/105/2015, ha trasmesso ai soggetti competenti la documentazione integrativa presentata dal richiedente.
- La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n°52479/2015 del 21/04/2015 ha preso atto delle integrazioni presentate ma, rilevando problematiche connesse alla titolarità della proprietà e della gestione della rete fognaria separata acque meteoriche del comparto di urbanizzazione “Frabaccia” nonché alla prossima scadenza di validità della relativa autorizzazione per scarico di acque reflue urbane a provvisoria gestione privata, ricettore di un’immissione originata dall’impianto Hera Spa “Sottocentrale del comparto Frabaccia”, ha ridefinito e meglio specificato le matrici ambientali da valutare ed i pareri attesi dai vari soggetti competenti e richiesto al SUAP di mantenere sospeso il procedimento amministrativo in attesa dei chiarimenti necessari.
- Il S.U.A.P. dell’Unione Reno Galliera, con propria nota Prot. n. 16988 del 06/05/2015 (pratica SUAP n. 23700/38999/2014 SN), pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 07/05/2015 al P.G. n°60681/2015 fascicolo 11.19/105/2015, ha trasmesso ai soggetti competenti una nota della società Lexus

¹¹ A decorrere dal 01/01/2015 le funzioni amministrative della Provincia di Bologna sono state acquisite dalla Città metropolitana di Bologna.

srl datata 22/04/2015 con la quale tale società s'impegna a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle rete separata acque meteoriche del comparto Frabaccia di Castel Maggiore in attesa di cederne la Titolarità al Comune di Castel Maggiore.

- La Città metropolitana di Bologna con propria nota P.G.n°72276/2015 del 01/06/2015 ha segnalato che la ditta Lexus ha effettivamente richiesto ed ottenuto il rinnovo provvisorio a proprio carico dell'autorizzazione allo scarico della rete fognaria separata acque meteoriche del comparto Frabaccia con atto n.1022/2015 del 27/04/2015 avente scadenza di validità in data 05/05/2019 ma che, si ritiene ancora sospeso il procedimento per il rilascio dell'AUA all'impianto Hera Spa "Sottocentrale di comparto Frabaccia" fino al completamento della presa in carico definitiva delle opere di urbanizzazione da parte del Comune di Castel Maggiore e/o il definitivo ed ufficiale passaggio in gestione al Gestore del Servizio Idrico Integrato. Con la stessa nota ha anche ribadito i pareri ancora attesi da parte dei Soggetti competenti (Hera Spa gestore del servizio idrico integrato, Comune di Castel Maggiore/SUAP Reno Galliera).
- Hera Spa, direzione acqua, con propria nota Prot.88303/2015 del 28/07/2015 pervenuta agli atti della Città metropolitana di Bologna in data 28/07/2015 al P.G.n°95120/2015 fascicolo 11.19/105/2015, ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue industriali nella rete fognaria separata acque nere che ha già acquisito in gestione e ha preso atto che le acque meteoriche di dilavamento dei coperti e dei piazzali dell'impianto "Sottocentrale di comparto Frabaccia" saranno raccolte in maniera separata, trattate con disoleatore ed immesse nella pubblica fognatura acque bianche del comparto che ha immissione finale nel Canale di Castagnolino, scarico attualmente e provvisoriamente autorizzato alla società Lexus srl.
- Arpae Sac di Bologna, acquisita ai sensi della L.R.13/2015 le competenze amministrative in materia ambientale precedentemente svolte dalla Città metropolitana di Bologna ha recuperato la documentazione in atti di tale Ente e ha aperto una specifica **Pratica Sinadoc n.35962/2016**.
- Il Comune di Castel Maggiore con propria nota Prot. n.17203/2018 del 22/06/2018 pervenuta agli atti di Arpae Sac di Bologna in data 26/06/2018 al P.GBO/2018/14825 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'AUA confermando la regolarità urbanistica dell'intervento ma ha anche escluso la possibilità di acquisire a proprio carico l'autorizzazione allo scarico della rete separata acque meteoriche a servizio del comparto di urbanizzazione Frabaccia, affermando che di fatto tali opere, sebbene non formalmente acquisite al patrimonio del Comune, sono già gestite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- Il SUAP dell'Unione Reno Galliera con propria nota Prot. n.44127/2018 del 20/08/2018 pervenuta agli atti di Arpae Sac di Bologna in data 24/08/2018 al P.GBO/2018/19245 ha espresso parere favorevole all'adozione dell'AUA per lo scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura separata acque nere e per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento nella pubblica fognatura separata acque bianche a servizio del comparto di urbanizzazione Frabaccia.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna valutata la documentazione acquisita direttamente dalla Città metropolitana di Bologna, vista la documentazione pervenuta a cura del richiedente, acquisiti i pareri di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

Hera Spa e del Comune di Castel Maggiore, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale che è comunque condizionata, visto quanto specificato dal Comune di Castel Maggiore, alla regolarizzazione amministrativa dello scarico della rete separata acque meteoriche del comparto da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato entro la scadenza del vigente provvedimento rilasciato alla società Lexus srl ovvero entro eventuale diverso termine indicato da specifica normativa regionale in materia. Trattandosi di completamento di procedimento amministrativo attivato in data precedente l'entrata in vigore della L.R.13/2015 non sono dovuti oneri istruttori ad ARPAE¹².

Bologna, data di redazione 29/08/2018

Il Responsabile P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Stefano Stagni¹³

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

¹³ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Hera Spa
Sottocentrale di comparto Frabaccia
Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 9 c.a.p. 40013

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura separata acque nere afferente al depuratore IDAR di Bologna classificato dal Comune di Castel Maggiore (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque reflue industriali” costituite da acque di spurgo di torre evaporativa della centrale di teleriscaldamento.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi e/o immissioni:

- uno scarico di acque meteoriche di dilavamento di coperture ed aree esterne (trattate con disoleatore) nella rete fognaria pubblica separata acque meteoriche del comparto attualmente autorizzata provvisoriamente alla società titolare della realizzazione delle opere di urbanizzazione del comparto in attesa della cessione al Comune di Castel Maggiore ed al passaggio in gestione ad Hera Spa (Gestore del Servizio Idrico Integrato) – vedi allegato B al presente provvedimento, ed alla conseguente regolarizzazione amministrativa.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall’Unione Reno Galliera, visti i parere del Comune di Castel Maggiore Prot.n.17203 del 22/06/2018 ed il parere di Hera S.p.A. prot. n. 88303 del 28/07/2015, con parere favorevole all’adozione dell'autorizzazione unica ambientale per la matrice scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento nelle reti fognarie pubbliche di tipo separato acque nere e di tipo separato acque bianche. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione allegata alla richiesta di Autorizzazione Unica ambientale.

Pratica Sinadoc 35962/2016

Documento redatto in data 29/08/2018

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Pratica 23700/38999/2014 SN

Prot. n. 44127

Oggetto: D.P.R. 59/2013 – Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta Hera S.P.A. con sede in Bologna (BO) Viale Berti Pichat Carlo n. 2/4 P.I. 04245520376

Vista l'istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 22/12/2014, P.G. n. 38999 e completa formalmente il 14/01/2015 al prot. n. 1267 dal Sig. Ferraresi Fausto – Cod. Fisc. FRRFST52M29D548N in qualità di legale rappresentante della ditta Hera S.P.A. - P.I. 04245520376 e relativa all'impianto "Sottocentrale di comparto Frabaccia" sito nel Comune di Castel Maggiore in Via Frabaccia 9 ove svolta l'attività di distribuzione calore e produzione raffrescamento;

Considerato che tale domanda risulta presentata ai fini del conseguimento dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche;

Preso atto che la sottocentrale ha il compito di distribuire acqua calda all'area residenziale denominata <<Comparto 4M "Frabaccia - ex Oro Pilla" >> per il riscaldamento invernale e acqua refrigerata per il solo raffrescamento estivo degli edifici;

preso atto della dichiarazione che l'approvvigionamento idrico della centrale è garantito da un allacciamento alla rete acquedottistica, con installazione di due addolcitori e di un sistema di dosaggio prodotti disincrostanti e deossigenanti;

preso atto che il fabbricato è dotato di reti separate per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue industriali e meteoriche;

preso atto della dichiarazione che gli scarichi industriali, immessi nella pubblica fognatura acque nere afferente al depuratore IDAR della città di Bologna, sono costituiti da acque reflue di spurgo torre evaporativa (stimate in 1.670 mc/anno); da acque reflue di controlavaggio degli addolcitori (stimate in 392 mc/anno); da eventuali perdite dell'impianto;

preso atto della dichiarazione che le acque meteoriche provenienti dalla copertura e dai piazzali circostanti il fabbricato sono raccolte in maniera separata e trattate in impianto disoleatore prima dell'immissione nella pubblica fognatura acque bianche afferente al corpo idrico di superficie denominato "Canale di Castagnolino";

Preso atto che lo scarico delle acque meteoriche con recapito nella pubblica fognatura acque bianche afferente al corpo idrico superficiale denominato "Canale di Castagnolino" risulta attualmente autorizzato alla società Lexus S.r.l. con atto della Città Metropolitana di Bologna P.G. n. 55713 del 27/04/2015 con scadenza di validità 5/05/2019;

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



Acquisiti i pareri di:

- **Hera S.P.A.:** **parere favorevole** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **condizionato** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:
 1. *vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali originate dalla sottocentrale impianto teleriscaldamento;*
 2. *le acque reflue industriali di cui sopra dovranno subire idoneo trattamento depurativo al fine di rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;*
 3. *le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola antireflusso/di intercettazione, ecc.;*
 4. *i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue industriali dovranno consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;*
 5. *la Ditta ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali, deve porre in opera, se non già presente, un sistema di emergenza sulla rete fognaria che raccoglie le acque industriali, anche solo manuale (es. paratoia), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue industriali quale contenimento in caso di sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti;*
 6. *gli eventuali sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;*
 7. *i fanghi derivanti dai trattamenti di cui sopra e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);*
 8. *adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;*
 9. *l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;*
 10. *l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;*
 11. *nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata; annualmente, entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente;*
 12. *la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;*

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



13. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;

14. per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere la revoca dell'Autorizzazione allo scarico" espresso con nota prot. n. 88303 del 28/07/2015.

- **Comune di Castel Maggiore:** "parere favorevole al procedimento di AUA in oggetto, dichiarando la conformità urbanistica delle stesso;" espresso con nota prot n. 17203 del 22/06/2018;

Visti:

- il D.Lgs. 152 del 3/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive"

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale – Prot. N°14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente n. 17 del 13/8/2018 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della D.ssa Nara Berti;
- il provvedimento n. 12 del 28/12/2017 di conferimento all'Ing. Antonio Peritore di incarico sulla posizione organizzativa del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma;

Visto l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Servizio "Urbanistica" e "SUAP edilizia, ambiente e prevenzione incendi-Sportello pratiche sismiche" e dei Procedimenti di richiesta di contributi per la ricostruzione post-sisma Prot. n. 43814 del 16/08/2018;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico per:

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 UNIONE
RENO GALLIERA



- scarico di acque reflue industriali con recapito in pubblica fognatura separata acque nere afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
- scarico di acque meteoriche provenienti dai coperti e dai piazzali con recapito in pubblica fognatura acque bianche afferente al corpo idrico di superficie denominato "Canale di Castagnolino"

vincolata al rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

Si precisa inoltre che, la presente autorizzazione è valido solo per le acque, lo scarico e il recapito indicati. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, **al punto di immissione terminale in fognatura**, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

San Giorgio di Piano, 20/08/2018

**Il Responsabile SUAP
Antonio Peritore**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Hera Spa
Sottocentrale di comparto Frabaccia
Comune di Castel Maggiore (BO), via Frabaccia n. 9 c.a.p. 40013

ALLEGATO B

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Classificazione dello Scarico

Scarico nella pubblica fognatura separata acque meteoriche con recapito nel Canale di Castagnolino classificato dal Comune di Castel Maggiore (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque meteoriche di dilavamento coperture ed aree esterne” costituite da acque di dilavamento coperti ed acque dilavamento piazzali, queste ultime soggette a trattamento di disoleazione.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica separata acque nere (Gestione Hera) del comparto connessa al depuratore IDAR di Bologna e già presa in carico dal Gestore del Servizio Idrico Integrato – vedi allegato A al presente provvedimento.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dall’Unione Reno Galliera e già richiamate e riportate nell’Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente Allegato B è anche vincolato alla regolarizzazione amministrativa della rete fognaria pubblica di tipo separato acque meteoriche del comparto avente recapito finale in acque superficiali nel Canale di Castagnolino. **Entro la data di scadenza fissata al 05/05/2019** del provvedimento attualmente vigente rilasciato alla società Lexus srl, soggetto realizzatore delle opere di urbanizzazione del comparto, la regolarizzazione amministrativa dovrà essere perfezionata a cura del Gestore del Servizio Idrico Integrato entro la citata data ovvero entro altro termine temporale disposto dalla Regione Emilia Romagna con eventuale specifica sua disposizione normativa in materia di reti fognarie pubbliche per la raccolta l’allontanamento e lo

scarico delle acque meteoriche di dilavamento di territorio appartenente ad Agglomerato Urbano.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione allegata alla richiesta di Autorizzazione Unica ambientale.
- Autorizzazione allo scarico della rete separata acque meteoriche del comparto 4M “Frabaccia” rilasciata dalla Provincia di Bologna con Atto P.G.n°79191/2011 del 06/05/2011 e rinnovato dalla Città metropolitana di Bologna con Atto P.G.n°55713/2015 del 27/04/2015 con scadenza di validità fissata al 05/05/2019.

Pratica Sinadoc 35962/2016

Documento redatto in data 29/08/2018

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.