

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4491 del 05/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VICINI R.E. SRL con sede legale in Comune di Rimini, Corso d'Augusto n. 144. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Sarsina, Viale Giacomo Matteotti n. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4704 del 05/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno cinque SETTEMBRE 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. VICINI R.E. SRL con sede legale in Comune di Rimini, Corso d'Augusto n. 144. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Sarsina, Viale Giacomo Matteotti n. 21.**

#### **LA DIRIGENTE**

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

**Visto** il D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

**Visto** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

**Vista** la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015.*";

**Atteso** che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**Viste** le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 07/06/2018, acquisita ai Prot. Unione 25444-25593 e da Arpae ai PGFC/2018/9285 dell'11/06/2018 e PGFC/2018/9575 del 14/06/2018, da **VICINI R.E. SRL** nella persona di Filippo Cupioli, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Rimini, Corso d'Augusto n. 144, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Sarsina, Viale Giacomo Matteotti n. 21, comprensiva di:

1. autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura;
2. valutazione di impatto acustico;

**Dato atto** che in data 21/06/2018 la ditta ha trasmesso documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 27594 ed al PGFC/2018/10052 del 25/06/2018;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, come volontariamente integrata, depositata agli atti d'Ufficio;

**Verificata** la correttezza formale e la completezza documentale;

**Viste** la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Unione 34360 del 07/08/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/12554, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 7403 del 30/08/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/13666, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ha comunicato quanto segue: *"Vista la richiesta AUA presentata dalla ditta VICINI RE srl con sede in Corso d'Augusto n.144 Rimini, legale rappresentante Vicini Antonio e l'allegata dichiarazione in materia acustica, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico."*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura: Atto n. 304/2018 Prot. Com.le 7421 del 30/08/2018, acquisito da Arpae al PGFC/2018/13950 del 04/09/2018, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina;

**Dato atto** che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nell'Atto comunale sopraccitato, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Ritenuto**, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **VICINI R.E. SRL**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

**Precisato** che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Vista** la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

#### **DETERMINA**

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **VICINI R.E. SRL** (C.F./P.IVA 03678130406) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Rimini, Corso d'Augusto n. 144, per l'**insediamento adibito a distributore carburanti sito in Comune di Sarsina, Viale Giacomo Matteotti n. 21**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
  - **autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri

di ordinanza in capo al Comune di Sarsina ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

## SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN PUBBLICA FOGNATURA

### PREMESSA

VISTA la richiesta presentata dal Sig. Vicini Antonio, in qualità di Legale rappresentante della ditta VICINI RE srl con sede legale in Rimini Corso d'Augusto n. 144 Rimini, tesa ad ottenere l'Autorizzazione allo scarico ai sensi del D. Lgs 152/06 di acque di prima pioggia in fognature, delle acque di prima pioggia provenienti dall'insediamento di distributore carburanti di cui al titolo ed individuato negli atti presentati;  
VISTO il parere espresso da HERA in data 02/08/2018 prot. 72840;

### CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	VICINI RE S.R.L.
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIALE GIACOMO MATTEOTTI, 21/KM, 20
Destinazione d'uso dell'insediamento	Distributore carburanti
Potenzialità dell'insediamento	40 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque di prima pioggia
Ricettore dello scarico	Fognatura mista intercettata
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca prima pioggia/disoleatore
Impianto finale di trattamento	Impianto di depurazione di Sarsina, S.P. Sant'Agata - Sarsina

### PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui al titolo è autorizzato, secondo lo schema fognario presentato, e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **acque di prima pioggia area mq 175**.
- 2) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 allegato C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) Entro tre mesi dell'attivazione dello scarico in fognatura, la ditta dovrà presentare un'analisi di caratterizzazione delle acque reflue scaricate, al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui al punto precedente.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno delle proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
  - vasca di prima pioggia mc. 1,00** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale)

- 5) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico di chiusura, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto .
- 6) Lo svuotamento della vasca prima pioggia dovrà essere attivata 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,5 l/sec**.
- 7) Le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 8) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione .
- 9) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente .
- 12) HERA ha facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso i disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente .
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La ditta deve stipulare con HERA S.pa un apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010.HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento .
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Al fine di contabilizzare le acque di prima pioggia scaricate in fognatura, i volumi da inserire nella autodenuncia annuale, di cui al punto precedente, dovranno essere stimati utilizzando la seguente formula  **$VS=V*np$**  dove: Vs=volume scaricato(MC); V=volume utile vasca di prima pioggia (mc); np=numero di eventi meteorici nell'anno di riferimento, separati da almeno 48 ore di assenza di strumentazione di misura e/o registrazione delle portate di scarico. HERA si riserva la facoltà di richiedere, con adeguato preavviso,

l'installazione di idonea strumentazione di misura e/o registrazione delle portate di scarico.

**18) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.**

19) Per mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**